

SIEMENS

ДО
ЕСО ЕАД
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
П Л О В Д И В

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН на Сименс“

От Сименс ЕООД

(наименование на участника)

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганият от нас срок за изпълнение: за позиции с номера 34, 35, 36 от Таблица №1 от техническите спецификации и техническото предложение 90 календарни дни (*не по-дълъг от 90 календарни дни*), считано от датата на получаване на писмена заявка от възложителя, а за всички останали позиции 45 календарни дни (*не по-дълъг от 45 календарни дни*) считано от датата на получаване на писмена заявка от възложителя.
2. Предлаганият от нас гаранционен срок на доставените стоки е: 12 месеца (*не по-малко от 12 месеца*) от датата на доставката.

В таблица №1 са посочени техническите характеристики и изисквания за доставка на резервните части.

Таблица №1

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ /по инструкцията на производителя/	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ	ПОЯСНЕНИЯ; МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
1	COIL 412 10676 025 4A 01603A04 FA. SIEMENS AG 220V DC	Електромагнитна бобина за включване и изключване	Електромагнитна бобина за включване и изключване на прекъсвач Захранващо напрежение -220V DC Мощност-226W	Електромагнитна бобина за включване и изключване Поръчков номер: C1B41210677224 Захранващо напрежение - 220V DC Мощност-226W

Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН на Сименс

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

SIEMENS

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ /по инструкцията на производителя/	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ	ПОЯСНЕНИЯ; МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
2	DENSITY MONITOR 412 051250 01 TYP TS001 (FA. COMDE) FA. SIEMENS	Уред за следене плътността на газ	220V DC;0,25A 11/12/13–5,2 bar 21/22/23–5,0 bar 31/32/33–5,0 bar	Уред за следене плътността на газ TYP TS001 (FA. COMDE) Поръчков номер: C1B41205125001
3	DENSITY MONITOR TYP 8731 0017 FA. TRAFAG	Уред за следене плътността на газ	220V DC;0,25A 11/12/13–5,2 bar 21/22/23–5,0 bar 31/32/33–5,0 bar	Уред за следене плътността на газ TYP 8731 0017 (FA. TRAFAG) Поръчков номер: C1B41205072001
4	COUNTER NON-RESETABLE 412 02504010 0464 634 FA, SIEMENS AG 220V DC	Брояч без възможност за нулиране	Брояч без възможност за нулиране Захранващо напрежение --220V DC;100% ED	Брояч без възможност за нулиране Захранващо напрежение -- 220VDC; 100%ED Поръчков номер: C1B41202504010
5	AUXILIARY CONTACTOR 51994 3RH1122-1BM40 FA. SIEMENS AG 220V DC	Помощно реле/контактор/	Помощно реле/контактор/ Захранващо напрежение на бобината--220V DC 2NO+2NC	Помощно реле /контактор/ 3RH1122-1BM40 220V DC; 2NO+2NC; Поръчков номер: C1B95051994000
6	AUXILIARY CONTACTOR 21018 3RH1122-1BF40 FA. SIEMENS AG 110V DC	Помощно реле/контактор/	Помощно реле/контактор/ Захранващо напрежение на бобината--110V DC 2NO+2NC	Помощно реле/контактор/ 3RH1122-1BF40 110V DC; 2NO+NC; Поръчков номер: C1B95021018000

Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН на Сименс

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

SIEMENS

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ /по инструкцията на производителя/	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ	ПОЯСНЕНИЯ; МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
7	AUXILIARY CONTACTOR 52062 3RH1140-1BM40 FA. SIEMENS AG 220V DC	Помощно реле/контактор/	Помощно реле/контактор/ Захранващо напрежение на бобината-220V DC 4NO	Помощно реле /контактор/ 3RH1140-1BM40 220V DC; 4NO; Поръчков номер: C1B95052062000
8	AUXILIARY CONTACTOR 52062&51997 3RH1140-1BM40&3RH1911 1GA22 FA. SIEMENS AG 220V DC	Помощно реле/контактор/	Помощно реле/контактор/ Захранващо напрежение на бобината-220V DC 4NO 2NO+NC	Помощно реле /контактор/ 3RH1140-1BM40 & 3RH1911-1GA22 220V DC; 4NO; 2NO+NC; Поръчков номер: C1B95052062000 & C1B95051997000
9	AUXILIARY CONTACTS 3RH1911-1GA04 FA. SIEMENS AG 220V DC	Помощно реле/контактор/	Помощно реле/контактор/ Захранващо напрежение на бобината-220V DC 2NO+NC 4NC	Помощно реле /контактор/ 3RH1911-1GA04 220V DC; 2NO+NC; 4NC; Поръчков номер: C1B95051995000
10	AUXILIARY CONTACTOR 52062&51995 3RH1140-1BM40&3RH1911 1GA04 FA. SIEMENS AG 220V DC	Помощно реле/контактор/	Помощно реле/контактор/ Захранващо напрежение на бобината-220V DC 4NO 4NC	Помощно реле /контактор/ 3RH1140-1BM40 & 3RH19-1GA04 220V DC; 4NO+4NC; Поръчков номер: C1B95052062000 & C1B95051995000
11	AUXILIARY CONTACTOR 52062&51997 3RH1140-	Помощно реле/контактор/	Помощно реле/контактор/ Захранващо напрежение на бобината-220V DC	Помощно реле /контактор/ 3RH1140-1BM40 & 3RH19-1GA04 220V

Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН на Сименс

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

SIEMENS

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ /по инструкцията на производителя/	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ	ПОЯСНЕНИЯ; МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
	1BM40&3RH19 11 1GA40 FA. SIEMENS AG 220V DC		4NO 4NO	DC; 4NO+4NC; Поръчков номер: C1B95052062000 & C1B95051997000
12	MULTI-FUNCTION RELAY E32M20 12-250 V AC/DC	Мултифункционално реле за време	Мултифункционално реле за време, участва в схемите за защита на прекъсвача при загуба на газ, при зареждане на пружините и при неедновременно действие на фазите;	Заменя се от мултифункционално реле за време OM3-IE (поръчков номер: C1B95052260000) по позиция №13
13	MULTI-FUNCTION RELAY 522260 OM3-IE FA. TELE 24-250 V AC/DC	Мултифункционално реле за време	Мултифункционално реле за време, участва в схемите за защита на прекъсвача при загуба на газ, при зареждане на пружините и при неедновременно действие на фазите;	Мултифункционално реле за време OM3-IE 24-250V AC/DC; Поръчков номер: C1B95052260000
14	AC/DC MCB 50792 & 50466 5SX5 202-7 & 5SX9 103 FA. SIEMENS AG 48-440V AC/DC; 2A	Автоматичен прекъсвач	Автоматичен прекъсвач Токова защита на моторите за зареждане на пружините 48-440V AC/DC; 2A	Автоматичен прекъсвач 5SY5 202-7 & 5ST3010; 48-440V AC/DC; 2A;
15	AC/DC MCB 51389 & 50466 5SX5 203-7 & 5SX9 103 FA. SIEMENS AG 48-440V AC/DC;	Автоматичен прекъсвач	Автоматичен прекъсвач Токова защита на моторите за зареждане на пружините 48-440V AC/DC; 3A	Автоматичен прекъсвач 5SY5 203-7 & 5ST3010; 48-440V AC/DC; 3A;

Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН на Сименс

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

SIEMENS

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ /по инструкцията на производителя/	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ	ПОЯСНЕНИЯ; МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
	3A			
16	AC/DC MCB 50470 & 50466 5SX5 213-7 & 5SX9 103 FA. SIEMENS AG 48-440V AC/DC;	Автоматичен прекъсвач	Автоматичен прекъсвач Токова защита на моторите за зареждане на пружините 48-440V AC/DC; 2A	Автоматичен прекъсвач 5SY5 213-7 & 5ST3010; 48-440V AC/DC; 2A;
17	CIRCUIT- BREAKER KTA3-25- 2,5A&KT3-25- PA-11 50670 & 50649 140-MN-0250 & 140-A11 FA. SPRECHER/BRA DLEY 120-660V AC; 2,5A	Автоматичен прекъсвач	Автоматичен прекъсвач Токова защита на моторите за зареждане на пружините 120-660V AC; 2,5A	Автоматичен прекъсвач KTA3-25-2,5A & KT3- 25-PA-11 140-MN-0250 & 140- A11 ; 120-660V AC; 2,5A; Поръчков номер: C1B95050670000 & C1B95050649000
18	CURRENT MEASURING RELAY 51116 SXT 12; FA. SHLEICHER 220V AC 50-60 Hz / 0,5-5A	Реле за отоплението	Реле за отоплението;Следи за изправността на отоплението на шкафа 220V AC 50-60 Hz / 2A;	Реле за отоплението SXT 12; 220V AC; 50-60 Hz / 2A; Поръчков номер: C1B95051116000
19	CURRENT MEASURING RELAY 20604	Реле за отоплението	Реле за отоплението;Следи за изправността на отоплението на шкафа	Реле за отоплението SXT 12; 220V AC; 50-60 Hz / 0,5-5A;

Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН на Сименс

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

SIEMENS

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ /по инструкцията на производителя/	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ	ПОЯСНЕНИЯ; МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
	SXT32; FA. SHLEICHER 220V AC 50-60 Hz / 0,5-5A		220V AC 50-60 Hz / 0,5-5A	Поръчков номер: C1B95020604000
20	REZISTOR 412 05560 020 GRF13/63A, 5 КОММ, 5% FA. DANOTHERM	Резистор	Резистор 5 КОМ, 5%	Резистор GRF13/63A, 5 КОММ, 5% FA. DANOTHERM Поръчков номер: C1B41205560020
21	REZISTOR 412 05560 007 GRF13/63A, 1 КОММ, 5% FA. DANOTHERM	Резистор	Резистор 1 КОМ, 5%	Резистор GRF13/63A, 1 КОММ, 5% FA. DANOTHERM Поръчков номер: C1B41205560007
22	REZISTOR 412 02555 246 90 ОММ FA. DANOTHERM	Резистор	Резистор 90 ОМ, 5%	Резистор 90 ОММ, 5% FA. DANOTHERM Поръчков номер: C1B41202555246
23	REZISTOR 412 02555 212 120 ОММ FA. DANOTHERM	Резистор	Резистор 120 ОМ, 5%	Резистор 120 ОММ, 5% FA. DANOTHERM Поръчков номер: C1B41202555212
24	REZISTOR 412 02555 201 560 ОММ FA. DANOTHERM	Резистор	Резистор 560 ОМ, 5%	Резистор 560 ОММ, 5% FA. DANOTHERM Поръчков номер: C1B41202555210
25	REZISTOR 412 02555 201 800 ОММ FA. DANOTHERM	Резистор	Резистор 800 ОМ, 5%	Резистор 800 ОММ, 5% FA. DANOTHERM Поръчков номер: C1B41202555201

Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН на Siemens

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

SIEMENS

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ /по инструкцията на производителя/	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ	ПОЯСНЕНИЯ; МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
26	VARISTOR 3TX7 402 3J 150-250VDC	Варистор	Варистор 150-250VDC	Варистор 3TX7 402 3J 150-250VDC; Поръчков номер: C1B95050619000
27	VARISTOR 3RT19 16 1BD00 120-250VDC,127-240 VAC	Варистор	Варистор 150-250VDC	Варистор 3RT19 16 1BD00 120- 250V DC; 127-240 V AC; Поръчков номер: C1B95051264000
28	MANOMETER /-1-10 bar/ WIKA	Показателен манометър	ф 100mm; ND100; обхват -1 до 10bar M20x1,5mm;кл.точност-1, за газ SF6	Показателен манометър WIKA ф 100mm; ND100; обхват -1 до 10 bar; M20x1,5mm; кл.точност-1, за газ SF6 Поръчков номер: C1B41205151102
29	GREASE Molykote Longterm 2	Смазка Molykote Longterm 2	Смазка Molykote Longterm 2	Смазка Molykote Longterm 2, 250g Поръчков номер: C1B42909520002
30	GREASE Klubersynth LR44-21	Смазка Klubersynth LR44-21	Смазка Klubersynth LR44-21	Смазка Klubersynth LR44-21; 250g Поръчков номер: C1B42909533001
31	SET OF GASKETS FOR 3AP1FG123kV	Комплект гумени уплътнения за прекъсвач Siemens 3AP1FG123kV	Комплект гумени уплътнения за прекъсвач Siemens 3AP1FG123kV	Комплект гумени уплътнения за прекъсвач Siemens 3AP1FG123kV Поръчков номер: C1B42705079001 & C1B42705209001

Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН,яа Сименс

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

SIEMENS

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ /по инструкцията на производителя/	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ	ПОЯСНЕНИЯ; МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
32	ABSORBER FOR 3AP1FG123kV	Абсорбер за Siemens 3AP1FG123kV	Абсорбер за Siemens 3AP1FG123kV за три фази на прекъсвач Siemens 3AP1FG123kV	Абсорбер за SIEMENS 3AP1FG123kV 6 броя в един пакет; Поръчков номер: C1B42702585002
33	CONTACT GREASE	Контактна грес	Контактна грес за подвижни и неподвижни контакти	Контактна грес за подвижни и неподвижни контакти Centoplex 50g Поръчков номер: C1B42909525001
34	POST INSULATOR Braun Porcelan	Опорен изолатор	Опорен изолатор	Опорен изолатор Brown porcelain for 3AP 123kV/145kV Поръчков номер: C1B52211603019 - за 123kV; C1B52211603011 - за 145kV;
35	BREAKING CHAMBER INSULATOR for 3AP1FG123kV Braun Porcelan	Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач Siemens 3AP1FG123kV	Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач Siemens 3AP1FG123kV	Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач Siemens 3AP1FG123kV Поръчков номер: C1B52111626019
36	BREAKING CHAMBER INSULATOR for 3AP1FG145kV Braun Porcelan	Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач Siemens 3AP1FG145kV	Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач Siemens 3AP1FG145kV	Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач Siemens 3AP1FG145kV Поръчков номер: C1B52131626011
37	MOTOR 412 11205 065 EM 94-60 FA. GROSCHOPP	Мотор	Мотор EM 94-60 FA. GROSCHOPP 220 DC	Мотор EM 94-60 FA. GROSCHOPP 220 DC Поръчков номер:

Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН на Сименс

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

SIEMENS

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ /по инструкцията на производителя/	НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ	ПОЯСНЕНИЯ; МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
	220 DC			C1B41211208034
38	MOTOR 412 11205 005 EM 94-60 WK1654302 FA. GROSCHOFF 220 DC	Мотор	Мотор EM 94-60 FA. GROSCHOFF 220 DC	Мотор EM 94-60 WK1654302 FA. GROSCHOFF 220 DC Поръчков номер: C1B41211205005
39	AUXILIARY SWITCH 429 09082 900 3SV 9900 FA. SIEMENS AG 190E/20S/4W	Помощен прекъсвач	Помощен прекъсвач	Помощен прекъсвач 3SV 9900 FA. SIEMENS AG 190E/20S/4W Поръчков номер: C1B42909082900

*Забележка: При непълнени редове и/или неточни данни в таблицата, техническото предложение ще се счита за несъответстващо на изискванията на Възложителя.

*В колона Предложение на Участника, следва да бъдат посочени точните параметри на предлаганите стоки.

Прилагам валиден документ Упълномощаване - (пълномощно, договор, писмо), издаден/подписан от лице, представляващо производителя, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на уреда на територията на Република България – в случай, че участникът предлага стоки, които не са негово производство.

3. Декларирам, че:

- Доставените стоки съответстват на стандарти IEC Publications 62271-100 и IEC Publications 60694 или техни еквиваленти. **Ненужното се зачертава!**
- Доставените стоки ще притежават декларация за съответствие и сертификат за качество на изделието.

4. Гарантирам, че:

- 4.1. Фабричната опаковка ще гарантира стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.

Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН на Сйменс

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

SIEMENS

5. Декларираме, че:

5.1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

5.2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявлението, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 3 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Валиден документ, Упълномощаване (пълномощно, договор, писмо), издаден/подписан от лице, представляващо производителя, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на апаратурата на територията на Република България – в случай, че участникът предлага стоки, които не са негово производство.

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (не се прилага);

3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (не се прилага).

Дата: 05.06.2017 г.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

д-р инж. Боряна Манолова

Управител

Сименс ЕООД

Орлин Александров

Управител

Сименс ЕООД

Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН на Сименс

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД