

ДО  
ЕСО ЕАД МЕР Монтана  
гр. Монтана 3400  
ул. „Ал.Стамболийски”, №45

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
“ Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана ”

<b>Наименование на участника:</b>	„РВИЦ“ ООД гр. Шумен
<b>ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН</b> или друга иденти-фицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)	BG837037253
<b>Седалище:</b>	
- пощенски код, населено място:	9700 , гр. Шумен
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	ул. „Охрид“ №42
<b>Адрес за кореспонденция:</b>	
- пощенски код, населено място:	9700 , гр. Шумен
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	ул. „Охрид“ №42
<b>Телефон:</b>	054/800544
<b>Факс:</b>	054/800545
<b>E-mail адрес:</b>	rvc_1@abv.bg
<b>Лица, представляващи участника по учредителен акт:</b> (ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)	
Трите имена, лична карта №	<b>Заличено по чл.2 от ЗЗЛД</b>
Участникът се представлява <del>заедно или</del> поотделно ( <b>невярното се зачертава</b> ) от следните лица:	1. Ина Румелиева Цветкова 2. ....
Териториална дирекция на Националната агенция по приходите	ТД на НАП гр. Шумен
<b>Данни за банковата сметка:</b> Обслужваща банка:..... IBAN..... BIC..... Титуляр на сметката:.....	ПроКредит Банк IBAN: BG57 PRCB 9230 1045 3152 12 ; BIC:PRCBBGSF; Титуляр на сметката: „РВИЦ“ ООД гр. Шумен;

## **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлагаме срок за проверка на всяка една партида 10 календарни дни, в рамките на месеца, посочен в съгласувания от Възложителя график за обслужване пожарогасителите на отделните обекти считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол (Приложение 1 от Техническите изисквания)

2. Услугата ще бъде изпълнена с наши средства и материали в стационарна база за обслужване на пожарогасители, намираща се в гр. Шумен, бул. „Велики Преслав“, № 47 с ръководител инж. Румен Минков Цветков, телефон 0887/217464

Част от дейностите по обслужване на пожарогасителите ще изпълняваме на самите обекти в мобилна база

3. Изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията на стандарт: БДС ISO 11602-2:2002, а консумативите за зареждане съответстват на следните стандарти /вписват се/:

3,1 Гасителен прах ABC - **пожарогасителен прах „КОБРА ABC-50“ отговарящ на стандартите на БДС EN 615**

3,2 Въглероден двуокис - **въглероден диоксид втечен отговарящ по стандартите на БДС EN 25923**

Прилагаме следните документи, удостоверяващи действителните технически характеристики на предлаганите от нас гасителни вещества и резервни части /сертификати, декларации за съответствие и др. подобни – описват се/:

1. Сертификат за качество на въглероден диоксид втечен
2. Декларация за съответствие за пожарогасителен прах „КОБРА ABC-50“
3. Сертификат за качество на азот
4. Декларация за съответствие за Пенообразувател „STNAMEX“ F-15

4. Организация на извършваните услуги: Процедура по техническо обслужване:

За уеднаквяване на процедурите, които трябва да бъдат проведени при техническото обслужване на носими пожарогасители, видовете пожарогасители са категоризирани както следва:

Категория 1: Пожарогасители постоянно под налягане с гасително вещество вода, вода с добавки или пяна;

Категория 2: Пожарогасители постоянно под налягане с гасително вещество прах или халон;

Категория 3: Пожарогасители с газов патрон с гасително вещество вода, вода с добавки или пяна;

Категория 4: Пожарогасители с газов патрон с гасително вещество прах;

Категория 5: Пожарогасители с въглероден диоксид

4.1 Преглежда се и се потвърждава, че устройството за индикация на налягането/ако е монтирано/ отчита точно вътрешното налягане или ако не е поставено такова устройство, че вътрешното налягане е каквото трябва. Ако пожарогасителя показва загуба на налягане, по голяма от 10% или ако е по малка от 10%, но е по голяма от препоръчаната от производителя максимална загуба, се прави справка с инструкциите на производителя за съответното действие – за категории 1 и 2

4.2 Проверява се корпусът на пожарогасителя отвън за корозия или повреди. Ако пожарогасителя е леко корозирал или има установена малка повреда, трябва да се подложи на хидростатично изпитване. Ако е силно корозирал или сериозно повреден ще бъде изваден от употреба – за категории от 1 до 5

- 4.3 Пожарогасителя се претегля ,за да се провери дали съдържа точната маса гасително вещество.Масата се проверява спрямо масата при въвежда не в експлоатация – за категории от 1 до 5;
- 4.4 Проверяват се струйника и маркуча и се почистват,ако е необходимо.Заменят се ,ако е необходимо – за категории от 1до5;
- 4.5 Където пожарогасителите са проектирани с отделен механизъм за задействане, той и регулаторът за изпразване/ако има такъв/ се проверяват дали се движат свободно.Ако е необходимо се почистват и подменят.Движещите част и резбите се защитават от корозия със смазка,препоръчана от производителя – за категории от1 до 4
- 4.6 Пожарогасителя се отваря или по друг начин се отстранява горната част.Изважда се газовия патрон – за категория 3 и 4;
- 4.7 Само за пожарогасители с вода с добавка или пяна,ако се забелязва очевидно влошаване на качеството, течността се подменя нова,определена от производителя.Течащите съдове се заменят с нови.
- 4.8 Газовият патрон се оглежда за корозия или повреда.Ако се установи такава се заменя ,както е препоръчано от производителя.Газовият патрон се претегля и масата му се сравнява с тази,маркирана върху патрона.Газов патрон за който се установи ,че изтича се заменя с нов -за категория 3 и 4 ;
- 4.9 Ако е необходимо се почиства и се пропуска въздух през изпускателните отвори в капака – за категория 3 и 4;
- 4.10 Преглежда се струйника,филтъра,вътрешната тръба за изпразване и вентилът и ако е необходимо се почистват – за категория 3;
- 4.11 Почистват се и се преглеждат за запушвания струйникът,маркуча и вътрешната тръба за изпразване чрез пропускане на въздух през тях.Почистват се или се подменят ако е необходимо;
- 4.12 Проверяват се всички пръстени,диафрагмии маркучът и ако са повредени или с дефекти се подменят.Ако маркучът е монтиран в долния край на пожарогасителя и е използвана мембрана, тя се подменя - за категория 3 и 4 ;  
Проверява се прахът в пожарогасителя за видими признаци на сбиване, буци или чужди частици.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако участникът предлага стандарти които се позовават на еквивалентни на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стандарти, задължително към Техническото предложение представя всички документи, с които се удостоверява еквивалентността.

4.Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца след влизане на договора в сила, като техническото обслужване на пожарогасителите ще бъде изпълнено съгласно двустранно оформен график в срокове, съобразени с изискваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ крайни срокове за приключване.

5. Гаранционни срокове:

5.1. Гаранционният срок на всеки пожарогасител след техническо обслужване е 12 /дванадесет/ месеца.

5.2. На гасителните вещества:

- Гасителен прах ABC – 24/двадесет и четири/ месеца
- Въглероден двуокис /CO<sub>2</sub> – 24/двадесет и четири/ месеца

5.3. На вложените резервни части за пожарогасители – 12/дванадесет / месеца.

**Приложения:**

1. Сертификат за качество на въглероден диоксид втечен
- 2.Декларация за съответствие за пожарогасителен прах „КОБРА ABC-50”
- 3.Сертификат за качество на азот
- 4.Декларация за съответствие за Пенообразувател „STHAMEX”F-15

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

**Декларираме, че:**

- приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;
- направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
- не са настъпили промени в изискваните обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл.101, ал. 11 от ЗОП, както и за съответствието ни с критериите за подбор за квалификационната система, по която се провежда настоящата поръчка;
- в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система ~~съм декларирал~~/не съм декларирал участие на:  подизпълнител  трети лица.
  - *Ненужното се зачертава!* *Маркира се, когато е приложимо!*
- Съгласен съм, в случай, че съм декларирал участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП;
- ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в раздел V „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка“ от документацията за участие.

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

Дата: 02.08.2017



Ина Цветкова  
(име и фамилия)

Управител на „РВЦ“ ООД гр.Шумен  
(длъжност на представляващия участника)