

**ДО
ЕСО ЕАД
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН
РАЙОН ПЛОВДИВ
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
П Л О В Д И В****ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ****за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на уред за комплексен анализ на газ SF6”****От ЕЛКОНТРОЛ ООД, София****УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас обща цена е **27400,00 (Двадесет и седем хиляди и четиристотин) лева, без ДДС.**

2. Единичната цена, с включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена /лв./ без ДДС	Обща цена /лв./ без ДДС
1.	Уред за комплексен анализ на газ SF6 – DILO 3-038-R303	Борй	1	27400,00	27400,00
ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:					27400,00

ОПЦИЯ: Гъвкав контейнер с вместимост 52 литра тип DILO B151R95 за източване на SF₆ газ от уреда. Контейнерът е окомплектован с 1 m маркуч с бързи самозатварящи се накрайници и DN8 накрайник с адаптор тип 6-1161-R011. **Цена – 3980,00 лева без ДДС**

При несъответствие между предложените единична и общата цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между изписаната цифром и словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем изписаната цифром в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата: 12.06.2017 г.

Подп

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

инж. Камен Матеев

Управител

ЕЛКОНТРОЛ ООД, София



ISO 9001:2015
 № СУК-279-01/017 валиден до 22.02.2020 г.

София, 12 юни 2017 г.
 Реф. МЕР-ПД/2017/036

ДО
 ЕСО ЕАД
 МРЕЖОВИ ЕКСПЛУАТАЦИОНЕН
 РАЙОН ПЛОВДИВ
 УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
 П Л О В Д И В

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на уред за комплексен анализ на газ SF6”
 От ЕЛКОНТРОЛ ООД, София

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганият от нас срок за изпълнение: **75 (седемдесет и пет) календарни дни** (не повече от 90 календарни дни) считано от влизане на договора в сила.
2. Предлаганият от нас гаранционен срок на доставения уред е **12 (дванадесет) месеца** (не по-малко от 12 месеца) от датата на приемо-предавателния протокол за извършената доставка, подписан без забележки.
3. Основни характеристики на уред за комплексен анализ на газ SF6:

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
I.	Технически данни		
1	Входно налягане	0.3 – 9 bar.	0.3 – 9 bar
2	Стандарт за присъединяване	DN8 / без DN20 /	DN 8
3	Обхват на измерване на % съдържание на газ SF6	0.0 до 100 vol. -%	0.0 до 100 vol. %
4	Точност на измерване % съдържание на газ SF6	± 0.5 vol. -%	± 0.5 vol. %
5	Обхват на измерване на точка на оросяване	- 60 до +20°C	- 60 до +20°C
6	Точност на измерване на точка на оросяване	± 2°C при точка на оросяване от - 40 до +20°C	± 2°C при точка на оросяване от - 40 до +20°C
7	Обхват на измерване за SO2	0 - 20 ppmv, 0 – 100 ppmv, 0 – 500 ppmv.	0 – 500 ppmv
8	Точност на измерване на SO2	Не по-малко от 3% за съответния обхват	< ± 2% от измервателния обхват
9	Мерни единици при измерванията	°C, °F, ppmm, ppmv, bar, psi, kPa, MPa	°C, °F, ppmm, ppmv, bar, psi, kPa, MPa
10	Захранващо напрежение	110 - 240 V ± 10% AC, 50 Hz и акумулаторна батерия ако е необходима за работа на уреда с адаптер за зареждане на батерията	100 – 240 V, ± 10%, 50-60 Hz, 10A не се налага използване на акумулаторна батерия
11	Максимално време едно измерване	Не повече от седем (7) минути	5 мин

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
12	Количество газ преминаваща през уреда при измерване (дебит)	Не повече от 20 литра за един час. (Важи за модула и сензора на уреда през, които преминава най-голямо количество газ SF6	16 – 17 литра/час
II. Стандартна окомплектовка			
1	Защитен транспортен куфар	Изисква се	да
2	Памет	Запазване на измерванията	да, 100 измервания
3	Маркучи за измерване на газ SF6 с куплунг DN8 - комплект	Изисква се	да, 1 бр. с L=4 m със самозатварящи се куплунзи в двата края
4	Лицензиран софтуер за управление на уреда.	Интерфейс - Английски език	да
5	Интерфейс	USB	да, USB
6	Ръководство за потребителя за приложения софтуер	Изисква се на Български и Английски език	да
7	Инструкция за експлоатация на уреда	Изисква се на Български и Английски език	да
8	Комуникационен кабел за връзка с РС	Изисква се	да
9	Захранващ кабел	Изисква се	да, 2 m, еднофазен Шуко
III. Необходими допълнителни аксесоари			
1	Устройство за събиране на емисии на газ при измерванията	Ако се предлага към окомплектовката	гъвкав контейнер с вместимост 52 литра тип B151R95 (опция)
2	4 броя куплунг DN8	Изисква се	2 бр. DN8 тип 6-1161-R011 2 бр. DN8 тип VK/F-02/8 P
IV. Други			
1	Тегло на уреда без транспортна опаковка и допълнителни аксесоари	Не повече от тринадесет (13) килограма	13 kg
2	Интервал за калибровка	Според техническата документация, но не по-малко от две години	Две години. Могат да се изпращат за калибриране само сензорите

***Забележка:**

- При непълнени редове и/или неточни данни в таблицата, техническото предложение ще се счита за несъответстващо на изискванията на Възложителя.
- В колона Предложение на Участника, следва да бъдат посочени точните параметри на предлагания от Участника уред.
- За редовете в графа „Минимални изисквания на Възложителя“, в които има „Изисква се“, „Изисква се на Български и Английски език“, „Запазване на измерванията“, „Интерфейс – Английски език“ в редовете от графа „Предложение на Участника“ Участникът трябва да попълни отговор „Да“.

4. Отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок

4.1. Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват за наша сметка в срок от **90 (деветдесет) календарни дни (не по-дълъг от 90 календарни дни)**, считано от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Всички гаранции на

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

повредения/те модул/и ще текат от датата на отстраняване на дефектите. По време на отстраняване на дефекти по уреда, гаранционния срок се удължава с броя дни, през които уреда е бил ремонтиран.

4.2. В случай, че не можем да отстраним установени от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефекти, наше задължение е да подменим повредения/те модул/и във възможно най-кратък срок, но не по-късно от **90(деветдесет) календарни дни** календарни дни (*не по-дълъг от 90 календарни дни*), считано от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Всички гаранции на подменения/те модул/и ще текат от датата на подписване на протокол за подмяна.

5. Декларирам, че по време на монтажа, пускането в експлоатация, нормални аварийни операции и процедури при извеждане от експлоатация на комутационна апаратура ще се прилага ИЕС 62271-4:2013 и регламент (ЕС) №571/2014 за флуоросъдържащите парникови газове или съгласно..... като техен еквивалент. **Непунжното се зачертава!**

6. При доставката уредът ще е придружен със следните документи:

- паспорт на изделието;
- гаранционна карта на изделието;
- инструкция за експлоатация на български език;
- заводски сертификат за първоначално калибриране на уреда.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

7. Декларираме, че:

7.1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

7.2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявлението, считано от крайния срок за получаване на офертите.

7.3. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд*, когато е приложимо.

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 3 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата: 12.06.2017 г.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

инж. Камен Матеев
Управител
ЕЛКОНТРОЛ ООД, София

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД