

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ - МЕР "БУРГАС"

8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 1, тел. 056 / 851 741, факс 056 / 841 231, e-mail: eso@bs.eso.bg

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Реф. № МЕР-БС/2017/009

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

„Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст "Елхово"“

Бургас, 2017 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел I: Технически спецификации

Раздел II: Правила за провеждане на процедурата

Раздел III: Указания към участниците

Раздел IV: Образци на документи от офертата

Раздел V: Проект на договор

Раздел VI: Образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора

РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

А. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Описание на поръчката

Модернизиране на оборудването /ретрофит/ на съществуващите КРУ в закрыта разпределителна уредба 20kV в п/с Елхово на присъединенията Трансформаторен вход, Секционен прекъсвач, Секционен разединител, Извод, Трансформатор СН, Мерене на шини, Активни съпротивления. Ретрофитът ще се осъществи на два етапа:

- * Първи етап – проектиране на първична и вторична комутация на присъединенията;
- * Втори етап – изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), вкл. доставка на предвиденото в работния проект оборудване, изпълнение на демонтажни и монтажни работи, предвидени в работния проект по съответните части, съобразени с изготвените количествени сметки, ремонт вторична комутация в отсек ниско напрежение и въвеждане в експлоатация..

2. Място на изпълнение

Място на изпълнение на поръчката е п/ст „Елхово” 110/20 kV, гр. Елхово.

3. Съществуващо положение

Подстанцията е въведена в експлоатация през 1988 год. и има две разпределителни уредби - ОРУ 110 kV и КРУ 20 kV.

Уредба 20 kV е изградена от две секционирани с прекъсвачи и разединители шинни системи, разположени в едно помещение. Захранва се от два силови трансформатора Тр. 1 25 MVA и Тр. 2 16 MVA чрез кабелна връзка с кабели тип 3 x САХЕкТ 185 mm². Тр. 1 захранва I и II секция през КРУ №30 и КРУ №29, съответно Тр. 2 - II и IV секция през КРУ №24 и КРУ №23.

Звездните центрове на намотка 20 kV на Тр. 1 и Тр. 2 работят с комбинирано заземяване на неутралата през Петерсонова бобина и Активно съпротивление.

Уредба 20 kV е изградена с КРУ тип **КРУ 2-20 kV**, производство на „ЗАВН-Добрич” АД гр. Добрич със следните характеристики:

- Максимално работно напрежение - 24 kV;
- Номинален ток на шинната система - 1250 A;
- Сборни шини - единична 100/10 AL;
- Отклонителна шина – 100/10 и 60/10 AL;
- Секционен разединител – 2x60/10 AL.

Уредбата средно напрежение включва:

- Трансформаторни входове - 4 бр.
- Секционен прекъсвач (СП) - 2 бр.
- Секционен разединител (СР) - 2 бр.
- Изводи - 14 бр.
- Резервни оборудвани КРУ - 1 бр.
- Трансформатор собствени нужди - 2 бр.
- Мерене на шини - 4 бр.
- КРУ към активни съпротивления - 2 бр.

Еднолинейна схема на КРУ 20 kV е дадена в Приложение № 1.

КРУ 2 - 20 kV се състои от четири изолирани един от друг отсека:

- Шинен – за шинната система;
- Комутационен – за изваждаем прекъсвач, монтиран на количка;
- Изводен – в него се монтират токовите, напреженовите трансформатори, вентилните отводи, силови кабели средно напрежение и заземителен ножов разединител;
- Ниско напрежение – в него се монтира апаратурата ниско напрежение за управление, релейна защита, сигнализация и др.

Съществуващото оборудване в КРУ 20 kV е:

Прекъсвачи:

- Тип АК-20/600/12;
- Тип NVLZA-24/1250/25 с извод „Младост“;
- Тип 3AH5-24/1250/25 SIEMENS монтиран в КРУ извод „Витоша“;
- Тип SCI 4-20/24/1250 монтирани в КРУ за Активно съпротивление 20 kV

Междусовото разстояние на фазите (полусите) на прекъсвач тип АК-20 е 220 mm.

Токови трансформатори:

- ТКН-24 200/5/5 монтирани в 12 бр. КРУ за изводи;
- ТКН-24 1000/5/5 монтирани в 1 бр. КРУ СП 20 kV I-III секция;
- ТКН-24 600/5/5 монтирани в 1 бр. КРУ СП 20 kV II-IV секция;
- GIS-24e 1000/5/5/5/5 за търговско мерене и защиты, монтирани в КРУ трансформаторни входове наТр1;
- GIS-24f 600/5/5/5/5 за търговско мерене и защиты, монтирани в КРУ трансформаторни входове наТр2;
- АCF-24 300/5/5/5 монтирани в КРУ извод „Младост“;
- GIS-24e 300/5/5/5/5 монтирани в КРУ извод „Витоша“.

Напреженови трансформатори:

- НК-24 20/0,1 kV (2 бр.) монтирани в 12 бр. КРУ на изводи;
- GSES 24D 20:√3/0,1:√3/0,1:√3/0,1 (3 бр.), монтирани в 4 бр. КРУ на трансформаторни входове;
- UCSJ-24 20:√3/0,1:√3/0,1:√3/0,1 (3 бр.) монтирани в КРУ извод „Младост“;
- GSES 24D 20:√3/0,1:√3/0,1:√3/0,1 (3 бр.) монтирани в КРУ извод „Витоша“;
- GZ-24 (3 бр.), монтирани в 4 бр. КРУ на Мерене на шини I, II, III, IV секция.

Вентилни отводи:

- На изводи „Младост“ и „Витоша“ има монтирани VARISIL-24 (3 бр.) и AREVA HE-24 (3 бр.);
- Вентилни отводи има монтирани в КРУ Мерене I и III секция към шинната система, тип POLIM-DA-24N и в КРУ Мерене IV секция към шинната система, тип DA1-30F.

Релейни защиты:

- МТЗ, МТО и земна защита са реализирани с електромеханични релета;
- цифрова релейна защита тип WOODWARD/MRA4/ на извод „Младост“;
- цифрова релейна защита тип RFI 401 на извод „Витоша“.

Противоаварийна автоматика:

АЧР е реализирано с 1 бр. устройство тип RFA301, монтирано в КРУ „СП I- III секция“.

4. Обем на поръчката:

4.1. Изготвяне на работен проект по присъединения:

- Изготвяне на работен проект за преоборудване и ремонт вторична комутация на КРУ №29 и КРУ №30 „Трафо 1“, КРУ №23 и КРУ №24 „Трафо 2“;
- Изготвяне на работен проект за преоборудване и ремонт вторична комутация на КРУ №27 и КРУ №28 „Секционен прекъсвач“, КРУ №25 и КРУ №26 „Секционен разединител“;
- Изготвяне на работен проект за преоборудване на изводи и ремонт вторична комутация КРУ №13, КРУ №15, КРУ №16, КРУ №17, КРУ №18, КРУ №20, КРУ №35, КРУ №36, КРУ №37, КРУ №38, КРУ №40, КРУ №42, КРУ №39 „резерва“;
- Изготвяне на работен проект за преоборудване и ремонт вторична комутация на КРУ №34 „Трафо СН-1“, КРУ №19 „Трафо СН-2“;

- Изготвяне на работен проект за преоборудване и ремонт вторична комутация на КРУ №35 „Мерене I”, КРУ №31 „Мерене II”, КРУ №22 „Мерене III” и КРУ №21 „Мерене IV”;
- Изготвяне на работен проект за преоборудване и ремонт вторична комутация на КРУ №1 „Активно съпротивление 1” и КРУ №54 „Активно съпротивление 2”;

Необходими проектни части за изготвяне на проекта:

- Обяснителна записка
- Част: „Електро – първична комутация“;
- Част: „Електро – вторична комутация“;
- Част: „План за безопасност и здраве“;
- Част: „Пожарна и безаварийна безопасност“;

След изготвяне на работният проект по съответните части, същия подлежи на съгласуване с Възложителя, преди започване на монтажните работи.

Работните проекти по части да включват следните раздели:

I. Раздел -Ретрофит на 4 бр. КРУ Трансформаторен вход 20 kV в п/ст Елхово

1. Част: „Електро – първична комутация“ - за КРУ №29 и КРУ №30 „Трафо 1”, КРУ №23 и КРУ №24 „Трафо 2”.

Включва: Обстойна обяснителна записка, чертежи за преоборудване на съществуващо КРУ за Трансформаторен вход 20 kV. Към тази част от проекта да се предвиди подмяна на ел.съоръженията с нови - вакуумен прекъсвач, контактни челюсти, вентилни отводи, подвижни изолационни прегради и нови материали за преоборудване на 4 бр. КРУ

2. Част: „Електро – вторична комутация“ - за КРУ №29 и КРУ №30 „Трафо 1”, КРУ №23 и КРУ №24 „Трафо 2”.

Включва: Обстойна обяснителна записка, чертежи и схеми на входно-изходни вериги на новите релейни защиты, управление на МП, сигнализация и блокировки. Към тази част от проекта да се предвиди подмяна на ел. съоръженията с нови – цифрови релейни защиты, релета, ключове, клемореди, предпазители, кабели и материали за вторична комутация. Да бъде изготвен проект за конфигурация и настройка на новите релейни защиты.

Подробни количествени сметки за изпълнение на всички демонтажни и монтажни работи, за преоборудване на съществуващи КРУ. Не се допуска влагане на употребявани материали.

II. Раздел -Ретрофит на 2 бр. КРУ Секционен прекъсвач 20 kV в п/ст Елхово

1. Част: „Електро – първична комутация“ - за КРУ №27 и КРУ №28 „Секционен прекъсвач”;

Включва: Обстойна обяснителна записка, чертежи за преоборудване на съществуващо КРУ за Секционен прекъсвач 20 kV. Към тази част от проекта да се предвиди подмяна на ел.съоръженията с нови - вакуумен прекъсвач, контактни челюсти, токови трансформатори, проходни ръкави и тоководещи части на КРУ подвижни изолационни прегради и нови материали за преоборудване на 2 бр. КРУ

2. Част: „Електро – вторична комутация“ - за КРУ №27 и КРУ №28 „Секционен прекъсвач”, КРУ №25 и КРУ №26 „Секционен разединител”.

Включва: Обстойна обяснителна записка, чертежи и схеми на входно-изходни вериги на новите релейни защиты, управление на МП, сигнализация и блокировки. Към тази част от проекта да се предвиди подмяна на ел. съоръженията с нови – цифрови релейни защиты, релета, ключове, клемореди,

предпазители, кабели и материали за вторична комутация. Да бъде изготвен проект за конфигурация и настройка на новите релейни защиты.

Подробни количествени сметки за изпълнение на всички демонтажни и монтажни работи, за преоборудване на съществуващи КРУ. Не се допуска влагане на употребявани материали.

III. Раздел -Ретрофит на 12 бр. КРУ за изводи 20 kV в п/ст Елхово

1. Част: „Електро – първична комутация“ - за изводи КРУ №13, КРУ №15, КРУ №16, КРУ №17, КРУ №18, КРУ №20, КРУ №35, КРУ №36, КРУ №37, КРУ №38, КРУ №40, КРУ №42;

Включва: Обстойна обяснителна записка, чертежи за преоборудване на съществуващо КРУ за изводи 20 kV. Към тази част от проекта да се предвиди подмяна на ел.съоръженията с нови - вакуумен прекъсвач, контактни челюсти, токови трансформатори, напреженови трансформатори, вентилни отводи, проходни ръкави и тоководещи части на КРУ подвижни изолационни прегради, алуминиеви шини, шина заземителна и нови материали за преоборудване на 12 бр. КРУ

2. Част: „Електро – вторична комутация“ - за изводи КРУ №13, КРУ №15, КРУ №16, КРУ №17, КРУ №18, КРУ №20, КРУ №35, КРУ №36, КРУ №37, КРУ №38, КРУ №40, КРУ №42.

Включва: Обстойна обяснителна записка, чертежи и схеми на входно-изходни вериги на новите релейни защиты, управление на МП, сигнализация и блокировки. Към тази част от проекта да се предвиди подмяна на ел. съоръженията с нови – цифрови релейни защиты, релета, ключове, клемореди, предпазители, кабели и материали за вторична комутация. Да бъде изготвен проект за конфигурация и настройка на новите релейни защиты.

Подробни количествени сметки за изпълнение на всички демонтажни и монтажни работи, за преоборудване на съществуващи КРУ. Не се допуска влагане на употребявани материали.

IV. Раздел -Ретрофит на 2 бр. Собствени нужди в п/ст Елхово

1. Част: „Електро – първична комутация“ - за КРУ КРУ №34 „Трафо СН-1“, КРУ №19 „Трафо СН-2“;

Включва: Обстойна обяснителна записка, чертежи за преоборудване на съществуващо КРУ за Собствени нужди 20 kV. Към тази част от проекта да се предвиди подмяна на ел.съоръженията с нови - токови трансформатори, напреженови трансформатори, алуминиеви шини и нови материали за преоборудване на 2 бр. КРУ

2. Част: „Електро – вторична комутация“ - за КРУ КРУ №34 „Трафо СН-1“, КРУ №19 „Трафо СН-2“.

Включва: Обстойна обяснителна записка, чертежи и схеми на измервателни вериги, сигнализация и блокировки. Към тази част от проекта да се предвиди подмяна на ел. съоръженията с нови – клемореди, предпазители, кабели и материали за вторична комутация.

Подробни количествени сметки за изпълнение на всички демонтажни и монтажни работи, за преоборудване на съществуващи КРУ. Не се допуска влагане на употребявани материали.

V. Раздел -Ретрофит на 4 бр. „Мерене“ 20 kV в п/ст Елхово

1. Част: „Електро – вторична комутация“ - за КРУ №35 „Мерене I“, КРУ №31 „Мерене II“, КРУ №22 „Мерене III“ и КРУ №21 „Мерене IV“.

Включва: Обстойна обяснителна записка, чертежи и схеми на напреженови измервателни вериги, автоматика за честотно разтоварване, сигнализация и блокировки. Към тази част от проекта да се предвиди подмяна на ел. съоръженията с нови – релета, ключове, клемореди, предпазители, кабели и материали за вторична комутация.

Подробни количествени сметки за изпълнение на всички демонтажни и монтажни работи, за преоборудване на съществуващи КРУ. Не се допуска влагане на употребявани материали.

VI. Раздел -Ретрофит на 2 бр. „Активно съпротивление“ 20 kV в п/ст Елхово

1. Част: „Електро – вторична комутация“ - за КРУ №1 „Активно съпротивление 1” и КРУ №54 „Активно съпротивление 2”.

Включва: Обстойна обяснителна записка, чертежи и схеми на входно-изходни вериги на новите релейни защиты и автоматика за комбинирано заземяване на звездните центрове на намотка 20 kV на Тр.1 и Тр.2, сигнализация и блокировки. Към тази част от проекта да се предвиди подмяна на ел. съоръженията с нови – цифрови релейни защиты, , релета, ключове, клемореди, предпазители, кабели и материали за вторична комутация.

4.2. Изпълнение доставка на оборудване, демонтажни и монтажни работи, предписани в работния проект по **Раздели I - VI**. Изпитания, наладка и въвеждане в експлоатация.

4.2.1. Доставка на оборудване:

- Прекъсвачи - 18 бр.
- Токови трансформатори - 48 бр.
- Напреженови трансформатори - 42 бр.
- Вентилни отводи - 48 бр.
- (36 бр. за 12 изводни КРУ и 12 бр. за трансформаторни входове).
- Релейни защиты - 20 бр.
- Проходни ръкави (долна контактна система) - 42 бр.

4.2.2. Демонтажни работи.

Демонтажа на оборудването да се включи в количествената сметка. Демонтираното оборудване трябва да бъде описано и предадено на Възложителя.

4.2.3. Строително-монтажни работи (СМР), наладка, изпитания и въвеждане в експлоатация.

СМР и въвеждане в експлоатация, след провеждане на 72-часова проба, на всички присъединения 20 kV ще се осъществи последователно към четирите секции.

Конфигурирането и настройката на релейните защиты се извършва от Изпълнителя.

Забележка: Присъединяването, както и евентуалното удължаване на силовите кабели към външните изводи е задължение на трета страна и не е предмет на настоящата поръчка.

Видовете и количествата работи, необходими за изпълнението на поръчката са описани подробно в следната количествена сметка:

№	Наименование	мярка	к-во
I	Първи етап: Изготвяне на работен проект	бр.	1
II	Втори етап: Доставка, демонтаж и монтаж, въвеждане в експлоатация на оборудване и ремонт		
1.	Доставка на прекъсвачи		
1.1	Трансформаторен вход и Секционен прекъсвач	бр.	6
1.2	Извод	бр.	12

№	Наименование	мярка	к-во
2.	Доставка на токови трансформатори		
2.1	Секционен прекъсвач	бр.	6
2.2	Извод	бр.	36
2.3	Трансформатор собствени нужди	бр.	6
3.	Доставка на напреженови трансформатори		
3.1	Извод	бр.	36
3.2	Трансформатор собствени нужди	бр.	6
4.	Доставка на вентилни отводи		
4.1	Трансформаторен вход	бр.	12
4.2	Извод	бр.	36
5.	Доставка на релейни защиты		
5.1	Трансформаторен вход	бр.	4
5.2	Извод	бр.	12
5.3	Секционен прекъсвач	бр.	2
5.4	Активно съпротивление	бр.	2
6.	Доставка на проходни ръкави (долна контактна система)		
6.1	Извод	бр.	36
6.2	Секционен прекъсвач	бр.	6
7.	Ремонт първична комутация		
7.1	Трансформаторен вход	бр.	4
7.2	Секционен прекъсвач	бр.	2
7.3	Извод	бр.	12
7.4	Трансформатор собствени нужди	бр.	2
8.	Подмяна врата на отсек ниско напрежение		
8.1	Трансформаторен вход	бр.	4
8.2	Секционен прекъсвач	бр.	2
8.3	Извод	бр.	13
8.4	Трансформатор собствени нужди	бр.	2
8.5	Мерене	бр.	4
8.6	Секционен разединител	бр.	2
8.7	Активно съпротивление	бр.	2
9.	Ремонт вторична комутация на отсек ниско напрежение		
9.1	Трансформаторен вход	бр.	4
9.2	Секционен прекъсвач	бр.	2
9.3	Извод	бр.	12
9.4	Трансформатор собствени нужди	бр.	2
9.5	Мерене	бр.	4
9.6	Секционен разединител	бр.	2
9.7	КРУ резерва	бр.	1
9.8	Активно съпротивление	бр.	2
10.	Ремонт вторична комутация на комутационен отсек		
10.1	Трансформаторен вход	бр.	4
10.2	Секционен прекъсвач	бр.	2
10.3	Извод	бр.	12
10.4	Трансформатор собствени нужди	бр.	2
10.5	Секционен разединител	бр.	2
11.	Табели с диспечерски наименования	компл.	29

Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Стандарти и норми.

Ретрофит на КРУ трябва да е проектирано, извършено и изпитано в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с посочените или други еквивалентни стандарти:

Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии /НУЕУЕЛ/.

Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи /НТЕЕЦМ/.

НАРЕДБА № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

БДС EN 60529 (или еквивалент) - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код).

БДС EN 60664-1 (или еквивалент) - Координация на изолацията за съоръжения в системи за ниско напрежение. Част 1: Правила, изисквания и изпитвания.

БДС EN 61140 /A1 (или еквивалент) - Защита срещу поражения от електрически ток. Общи аспекти за уредби и съоръжения.

БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент) - Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защити за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток

БДС EN 62271-1 (или еквивалент) - Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания.

БДС EN 62271-100 (или еквивалент) - Комутационни апарати за високо напрежение. Част 100: Променливотокови прекъсвачи за високо напрежение.

БДС EN 62271-110 (или еквивалент) - Комутационни апарати за високо напрежение. Част 110: Прекъсвачи за индуктивни товари.

БДС EN 62271-200 (или еквивалент) - Комутационни апарати за високо напрежение. Част 200: Променливотокови комутационни апарати в метална обвивка за обявени напрежения над 1 kV и по-високи, включително 52 kV.

БДС EN 62271-201 (или еквивалент) - Комутационни апарати за високо напрежение. Част 201: Променливотокови комутационни апарати в изолационна обвивка за обявени напрежения над 1 kV и по-високи, включително 52 kV (IEC 62271-201:2006).

БДС EN 62271-202 (или еквивалент) - Комутационни апарати за високо напрежение. Част 202: Комплектни подстанции за високо/ниско напрежение изработени в заводски условия.

БДС EN 61869-1 (или еквивалент) - Измервателни трансформатори. Част 1: Общи изисквания.

БДС EN 61869-2 - (или еквивалент) Измервателни трансформатори. Част 2: Допълнителни изисквания за токови трансформатори.

БДС EN 61869-3 (или еквивалент) - Измервателни трансформатори. Част 3: Допълнителни изисквания за индуктивни напреженови трансформатори.

БДС EN 60099-4 (или еквивалент) - Вентилни отводи. Част 4: Металооксидни вентилни отводи без разрядници за електрически системи за променливо напрежение.

БДС EN 60071-1 (или еквивалент) - Координация на изолацията. Част 1: Термини и определения, принципи и правила.

БДС EN ISO 1182 (или еквивалент) - Изпитвания на продукти за реакция на огън. Изпитване на негоримост.

2. Условия на експлоатация.

Прекъсвачите, токовите, напреженовите трансформатори и вентилните отводи ще работят в система с номинално напрежение 20 kV и максимално работно напрежение – 24 kV. Неутралата на мрежа 20 kV е заземена през Петерсонова бобина с изградена автоматика за комбинирано заземяване на неутралата през Петерсонова бобина и Активно съпротивление 40 Ω.

Условията на околната среда са класифицирани, както следва:

- Максимална околна температура + 40°C;
- Минимална околна температура - 5°C;
- Относителна влажност на въздуха за месец (при 20°C) ≤ 90%
- Максимална надморска височина ≤ 1000 m;
- Сеизмичен коефициент ≥ 0,3 g

3. Технически изисквания към ретрофит на КРУ.

3.1. Общи изисквания.

КРУ №1 и КРУ №54, предназначени по съществуващата схема за активни съпротивления, се реконструират така, че се запазват съществуващите прекъсвачи SCI-4. В отсек ниско напрежение се извършва монтаж на доставените релейни защиты и ремонт вторична комутация, като се реализира автоматика за комбинирано заземяване на звездните центрове на намотка 20 kV на Тр.1 и Тр.2 през Петерсонова бобина и Активно съпротивление и Резервна земна защита на СТ.

За КРУ №35 „Мерене I”, КРУ №31 „Мерене II”, КРУ №22 „Мерене III” и КРУ №21 „Мерене IV” се предвижда частичен ремонт вторична комутация в отсек ниско напрежение и проектиране и монтаж на автоматика за честотно разтоварване и вторична комутация в отсек ниско напрежение към КРУ „Мерене“ съгласувано с Възложителя. Устройствата за АЧР (тип RFA 301) се предоставят от Възложителя.

За резервното 1 бр. КРУ №39 се предвижда само частичен ремонт вторична комутация в отсек ниско напрежение.

Всички външни метални конструкции (за всички КРУ), да се боядисат с цвят RAL 7001 (или еквивалентен), след обезмасляване и почистване на започналата корозия.

Включените в обема на доставката прекъсвачи, измервателни трансформатори, вентилни отводи, ошиновка, релейни защиты, предпазители, пакетни ключове, релета, клеми, кабели и монтажен проводник трябва да имат технически характеристики, посочени в минималните технически изисквания.

3.2. Първична комутация

3.2.1. Монтаж на прекъсвачи.

При проектирането и монтажа на прекъсвачите върху съществуващите или новите колички трябва да се спазят минималните светли разстояния съгласно Наредба № 3 за „Устройство на електрическите уредби и електропроводните линии”. При невъзможност за постигане на необходимите светли разстояния се допуска монтаж на изолационни прегради и/или изолиране на тоководещите части с изолационен материал.

При изолиране на тоководещите части с изолационен материал, Изпълнителя е длъжен да предостави на Възложителя Сертификат за съответствие със стандартите, по които е произведен и изпитан материала, от агенция по акредитация или декларация от производител.

Количките с прекъсвачите трябва да отговарят на следните условия:

- Взаимозаменяемост по видове присъединения;
- Да се движат свободно при извеждане/въвеждане и да притежават необходимата статична устойчивост;
- Да притежават динамична устойчивост при всички режими, които могат да възникнат.

При изготвяне на проекта за монтаж на прекъсвачите върху съществуващите или новите колички да се адаптират съществуващите механизми за:

- Фиксиране в работно или контролно положение;
- Въвеждане в работно и извеждане в контролно положение;
- Вдигане/сваляне на подвижните изолационни завеси в комутационния отсек;

- Блокиране изваждането на количката при включен прекъсвач в работно положение;
- Блокиране въвеждането на количката от контролно към работно положение при включен прекъсвач;
- Блокиране включване на прекъсвача в междинно положение на количката;
- Блокиране въвеждането на количката в работно положение при включен заземителен нож;
- Блокиране включване на заземителния нож, ако количката се намира в работно положение.

При проектирането и монтажа на прекъсвачите върху съществуващите или новите колички трябва да се предвиди:

- Ремонтнопригодност - лесен достъп до всички елементи, които ще се обслужват по време на експлоатацията, без извършване на демонтажни работи;
- Подмяна на съществуващото щепселно съединение, за управление и сигнализация с ново.
- Проводниците между прекъсвача и щепселното съединение да бъдат положени в термоустойчива негорима гофрирана тръба.

В отсека на прекъсвача се подменят с **нови**:

- Проходните токови трансформатори се заменят с изолационни ръкави.
- Всички електрически пътни (крайни) изключватели с брой контакти и номинални данни удовлетворяващи техническите изисквания посочени в точка 4.2. „Вторична комутация”.
- Контактните челюсти се заменят с нови, от един вид за всички присъединения съобразени с най-големият номинален ток на доставените прекъсвачи. Изпълнението на ошиновката да се съобрази с тока на късо съединение на шинна система 20 kV, не по-малка от 250 mm². **Да се предвиди възможност за регулиране на връзката шина-контактни челюсти-изолационни ръкави, хоризонтално и вертикално.**

След преработката на съществуващата количка или изработка на нова, всички метални конструкции в отсека на прекъсвача да се грундират и боядисат с цвят RAL 7001(или еквивалентен), след обезмасляване и почистване на започналата корозия.

След преработка на съществуваща или изработка на нова количка - 1 бр., Изпълнителят да информира Възложителя и покани негови специалисти за осъществяване на контрол при преработката/изработката. При констатиране от Възложителя на пропуски от страна на Изпълнителя, последният е длъжен да извърши съответните корекции. Изпълнението на поръчката ще се осъществи само след задължително одобрение от Възложителя на представената количка и оформяне на протокол.

Техническите спецификации и минималните изисквания, на които трябва да отговарят доставяните прекъсвачи са дадени в Приложение № 3, Таблица № 3.

3.2.2. Монтаж на токови измервателни трансформатори

За предвидените за ретрофит 12 броя изводи и секционни прекъсвачи, съществуващите ТТ тип ТКН се заменят с нови сухи стоящ тип, доставени за съответния тип КРУ. На мястото на демонтираните ТТ тип ТКН се монтират проходни изолатори (изолационни ръкави).

В изводния отсек на изводите и секционни прекъсвачи се монтират нови ТТ, както следва:

- КРУ №27 „Секционен прекъсвач II-IV секция” - ТТ 1000/5/5 А;
- КРУ №28 „Секционен прекъсвач I-III секция” - ТТ 1000/5/5 А;
- КРУ №13 „Помпи”, КРУ №15 „Газстрой”, КРУ №16 „Болярово“, КРУ №17 „Крум”, КРУ №18 „Раздел“, КРУ №20 „Елпром“, КРУ №35 „Тенево”, КРУ №36 „Аспарух“,

КРУ №37 „Родопа”, КРУ №38 „Дъбово“, КРУ №40 „Княжево“, КРУ №42 „Устрем”- ТТ 200/5/5А.

- КРУ №34-„Трафо СН-1” и КРУ №19-„Трафо СН-2” – ТТ 50/5/5 А.

Съществуващите ТТ тип GIS-24е на трансформаторните входове се запазват.

Техническите характеристики и минималните изисквания, на които трябва да отговарят доставяните токови трансформатори са дадени в Приложение № 4, Таблици № 4.1, № 4.2 и № 4.3.

3.2.3. Монтаж на напреженови измервателни трансформатори

Съществуващите напреженови трансформатори на изводи, тип НК-24 в КРУ се демонтират и заменят с доставените за съответния тип КРУ, а НТ тип GSES-24D на трансформаторните входове и тип GZ-24 на КРУ „Мерене I”, КРУ „Мерене II”, КРУ „Мерене III” и КРУ „Мерене IV” се запазват..

В изводния отсек на изводите и Трафо СН се монтират нови НТ, както следва:

- КРУ за изводи (12 бр.) - НТ 20000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}/100:3$ V;
- КРУ за Трафо СН 1 и 2 (2 бр.) – НТ 20000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ V;

При проектирането да се предвиди монтаж на измервателните трансформатори в отсек „Изведен” **върху междинната преграда над проходните изолационни ръкави**, като се спазят минималните светли разстояния съгласно НАРЕДБА № 3 за „Устройство на електрическите уредби и електропроводните линии”. При невъзможност за постигане на необходимите светли разстояния се допуска монтаж на изолационни прегради и/или изолиране на тоководещите части с изолационен материал.

При изолиране на тоководещите части с изолационен материал Изпълнителя е длъжен да предостави на Възложителя декларация от производител за съответствие със стандартите по които е произведен и изпитан материала, от агенция по акредитация или декларация от производител.

Техническите спецификации и минималните изисквания, на които трябва да отговарят доставяните напреженови трансформатори са дадени в Приложение № 5, Таблици № 5.1 и № 5.2.

3.2.4. Монтаж на вентилни отводи

В изводния отсек на КРУ се монтират по три броя вентилни отводи с номинално напрежение 30 kV и разряден клас ≥ 1 за изводи и по три броя вентилни отводи с номинално напрежение 30 kV и разряден клас ≥ 2 за трансформаторните входове. **При монтажа да се спази изискването за двустранно свързване на вентилните отводи към съществуващия заземителен контур.**

Техническите спецификации и минималните изисквания, на които трябва да отговарят доставяните вентилни отводи са дадени в Приложение № 6, Таблица № 6.1 и Таблица № 6.2.

3.2.5. Ошиновката в КРУ.

Изпълнението на ошиновката в изводния отсек на КРУ да се съобрази с тока на късо съединение на шинна система 20 kV, с номиналните данни на съоръженията и не по-малка от 250 mm².

3.2.6. Заземяване на нетоководящи части на апаратура първична комутация.

Осигурява се надеждно заземяване на всички метални нетоководещи части на съоръжения първична комутация в отсек изведен и комутационен с многожилен жълтозелен проводник ПВА-2 и сечение съобразно тока на късо съединение.

3.3. Вторична комутация.

3.3.1. Общи изисквания.

3.3.1.1. Ремонтът по част вторична комутация включва:

- Проектиране, доставка и монтаж на релейни защиты.
- Проектиране, доставка и монтаж на релейни защиты за автоматика за включване на активно съпротивление при комбинирано заземяване на неутрала Ср.Н и Резервна земна защита на силовите трансформатори в КРУ №1 и КРУ №54.
- Проектиране и монтаж на автоматика за АЧР в КРУ „Мерене“.
- Проектиране на схеми за управление, блокировки, сигнализация, токови и напрежени вериги, съгласно принципни схеми от Приложение 2.
- Демонтаж на съществуващите електромеханични релейни защиты, релета, накладки, предпазители, клеми, проводници и др. в отсек ниско напрежение.
- Доставка и монтаж на помощни релета, пакетни ключове, автоматични предпазители, клеми и др. в отсек ниско напрежение.
- Подмяна на вратата на отсека ниско напрежение с нова, нова монтажната плоча на която се монтира нова апаратура.
- Проектиране и изграждане на ускорение на релейните защиты (УРЗ) на трансформаторен вход.

3.3.1.2. Организация оперативни вериги

При разработката на проекта да се спазват следните принципи за разпределение на оперативните вериги във всяко КРУ:

- Управление – ръчно/автоматично включване и изключване, захранване на мотора за зареждане на пружината на прекъсвача.
- Сигнализация – за захранване на указателите за положението на съоръженията.
- Релейна защита – за захранване на релейната защита и цифровите входове и изходи.

Освен това при разработването на проекта да се вземат предвид следните основни изисквания:

- Управлението на прекъсвачите да се извършва от бутони на прекъсвача и от бутони на лицевия панел на съответното КРУ;
- Върху лицевите панели да се изпълни мнемосхема с оцветяване и надписване в жълт цвят – за уредба 20 kV съгласно БДС 1212:1970 или еквивалент;
- За присъединения 20 kV - трафовход, извод и секционен прекъсвач на лицевия панел на съответното КРУ да бъдат монтирани:
 - цифрова релейна защита;
 - бутони за управление на прекъсвача;
 - светлинна индикация за положението на количката, земния нож и прекъсвача;
 - режимни ключове за избор на режими на защитата;
 - аварийна светлинна сигнализация на КРУ.
- За присъединения 20 kV - активно съпротивление на лицевия панел на съответното КРУ да бъдат монтирани:
 - цифрова релейна защита;
 - бутони за управление на прекъсвача със светлинна индикация за положението на прекъсвача;
 - режимни ключове за избор на режими на защитата;
 - аварийна светлинна сигнализация на КРУ.
- За присъединения 20 kV - мерене на съответното КРУ да бъдат монтирани:
 - цифрово устройство RFA301;
 - светлинна индикация за положението на количката (разединителя) и земния нож.
- За присъединения 20 kV трансформатор СН, мерене и секционен разединител на лицевия панел на съответното КРУ да бъде монтирана светлинна индикация за положението на количката (разединителя) и земния нож;
- На табло „Централна сигнализация” в командна зала да бъдат изведени обобщени сигнали от КРУ 20 kV;

- Да има изградени електрически и механични блокировки за управление на съоръженията, съобразени с първичната схема на уредбата, както за всяко присъединение, така и спрямо заземителния нож на секцията.

3.3.2. Отсек ниско напрежение (релеен отсек)

Проектът вторична комутация да се изработи съгласно **Приложение № 2** „Принципни схеми за токови и нареженови вериги, управление, релейна защита и сигнализация” на Трансформаторни входи и изводи средно напрежение. Управлението на прекъсвача да се осъществи чрез бутони, сигнализацията за положение на количката и заземителния нож чрез светлинни указатели с две положения, а сигнализацията за зароботила предупредителна и аварийна сигнализация със светлинен индикатор.

В модула ниско напрежение се разполагат клемореди, помощни релета, предпазители и др.

В горния край на релейния отсек да се разположи кабелен канал или еквивалентен монтажен елемент, в който да се положат проводниците. Под кабелния канал се разполагат предпазители, релета и др.

Новата апаратура (клемореди, предпазители, релета и др.) да се монтира върху нова монтажна плоча с размери не по-малки от съществуващата.

Всички клеми, предпазители и помощни релета да се монтират на монтажна (DIN) шина с размери 35x7,5 mm, за осигуряване на лесен демонтаж и монтаж, като се отдели място с възможност за монтаж на допълнителни апарати.

В долния край на монтажната плоча да се разположат клемите за вътрешната (за КРУ) вторична комутация.

Клеморедите за обиколни вериги да се монтират на лявата страна на отсека върху допълнителна монтажна плоча.

Да се предвиди монтаж на осветително тяло, ключ и монофазен контакт АС на лявата страна на отсека върху допълнителна монтажна плоча.

Да се предвидят вериги отопление, които да включват отоплителни средства в комутационния отсек минимум 150 W и в кабелния (изводния) отсек минимум 150 W на КРУ.

Техническите спецификации и минималните изисквания, на които трябва да отговарят доставяните предпазители, пакетни ключове, релета и клеми са дадени в Приложение № 8.

3.3.3. Клеморед

Клеморедът да се раздели видимо на две отделни части: Клеморед за обиколни вериги и клеморед(и) за вътрешни вериги.

3.3.3.1. Клеморед за обиколни вериги

Към клеморедата за обиколни вериги се свързват обиколните вериги за:

- захранване по постоянен ток 220 V DC за управление и сигнализация;
- захранване по постоянен ток 220 V DC за цифрови релейни защиты и цифрово устройство за АЧР. Оперативното напрежение за защитата, изключваща присъединение, секция или трансформаторен вход да е общо за цялата уредба;
- вериги за блокиране на УРЗ;
- вериги блокировки;
- вериги на АЧР;
- вериги променливо напрежение 220 V AC за отопление, осветление, контакти и др.
- вериги сигнализация, като следва да се предвидят най-малко следните сигнали:
 - зароботила релейна защита;
 - изключване от УРЗ;
 - изключил предпазител;

- повредена релейна защита;
- пускане на аварийна сигнализация (звукова и светлинна) при изключване на прекъсвач от релейна защита.
- Клемите трябва да бъдат разкъсваеми, за проводник със сечение най-малко 4 mm², оборудвани с всички необходими за експлоатация аксесоари (мостове, надписи, разделителни пластини, крайни капачки и др.

3.3.3.2. Клеморед(и) за вътрешни вериги

Към клеморедата за вътрешните вериги се свързват веригите на:

- токовете трансформатори – защита,
- напреженовите трансформатори – защита,
- управлението на прекъсвача,
- релейните защиты,
- сигнализацията,
- блокировки и др.

Клеморедът за вътрешните вериги да бъде разделен и маркиран в следната последователност: токови и напреженови вериги, вериги за управление, блокировки, релейна защита, сигнализация, отопление, осветление и контакти.

За всяко присъединение да се опроводят до клеморед резервни контакти за сигнализиране положението на съоръженията.

Във всеки клеморед трябва да има освен това най-малко 10% допълнително свободни клеми.

Клемите да отговарят на БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен за присъединяване на кръгли медни проводници с винтово закрепване с неотслабваща сила на притискане на проводника при вибрации и стареене. Да са устойчиви на електролитна корозия и ръжда, негорими с повишена устойчивост на чупене, изолационния материал да не абсорбира влага, с $I_{\text{доп.макс.трайно}} \geq 40 \text{ A}$ и $U_{\text{доп.макс.}} \geq 500 \text{ V}$.

Клемите да бъдат монтирани на монтажна (DIN) шина с размери 35x7,5 mm и да бъдат подходящо разположени, за да бъде осигурен лесен достъп за монтиране на кабелите, проводниците и означителните пръстени (бананки) към тях при работа и проверки на веригите вторична комутация.

За токовете и напреженовите вериги да се предвидят специални клеми, позволяващи видимо разкъсване без изваждане на проводниците, с възможност за включване на тестова апаратура със стандартни кабелни крайници (щифт 4 mm) и удобно и безопасно шунтиране на токовете вериги. Всички останали клеми да са неразкъсваеми.

Клемите и клеморедите да са надписани, номерирани и снабдени с всички аксесоари необходими за работа по вторичната комутация.

3.3.3.3. Клеморед(и) за търговско и/или техническо измерване

Да се предвидят отделни клемореди за търговско и техническо измерване с възможност за пломбиране. Към клеморедата се свързват веригите на:

- токовете трансформатори – измерване;
- напреженовите трансформатори – измерване;
- електромер;

3.3.4. Проводници и кабели

3.3.4.1. Общи изисквания

Всички проводникови вериги да се реализират с минимално сечение 1,5 mm², с изключения на токовете вериги, които да се изпълнят с минимално сечение 2,5 mm², съгласно изискванията на чл. 1075 от Наредба № 3 за УЕУЕЛ.

Точното определяне на сечението на обиколните вериги, токовете и напреженостите на вериги и на проводниците до автоматичните предпазители се обосновава в изчислителната записка на проекта.

3.3.4.2. Кабели

Кабелите за вторична комутация трябва да бъдат **екранирани** в случаите, когато проводниците им жила включват вериги към цифрови устройства за релейна защита и автоматика, измерване, телемеханика и др., за захранване, цифрови входове, токови и напреженови вериги. При това се заземява екранировката само от страната на приемника, например за кабел между токов трансформатор и клеморед в релейния отсек, екранировката се заземява единствено на клеморед в релейния отсек.

3.3.4.3. Кабелни канали

Проводниците за вътрешната (за КРУ) вторична комутация да се положат в кабелни канали. Всички кабелни канали да се монтират на разстояние минимум 50 mm от клемите на апаратурата, осигуряващо възможност за достъпен и лесен начин за работа с проводниците.

3.3.4.4. Проводници

Всички многожични проводници и кабели изпълнени с многожични проводникови жила се крипват с изолирани кабелни накрайници за всяко жило с поставени и надписани бананки (маркировъчни пръстени) по монтажна схема след прозвъняване.

Препоръчителни изискванията за цвета на изолацията на отделните проводници:

потенциал/фаза	цвят	сигнали
положителен	червен	201, 701, 711, +Бл.
отрицателен	тъмносин	202, 702, 712, -Бл
фаза А – I и U	жълт	A4xx, A6xx
фаза В – I и U	зелен	B4xx, B6xx
фаза С – I и U	червен	C4xx, C6xx
нула – I и U	светлосин	04xx, 06xx
заземяване РЕ, PEN	жълтозелен	без пръстени и означения
Други вериги	бял или черен	

Проводниците преминаващи през плътни прегради за обиколни, токови, напреженови и др. вериги да бъдат укрепени чрез щуцери или еквивалентни монтажни елементи.

Във всички крепежни елементи, в които ще се полагат или укрепват проводници да се предвиди най-малко 20 % резерв за полагане на допълнителни проводници.

3.3.4.5. Маркировка на проводникови жила

Всяко жило трябва да бъде двустранно маркирано, посредством маркировъчни пръстени (бананки). Маркировъчните пръстени (бананките) се надписват с неизбледяващ и неизтриваем маркер във формат

XXX:NN; YYY; ZZZ:NN;

където:

XXX – е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася, например 133 (сигнал за изключване), съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от което тръгва проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

със символът “NN” (само цифри) е означен номерът на клемата на апаратурата.

Пример: 1Пр:2
101
X21:25.

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа.

3.3.4.6. Маркировка на кабелите вторична комутация

Маркери за оперативни кабели се поставят на новомонтираните и съществуващите оперативни кабели. Всеки кабел следва да бъде маркиран двустранно с маркиращи надписи (бирки).


Маркерите за оперативните кабели се надписват с неизбледяващ и неизтриваем маркер във формат: AA NNxNN BB, където:

AA е номера на кабела, съдържа букви и/или цифри.

NNxNN – броят жила x сечението на проводника (само цифри).

BB е съоръжението или апаратурата, до която е положен кабела, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри. Допуска се теста да се представи съкратено.

Пример: [Кабел №] 1 19x2,5 П (Прекъсвач).



Надписите се поставят един под друг за кръгли маркери и един до друг за правоъгълни.

3.3.5. Заземяване вторични вериги

3.3.5.1. Токови и напреженови вериги

Заземяването на вторичните токови и напреженови вериги да се изпълнява в една точка на клеморед в отсек ниско напрежение на КРУ.

3.3.5.2. Заземяване на нетоководещи части на апаратура вторична комутация

Осигурява се надежно заземяване на защитата, когато това се изисква от фирмата производител. Заземяването се извършва с многожилен проводник със сечение съгласно предписанията на производителя, с жълтозелен цвят на изолацията към подходяща заземителна клемата. Заземяването да се изпълнява към заземителни клеми, свързани със заземителната инсталация на уредбата. Заземителните клеми да са в жълтозелен цвят.

Всички метални нетоководещи части в отсек ниско напрежение се заземяват с многожилен жълтозелен проводник ПВА-2 16 mm².

3.3.6. Щепселно съединение за управление и сигнализация на прекъсвача

Разположението на неподвижната част и дължината на проводниците с подвижната част да бъдат такива, че да позволява лесно разкъсване/включване при движение на прекъсвача вън/вътре в КРУ.

Монтажа на неподвижната част на щепселното съединение трябва да е извършен така, че да осигурява лесен достъп за демонтаж/монтаж и обслужване.

Свързването на проводниците към подвижната и неподвижната част на щепселното съединение да се извършва чрез винтови връзки.

3.3.7. Особенности при изпълнението на вторичната комутация за трансформаторните входове.

Клеморедите за търговско и контролно мерене (токови и напреженови вериги) да имат възможност за пломбиране и да са видимо разделени от клеморедите за обиколни вериги и вътрешни връзки.

Да се запазят съществуващите електрически блокировки, между КРУ трафвход и разединители в ОРУ 110 kV към съответния силов трансформатор, които осигуряват:

- Блокиране на шинен разединител 110 kV на силов трансформатор при включен, заземителен нож в КРУ трафвход;
- Блокиране на заземителен нож 110 kV към поле при въведена в работно положение, количка в КРУ трафвход на съответния силов трансформатор.
- Блокиране на включването на прекъсвач (или блокиране на въвеждането на количка в работно положение) в КРУ трафвход при включен заземителен нож 110 kV към поле.
- Блокиране на заземителен нож в КРУ трафвход при включен шинен разединител 110 kV.

Освен това веригите за управлението и релейната защита да отчитат необходимостта от въвеждане на следните вериги:

- вградените функции МТЗ и МТО по фазни токове, и „ток на нулева последователност“ действат на трифазно изключване на прекъсвача 20 kV на трансформатора;
- съществуващите диференциална и технологични защиты на трансформатора действат на изключване на прекъсвача 20 kV на трансформатора;
- две от стъпалата на вградената функция „МТЗ по фазни токове“ се използва за „ускорено изключване на късо съединение по шини 20 kV“. Схемата на изключването от стъпалото за “ускорено изключване на късо съединение по шини 20 kV” се блокира при стартиране на вградена функция „МТЗ по фазни токове-посочна” на който и да е от изводите 20 kV, както и от МТЗ на секционен прекъсвач, работещ към същата секция;

УРЗ - принцип на работа:

- **при късо съединение по извод** - функцията „МТЗ”, в защитата на извода заработва и блокира стъпалата на функцията „МТЗ”, в защитата на трансформаторния вход предназначено за УРЗ. Другите стъпала на функцията „МТЗ” (с настройки на МТЗ и МТО) продължават да работят и набират настроените времена. Ако прекъсвача на извода не изключи, неблокираните функции „МТЗ” в защитата на трансформаторния вход, след изтичане на настроените времена подават команда за изключване на собствения прекъсвач.

- **при късо съединение на шинната система** - функцията „МТЗ” на изводите не заработва и не блокира стъпалото на функцията „МТЗ”, в защитата на трансформаторния вход предназначено за УРЗ, която след време 150 ms подава команда за изключване на собствения прекъсвач, а след време 300 ms подава команда за изключване на прекъсвача на страна 110 kV на Силовия трансформатор.

- оперативното напрежение на УРЗ се формира на панел „Централна сигнализация”, с контрол наличие на оперативно напрежение.

3.3.8. Особенности при изпълнението на вторичната комутация за секционен прекъсвач.

Да се предвиди схема на прекъсване на шинка блокиране на УРЗ между двете секции при изключен секционен прекъсвач.

- вградените функции МТЗ и МТО по фазни токове и „ток на нулева последователност“ действат на изключване на прекъсвача 20 kV;
- едно от стъпалата на вградената функция „МТЗ по фазни токове“ се използва за „ускорено изключване на късо съединение по шини 20 kV“;

- изключването от стъпалото за „ускорено изключване на късо съединение по шини 20 kV“ се блокира при стартиране на вградената функция „МТЗ по фазни токове“ на който и да е от изводите 20 kV.

Да се предвидят нови блокировки (електрически или механични), между Секционен Разединител и Секционен прекъсвач, които осигуряват:

- блокиране въвеждането на количката в работно положение и включването на прекъсвача при изключен разединител.
- блокиране на изключване/включване на секционен разединител при включен прекъсвач или количка в работно положение.

3.3.9. Особенности при изпълнението на вторичната комутация за КРУ на извод.

Клеморедите за търговско и контролно мерене (токови и напреженови вериги) да имат възможност за пломбиране и да са видимо разделени от клеморедите за обиколни вериги и вътрешни връзки.

Да се запазят съществуващите електрически блокировки, които осигуряват:

- блокиране включването на прекъсвач (или блокиране на въвеждането на количка в работно положение) в КРУ при заземена шина.

Освен това веригите на управлението и релейната защита да отчитат необходимостта от въвеждане на следните вериги:

- вградените функции МТЗ и МТО по фазни токове, и „ток на нулева последователност“ действат на трифазно изключване на прекъсвача 20 kV;
- функцията „несиметрия по ток“ – трето стъпало на земна защита, действат на сигнал;
- При зареждане на МТЗ се формира сигнал за блокиране действието на ускорена релейна защита на секционния прекъсвач и трансформаторния вход;
- Изгражда се схема на изключване на извод 20 kV при присъединяване на генериращ източник средно напрежение при изключвателен импулс от релейните защиты на Силов трансформатор стран 110 и 20 kV и секционен прекъсвач, и резервна земна защита, за всяко изводно присъединение.

3.3.10. Особенности при изпълнението на вторичната комутация за трансформатор Собствени нужди.

Да се предвидят блокировки на КРУ „Трафо СН 1“ и КРУ „Трафо СН 2“.

Да се предвидят отделни клемореди за търговско и техническо измерване с възможност за пломбиране. Към клеморедата се свързват веригите на:

- токовите трансформатори – измерване;
- напреженовите трансформатори – измерване;
- електромер;

3.3.11. Особенности при изпълнението на вторичната комутация за КРУ Активно съпротивление.

Веригите за управлението и релейната защита да отчитат необходимостта от въвеждане на следните вериги:

- да се използват две стъпала на вградената функция „максимално напреженова защита“ за реализиране на автоматика за включване и изключване прекъсвача на активното съпротивление;
- да се използват две стъпала на вградената функция „ток на нулева последователност“ за реализиране на резервна земна защита на трансформатор, които действат на трифазно изключване на прекъсвачи 20 и 110 kV на Силов трансформатор;
- да се реализира сигнализация и блокиране на автоматиката при три последователни включения на прекъсвача на активното съпротивление за определено време или до локализиране и отстраняване на аварията по извод 20 kV;

- да се реализира сигнализация за останал във включено положение прекъсвач на активното съпротивление;
- да се реализира сигнализация за прекъснато активно съпротивление.

3.3.12. Особенности при изпълнението на вторичната комутация за КРУ Мерене.

Проектиране на напреженови вериги за АЧР.

Проектиране и монтаж на АЧР, тип RFA 301, което ще се демонтира от КРУ „СП I- III секция“.

Проектиране на вериги за изключване и сигнализация на АЧР.

Подмяна на клемореди за обиколни вериги и вторична комутация на КРУ Мерене.

3.3.13. Секционен разединител.

Подмянат се само клеморедите за обиколни вериги (захранване 220 V DC, сигнализация, напреженови вериги за релейни защиты, УРЗ, АЧР, 380 V AC за отопление и контакти и др).

3.3.14. Резервни КРУ.

В резервни КРУ (1 бр.) се подмянат/изграждат само клеморедите за обиколни вериги (захранване 220 V DC, сигнализация, напреженови вериги за релейни защиты, УРЗ, АЧР, 380 V AC за отопление и контакти и др).

3.3.15. Врата на отсек ниско напрежение.

Вратата на отсека ниско напрежение се подменя. На нея да се монтират цифровата релейна защита, пакетните ключове, бутоните за управление, мнемо схема със светлинни указатели за положението на съоръженията и светлинен индикатор за заработила предупредителна и аварийна сигнализация. Да се предвидят и монтират нови табели с диспечерско наименование на присъединения по образец съгласно чл. 735 ал.2 т.3 от Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи /ТБЕЦМ/.

Апаратурата и релейната защита да бъдат разположени по начин осигуряващ лесен достъп за работа и обслужване от персонала.

Проводниците свързващи вратата с монтажната плоча да бъдат гъвкави и положени в гофриран шлаух или еквивалентен монтажен елемент. Шлаухът трябва да бъде неподвижен, укрепен по дължината му, по начин позволяващ лесно отваряне/затваряне на вратата. В пакета проводници да се предвиди най-малко 10% допълнителни проводници и 20% свободно място.

Техническите спецификации и минималните изисквания, на които трябва да отговарят доставяните релейни защиты са дадени в Приложение № 7, Таблицы № 7.1, № 7.2, № 7.3. и № 7.4

3.3.16. Комутационен отсек.

Всички електрически пътни (крайни) изключватели се подмянат с **нови**, с брой контакти необходими за реализиране на веригите за управление, блокировки и сигнализация съгласно проекта, като се предвиди най-малко по един резервен контакт.

Прехода на вторичната комутация, за управление и сигнализация, от отсек ниско напрежение към прекъсвач да се изпълни с щепселно съединение, с винтови клеми и механично блокиране против самоизваждане.

Проводниците да бъдат положени в гофриран шлаух или еквивалентен монтажен елемент. Шлаухът трябва да бъде термоустойчива негорима гофрирана тръба, неподвижен, укрепен по дължината му към количката и подвижен в частта между количката и отсека ниско напрежение. В пакетите да се предвидят най-малко по 2 бр. допълнителни проводници към пътни (крайни) изключватели и 20% към прекъсвача.

В КРУ „Трансформаторен вход”, КСА към земен ножов разединител да се подмени с ново, с брой контакти необходими за реализиране на веригите за блокировки и сигнализация съгласно проекта.

3.3.17. Кабелен отсек.

Кабелите за токовете и напреженови вериги да са неподвижни и укрепени по дължината им. Прехода през плътни прегради да се реализира чрез шуцери или еквивалентни монтажни елементи.

4. Технически изисквания за проектиране

4.1. Проектът да се състои от следните части:

- Обяснителна записка;
- Част: „Електро – първична комутация“;
- Част: „Електро – вторична комутация“;
- Част: „План за безопасност и здраве“;
- Част: „Пожарна и безаварийна безопасност“;

4.2. Работния проект да съдържа:

- Работни чертежи - разгънати и монтажни схеми, детайли и таблици.
- Изчисления, обосноваващи проектните решения.
- Количествено-стойностни сметки за изпълнението на всички демонтажни и монтажни работи.

4.3. Други изисквания към проекта.

4.3.1. Отделните проектни части да бъдат подписани и подпечатани от проектантите с пълна проектантска правоспособност.

4.3.2. Във всяка част на проекта да се приложи съдържание на цялостната проектна разработка.

4.3.3. Пълната документация на проекта да се предаде в 4 (четири) напълно комплектовани екзекутивни екземпляра на хартия и един на оптичен носител (CD-R).

4.3.4. Записът на проекта на оптичния носител да се изпълни в следните формати:

- текстова част - *.doc (Word for Windows) или еквивалент и съвместим формат;
- таблици - *.xls (Excel for Windows) или еквивалент и съвместим формат;
- Записът на файловете да се изпълни с шрифт "Times new roman"-Unicode или "Arial" или еквивалент и съвместим формат;
- чертежи - *.dwg (Autocad) или еквивалент и съвместим формат;

Всяка част да е в отделна директория и всеки чертеж на отделен файл. Наименованията на отделните файлове да съответстват на номерата на чертежа.

5. Условия за допускане на работната площадка.

• Съгласуван график за изключванията с ЕСО ЕАД. Предложеният график за изключванията се съгласува с „ЕВН България-ЕР“ от ЕСО ЕАД.

• Списък на хората (по длъжности), които ще извършват ретрофит на КРУ.

• На обекта да бъдат доставени всички необходими съоръжения, апарати и материали най-малко за броя КРУ, които ще бъдат обезопасени за работа.

6. Въвеждане в експлоатация.

Възложителят ще предостави на Изпълнителя данни за настройки на релейните защиты и автоматики. Конфигурирането и настройката на релейните защиты се извършва от Изпълнителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да запознае с монтираните релейни защиты и програмния продукт за осъществяване на конфигурация, настройки и комуникация специалистите на Възложителя.

Изпълнителят представя протоколи от пусково наладъчните дейности на ел. съоръженията и релейните защиты, след преоборудването на КРУ.

Въвеждането в експлоатация ще се извърши от специалисти на Възложителя, в присъствие на представители на Изпълнителя.

Всички открити по време на пусковите изпитания несъответствия и пропуски в монтажните работи се отстраняват незабавно от и за сметка на Изпълнителя.

7. Гаранционни срокове.

7.1. Гаранционни срокове на монтираното оборудване, считано от датата на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя:

- прекъсвачи - не по-кратък от 24 месеца;
- токови трансформатори - не по-кратък от 24 месеца;
- напреженови трансформатори - не по-кратък от 24 месеца;
- вентилни отводи - не по-кратък от 24 месеца;
- релейни защиты - не по-кратък от 36 месеца;

7.2. Гаранционен срок за изпълнените работи - не по-кратък от 5 (пет) години (*съгласно чл. 20, ал. 4, т. 5 НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти*), считано от датата на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя.

8. Срок за цялостно изпълнение на поръчката - не повече от 160 (сто и шестдесет) календарни дни, в това число:


8.1. Срок за изготвяне и предаване на проекта – не повече от 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила до датата на предаване с приемо-предавателен протокол на проектната документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разглеждане и приемане на технически съвет.

8.2. Срок за изпълнение на СМР (вкл. доставка на оборудване, съгласуване на изключения, демонтажни и монтажни работи и др.) – не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (Приложение № 2а по Наредба № 3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ) до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателното завършване на СМР.


Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват (включително относно изискванията за представяне на документи в частта техническо предложение) на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

Приложение № 1.

Еднолинейна схема на КРУ 20 kV




фиг. 1.1. Еднолинейна схема на п/ст „Елхово“, I и II секция



фиг. 1.2. Еднолинейна схема на п/ст „Елхово“, III и IV секция


Приложение № 2.

ПРИНЦИПНИ СХЕМИ ЗА ТОКОВИ И НАПРЕЖЕНОВИ ВЕРИГИ, УПРАВЛЕНИЕ, РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА И СИГНАЛИЗАЦИЯ



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
 ДИСТАНЦИОННО И РЕМОНТНО СЪОБЩЕСТВЕНА ПРЕПЕЧАТАНА МРЕЖА
 ЕАД, София, Блео "Джамията Бухарий" 31/2 улица, (02) 9694402, факс: (02) 96025129, e-mail: eod@eod.bg, eod@abf.bg

ЗМЕНЕНИЕ	Дата	Име	Подпис	Длъжност	Име	Подпис	ОБЕКТ: П/ст - ВН/Ср/НН	
	а			Проектант	Е.Лесев	<i>[Signature]</i>	ПОДОБЕКТ: Извод	
	б			Проверил	Р.Пешев	<i>[Signature]</i>	Токови и напрежени	Стадий
	в			Проверил	А.Сотиров	<i>[Signature]</i>		Мащаб
г						Лист: 1	Вс.л.: 4	
д						Дата : 20.02.2007		




Постоянно напрежение		
Предпазително управление		
Включване	Местно управление	
Изключване		
Включване Дис.АГБ		
Изключване Рел защита	Изключване от релейна защита	
Блок. Многок. Включване		
Зареждане на прекъсвача		
Избор на 100V AC		
Иходно реле на АЧР	Вериги АЧР	
		II-ро стъпало
		III-то стъпало
		IV-то стъпало
Блокировки		

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕИОСТИАТА МРЕЖА
1407 София, блд. "Ажеймс Буучър" 31, тел. (02) 9696802, факс (02) 9626129, e-mail: експлоативн.бд

ИЗМЕНЕНИЕ	Дата	Име	Подпис	Длъжност	Име	Подпис	ОБЕКТ: П/ст - ВН/Ср/НН
	а			Проектант	Е.Лесев		ПОДОБЕКТ: Извод
	б			Проверил	Р.Пешев		Вериги управление и блокировки
	в			Проверил	А.Сотиров		
	г						
д							


Стадий	
Мащаб	
Лист: 2	Всл.: 4
Дата: 20.02.2007	



Оперативни в-ги за управление и релейна защита		Входи за управление и регистрация	
Захранване на релейната защита			
Прекъсвач			
Местно/ Дистанционно управление			
Включване			
Резерв			
Положение на КУ			
Извеждане на АПВ	Блокиране на АПВ		
Изключване от АЧР			
Потвърждаване	Избор група настройки		
Избор			
Включване	Дистанционно управление	Изходи за управление	
Изключване			
Блокиране УРЗ на Тр-р			
Резерв	Изключване от релейна защита		
МТО и МТЗ			
33	Включване от АПВ		
Предпазители за сигнализация			
Положение 1Р			Входи за регистрация
Положение 2Р			
Положение 3Р			
Положение 4Р			

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ЕКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОУТ НА ПРЕНОСИЛАТА МРЕЖА
 1407 София, бул. "Джамия Багчина" 31, тел. (03) 9606902; факс (03) 9630129; e-mail: esop@energinet.bg


ИЗМЕНЕНИЕ	Дата	Име	Подпис	Длъжност	Име	Подпис	ОБЕКТ: П/ст - ВН/Ср/НН	
	а			Проектант	Е.Лесев	<i>[Signature]</i>	ПОДОБЕКТ: Извод	
	б			Проверил	Р.Пешев	<i>[Signature]</i>	Входи и изходи за управление и регистрация	
	в			Проверил	А.Сотиров	<i>[Signature]</i>		
г						Стадий		
д						Мащаб		
							Лист: 3	Всл.: 4
							Дата: 20.02.2007	



Постоянно напрежение	
Предпазители управление	
Включване	Местно управление
Изключване	
Дистанционно включване	
Блокировка против многократно включване	
Изключване Дистанционно и Рел защита	
Изключване от УРЗ	
Изключване от релбни защиты 110 kv	
Изключване от Резервна Земина Защита към Ra	
Зареждане на прекъсвача	
Блокировки	
Оперативно напрежение	
Блокиране УРЗ трансформатор от МТО на извод	
Контрол цялостта веригата за блокиране на УРЗ	Вериги ускоряване на УРЗ на Трансформаторен вход
Контрол оперативно напрежение	

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ЕКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОСИМАТА МРЕЖА
1402 София, бул. "Джвдана Вазирова" 51; тел. (02) 9696002; факс (02) 9626139; e-mail: eop@efm.bg

ИЗМЕНЕНИЕ	Дата	Име	Подпис	Длъжност	Име	Подпис	ОБЕКТ: П/ст - ВН/Ср/НН
	а			Проектант	Е. Лесев	<i>[Signature]</i>	ПОДОБЕКТ: Трансформаторен Вход
	б			Проверил	Р. Пешев	<i>[Signature]</i>	Вериги управление и блокировки
	в			Проверил	А. Сотиров	<i>[Signature]</i>	
	г						
д							
							Стадий
							Мащаб
							Лист: 2
							Вс. л.: 4
							Дата: 20.02.2007




Оперативни в-ти за управление и релейна защита		Входи за управление и регистрация
Захранване на релейната защита		
Прекъсвач		
Местно/ Дистанционно управление		
Положение на КУ		
Регистриране действието на Резервна Земна Защита		
Резерв		
Резерв		
Резерв		
Резерв		
Включване	Дистанционно управление	Изходи за управление
Изключване		
Изключване от МТО и МТЗ		
Резерв		
Предпазители за сигнализация		
Положение ШНР А		Входи за регистрация
Положение ШНР В		
Положение ЛНР		
Положение ЛЗНР		

Забележка: * Входи от IN11 до IN15 да се използват за регистрация на положението на стационарните разединители

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ЕКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОУТ НА ПРЕНОСИТАТА МРЕЖА
 1407 София, бул. "Алфред Бачвар" 51; тел. (02) 9696802; факс: (02) 9620139; e-mail: egs@elnet.bg

ИЗМЕНЕНИЕ	а	Дата	Име	Подпис	Длъжност	Име	Подпис	ОБЕКТ: П/ст - ВН/Ср/НН
	б				Проектант	Е.Лесев	<i>[Signature]</i>	ПОДОБЕКТ: Трансформаторен Вход
	в				Проверил	Р.Пешев	<i>[Signature]</i>	Входи за управление и регистрация
	г				Проверил	А.Сотиров	<i>[Signature]</i>	
д								Стадий Мащаб Лист: 3 Вс.л.: 4 Дата: 20.02.2007



Оперативни вериги за сигнализация	
Шинен разединител към шА	Сигнализация за положението на разединителите
Шинен разединител към шБ	
Линен разединител	
Линен земен разединител	
Контрол оперативно напрежение	
Оперативни вериги на централна сигнализация	
Сигнализация за положението на прекъсвача	
Аварийна сигнализация	
Вериги предупредителна сигнализация	Предупредителна сигнализация
Липсва напрежение	
Повреда в релейна защита	
Заработила релейна защита	

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОУТ НА ПРЕИНСТАТА МРЕЖА
 1407 София, бул. "Джѐймс Блуичър" 51; тел. (02) 9696802; факс (02) 9626129; e-mail: eop@bete.bg

ИЗМЕНЕНИЕ	Дата	Име	Подпис	Длъжност	Име	Подпис	ОБЕКТ: П/ст - ВН/Ср/НН
	а			Проектант	Е. Лесев	<i>[Signature]</i>	ПОДОБЕКТ: Трансформаторен Вход
	б			Проверил	Р. Пешев	<i>[Signature]</i>	Сигнализация
	в			Проверил	А. Сотиров	<i>[Signature]</i>	
г						Стадий	
д						Мащаб	
						Лист: 4	Вс. л.: 4
						Дата: 20.02.2007	

Приложение № 3.

Технически спецификации за прекъсвачи

1. Технически изисквания

- Прекъсвачите трябва да имат технически характеристики, посочени в **Таблица № 3**
- Прекъсвачите да бъдат триполюсни, стандартно фиксирано изпълнение с трифазно действие.
- Прекъсвачите да са с вакуумно гасене на дъгата.
- Прекъсвачите да са с моторно пружинно задвижване и възможност за ръчно управление.
- Металните части на прекъсвачите и шкафовете за управление да са с антикорозионно покритие, устойчиво на влиянието на околната среда. Да бъдат горещо цинковани или боядисани с антикорозионна боя. Общата дебелина на покритията да бъде 200 µm, с минимален гаранционен срок 15 години.
- Всички електрически устройства и елементи, включени в шкафовете за управление, трябва да работят безотказно при диапазон на номиналното захранващо напрежение на клемите им от 85% до 110%.
- Включвателните и изключвателни бобини да са електрически разделени.
- Да имат блокировка срещу многократно включване.
- Прекъсвачите да бъдат комплектовани с брояч за броя на изключванията.
- Прекъсвачите да бъдат комплектовани с манивела (щанга) за ръчно навиване пружината на прекъсвача.
- Прекъсвачите да се оборудват с табели с основните технически данни на съоръжението.

2. Стандарти и норми

Прекъсвачите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно последното издание на международните стандарти БДС EN 62271-1, БДС EN 62271-100 или еквивалентен, както и всички свързани с тях приложими стандарти и норми.

3. Комплектност на предложението

Участникът е длъжен да представи в своето предложение следната техническа документация:

- Технически данни съгласно Таблица 3;
- Документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни: каталог, включващ техническите данни за конкретното изделие от фирмата производител, на български език, графики на комутационния ресурс, принципна електрическа и монтажна схема на шкафа за управление и на задвижващия механизъм.

4. Технически характеристики

4.1. Трансформаторни входове, секционен прекъсвач и изводи – 18 бр.

Таблица 3

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя
I	Общи данни		
1.	Производител		Да се посочи
2.	Тип на прекъсвача		Да се посочи
3.	Стандарт		БДС EN 62271-1, БДС EN 62271-100 или еквивалентен
4.	Монтаж		на закрито

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя
II	Електрически параметри		
1.	Максимално работно напрежение	kV	24
2.	Номинален ток		
2.1	• За трафо вход и секционен прекъсвач – 6 бр;	A	≥ 1250
2.2	• За извод – 12 бр;	A	≥ 630
3.	Номинална честота	Hz	50
4.	Изпитателно напрежение с промишлена честота за време 1 min:		
	• Между отворени контакти • Прямо земя	kV	≥ 50 ≥ 50
5.	Изпитателно напрежение с импулсна вълна 1,2/50 μs		
	• Между отворени контакти • Прямо земя	kV peak	≥ 125 ≥ 125
6.	Номинален изключвателен ток на късо съединение за 3 s		
6.1	• За трафо вход и секционен прекъсвач – 6 бр;	kArms	≥ 16
6.2	• За извод – 12 бр;	kArms	≥ 16
7.	Номинален включвателен ток на к.с.	kA peak	≥ 40
8.	Номинални комутационни времена		
	• Време на изключване	ms	≤ 65
	• Време на включване	ms	≤ 80
8.3	АПВ – цикли		O-0,3s-CO-3min-CO
9.	Разлика в синхронната работа на полюсите на прекъсвача	ms	≤ 5
10.	Преходно съпротивление на контактната система	μΩ	≤ 40
11.	Количество комутации <u>на полюс</u> до ревизия :		
	• При изключване на номинален ток на късо съединение 16 kA	бр.	≥ 50
	• При изключване на номинален ток на прекъсвача	бр.	≥ 10 000
12.	Количество механични цикли на вакуумната камера до подмяна	бр.	≥ 10 000
13.	Количество механични цикли на задвижващия механизъм до основен ремонт	бр.	≥ 10 000
III	Шкаф за управление на прекъсвача		
1.	Моторно-пружинно задвижване:		
	• Номинално напрежение на електродвигателя	VDC	220
	• Пусков ток	A	≤ 5
	• Време на зареждане на вкл. устройство	s	≤ 15
	• Максимално усилие при ръчно зареждане	N	≤ 250
2.	Включвателни и изключвателни устройства :		
	• Количество включвателни кръгове (бобини)	бр.	≥ 1
	• Количество изключвателни кръгове (бобини)	бр.	≥ 1
	• Номинално захранващо напрежение	VDC	220
3.	Превключващи блокконтакти		
	• Нормално отворени контакти	бр.	≥ 6
	• Нормално затворени контакти	бр.	≥ 6
	• Контакт за “Заредена пружина”	бр.	≥ 1
	• Номинален ток	A	≥ 10
	• Включвателен ток	A	≥ 10
	• Време константа (L/R)	ms	≤ 40
4.	Възможност за комутиране на (+) 220 V DC при включване и изключване на прекъсвача		да
5.	Наличие на индикация за “пружина заредена”		да

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя
6.	Наличие на индикация за “Включено и изключено състояние”		да
IV	Конструктивни данни		
1.	Прекъсвачът да бъде стандартно изпълнение за присъединяване към плоска шина		да
2.	Вид на дъгогасителната среда		вакуум
3.	Количество дъгогасителни камери на полюс	бр.	1
4.	Количество полюси на прекъсвач	бр.	3
5.	Междусево разстояние на полюсите (фазите)	mm	≥ 210

Приложение № 4

Технически спецификации на токови трансформатори

1. Технически изисквания

- Токовите трансформатори трябва да имат технически характеристики, посочени в Таблицы № 4.1, № 4.2 и № 4.3.;
- Външните метални повърхности трябва да са галванизирани или горещо поцинковани и защитени от корозия с анти-корозионно покритие;
- Вторичните намотки и ядра за мерене и защита да отговарят на изискванията на посочените в т. 2 стандарти. Те трябва да бъдат изведени в клемна кутия на винтови клеми за кабелно свързване към измервателна и релейна апаратура. Клемната кутия трябва да е с възможност за plombиране;
- Измервателните токови трансформатори да са сухи с твърда изолация (епоксидна смола, синтетична изолация и др.);
- Първичните и вторични клемни изводи на измервателните трансформатори трябва да бъдат маркирани. Всеки измервателен трансформатор да бъде с маркирана клемма за заземяване;
- Да отговарят на изискванията за термична и динамична устойчивост;
- Измервателните трансформатори да се оборудват с табели с основните технически данни;
- Номиналната мощност на ядрата на ТТ за мерене да гарантира изисквания клас на точност;
- Първичната връзка на измервателните трансформатори Ср.Н. трябва да бъде болтова за плоска шина;
- Вътрешните и външните връзки на първичните и вторичните намотки да бъдат устойчиви на изместване при въздействие на вибрации и при протичане на ток на късо съединение.

2. Стандарти и норми

Измервателните трансформатори трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно изискванията на посочените или други еквивалентни стандарти, както и всички свързани с тях приложими стандарти и норми.

- БДС EN 61869-1:2009 или еквивалентен - Измервателни трансформатори. Част 1: Общи изисквания.
- БДС EN 61869-2:2012 или еквивалентен - Измервателни трансформатори. Част 2: Допълнителни изисквания за токови трансформатори.

3. Специални изисквания

При доставката на измервателните трансформатори трябва да са осигурени:

- успешно преминала първоначална метрологична проверка по реда на ЗИ;
- копия от протоколите за първоначална проверка (за всеки един измервателен трансформатор);
- върху всеки измервателен трансформатор трябва да са поставени предвидените по НСИПМК знаци за одобрен тип и за първоначална проверка.

4. Комплектност на предложението

Участникът е длъжен да представи в своето предложение следната техническа документация:

- Технически данни съгласно Таблицы №№ 4.1., 4.2., 4.3.;
- Документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни: каталог, включващ техническите данни за конкретното изделие от фирмата производител, на български език.

5. Технически характеристики
5.1. Секционен прекъсвач 6 бр.

Таблица 4.1

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя
1	Общи данни		
1.1	Производител		да се посочи
1.2	Тип		да се посочи
1.3	Стандарт		БДС EN 61869-1, БДС EN 61869-2 или еквивалентни
1.4	Конструктивно изпълнение		стоящ тип за вътрешен монтаж
2.	Експлоатационни условия		
2.1	Номинално напрежение на системата	kV	20
2.2	Номинална честота на системата	Hz	50
2.2	Режим на работа на звездния център на системата		неефективно заземен звезден център
3.	Технически параметри		
3.1	Максимално работно напрежение (Um)	kV	≥ 24
3.2	Номинален първичен ток (In)	A	1000
3.3	Изпитателни напрежения на първичната намотка:		
3.3.1	С промишлена честота за време 1 min.	kV/eff	≥ 50
3.3.2	Със стандартна импулсна вълна 1,2/50 μs	kV/peak	≥ 125
3.4	Частични разряди:		
3.4.1	При изпитателно напрежение 1,2 Um	pC	≤ 50
3.4.2	При изпитателно напрежение 1,2 Um/√3	pC	≤ 20
3.5	Изпитателни напрежения на вторичните намотки	kV	≥ 3
3.6	Продължително претоварване	A	≥ 1,2.In
3.7	Ток на термична устойчивост за 1 сек (Ith)	kA rms	≥ 16
3.8	Ток на динамическа устойчивост (Idyn)	kA peak	≥ 2,5.Ith
3.9	Количество вторични ядра	бр.	≥ 2
3.10	Първо ядро за мерене		
3.10.1	Номинален вторичен ток	A	5
3.10.2	Клас на точност		0,5
3.10.3	Номинална мощност	VA	≥ 15
3.10.4	Номинален коефициент на безопасност		FS 5
3.11	Второ ядро за защита		
3.11.1	Номинален вторичен ток	A	5
3.11.2	Клас на точност		5P20
3.11.3	Номинална мощност	VA	≥ 15

5.2. Изводи – 36 бр.

Таблица 4.2

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя
1	Общи данни		
1.1	Производител		да се посочи
1.2	Тип		да се посочи
1.3	Стандарт		БДС EN 61869-1, БДС EN 61869-2 или еквивалентен
1.4	Конструктивно изпълнение		стоящ тип за вътрешен монтаж
2.	Експлоатационни условия		
2.1	Номинално напрежение на системата	kV	20
2.2	Номинална честота на системата	Hz	50
2.2	Режим на работа на звездния център на системата		неефективно заземен звезден център
3.	Технически параметри		
3.1	Максимално работно напрежение (U_m)	kV	≥ 24
3.2	Номинален първичен ток (I_n)	A	200
3.3	Изпитателни напрежения на първичната намотка:		
3.3.1	C промишлена честота за време 1 min.	kV/eff	≥ 50
3.3.2	Със стандартна импулсна вълна 1,2/50 μ s	kV/peak	≥ 125
3.4	Частични разряди:		
3.4.1	При изпитателно напрежение $1,2 U_m$	pC	≤ 50
3.4.2	При изпитателно напрежение $1,2 U_m/\sqrt{3}$	pC	≤ 20
3.5	Изпитателни напрежения на вторичните намотки	kV	≥ 3
3.6	Продължително претоварване	A	$\geq 1,2 \cdot I_n$
3.7	Ток на термична устойчивост за 1 сек (I_{th})	kA rms	≥ 16
3.8	Ток на динамическа устойчивост (I_{dyn})	kA peak	$\geq 2,5 \cdot I_{th}$
3.9	Количество вторични ядра	бр.	≥ 3
3.10	Първо ядро за мерене		
3.10.1	Номинален вторичен ток	A	5
3.10.2	Клас на точност		0,5S
3.10.3	Номинална мощност	VA	≥ 15
3.10.4	Номинален коефициент на безопасност		FS 5
3.11	Второ ядро за мерене		
3.11.1	Номинален вторичен ток	A	5
3.11.2	Клас на точност		0,5S
3.11.3	Номинална мощност	VA	≥ 15
3.11.4	Номинален коефициент на безопасност		FS 5
3.12	Трето ядро за защита		
3.12.1	Номинален вторичен ток	A	5
3.12.2	Клас на точност		5P20
3.12.3	Номинална мощност	VA	≥ 15

5.3. *Трафо СН – 6 бр.*

Таблица 4.3

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя
1	Общи данни		
1.1	Производител		<i>да се посочи</i>
1.2	Тип		<i>да се посочи</i>
1.3	Стандарт		БДС EN 61869-1, БДС EN 61869-2 или еквивалентен
1.4	Конструктивно изпълнение		стоящ тип за вътрешен монтаж
2.	Експлоатационни условия		
2.1	Номинално напрежение на системата	kV	20
2.2	Номинална честота на системата	Hz	50
2.2	Режим на работа на звездния център на системата		неефективно заземен звезден център
3.	Технически параметри		
3.1	Максимално работно напрежение (U_m)	kV	≥ 24
3.2	Номинален първичен ток (I_n)	A	50
3.3	Изпитателни напрежения на първичната намотка:		
3.3.1	С промишлена честота за време 1 min.	kV/eff	≥ 50
3.3.2	Със стандартна импулсна вълна 1,2/50 μ s	kV/peak	≥ 125
3.4	Частични разряди:		
3.4.1	При изпитателно напрежение $1,2 U_m$	pC	≤ 50
3.4.2	При изпитателно напрежение $1,2 U_m/\sqrt{3}$	pC	≤ 20
3.5	Изпитателни напрежения на вторичните намотки	kV	≥ 3
3.6	Продължително претоварване	A	$\geq 1,2 \cdot I_n$
3.7	Ток на термична устойчивост за 1 сек (I_{th})	kA rms	≥ 16
3.8	Ток на динамическа устойчивост (I_{dyn})	kA peak	$\geq 2,5 \cdot I_{th}$
3.9	Количество вторични ядра	бр.	≥ 2
3.10	Първо ядро за мерене		
3.10.1	Номинален вторичен ток	A	5
3.10.2	Клас на точност		0,5S
3.10.3	Номинална мощност	VA	≥ 15
3.10.4	Номинален коефициент на безопасност		FS 5
3.11	Второ ядро за мерене		
3.11.1	Номинален вторичен ток	A	5
3.11.2	Клас на точност		0,5S
3.11.3	Номинална мощност	VA	≥ 15
3.11.4	Номинален коефициент на безопасност		FS 5

Приложение № 5

Технически спецификации на напреженови трансформатори

1. Технически изисквания

- Напрежените трансформатори трябва да имат технически характеристики, посочени в Таблицы № 5.1 и № 5.2;
- Напрежените трансформатори трябва да са индуктивен тип;
- Външните метални повърхности трябва да са галванизирани или горещо поцинковани и защитени от корозия с анти-корозионно покритие;
- Вторичните намотки за мерене и защита да отговарят на изискванията на посочените в т. 2 стандарти. Те трябва да бъдат изведени в клемна кутия на винтови клеми за кабелно свързване към измервателна и релейна апаратура. Клемната кутия трябва да е с възможност за plombиране;
- Измервателните напреженови трансформатори да са сухи с твърда изолация (епоксидна смола, синтетична изолация и др.);
- Първичните и вторични клемни изводи на измервателните трансформатори трябва да бъдат маркирани. Всеки измервателен трансформатор да бъде с маркирана клемма за заземяване;
- Да отговарят на изискванията за термична и динамична устойчивост;
- Измервателните трансформатори да се оборудват с табели с основните технически данни;
- Номиналната мощност на намотките на НТ за мерене да гарантира изисквания клас на точност;
- Първичната връзка на измервателните трансформатори Ср.Н. трябва да бъде болтова за плоска шина;
- Вътрешните и външните връзки на първичните и вторичните намотки да бъдат устойчиви на изместване при въздействие на вибрации и при протичане на ток на късо съединение;

2. Стандарти и норми

Измервателните трансформатори трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно изискванията на посочените или други еквивалентни стандарти, както и всички свързани с тях приложими стандарти и норми.

- БДС EN 61869-1:2009 или еквивалентен - Измервателни трансформатори. Част 1: Общи изисквания.
- БДС EN 61869-3:2011 или еквивалентен - Измервателни трансформатори. Част 3: Допълнителни изисквания за индуктивни напреженови трансформатори.

3. Специални изисквания

При доставката на измервателните трансформатори трябва да са осигурени:

- успешно преминала първоначална метрологична проверка по реда на ЗИ;
- копия от протоколите за първоначална проверка (за всеки един измервателен трансформатор);
- върху всеки измервателен трансформатор трябва да са поставени предвидените по НСИПМК знаци за одобрен тип и за първоначална проверка.

4. Комплектност на предложението

Участникът е длъжен да представи в своето предложение следната техническа документация:

- Технически данни съгласно приложените Таблицы №№ 5.1., 5.2.;
- Документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни: каталог, включващ техническите данни за конкретното изделие от фирмата производител, на български език.

5. Технически характеристики

5.1. Изводи – 36 бр.

Таблица 5.1

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя
1	Общи данни		
1.1	Производител		да се посочи
1.2	Тип		да се посочи
1.3	Стандарт		БДС EN 61869-1, БДС EN 61869-3 или еквивалентен
1.4	Конструктивно изпълнение		стоящ тип за вътрешен монтаж
2	Експлоатационни условия		
2.1	Номинално напрежение на системата	kV	20
2.2	Номинална честота на системата	Hz	50
2.3	Режим на работа на звездния център на системата		неефективно заземен звезден център
3	Технически параметри		
3.1	Максимално работно напрежение (U_m)	kV	24
3.2	Номинално първично напрежение (U_n)	kV	$20/\sqrt{3}$
3.3	Изпитателни напрежения на първичната намотка		
3.3.1	С промишлена честота за време 1 min.	kV/eff	≥ 50
3.3.2	С импулсна вълна 1,2/50 μ s	kV/peak	≥ 125
3.4	Частични разряди:		
3.4.1	При изпитателно напрежение 1,2 U_m	pC	≤ 50
3.4.2	При изпитателно напрежение 1,2 $U_m / \sqrt{3}$	pC	≤ 20
3.5	Изпитателни напрежения на вторичните намотки	kV	≥ 3
3.6	Количество вторични ядра	бр.	≥ 3
3.7.	Първа намотка за мерене		
3.7.1	Номинално вторично напрежение	V	$100/\sqrt{3}$
3.7.2	Клас на точност		0,5
3.7.3	Номинална мощност	VA	≥ 15
3.8	Втора намотка за защита		
3.8.1	Номинално вторично напрежение	V	$100/\sqrt{3}$
3.8.2	Клас на точност		3P
3.8.3	Номинална мощност	VA	≥ 15
3.9	Трета намотка за защита		
3.9.1	Номинално вторично напрежение	V	100/3
3.9.2	Клас на точност		6P
3.9.3	Номинална мощност	VA	≥ 15
3.10	Напреженостен фактор (продължително време 8 часа)		1,9

5.2. Трафо СН – 6 бр.

Таблица 5.2

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя
1	Общи данни		
1.1	Производител		да се посочи
1.2	Тип		да се посочи
1.3	Стандарт		БДС EN 61869-1, БДС EN 61869-3 или еквивалентен
1.4	Конструктивно изпълнение		стоящ тип за вътрешен монтаж
2	Експлоатационни условия		
2.1	Номинално напрежение на системата	kV	20
2.2	Номинална честота на системата	Hz	50
2.3	Режим на работа на звездния център на системата		неефективно заземен звезден център
3	Технически параметри		
3.1	Максимално работно напрежение (U_m)	kV	24
3.2	Номинално първично напрежение (U_n)	kV	$20/\sqrt{3}$
3.3	Изпитателни напрежения на първичната намотка		
3.3.1	С промишлена честота за време 1 min.	kV/eff	≥ 50
3.3.2	С импулсна вълна 1,2/50 μ s	kV/peak	≥ 125
3.4	Частични разряди:		
3.4.1	При изпитателно напрежение $1,2 U_m$	pC	≤ 50
3.4.2	При изпитателно напрежение $1,2 U_m / \sqrt{3}$	pC	≤ 20
3.5	Изпитателни напрежения на вторичните намотки	kV	≥ 3
3.6	Количество вторични ядра	бр.	≥ 2
3.7.	Първа намотка за мерене		
3.7.1	Номинално вторично напрежение	V	$100/\sqrt{3}$
3.7.2	Клас на точност		0,5
3.7.3	Номинална мощност	VA	≥ 15
3.8	Втора намотка за мерене		
3.8.1	Номинално вторично напрежение	V	$100/\sqrt{3}$
3.8.2	Клас на точност		0,5
3.8.3	Номинална мощност	VA	≥ 15
3.9	Напреженов фактор (продължително време 8 часа)		1,9

Приложение № 6

Технически спецификации за вентилни отводи

1. Технически изисквания

- Вентилните отводи трябва да имат технически характеристики, посочени в Таблицы №№ 6.1. и 6.2.;
- Вентилните отводи трябва да са металоокисен тип, без искрови междини;
- Външната изолация на ВО трябва да е полимерна, с високи хидрофобни качества, напълно хомогенна за изделието (без надлъжни или напречни ръбове), със светлосив цвят;
- Да се предвиди антикорозионна защита на външните метални повърхности на вентилните отводи;
- Към всеки вентилен отвод трябва да е прикрепена табелка с основните технически данни, отговаряща на изискванията на БДС EN 60099-4 или еквивалентен, включително фабричен номер и година на производство;

2. Стандарти и норми

Вентилните отводи трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно изискванията на стандарт БДС EN 60099-4 или еквивалентен и свързаните с него приложими стандарти и норми.

3. Комплектност на предложението

Участникът е длъжен да представи в своето предложение следната техническа документация:

- Технически данни съгласно приложените Таблицы №№ 6.1., 6.2.;
- Документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни: каталог, включващ техническите данни за конкретното изделие от фирмата производител, на български език.

4. Технически характеристики

4.1. Трансформаторни входове – Вентилни отводи с номинално напрежение 30 kV и разряден клас ≥ 2 - 12 бр.

Таблица 6.1

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя
I	Общи данни		
1.1	Производител		да се посочи
1.2	Тип – означение		да се посочи
1.3	Базов стандарт		БДС EN 60099-4 или еквивалент
1.4	Максимално напрежение на системата	kV	24
1.5	Начин на свързване		Фаза-земя
II	Електрически параметри		
2.1	Номинално напрежение (U_R)	kV	30
2.2	Номинална честота	Hz	50
2.3	Трайно работно напрежение (U_C)	kV	24
2.4	Издръжливост на пренапрежение 50 Hz за 10 sec, след натоварване	kV	$\geq 27,5$
2.5	Номинален разряден ток 8/20 μ s	kA	≥ 10
2.6	Остатъчно напрежение при :		
2.6.1	- разряден ток 10 kA, 1/2 μ s	kV	≤ 90
2.6.2	- разряден ток 10 kA, 8/20 μ s	kV	≤ 80
2.6.3	- разряден ток 0,5 kA, 30/60 μ s	kV	≤ 65

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя
2.7	Издръжливост на токов импулс 4/10 μ s	kA	≥ 100
2.8	Издръжливост на токов импулс 2 ms	A	≥ 500
2.9	Разряден клас		≥ 2
2.10	Енергийна способност – при два импулса 2 ms, съгл. Клауза 8.5.5 на БДС EN 60099-4 (или еквивалентен)	kJ/kV(U _C)	≥ 120
2.11	Клас по ток на к.с., 0,2 s	kA	≥ 20
2.12	Ниво на частични разряди -съгл. БДС EN 60270 (или еквивалентен)	pC	≤ 10
III	Механични параметри		
3.1	Статично натоварване на огъване	N	≥ 250
3.2	Динамично натоварване на огъване	N	≥ 400
IV	Конструктивни параметри		
4.1	Тип		металоокисен
4.2	Вид и тип на външната изолация		силикон
4.3	Минимален път на утечка по повърхността на външната изолация	mm	≥ 600
4.4	Брой модули	бр.	1

4.1. Извод - Вентилни отводи с номинално напрежение 30 kV и разряден клас ≥ 1 - 36 бр.

Таблица 6.2

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя
I	Общи данни		
1.1	Производител		да се посочи
1.2	Тип – означение		да се посочи
1.3	Базов стандарт		БДС EN 60099-4 или еквивалент
1.4	Максимално напрежение на системата	kV	24
1.5	Начин на свързване		Фаза-земя
II	Електрически параметри		
2.1	Номинално напрежение (U _R)	kV	30
2.2	Номинална честота	Hz	50
2.3	Трайно работно напрежение (U _C)	kV	24
2.4	Издръжливост на пренапрежение 50Hz за 10 sec, след натоварване	kV	$\geq 27,5$
2.5	Номинален разряден ток 8/20 μ s	kA	≥ 10
2.6	Остатъчно напрежение при :		
2.6.1	- разряден ток 10 kA, 1/2 μ s	kV	≤ 95
2.6.2	- разряден ток 10 kA, 8/20 μ s	kV	≤ 85
2.6.3	- разряден ток 0,5 kA, 30/60 μ s	kV	≤ 70
2.7	Издръжливост на токов импулс 4/10 μ s	kA	≥ 100
2.8	Издръжливост на токов импулс 2 ms	A	≥ 300
2.9	Разряден клас		≥ 1
2.10	Енергийна способност – при импулс 4/10 μ s, 100 kA, съгл. Клауза 8.5.4 на БДС EN 60099-4 (или еквивалентен)	kJ/kV(U _C)	≥ 96

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя
2.11	Клас по ток на к.с., 0,2 s	kA	≥ 20
2.12	Ниво на частични разряди - съгл. БДС EN 60270 (или еквивалентен)	pC	≤ 10
III	Механични параметри		
3.1	Статично натоварване на огъване	N	≥ 250
3.2	Динамично натоварване на огъване	N	≥ 400
IV	Конструктивни параметри		
4.1	Тип		металоокисен
4.2	Тип на външната изолация		силикон
4.3	Минимален път на утечка по повърхността на външната изолация	mm	≥ 525
4.4	Брой модули	бр.	1

Технически спецификации на релейни защиты

1. Технически изисквания

1.1. Изисквания към кутиите, в които са монтирани защитите

Изпълнителят трябва да предложи защиты поместени в метална кутия, приспособена за вграждане в 19" рамка. Не се допуска за разширяване на функционалните възможности на защитите да се използват елементи разположени в отделни кутии. Металната кутия трябва да отговаря на следните изисквания:

- Трябва да има винтови клеми позволяващи присъединяване на проводници със сечение между 1,5 mm² и 4 mm², без използване на специални щепсели, накрайници или приспособления. **Използването на кулунзи за закрепване на проводниците не се допуска.**
- Всички елементи на защитите трябва да са оразмерени така, че отделяната от тях топлина да се отвежда само естествено. Не се допуска принудително охлаждане, включително и на захранващите блокове.
- Органите за настройка, измерване и сигнализация на защитите да са разположени на предния панел на устройството.
- Всеки от модулите на защитата, трябва да може да се изважда от кутията. В случай на повреда да се подменя само дефектирания модул. Всички модули трябва да бъдат поместени в една обща кутия.

1.2. Изисквания към аналоговите входове на релейните защиты

- Тип на всеки токов вход - индуктивен трансформатор.
- Тип на всеки напреженов вход - индуктивен трансформатор.
- Представяне на описание и схеми на трансформаторните аналогови входове с тип и преобразуване на аналоговите величини в цифрови, удостоверяващи изпълнението на изискванията за токовете и напреженовите аналогови входове на устройствата.

1.3. Изисквания към двоичните входове на релейните защиты (РЗ)

- Номинално работно напрежение 220V DC.
- Праг на заработване по-висок от 60% от номиналното работно напрежение на входовете.

1.4. Специфични условия

Изпълнителят трябва да изпълни следните специални изисквания:

- Предлаганите защиты трябва да позволяват нормална работа при свързване към токови трансформатори с номинален вторичен ток 5 ампера.
- Външното и вътрешно захранвания на защитите трябва да са галванично разделени и защитени от прониквания на външни смущения.
- Релейните защиты (РЗ) трябва да бъдат напълно независими от външни електромагнитни влияния.
- Релейната защита, цифровите ѝ входове и изходи ще бъдат захранени от външен източник на напрежение - акумулаторна батерия с номинално напрежение 220 V DC.
- Доставените устройства да са заредени със софтуерна конфигурация.
- Предложените от Участника защиты трябва да имат инсталирани всички необходими хардуерни модули и софтуер за осъществяване на комуникация по протокол съгласно БДС EN 60870-5-103 или еквивалентен с горно ниво на системата за автоматизация на подстанция. Предлаганите релейни защиты трябва да имат възможност за комуникация с RTU, монтирани в обекти на ЕСО ЕАД (в т.5.2. са описани функционалните им възможности). За потвърждаване на тази възможност Участникът е длъжен да представи декларация за съответствие от производителя за комуникация по протокол съгласно БДС EN 60870-5-103 или еквивалентен, придружена с доказателства за съответствие на предлаганите

защити по стандарта. При констатирана невъзможност за комуникация или несъответствие с представеното в т.5.2., Участника ще бъде отстраняван.

- Доставените РЗ да са нови, неизползвани, произведени не по-рано от 6 месеца, преди датата на сключване на договора.
- Устройствата за трансформаторни въводи и секционни прекъсвачи (шиносъединителни прекъсвачи) трябва да имат възможност за реализация на ускорение на релейна защита (функция максимално токова защита), както и блокирането и при зареждане на максималнотокова функция в защита на извод. При блокиране на УРЗ от защита на извод, защитата на трансформаторен вход/секционен прекъсвач трябва да осигури изключвателен импулс към собствения си прекъсвач с настроените времена на максималнотоковите функции (МТЗ, МТО и токово претоварване).

1.5. Инструменти, приспособления и апаратура за изпитания

- Устройствата да са окомплектовани с всички необходими инструменти за монтаж, поддръжка и обслужване, които са със специално предназначение.
- Участникът трябва да предвиди в офертата си и доставка на всички необходими инструменти за монтаж, поддръжка и обслужване, които са със специално предназначение и да представи изискванията към необходимата апаратура за тестване на РЗ след монтажа ѝ на обекта, както и за периодични проверки след въвеждането на релейните защиты в експлоатация.

1.6. Заземяване

- Участникът трябва да укаже изискванията си към начина на заземяване на корпуса на всяка РЗ.
- Да се посочат и специални изисквания (ако има такива) към екранирането и начините на заземяване на екраните на контролните кабели. Ако такива изисквания не са указани, Възложителя ще приеме, че специални изисквания по отношение на екранирането и заземяването на контролните кабели няма.

2. Специални изисквания

- Където не е указано изрично, изискванията за точност на измерването (максимално допустима грешка) се отнасят за диапазона на настройка на съответната величина.
- В предложението на Участника трябва да бъде включен единен програмен продукт за работа с доставените от него типове устройства, изпълняващ всички функции необходими за настройка и конфигуриране на устройствата, както и допълнителни функции за прочитане и анализ на записаните от вградените регистратори събития.
- При запълване на буфера за архивирани данни от функцията "авариен регистратор" да се изтрива най-старото събитие. При бъдещо включване към ОС Участникът трябва да декларира, че архивирани данни автоматично ще се изпращат за запис на твърдия диск на станцията.

3. Изисквания за комуникация със Система за автоматизация и управление на подстанция (САУП) и протокол за обмен на данни съгласно БДС EN 60870-5-103 или еквивалентен

3.1. Вътрешни сигнали на защитата необходими да се предават на по горния интерфейс

- Промяна и моментно състояние на цифровите входове и изходи
- Заработила фаза А МТЗ
- Заработила фаза В МТЗ
- Заработила фаза С МТЗ
- Изключване МТЗ (всички стъпала)
- Изключване МТО

- Изключване ЗЗ (всички стъпала)
- Сигнал заработила ЗЗ III-ст. (не действа на изключване, а само на сигнал с времезакъснение)
- Включване от АПВ
- Наличие обратно напрежение
- Вътрешна повреда в релейна защита
- Избрана група настройки
- Измервани и изчислени величини (ток, напрежение, мощност активна и реактивна, $\cos\phi$ и енергия)

4. Комплектност на предложението

Участникът е длъжен да представи в своето предложение следната техническа документация:

- Технически характеристики съгласно Таблицы №№ 7.1., 7.2, 7.3., 7.4;
- Описание и схеми на трансформаторните аналогови входове (по т. 2.1.3 и 2.2.4 от таблици №7.1, №7.2 и по т. 2.3 от таблици №7.3 и №7.4) с тип и преобразуване на аналоговите величини в цифрови;
- Описание и разпределение на входните трансформаторни преобразуватели, цифрови входове и изходи, комуникационни портове, захранващ модул и др. по платки и слотове;
- Документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни: каталог, включващ техническите данни за конкретното изделие от фирмата производител, на български език.

5. Технически характеристики

5.1. Трансформаторни входове – 4 бр.

Таблица 7.1

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
1.	Общи данни	
1.1.	Тип	да се посочи
1.2.	Производител	да се посочи
1.3.	Начин на монтаж	Заден (Вграден)
1.4.	Изисквания към клемите за токови и напреженови вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 4 mm ²	Да
1.5.	Изисквания към клемите за оперативни вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 2,5 mm ²	Да
1.6.	Работен температурен диапазон	от -5 до +55С
1.7.	Естествено охлаждане, включително и на захранващите блокове	Да
1.8.	Степен на защита на кутията	Min IP 51
1.9.	Захранване:	
1.9.1.	Номинално оперативно напрежение с диапазон на работа	220V DC \pm 20%
1.9.2.	Външното и вътрешно захранвания да са галванично разделени и защитени от прониквания на външни смущения	Да
2.	Аналогови входове	
2.1.	Токови входове	
2.1.1.	Брой токови входове – за трите фазни тока и ток 3Io	\geq 4
2.1.2.	Номинален ток	5A
2.1.3.	Токов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор
2.1.4.	Претоварване в токовите вериги:	
2.1.5.	Трайно	\geq 4.In

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
2.1.6.	За 1s	$\geq 100.I_n$
2.1.7.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от $I_{настройка}$ при $I > I_n$	$\leq 5\%$
2.1.8.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от I_n при $I < I_n$	$\leq 2\%$
2.2.	Напреженови входове	
2.2.1.	Брой напреженови входове – за трите фазни напрежения и напрежение $3U_0$	≥ 4
2.2.2.	Номинално фазно напрежение	$100/\sqrt{3} V$
2.2.3.	Номинално напрежение за $3U_0$	100 V
2.2.4.	Напреженов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор
2.2.5.	Допустимо продължително претоварване	$\geq 2.U_n$
2.2.6.	Максимална грешка при измерване на напрежение (за напреженовите функции) в % от $U_{настройка}$	$\leq 5\%$
3.	Двоични входове	
3.1.	Номинално захранващо напрежение с диапазон на работа	220V DC $\pm 20\%$
3.2.	Брой на двоични входове	≥ 11
3.3.	Праг на заработване	$\geq 60\%U_n$
4.	Управляващи / сигнални изходи	
4.1.	Номинално работно напрежение на изходните контакти	$\geq 220V DC$
4.2.	Допустим ток при отваряне на контактите при $L/R < 40 ms$ при 220 V DC	$\geq 0,1A$
4.3.	Траен допустим ток през затворен контакт (при 220V DC)	$\geq 5A$
4.4.	Брой управляващи / сигнални изходи (за изключване и включване на прекъсвача, заработила РЗ, повреда в РЗ, ускорение РЗ).	≥ 5
5.	Конструкция	
5.1.	Разпределение по модули на входните преобразуватели, двоични входове и изходи, комуникационни портове, захранващ модул и др. на отделни платки или комбинация от отделните елементи по платки, осигуряващо ремонтпригодност.	Да
6.	Измервани величини	
6.1.	Фазни токове и ток $3I_0$	4
6.2.	Фазни напрежения и напрежение $3U_0$	4
7.	Лицев панел	
7.1.	Наличие на клавиатура и дисплей на лицевия панел за директна работа със защитата (без РС).	Да
7.2.	Светодиодна индикация на лицевия панел за заработване, изключване, неизправност на защитата и др.	Да
7.3.	Брой на светодиодните индикатори	≥ 9
7.4.	Отчитане на параметрите за настройка, на текущите и архивирани данни от работата на защитата	Да
8.	Комуникации	
8.1.	Наличие на стандартен интерфейс, RS 485 за комуникация със Система за автоматизация и управление на подстанция (САУП) и протокол за обмен на данни съгласно БДС EN 60870-5-103 (или еквивалентен)	Да

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
8.2.	Възможност за предаване по горния интерфейс на всички вътрешни сигнали на защитата включително измерваните и изчислявани величини (ток, напрежение, мощност, cosφ и енергия) в нормален режим и по време на к.с., записите от аварийните регистратори (disturbance recorder), промяна в състоянието на цифрови входове и изходи, предаване на команди за управление	Да
8.3.	Наличие на стандартен, независим от останалите, интерфейс на лицеви панел, за връзка с преносим РС за настройка, конфигуриране и архивиране на данни	Да
8.3.1.	Достъп до всички данни записани в ЦРЗ	Да
8.3.2.	Достъп за промяна настройките на вградените функции	Да
8.3.3.	Достъп за промяна на конфигурацията	Да
8.3.4.	Наличие на парола за достъп до данните за настройките и конфигурацията на ЦРЗ	Да
8.3.5.	Достъп до данните в аварийния регистратор	Да
8.3.6.	Достъп до данните в регистратора на събития	Да
9.	Технически параметри и функционални изисквания към вградените защиты	
9.1.	Вградена функция на максималнотокова релейна защита с най-малко три стъпала по ток и време	Да
9.1.1.	Възможност за блокиране на стъпало на максимално токова защита от цифров вход на защитата при заработване на МТЗ на извод (функция ускорено МТЗ за защита на шини)	Да
9.1.2.	Възможност за подаване на изключвателен импулс към собствения прекъсвач с настроените времена на трите стъпала по ток на вградените функции на максималнотокова защита при блокиране на УРЗ от защита на извод	Да
9.2.	Вградена функция на токова земна защита с две стъпала по ток и време за мрежа заземена през активно съпротивление	Да
9.3.	Вградена функция на ЗЗ за мрежа заземена през дъгогасителен реактор	Да
9.4.	Независима настройка по ток и време за всяко стъпало	Да
9.5.	Бързодействие на защитата с включено време на цифровия изход при $T_{зар} = 0$ s	≤ 45 ms
9.6.	Диапазон на настройка по време	$0 \div 10$ s
9.7.	Минимална стъпка на настройката по време	$\leq 0,1$ s
9.8.	Допустима грешка на таймерите:	
9.8.1.	При независимо от тока закъснение	$\pm 2\%$ от настройката или 50 ms
9.8.2.	При инверсни характеристики	$\pm 5\%$
9.9.	Вградена функция на максималнотокова защита със зависимо от тока закъснение	Да
9.10.	Вградена функция на токова земна защита със зависимо от тока закъснение	Да
9.11.	Възможност за избор на зависима характеристика	Да
9.12.	Възможност за работа с минимум 2 различни групи настройки	Да
9.13.	Сигнализация при повреда в напреженови вериги	Да
9.14.	Свободно програмируеми двоични входове и изходи	Да
9.15.	Наличие на алгоритъм за контрол състоянието на прекъсвача	Да

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
9.16.	Наличие на вграден часовник за реално време с разделителна способност 1 ms	Да
10.	Технически параметри и функционални изисквания към регистратора на събития и аварийния регистратор	
10.1.	Наличие на функция "регистратор на събития" (event recorder)	Да
10.1.1.	Точност на записа при регистриране на събития	1 ms
10.1.2.	Брой на регистрираните събития	≥ 100
10.2.	Наличие на функция "авариен регистратор" (disturbance recorder)	Да
10.2.1.	Автоматично регистриране на промяна в състоянието на двоични входове и на моментните стойности на измервани от аналоговите входове величини за периода преди и по време на аварийния процес	Да
10.2.2.	Обща продължителност на записите (записа)	≥ 5 s
10.2.3.	Стартиране от вградените функции за релейна защита и от промяна в състоянието на двоичен вход	Да
10.2.4.	Следени аналогови величини от регистратора – всички аналогови входове и 3U ₀	Да
10.2.5.	Следене на всички двоични входове	Да
10.2.6.	При запълване на буфера за данни от функцията "авариен регистратор" да се изтрива най-старото събитие	Да

7.2. Изводи – 12 бр.

Таблица 7.2

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
1.	Общи данни	
1.1.	Тип	да се посочи
1.2.	Производител	да се посочи
1.3.	Начин на монтаж	Заден (Вграден)
1.4.	Изисквания към клемите за токови и напреженови вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 4 mm ²	Да
1.5.	Изисквания към клемите за оперативни вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 2,5 mm ²	Да
1.6.	Работен температурен диапазон	от -5 до +55С
1.7.	Естествено охлаждане, включително и на захранващите блокове	Да
1.8.	Степен на защита на кутията	Min IP 51
1.9.	Захранване:	
1.9.1.	Номинално оперативно напрежение с диапазон на работа	220V DC ± 20%
1.9.2.	Външното и вътрешно захранвания да са галванично разделени и защитени от прониквания на външни смущения	Да
2.	Аналогови входове	
2.1.	Токови входове	
2.1.1.	Брой токови входове – за трите фазни тока и ток 3U ₀	≥ 4
2.1.2.	Номинален ток	5A
2.1.3.	Токов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор
2.1.4.	Претоварване в токовите вериги:	
2.1.5.	Трайно	≥ 4.In
2.1.6.	За 1s	≥ 100.In

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
2.1.7.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от $I_{настройка}$ при $I > I_n$	$\leq 5\%$
2.1.8.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от I_n при $I < I_n$	$\leq 2\%$
2.2.	Напреженови входове	
2.2.1.	Брой напреженови входове – за трите фазни напрежения и напрежение $3U_0$	≥ 4
2.2.2.	Номинално фазно напрежение	$100/\sqrt{3}$ V
2.2.3.	Номинално напрежение за $3U_0$	100 V
2.2.4.	Напреженов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор
2.2.5.	Допустимо продължително претоварване	$\geq 2.U_n$
2.2.6.	Максимална грешка при измерване на напрежение (за напреженовите функции) в % от $U_{настройка}$	$\leq 5\%$
3.	Двоични входове	
3.1.	Номинално захранващо напрежение с диапазон на работа	220V DC \pm 20%
3.2.	Брой на двоични входове	≥ 11
3.3.	Праг на заработване	$\geq 60\%U_n$
4.	Управляващи / сигнални изходи	
4.1.	Номинално работно напрежение на изходните контакти	$\geq 220V$ DC
4.2.	Допустим ток при отваряне на контактите при $L/R < 40$ ms при 220 V DC	$\geq 0,1A$
4.3.	Граен допустим ток през затворен контакт (при 220V DC)	$\geq 5A$
4.4.	Брой управляващи / сигнални изходи (за изключване и включване на прекъсвача, заработила PЗ, повреда в PЗ, ускорение PЗ).	≥ 5
5.	Конструкция	
5.1.	Разпределение по модули на входните преобразуватели, двоични входове и изходи, комуникационни портове, захранващ модул и др. на отделни платки или комбинация от отделните елементи по платки, осигуряващо ремонтпригодност.	Да
6.	Измервани величини	
6.1.	Фазни токове и ток $3I_0$	4
6.2.	Фазни напрежения и напрежение $3U_0$	4
7.	Лицев панел	
7.1.	Наличие на клавиатура и дисплей на лицевия панел за директна работа със защитата (без РС).	Да
7.2.	Светодиодна индикация на лицевия панел за заработване, изключване, неизправност на защитата и др.	Да
7.3.	Брой на светодиодните индикатори	≥ 9
7.4.	Отчитане на параметрите за настройка, на текущите и архивирани данни от работата на защитата	Да
8.	Комуникации	
8.1.	Наличие на стандартен интерфейс, RS 485 за комуникация със Система за автоматизация и управление на подстанция (САУП) и протокол за обмен на данни съгласно БДС EN 60870-5-103 (или еквивалентен)	Да

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
8.2.	Възможност за предаване по горния интерфейс на всички вътрешни сигнали на защитата включително измерваните и изчислявани величини (ток, напрежение, мощност, $\cos\phi$ и енергия) в нормален режим и по време на к.с., записите от аварийните регистратори (disturbance recorder), промяна в състоянието на цифрови входове и изходи, предаване на команди за управление	Да
8.3.	Наличие на стандартен, независим от останалите, интерфейс на лицеви панел, за връзка с преносим РС за настройка, конфигуриране и архивиране на данни	Да
8.3.1.	Достъп до всички данни записани в ЦРЗ	Да
8.3.2.	Достъп за промяна настройките на вградените функции	Да
8.3.3.	Достъп за промяна на конфигурацията	Да
8.3.4.	Наличие на парола за достъп до данните за настройките и конфигурацията на ЦРЗ	Да
8.3.5.	Достъп до данните в аварийния регистратор	Да
8.3.6.	Достъп до данните в регистратора на събития	Да
9.	Технически параметри и функционални изисквания към вградените защити	
9.1.	Вградена функция на максималнотокова релейна защита с най-малко три стъпала по ток и време	Да
9.1.1.	Възможност за блокиране на стъпало на максимално токова защита от цифров вход на защитата при заработване на МТЗ на извод (функция ускорено МТЗ за защита на шини)	Да
9.1.2.	Възможност за подаване на изключвателен импулс към собствения прекъсвач с настроените времена на трите стъпала по ток на вградените функции на максималнотокова защита при блокиране на УРЗ от защита на извод	Да
9.2.	Вградена функция на токова земна защита с две стъпала по ток и време за мрежа заземена през активно съпротивление	Да
9.3.	Вградена функция на ЗЗ за мрежа заземена през дъгогасителен реактор	Да
9.4.	Независима настройка по ток и време за всяко стъпало	Да
9.5.	Бърздействие на защитата с включено време на цифровия изход при $T_{зар} = 0$ s	≤ 45 ms
9.6.	Диапазон на настройка по време	$0 \div 10$ s
9.7.	Минимална стъпка на настройката по време	$\leq 0,1$ s
9.8.	Допустима грешка на таймерите:	
9.8.1.	При независимо от тока закъснение	$\pm 2\%$ от настройката или 50 ms
9.8.2.	При инверсни характеристики	$\pm 5\%$
9.9.	Вградена функция на максималнотокова защита със зависимо от тока закъснение	Да
9.10.	Вградена функция на токова земна защита със зависимо от тока закъснение	Да
9.11.	Възможност за избор на зависима характеристика	Да
9.12.	Възможност за работа с минимум 2 различни групи настройки	Да
9.13.	Сигнализация при повреда в напреженови вериги	Да
9.14.	Свободно програмируеми двоични входове и изходи	Да

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
9.15.	Наличие на алгоритъм за контрол състоянието на прекъсвача	Да
9.16.	Наличие на вграден часовник за реално време с разделителна способност 1 ms	Да
10.	Технически параметри и функционални изисквания към регистратора на събития и аварийния регистратор	
10.1.	Наличие на функция "регистратор на събития" (event recorder)	Да
10.1.1.	Точност на записа при регистриране на събития	1 ms
10.1.2.	Брой на регистрираните събития	≥ 100
10.2.	Наличие на функция "авариен регистратор" (disturbance recorder)	Да
10.2.1.	Автоматично регистриране на промяна в състоянието на двоични входове и на моментните стойности на измервани от аналоговите входове величини за периода преди и по време на аварийния процес	Да
10.2.2.	Обща продължителност на записите (записа)	≥ 5 s
10.2.3.	Стартиране от вградените функции за релейна защита и от промяна в състоянието на двоичен вход	Да
10.2.4.	Следени аналогови величини от регистратора – всички аналогови входове и 3Uo	Да
10.2.5.	Следене на всички двоични входове	Да

7.3. Секционен прекъсвач – 2 бр.

Таблица 7.3

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
1.	Общи данни	
1.1.	Тип	да се посочи
1.2.	Производител	да се посочи
1.3.	Начин на монтаж	Заден (Вграден)
1.4.	Изисквания към клемите за токови и напреженови вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 4 mm ²	Да
1.5.	Изисквания към клемите за оперативни вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 2,5 mm ²	Да
1.6.	Работен температурен диапазон	от -5 до +55С
1.7.	Естествено охлаждане, включително и на хранващите блокове	Да
1.8.	Степен на защита на кутията	Min IP 51
1.9.	Захранване:	
1.9.1.	Номинално оперативно напрежение с диапазон на работа	220V DC ± 20%
1.9.2.	Външното и вътрешно захранвания да са галванично разделени и защитени от прониквания на външни смущения	Да
2.	Аналогови входове	
2.1.	Токови входове	
2.1.1.	Брой токови входове – за трите фазни тока и ток 3Uo	≥ 4
2.1.2.	Номинален ток	5А
2.1.3.	Токов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор
2.1.4.	Претоварване в токовите вериги:	
2.1.5.	Трайно	≥ 4.In
2.1.6.	За 1s	≥ 100.In

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
2.1.7.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от $I_{настройка}$ при $I > I_n$	$\leq 5\%$
2.1.8.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от I_n при $I < I_n$	$\leq 2\%$
2.2.	Напреженови входове	
2.2.1.	Брой напреженови входове – за трите фазни напрежения и напрежение $3U_0$	≥ 4
2.2.2.	Номинално фазно напрежение	$100/\sqrt{3} \text{ V}$
2.2.3.	Номинално напрежение за $3U_0$	100 V
2.2.4.	Напреженов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор
2.2.5.	Допустимо продължително претоварване	$\geq 2 \cdot U_n$
2.2.6.	Максимална грешка при измерване на напрежение (за напреженовите функции) в % от $U_{настройка}$	$\leq 5\%$
3.	Двоични входове	
3.1.	Номинално захранващо напрежение с диапазон на работа	$220\text{V DC} \pm 20\%$
3.2.	Брой на двоични входове	≥ 11
3.3.	Праг на заработване	$\geq 60\%U_n$
4.	Управляващи / сигнални изходи	
4.1.	Номинално работно напрежение на изходните контакти	$\geq 220\text{V DC}$
4.2.	Допустим ток при отваряне на контактите при $L/R < 40 \text{ ms}$ при 220 V DC	$\geq 0,1\text{A}$
4.3.	Траен допустим ток през затворен контакт (при 220V DC)	$\geq 5\text{A}$
4.4.	Брой управляващи / сигнални изходи (за изключване и включване на прекъсвача, заработила РЗ, повреда в РЗ, ускорение РЗ).	≥ 5
5.	Конструкция	
5.1.	Разпределение по модули на входните преобразуватели, двоични входове и изходи, комуникационни портове, захранващ модул и др. на отделни платки или комбинация от отделните елементи по платки, осигуряващо ремонтпригодност.	Да
6.	Измервани величини	
6.1.	Фазни токове и ток $3I_0$	4
6.2.	Фазни напрежения и напрежение $3U_0$	4
7.	Лицев панел	
7.1.	Наличие на клавиатура и дисплей на лицевия панел за директна работа със защитата (без РС).	Да
7.2.	Светодиодна индикация на лицевия панел за заработване, изключване, неизправност на защитата и др.	Да
7.3.	Брой на светодиодните индикатори	≥ 9
7.4.	Отчитане на параметрите за настройка, на текущите и архивирани данни от работата на защитата	Да
8.	Комуникации	
8.1.	Наличие на стандартен интерфейс, RS 485 за комуникация със Система за автоматизация и управление на подстанция (САУП) и протокол за обмен на данни съгласно БДС EN 60870-5-103 (или еквивалентен)	Да

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
8.2.	Възможност за предаване по горния интерфейс на всички вътрешни сигнали на защитата включително измерваните и изчислявани величини (ток, напрежение, мощност, $\cos\phi$ и енергия) в нормален режим и по време на к.с., записите от аварийните регистри (disturbance recorder), промяна в състоянието на цифрови входове и изходи, предаване на команди за управление	Да
8.3.	Наличие на стандартен, независим от останалите, интерфейс на лицева панел, за връзка с преносим РС за настройка, конфигуриране и архивиране на данни	Да
8.3.1.	Достъп до всички данни записани в ЦРЗ	Да
8.3.2.	Достъп за промяна настройките на вградените функции	Да
8.3.3.	Достъп за промяна на конфигурацията	Да
8.3.4.	Наличие на парола за достъп до данните за настройките и конфигурацията на ЦРЗ	Да
8.3.5.	Достъп до данните в аварийния регистратор	Да
8.3.6.	Достъп до данните в регистратора на събития	Да
9.	Технически параметри и функционални изисквания към вградените защиты	
9.1.	Вградена функция на максималнотокова релейна защита с най-малко три стъпала по ток и време	Да
9.1.1.	Възможност за блокиране на стъпало на максимално токова защита от цифров вход на защитата при зареждане на МТЗ на извод (функция ускорено МТЗ за защита на шини)	Да
9.1.2.	Възможност за подаване на изключвателен импулс към собствения прекъсвач с настроените времена на трите стъпала по ток на вградените функции на максималнотокова защита при блокиране на УРЗ от защита на извод	Да
9.2.	Вградена функция на токова земна защита с две стъпала по ток и време за мрежа заземена през активно съпротивление	Да
9.3.	Вградена функция на ЗЗ за мрежа заземена през дъгогасителен реактор	Да
9.4.	Независима настройка по ток и време за всяко стъпало	Да
9.5.	Бързодействие на защитата с включено време на цифровия изход при $T_{зар} = 0 \text{ s}$	$\leq 45 \text{ ms}$
9.6.	Диапазон на настройка по време	$0 \div 10 \text{ s}$
9.7.	Минимална стъпка на настройката по време	$\leq 0,1 \text{ s}$
9.8.	Допустима грешка на таймерите:	
9.8.1.	При независимо от тока закъснение	$\pm 2\%$ от настройката или 50 ms
9.8.2.	При инверсни характеристики	$\pm 5\%$
9.9.	Вградена функция на максималнотокова защита със зависимо от тока закъснение	Да
9.10.	Вградена функция на токова земна защита със зависимо от тока закъснение	Да
9.11.	Възможност за избор на зависима характеристика	Да
9.12.	Възможност за работа с минимум 2 различни групи настройки	Да
9.13.	Сигнализация при повреда в напреженови вериги	Да
9.14.	Свободно програмируеми двоични входове и изходи	Да
9.15.	Наличие на алгоритъм за контрол състоянието на прекъсвача	Да

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
9.16.	Наличие на вграден часовник за реално време с разделителна способност 1 ms	Да
10.	Технически параметри и функционални изисквания към регистратора на събития и аварийния регистратор	
10.1.	Наличие на функция "регистратор на събития" (event recorder)	Да
10.1.1.	Точност на записа при регистриране на събития	1 ms
10.1.2.	Брой на регистрираните събития	≥ 100
10.2.	Наличие на функция "аварийен регистратор" (disturbance recorder)	Да
10.2.1.	Автоматично регистриране на промяна в състоянието на двоични входове и на моментните стойности на измервани от аналоговите входове величини за периода преди и по време на аварийния процес	Да
10.2.2.	Обща продължителност на записите (записа)	≥ 5 s
10.2.3.	Стартиране от вградените функции за релейна защита и от промяна в състоянието на двоичен вход	Да
10.2.4.	Следени аналогови величини от регистратора – всички аналогови входове и 3Uo	Да
10.2.5.	Следене на всички двоични входове	Да
10.2.6.	При запълване на буфера за данни от функцията "аварийен регистратор" да се изтрива най-старото събитие	Да

7.4. Активни съпротивления – 2 бр.

Таблица 7.4

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
1.	Общи данни	
1.1.	Тип	да се посочи
1.2.	Производител	да се посочи
1.3.	Начин на монтаж	Заден (Вграден)
1.4.	Изисквания към клемите за токови и напреженови вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 4 mm ²	Да
1.5.	Изисквания към клемите за оперативни вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 2,5 mm ²	Да
1.6.	Работен температурен диапазон	от -5 до +55С
1.7.	Естествено охлаждане, включително и на захранващите блокове	Да
1.8.	Степен на защита на кутията	Min IP 51
1.9.	Захранване:	
1.9.1.	Номинално оперативно напрежение с диапазон на работа	220V DC ± 20%
1.9.2.	Външното и вътрешно захранвания да са галванично разделени и защитени от прониквания на външни смущения	Да
2.	Аналогови входове	
2.1.	Токови входове	
2.1.1.	Брой токови входове – за трите фазни тока и ток 3Uo	≥ 4
2.1.2.	Номинален ток	5A
2.1.3.	Токов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор
2.1.4.	Претоварване в токовите вериги:	
2.1.5.	Трайно	≥ 4.In
2.1.6.	За 1s	≥ 100.In

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
2.1.7.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от $I_{настройка}$ при $I > I_n$	$\leq 5\%$
2.1.8.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от I_n при $I < I_n$	$\leq 2\%$
2.2.	Напреженови входове	
2.2.1.	Брой напреженови входове – за трите фазни напрежения и напрежение $3U_0$	≥ 4
2.2.2.	Номинално фазно напрежение	$100/\sqrt{3}$ V
2.2.3.	Номинално напрежение за $3U_0$	100 V
2.2.4.	Напреженов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор
2.2.5.	Допустимо продължително претоварване	$\geq 2.U_n$
2.2.6.	Максимална грешка при измерване на напрежение (за напреженовите функции) в % от $U_{настройка}$	$\leq 5\%$
3.	Двоични входове	
3.1.	Номинално захранващо напрежение с диапазон на работа	220V DC \pm 20%
3.2.	Брой на двоични входове	≥ 11
3.3.	Праг на заработване	$\geq 60\%U_n$
4.	Управляващи / сигнални изходи	
4.1.	Номинално работно напрежение на изходните контакти	$\geq 220V$ DC
4.2.	Допустим ток при отваряне на контактите при $L/R < 40$ ms при 220 V DC	$\geq 0,1A$
4.3.	Граен допустим ток през затворен контакт (при 220V DC)	$\geq 5A$
4.4.	Брой управляващи / сигнални изходи (за изключване и включване на прекъсвача, заработила РЗ, повреда в РЗ, ускорение РЗ).	≥ 5
5.	Конструкция	
5.1.	Разпределение по модули на входните преобразуватели, двоични входове и изходи, комуникационни портове, захранващ модул и др. на отделни платки или комбинация от отделните елементи по платки, осигуряващо ремонтпригодност.	Да
6.	Измервани величини	
6.1.	Фазни токове и ток $3I_0$	4
6.2.	Фазни напрежения и напрежение $3U_0$	4
7.	Лицев панел	
7.1.	Наличие на клавиатура и дисплей на лицевия панел за директна работа със защитата (без РС).	Да
7.2.	Светодиодна индикация на лицевия панел за заработване, изключване, неизправност на защитата и др.	Да
7.3.	Брой на светодиодните индикатори	≥ 9
7.4.	Отчитане на параметрите за настройка, на текущите и архивирани данни от работата на защитата	Да
8.	Комуникации	
8.1.	Наличие на стандартен интерфейс, RS 485 за комуникация със Система за автоматизация и управление на подстанция (САУП) и протокол за обмен на данни съгласно БДС EN 60870-5-103 (или еквивалентен)	Да
8.2.	Възможност за предаване по горния интерфейс на всички вътрешни сигнали на защитата включително измерваните и изчисляваните величини (ток, напрежение, мощност, $\cos\phi$ и енергия) в нормален режим и по време на к.с., записите от аварийните регистратори (disturbance recorder), промяна в състоянието на цифрови входове и изходи, предаване на команди за управление	Да

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
8.3.	Наличие на стандартен, независим от останалите, интерфейс на лицевия панел, за връзка с преносим РС за настройка, конфигуриране и архивиране на данни	Да
8.3.1.	Достъп до всички данни записани в ЦРЗ	Да
8.3.2.	Достъп за промяна настройките на вградените функции	Да
8.3.3.	Достъп за промяна на конфигурацията	Да
8.3.4.	Наличие на парола за достъп до данните за настройките и конфигурацията на ЦРЗ	Да
8.3.5.	Достъп до данните в аварийния регистратор	Да
8.3.6.	Достъп до данните в регистратора на събития	Да
9.	Технически параметри и функционални изисквания към вградените защити	
9.1.	Вградена функция на максималнотокова релейна защита с най-малко три стъпала по ток и време	Да
9.1.1.	Възможност за блокиране на стъпало на максимално токова защита от цифров вход на защитата при заработване на МТЗ на извод (функция ускорено МТЗ за защита на шини)	Да
9.1.2.	Възможност за подаване на изключвателен импулс към собствения прекъсвач с настроените времена на трите стъпала по ток на вградените функции на максималнотокова защита при блокиране на УРЗ от защита на извод	Да
9.2.	Вградена функция на токова земна защита с две стъпала по ток и време за мрежа заземена през активно съпротивление	Да
9.3.	Вградена функция на ЗЗ за мрежа заземена през дъгогасителен реактор	Да
9.4.	Независима настройка по ток и време за всяко стъпало	Да
9.5.	Бързодействие на защитата с включено време на цифровия изход при $T_{зар} = 0 \text{ s}$	$\leq 45 \text{ ms}$
9.6.	Диапазон на настройка по време	$0 \div 10 \text{ s}$
9.7.	Минимална стъпка на настройката по време	$\leq 0,1 \text{ s}$
9.8.	Допустима грешка на таймерите:	
9.8.1.	При независимо от тока закъснение	$\pm 2\%$ от настройката или 50 ms
9.8.2.	При инверсни характеристики	$\pm 5\%$
9.9.	Вградена функция на максималнотокова защита със зависимо от тока закъснение	Да
9.10.	Вградена функция на токова земна защита със зависимо от тока закъснение	Да
9.11.	Възможност за избор на зависима характеристика	Да
9.12.	Възможност за работа с минимум 2 различни групи настройки	Да
9.13.	Сигнализация при повреда в напреженови вериги	Да
9.14.	Свободно програмируеми двоични входове и изходи	Да
9.15.	Наличие на алгоритъм за контрол състоянието на прекъсвача	Да
9.16.	Наличие на вграден часовник за реално време с разделителна способност 1 ms	Да
10.	Технически параметри и функционални изисквания към регистратора на събития и аварийния регистратор	
10.1.	Наличие на функция "регистратор на събития" (event recorder)	Да
10.1.1.	Точност на записа при регистриране на събития	1 ms

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя
10.1.2.	Брой на регистрираните събития	≥ 100
10.2.	Наличие на функция "аварийен регистратор" (disturbance recorder)	Да
10.2.1.	Автоматично регистриране на промяна в състоянието на двоични входове и на моментните стойности на измервани от аналоговите входове величини за периода преди и по време на аварийния процес	Да
10.2.2.	Обща продължителност на записите (записа)	≥ 5 s
10.2.3.	Стартиране от вградените функции за релейна защита и от промяна в състоянието на двоичен вход	Да
10.2.4.	Следени аналогови величини от регистратора – всички аналогови входове и 3U ₀	Да
10.2.5.	Следене на всички двоични входове	Да
10.2.6.	При запълване на буфера за данни от функцията "аварийен регистратор" да се изтрива най-старото събитие	Да

Приложение № 8.

Технически изисквания за влаганата апаратура и материали – предпазители, пакетни ключове, помощни релета, клеми вторична комутация и контролни кабели и проводници.

1. Автоматични предпазители

1.1. Стандарти и норми:

Всички автоматични предпазители трябва да са в съответствие със следните стандарти или техни еквиваленти:

- БДС EN 60898-1:2006 или еквивалентен - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение или еквивалент;
- БДС EN 60898-2:2006 или еквивалентен - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 2: Автоматични прекъсвачи за работа при постоянен и променлив ток или еквивалент;
- БДС EN 60947-2:2006 или еквивалентен - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи или еквивалент;
- БДС EN 60068-2 или еквивалентен - Изпитване на въздействия на околната среда.

1.2. Конструктивни характеристики:

- прахозащитен корпус;
- за преден (Wall) монтаж на DIN шина с размери 35 x 7,5 mm;
- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 ÷ 10 mm², позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на предпазителя;
- възможност за присъединяване на допълнителен сигнален контакт;
- работен температурен диапазон от -10 до + 50°C;
- изключвателна способност ≥ 6 kA

1.3. Електрически характеристики:

- **автоматични предпазители за променливо напрежение**

- работно напрежение – 230/415 V AC;
- номинална честота – 50 Hz;
- гарантиран брой механични комутации – 20 000;
- гарантиран брой електрически комутации – 10 000;

- **автоматични предпазители за постоянно напрежение**

- номинално напрежение – $U_n = 220$ V DC;
- брой полюси – 2;
- гарантиран брой механични комутации – 20 000;
- гарантиран брой електрически комутации – 5 000;

2. Пакетни ключове

2.1. Стандарти и норми:

Пакетните ключове трябва да са в съответствие със следните стандарти или техни еквиваленти:

- БДС EN 60947-1 - или еквивалентен Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила.
- БДС EN 60947-5 или еквивалентен - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление.
- БДС EN 60529+A1:2004 или еквивалентен - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код).
- БДС EN 60695-2 или еквивалентен – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване.

2.2. Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от $1,5 \div 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на ключа;
- работен температурен диапазон: от -10 до $+55^\circ\text{C}$;
- брой контакти и положения – съгласно проектната документация
- за монтаж на врата /door mounted/

2.3. Електрически характеристики:

- работно напрежение $U_n = 220 \text{ V DC}$;
- максимално напрежение върху контактите $\geq 1,1 U_n$;
- траен ток през затворен контакт при напрежение до 400 V AC , $\geq 5 \text{ A}$;
- работен ток при напрежение 220 V DC , $\geq 0,2 \text{ A}$;

3. Помощни релета.

3.1. Стандарти и норми:

Помощните релета трябва да са в съответствие със следните стандарти или техни еквиваленти:

- БДС EN 60255 или еквивалентен - Електрически релета. Изпитвания. Електрически тестове за диелектрична якост, устойчивост на стандартен импулс и изолация или еквивалент;
- БДС EN 60695-2 или еквивалентен - Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване (тест за негоримост на пластмасовите материали) или еквивалент;
- БДС EN 60529 + A1:2004 или еквивалентен - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код);
- БДС EN 61000-4-2:2009 или еквивалентен - Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 4: Методи за изпитване и измерване. Раздел 2: Изпитване на устойчивост на електростатични разряди;
- БДС EN 61000-4-3:2006 или еквивалентен - Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 4-3: Методи за изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на излъчено радиочестотно електромагнитно поле;
- БДС EN 61000-4-4:2006 или еквивалентен - Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 4-4: Методи за изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на електрически бърз преходен процес/пакет импулси;
- БДС EN 61000-4-5:2007 или еквивалентен - Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 4-5: Методи за изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на отскок;
- БДС EN 61000-6-2:2006 или еквивалентен - Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-2: Общи стандарти. Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди;
- БДС EN 61812-1:2012 или еквивалентен - Релета за време за промишлена и жилищна употреба. Част 1: Изисквания и изпитвания.

3.2. Конструктивни характеристики:

- корпус: прахозащитен, за преден (Wall) монтаж;
- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от $1,5$ до $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ разположени в основата на релето, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на релето;
- работен температурен диапазон от -10 до $+55^\circ\text{C}$;
- Клемите да са винтови, за присъединяване на кръгли медни проводници със сечение от $1,0 \div 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$;
- гарантиран брой комутации $\geq 1 \times 10^7$;

3.3. Електрически характеристики:

- номинално напрежение $U_n = 220 \text{ V DC}$;
- минимално напрежение на заработване от $0,5 U_n \div 0,8 U_n$;
- трайно допустимо максимално напрежение $\geq 1,1 U_n$;
- гарантирана термична устойчивост в трайно зароборило положение;
- консумация на бобината да не надвишава 7 W ;

3.4. Характеристики на контактите:

- работно напрежение $U_p = 220 \text{ V DC}$;
- максимално напрежение върху контактите $\geq 1,1 U_n$;
- допустим траен ток през затворен контакт, $I_n \geq 10 \text{ A}$;
- комутационна способност при изключване на индуктивен товар $L/R=40 \text{ ms}$ да $e \geq 25 \text{ W/VA}$;
- време за затваряне на нормално отворен контакт $\leq 20 \text{ ms}$ при U_n ;
- време за възвръщане на НО/НЗ контакт $\leq 40 \text{ ms}$;
- гарантирано усилие на притискане на нормално отворени контакти при заработило реле и на нормално затворени контакти при не заработило реле.

4. Клеми и аксесоари към тях

4.1. Стандарти и норми:

Клемите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно БДС EN 60947-7-1 или друг еквивалентен стандарт/стандарти.

4.2. Конструктивни характеристики:

- Проводниците трябва да се присъединяват към клемите с винтово закрепване с неотслабваща сила на притискане при вибрации и стареене;
- Проводимите и притискащи части да са устойчиви срещу електролитна корозия и ръжда. Да гарантира клас на негоримост – V0 съгласно UL 94;
- Повишена устойчивост на чупене;
- Изолационният материал да не абсорбира влага;
- Клемите да са с гнездо за поставяне на етикет;
- Клемите да се монтират върху универсална рейка (DIN шина с размери 35x7,5mm).

4.2.1. Токови клеми:

- По-фазно шунтиране на токовите вериги към ТТ с подвижни (фиксиращи към клемата) или преносими изолирани мостове;
- Видимо разкъсване на токовите вериги след шунтиране;
- Възможност за монтаж на тест бокса за включване на тестова апаратура със стандартни кабелни крайници – щифт 4 mm^2 ;
- Възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата;
- Видимо разделяне на токовите вериги по предназначение (ядра);
- Присъединяване на проводник със сечение от 2,5 до 6 mm^2 .

4.2.2. Напреженови клеми:

- Видимо разкъсване ;
- възможност за монтаж на тест бокса за включване на тестова апаратура със стандартни кабелни крайници – щифт 4 mm^2 ;
- Възможност за видимо разделяне на напреженовите вериги по фази и предназначение;
- Възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата;
- Присъединяване на проводник със сечение от 1,5 до 6 mm^2 .

4.2.3. Редови клеми:

- Възможност за видимо разделяне на оперативните вериги по предназначение /чрез поставяне на разделителни пластини;
- Монтаж на фиксирани мостове до 10 полюса;
- За обиколени клеморед клемите да осигуряват видимо разкъсване;
- Присъединяване на проводник със сечение от 1,5 до 4 mm^2 .

4.3. Електрически характеристики:

- Номинално напрежение $\geq 400 \text{ V}$
- Номинално импулсно напрежение $\geq 6000 \text{ V}$
- Номинален ток $\geq 30 \text{ A}$

5. Контролни кабели и проводници

5.1. Стандарти и норми:

Контролните кабели и проводници трябва да са в съответствие със следните стандарти или техни еквиваленти:

- БДС 904-84 или еквивалентен за клас на гъвкавост на медното жило;
- БДС 16291-85 или еквивалентен за конструкция и изработка на контролните кабели;
- БДС EN 50525-2-31:2011 или еквивалентен европейски стандарт за конструкция и изработка на изолираните проводници или еквивалент.

5.2. Технически характеристики:

5.2.1. Контролните кабели

- кръгло плътно медно жило;
- експлоатация при температури от -30 до + 50°C;
- монтаж при температури не по-ниски от 0°C;
- изолация, запълваща обвивка и външна обвивка – от материали, осигуряващи изискванията за неразпространение и неподдржане на горенето;
- върху повърхността на кабелите да има положен надпис със следното съдържание: номинално напрежение; тип на проводника; сечение; година на производство; производител; възходяща метрова маркировка;
- екран от концентричен проводник от медни телове, с една или две придържащи медни ленти;

5.2.2. Изолирани проводници

- плътни или гъвкави медни жила (използването на гъвкав проводник е **задължително** при изграждане на вторична комутация на панели/шкафове с отваряеми части);
- експлоатация при температури от -30 до + 50°C;
- монтаж при температури не по-ниски от 0°C;
- номинално напрежение $U_0/U = 450/750$ V;
- поливинилхлоридна изолация;

РАЗДЕЛ II: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Общи правила за провеждане на процедурата.

1.1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).

1.2. След изтичането на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП със заповед, в която определя:

- поименния състав и лицето, определено за председател;
- сроковете за извършване на работата;
- място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

1.3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП, след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

1.4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

1.5. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

1.6. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, както и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.9. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 1.6. – 1.8.

1.10. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

1.11. Когато установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т.1.10. и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

1.12. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 1.10. участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

1.13. Възможността по т.1.12. се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

1.14. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

1.15. След изтичането на срока по т. 1.12. комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Комисията не разглежда

техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

1.16. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

1.17. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

1.18. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

1.19. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

1.20. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т.1.5. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

1.21. След извършване на действията по т. 1.20. приключва публичната част от заседанието на комисията.

1.22. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

1.23. Обосновката по т. 1.22. може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнение на строителството;
- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;
- възможността участникът да получи държавна помощ.

1.24. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 1.23., на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен, само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

1.25. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП - Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда.

1.26. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

1.27. Възложителят отстранява от процедурата участник, когато:

1.27.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.27.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.27.1., в друга държава членка или трета страна;

1.27.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

Това правило не се прилага, когато:

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

1.27.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5, когато не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип;

1.27.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.27.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.27.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

1.27.8. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие;

1.27.9. е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда;

1.27.10. не е представил в срок обосновката по т. 1.22. или чиято оферта не е приета съгласно т.т. 1.24. – 1.26.

1.27.11. са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

1.27.12. след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

- 1.28. Основанията по т.т. 1.27.1., 1.27.2. и 1.27.7. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
- 1.29. Когато участникът е обединение, основанията по т.т. 1.27.1. – 1.27.7. се отнасят и за всяко от лицата, включени в обединението.
- 1.30. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:
- а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
- б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
- 1.31. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта.
- 1.32. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя в обявлението основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
- 1.33. Участниците – при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
- 1.34. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
- 1.35. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
- 1.36. Участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
- 1.37. Когато срокът на валидност на офертите е изтекъл, възложителят кани участниците да го удължат. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
- 2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти.**
- 2.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.
- 2.2. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
- 2.3. Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация.

РАЗДЕЛ III: УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Общи указания:

1.1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

1.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.6. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.7. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

1.8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.9. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в срок до 3 дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

1.10. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един екземпляр от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

1.11. Документите по т. 1.10. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

1.12. Опаковката по т. 1.11. включва следните документи:

1.12.1. Информация относно личното състояние на участниците и критериите за подбор;

1.12.2. Оферта, съдържаща:

- техническо предложение;
- ценово предложение, поставено в **отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**.

1.13. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;
- номер, дата и час на получаване;
- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

1.14. При получаване на офертата върху опаковката по т. 1.11. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

1.15. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

1.16. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 1.13.

1.17. В случаите по т. 1.16. не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

1.18. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

1.19. Комуникация между възложителя и участниците:

1.19.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска и/или куриерска служба, по факс, по електронен път или чрез комбинация от тези средства.

1.19.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

1.19.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в букви „а” и „б”, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

1.20. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участие валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната низходяща последователност:

- а) Решение за откриване на процедурата;
- б) Обявление за обществена поръчка;
- в) Технически спецификации;
- г) Проект на договор за изпълнение на поръчката;
- д) Указания към участниците;
- е) Образци за участие в процедурата.

Независимо от посоченото в настоящата документация, по отношение на всички въпроси, свързани с възлагането на настоящата обществена поръчка основен приоритет имат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

1.21. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

2. Указания за подготовка на офертата.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят на български език и включват:

2.1. Опис на документите и информацията (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.2. Информация относно личното състояние на участниците:

2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (оригинал).

Участникът представя ЕЕДОП за съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.2.2. Документ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (заверено от участника копие).

Документът или в друг документ към този за създаване на обединението, подписан от участниците в обединението, трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо (заверени от участника копия).

Документите се представят в случаите, когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

- а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
- б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

2.3. Техническо предложение за съответната обособена позиция, съдържащо:

2.3.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или заверено от участника копие).

2.3.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.3.3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо (оригинал).

Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.4. Ценово предложение за съответната обособена позиция (оригинал).

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.5. Критерии за подбор, на които трябва да отговаря всеки участник и документите, с които се доказват:

2.5.1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите (ЗКС) и в съответствие с Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), участникът трябва да е вписан ЦПРС в трета група - за строежи първа или втора категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени и в ЦПРС, съгласно § 2, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ЗКС..

Доказва се с представянето на заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС в трета група - за строежи първа или втора категория.

2.5.2. Икономическо и финансово състояние

Участникът да има валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) за проектант и за строител.

Доказва се с представянето на заверено копие на застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо с обема и характера на поръчката, в съответствие с чл. 171 от ЗУТ.

Минимални изисквания: Участникът следва да има валидна застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл. 171 от ЗУТ за проектант и за строител, покриваща минималната застрахователна сума за строеж първа или втора категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (НУРЗЗПС).

2.5.3. Технически и професионални способности

2.5.3.1. Да е изпълнил за последните пет години, считано от дата на подаване на офертата, строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на строителството, включващо дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата (по образец).

Към списъка се прилагат удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

**Под строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, следва да се разбира: Доставка и монтаж на оборудване първична и вторична комутация за ново КРУ Ср.Н. и/или за поле Ср.Н., и/или за поле ВН, или преоборудване /ретрофит/ на съществуващо КРУ Ср.Н. и/или на поле Ср.Н.*

Минимални изисквания: Участникът да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко едно строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката.

2.5.3.2. Да е изпълнил за последните три години, считано от дата на подаване на офертата, услуги, включващи дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.**

Доказва се с представянето на списък на услугите, включващи дейности с предмет и обем, идентични или сходни** с тези на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (по образец).

*** Под услуга, включваща дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, следва да се разбира: Проектиране на първична и вторична комутация в уредби Ср.Н. и/или ВН.*

Минимални изисквания: Участникът да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една услуга, включваща дейности с предмет и обем, идентични или сходни** с тези на поръчката.

2.5.3.3. Да разполага с екип от правоспособни физически лица с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на проектантите, които ще изготвят проектните части: „Електро-първична комутация“, „Електро-вторична комутация“, „План за безопасност и здраве“ и „Пожарна и безаварийна безопасност“.

В случай, че участникът ще използва ресурси на трети лица, представя доказателства (декларация за ангажираност на лицето, което ще участва в изпълнението на поръчката, граждански договор и др.), че ще има на свое разположение тези ресурси за времето на изпълнение на поръчката.

Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с минимум по един проектант с пълна проектантска правоспособност за всяка проектна част.

2.5.3.4. Да разполага с необходим брой технически лица, които ще изпълняват строителството.

Доказва се с представянето на списък на техническите лица, които ще изпълняват строителството, в който е посочена информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на Възложителя.

В случай, че участникът ще използва ресурси на трети лица, представя доказателства (декларация за ангажираност на лицето, което ще участва в изпълнението на поръчката, граждански договор и др.), че ще има на свое разположение тези ресурси за времето на изпълнение на поръчката.

Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с минимум четири технически лица, които ще изпълняват строително-монтажните работи, от които не по-малко от:

- едно лице, притежаващо V-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в

електрически уредби на електрически топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

- едно лице, притежаващо минимум IV-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

- две лица, притежаващи минимум III -та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

2.6. Участникът декларира съответствието си с критериите за подбор по т. 2.5. чрез представяне на ЕЕДОП.

2.7. Преди сключването на договора участникът, определен за изпълнител предоставя документите по т. 2.5., удостоверяващи съответствието му с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2.8. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

2.9. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 2.8.

2.10. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Документите за съответните критерии за подбор се представят само за тези от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, технически и професионални възможности.

2.11. Когато участникът предвижда подизпълнители при изпълнението на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

2.12. Когато участникът в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представя документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

2.13. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копие на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника.

3. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка:

3.1. Гаранция за изпълнение на договора в размер посочен в обявлението за обществената поръчка, в една от следните форми:

- **парична сума**, внесена в касата на ЕСО ЕАД МЕР Бургас на адрес: гр. Бургас, ул."Александровска" № 1, ет. 3 или по банкова сметка на ЕСО ЕАД, МЕР Бургас.

(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php)

- **банкова гаранция** със срок на валидност, съгласно договора.
- **застраховка**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

- Застраховката се предава на Възложителя в оригинал.
- В застраховката следва да е посочено **пълното** наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на Възложителя и Изпълнителя.
- Изрично да е указан срока на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).
- Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното обезщетение на Възложителя, различни от условията в проекта на договор.

3.2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

3.2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

3.2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя (*Столична община, район "Витоша"*) и на кандидата или участника;

3.2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;

Когато в удостоверението по т. 3.2.3. се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 3.2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

3.3. Документите по т. 2.5. на Раздел III - Указания към участниците, удостоверяващи съответствието на участника, определен за изпълнител с поставените критерии за подбор.

3.4. Оригинал на сключена застрахователна полица „Всички рискове на Изпълнителя“, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ с приложен документ за внесена изцяло застрахователна премия.

3.5. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. (*представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица*)

РАЗДЕЛ IV: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ОФЕРТАТА

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст "Елхово"“

№	Съдържание	Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)
1	2	3
Информация относно личното състояние на участниците:		
1.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)	
2.	Документ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението	
3.	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо	
Техническо предложение, съдържащо:		
1.	Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника	
2.	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя	
3.	Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо	
Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“		

Дата:

Подпис и печат:

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия участника)

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

(ЕЕДОП)

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП¹. Позоваване на съответното обявление², публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: ОВЕС S брой[], дата [], стр. [], Номер на обявлението в ОВ S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [.....]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

<i>Идентифициране на възложителя³</i>	<i>Отговор:</i>
Име:	[]
<i>За коя обществена поръчки се отнася?</i>	<i>Отговор:</i>
Название или кратко описание на поръчката ⁴ :	[]
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо) ⁵ :	[]

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

¹ Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

² За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

³ Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

⁴ Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

⁵ Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Част II: Информация за икономическия оператор

A: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Идентификация:	– Отговор:
Име:	– []
– Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: – Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	– [] – []
– Пощенски адрес:	– [.....]
– Лице или лица за контакт ⁶ :	– [.....]
– Телефон:	– [.....]
– Ел. поща:	– [.....]
– Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):	– [.....]
– Обща информация:	– Отговор:
– Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е ⁷ ?	– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
– Само в случай че поръчката е запазена ⁸ : икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие ⁹ , или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.	– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...] [...]
– Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в	– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не се прилага

⁶ Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

⁷ Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.

Микропредприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.

Малки предприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

⁸ Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

⁹ Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

<p>официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?</p>	
<p>– Ако „да“:</p> <p>– <u>Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.</u></p> <p>– а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: <i>б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:</i></p> <p>в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък¹⁰ :</p> <p>г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?</p> <p>Ако „не“:</p> <p><u>В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част IV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:</u></p> <p>д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>–</p> <p>а) [.....]</p> <p><i>б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]</p> <p>в) [.....]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>д) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Форма на участие:</p>	<p>– Отговор:</p>
<p>– Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори¹¹?</p>	<p>– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>
<p>– Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.</p>	

¹⁰ Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

¹¹ По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

<p>– Ако „да“:</p> <p>а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):</p> <p>б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:</p> <p>в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:</p>	<p>–</p> <p>а): [.....]</p> <p>б): [.....]</p> <p>в): [.....]</p>
<p>– Обособени позиции</p>	<p>– Отговор:</p>
<p>– Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:</p>	<p>– []</p>

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива:	Отговор:
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[.....]; [.....]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[.....]
Пощенски адрес:	[.....]
Телефон:	[.....]
Ел. поща:	[.....]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[.....]

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ

Използване на чужд капацитет:	Отговор:
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

*Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно **раздели А и Б от настоящата част и от част III**. Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.*

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти¹², доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:	Отговор:
Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [.....]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. *Участие в престъпна организация*¹³;
2. *Корупция*¹⁴;
3. *Измама*¹⁵;
4. *Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности*¹⁶;
5. *Изпиране на пари или финансиране на тероризъм*¹⁷
6. *Детски труд и други форми на трафик на хора*¹⁸

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:	Отговор:
---	-----------------

¹² Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:
¹³ Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

¹⁴ Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

¹⁵ По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

¹⁶ Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбuditелство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

¹⁷ Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

¹⁸ Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

<p>Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]¹⁹</p>
<p>Ако „да“, моля посочете²⁰:</p> <p>а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;</p> <p>б) посочете лицето, което е осъдено [];</p> <p>в) доколкото е пряко указано в присъдата:</p>	<p>а) дата:[], буква(и): [], причина(а):[]</p> <p>б) [.....]</p> <p>в) продължителността на срока на изключване [.....] и съответната(ите) точка(и) []</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]²¹</i></p>
<p>В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване ²² („реабилитиране по своя инициатива“)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>
<p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки²³:</p>	<p>[.....]</p>

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:	Отговор:
<p>Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>

¹⁹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁰ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²¹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²² В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

²³ Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

	Данъци	Социалноосигурителни вноски
<p>Ако „не“, моля посочете:</p> <p>а) съответната страна или държава членка;</p> <p>б) размера на съответната сума;</p> <p>в) как е установено нарушението на задълженията:</p> <p>1) чрез съдебно решение или административен акт:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? – Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. – В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен <u>пряко</u> в присъдата: <p>2) по друг начин? Моля, уточнете:</p> <p>г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?</p>	<p>а) [.....]</p> <p>б) [.....]</p> <p>в1) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>в2) [...]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]</p>	<p>а) [.....]б) [.....]</p> <p>в1) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>в2) [...]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]</p>
<p><i>Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):²⁴ [.....][.....][.....][.....]</p>	

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ²⁵

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

<i>Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение</i>	<i>Отговор:</i>
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право ²⁶ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако „да“ , икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност

²⁴ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁵ Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

²⁶ *Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчка или в член 18,*

	<p>въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:</p> <p>а) обявен в несъстоятелност, или</p> <p>б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или</p> <p>в) споразумение с кредиторите, или</p> <p>г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове²⁷, или</p> <p>д) неговите активи се административат от ликвидатор или от съда, или</p> <p>е) стопанската му дейност е прекратена?</p> <p>Ако „да“:</p> <p>– Моля представете подробности:</p> <p>– Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства²⁸?</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение²⁹?</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не,</p> <p>[.....]</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p>

параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

²⁷ Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

²⁸ Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е **задължително** съгласно приложимото национално право **без каквато и да е възможност за дерогация**, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

²⁹ Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

<p>Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси³⁰, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p>
<p>Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p>
<p>Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Може ли икономическият оператор да потвърди, че:</p> <p>а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;</p> <p>б) не е укрил такава информация;</p> <p>в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и</p> <p>г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>

решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?	
--	--

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

<i>Специфични национални основания за изключване</i>	<i>Отговор:</i>
Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване , които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? <i>Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:</i>	[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] ³¹
В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване , икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“ , моля опишете предприетите мерки:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел α или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

α: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV:

<i>Спазване на всички изисквани критерии за подбор</i>	<i>Отговор:</i>
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

А: ГОДНОСТ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

<i>Годност</i>	<i>Отговор:</i>
1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен ³² :	[...]

³¹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

³² Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; *възможно е по отношение на*

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
<p>2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: [...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние	Отговор:
<p>1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:</p> <p>и/или</p> <p>1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва³³:</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута</p> <p>(брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:</p> <p>и/или</p> <p>2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва³⁴:</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута</p> <p>(брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]</p>

икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

³³ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

³⁴ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:	[.....]
4) Що се отнася до финансовите съотношения ³⁵ , посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между x и y ³⁶ — и стойността): [...], [.....] ³⁷ (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: <i>Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	[.....],[.....][...]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива , които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: <i>Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:</i>	[...] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности	Отговор:
1а) Само за обществените поръчки за строителство : През референтния период ³⁸ икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид : <i>Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....] Строителни работи: [.....] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]

³⁵ Например съотношението между активите и пасивите.

³⁶ Например съотношението между активите и пасивите.

³⁷ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

³⁸ Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до пет години и да **приемат** опит от преди **повече** от пет години.

<p>1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период³⁹ икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти⁴⁰:</p>	<p>Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....]</p> <table border="1" data-bbox="849 264 1444 398"> <thead> <tr> <th data-bbox="849 264 1029 331">Описание</th> <th data-bbox="1029 264 1155 331">Суми</th> <th data-bbox="1155 264 1252 331">Дати</th> <th data-bbox="1252 264 1444 331">Получатели</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="849 331 1029 398"></td> <td data-bbox="1029 331 1155 398"></td> <td data-bbox="1155 331 1252 398"></td> <td data-bbox="1252 331 1444 398"></td> </tr> </tbody> </table>	Описание	Суми	Дати	Получатели				
Описание	Суми	Дати	Получатели						
<p>2) Той може да използва следните технически лица или органи⁴¹, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки⁴² на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>								
<p>б) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав:</p>	<p>а) [.....]</p> <p>б) [.....]</p>								
<p>7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:</p>	<p>[.....]</p>								

³⁹ Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до три години и да **приемат** опит отпреди **повече** от три години.

⁴⁰ С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

⁴¹ За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

⁴² Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

<p>8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:</p>	<p>Година, средна годишна численост на състава: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Година, брой на ръководните кадри: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]</p>
<p>9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител⁴³ изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

⁴³ Ако икономическият оператор **е решил** да възложи подизпълнението на част от договора **и** ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление	Отговор:
<p>Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.</p> <p>Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?</p> <p>Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя	Отговор:
<p>Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:</p>	<p>[.....]</p> <p>[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не⁴⁵</p>

<p>В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат⁴⁴, моля, посочете за всички от тях:</p>	<p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]⁴⁶</p>
---	---

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясно разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно⁴⁷; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно⁴⁸, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място, подпис(и): [.....]

⁴⁴ Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

⁴⁶ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

⁴⁷ При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

⁴⁸ В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

ДО
ЕСО ЕАД МЕР Бургас
гр. Бургас 8000
ул. „Александровска” № 1, ет. 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст "Елхово"“

От
(наименование на участника)

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

I. Предлаганите от нас срокове, при изпълнение на поръчката, са както следва:

1. Срокът за цялостно изпълнение на поръчката е (.....словом.....) (не повече от 160 /сто и шестдесет/) календарни дни, в това число:

1.1. Срок за изготвяне и предаване на проекта – (.....словом.....) (не повече от 40 /четиридесет/) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила до датата на предаване с приемо-предавателен протокол на проектната документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разглеждане и приемане на технически съвет.

1.2. Срок за изпълнение на СМР (вкл. доставка на оборудване, съгласуване на изключвания, демонтажни и монтажни работи и др.) – (.....словом.....) (не повече от 120 /сто и двадесет/) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателното завършване на СМР.

2. Гаранционни срокове на монтираното оборудване, считано от датата на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя.

2.1. Гаранционен срок на прекъсвачи – (.....словом.....) (не по-малък от 24 /двадесет и четири/) месеца.

2.2. Гаранционен срок на токови трансформатори – (.....словом.....) (не по-малък от 24 /двадесет и четири/) месеца.

2.3. Гаранционен срок на напреженови трансформатори – (.....словом.....) (не по-малък от 24 /двадесет и четири/) месеца.

2.4. Гаранционен срок на вентилни отводи – (.....словом.....) (не по-малък от 24 /двадесет и четири/) месеца.

2.5. Гаранционен срок на релейни защиты – (.....словом.....) (не по-малък от 36 /тридесет и шест/) месеца.

3. Гаранционен срок за изпълнените работи – (.....словом.....) години (не по-кратък от 5 /пет/ години, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти), считано от датата на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя.

II. Относно изпълнението на поръчката предлагаме:

РАЗДЕЛ А. Организация за изпълнение на проектните и на СМР дейности.

Комплексен план-график за последователността на извършване на проектните и на СМР дейности:

а. Обяснителна записка.

.....

.....
(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника)

б. Графична част на план-графика.

(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР, краен срок за приемане на обекта като цяло)

РАЗДЕЛ Б. Технически спецификации.

Предлаганото в нашата оферта оборудване съответства/е „еквивалентно” на посочените от Възложителя технически спецификации и е както следва:

1. Технически спецификации на прекъсвачи

1.1. Трансформаторни входове, секционен прекъсвач и изводи – 18 бр.

Таблица 3

№	Технически характеристики прекъсвачи	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
I	Общи данни			
1.	Производител		Да се посочи	
2.	Тип на прекъсвача		Да се посочи	
3.	Стандарт		БДС EN 62271-1, БДС EN 62271-100 или еквивалентен	
4.	Монтаж		на закрито	
II	Електрически параметри			
1.	Максимално работно напрежение	kV	24	
2.	Номинален ток			
2.1	• За трафо вход и секционен прекъсвач – 6 бр;	A	≥ 1250	
2.2	• За извод – 12 бр;	A	≥ 630	
3.	Номинална честота	Hz	50	
4.	Изпитателно напрежение с промишлена честота за време 1 min:			
	• Между отворени контакти	kV	≥ 50	
	• Спрямо земя		≥ 50	
5.	Изпитателно напрежение с импулсна вълна 1,2/50 μs			
	• Между отворени контакти	kV peak	≥ 125	
	• Спрямо земя		≥ 125	
6.	Номинален изключвателен ток на късо съединение за 3 s			
6.1	• За трафо вход и секционен прекъсвач – 6 бр;	kArms	≥ 16	
6.2	• За извод – 12 бр;	kArms	≥ 16	
7.	Номинален включвателен ток на к.с.	kA peak	≥ 40	
8.	Номинални комутационни времена			
	• Време на изключване	ms	≤ 65	
	• Време на включване	ms	≤ 80	
8.3	АПВ – цикли		O-0,3s-CO-3min-CO	
9.	Разлика в синхронната работа на полюсите на прекъсвача	ms	≤ 5	

№	Технически характеристики прекъсвачи	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
10.	Преходно съпротивление на контактната система	$\mu\Omega$	≤ 40	
11.	Количество комутации на полюс до			
	• При изключване на номинален ток на късо съединение 16 kA	бр.	≥ 50	
	• При изключване на номинален ток на прекъсвача	бр.	$\geq 10\ 000$	
12.	Количество механични цикли на вакуумната камера до подмяна	бр.	$\geq 10\ 000$	
13.	Количество механични цикли на задвижващия механизъм до основен ремонт	бр.	$\geq 10\ 000$	
III	Шкаф за управление на прекъсвача			
1.	Моторно-пружинно задвижване:			
	• Номинално напрежение на електродвигателя	VDC	220	
	• Пусков ток	A	≤ 5	
	• Време на зареждане на вкл. устройство	s	≤ 15	
	• Максимално усилие при ръчно зареждане	N	≤ 250	
2.	Включвателни и изключвателни устройства :			
	• Количество включвателни кръгове (бобини)	бр.	≥ 1	
	• Количество изключвателни кръгове (бобини)	бр.	≥ 1	
	• Номинално захранващо напрежение	VDC	220	
3.	Превключващи блокконтакти			
	• Нормално отворени контакти	бр.	≥ 6	
	• Нормално затворени контакти	бр.	≥ 6	
	• Контакт за “Заредена пружина”	бр.	≥ 1	
	• Номинален ток	A	≥ 10	
	• Включвателен ток	A	≥ 10	
	• Време константа (L/R)	ms	≤ 40	
4.	Възможност за комутиране на (+) 220 V DC при включване и изключване на прекъсвача		да	
5.	Наличие на индикация за “пружина заредена”		да	
6.	Наличие на индикация за “Включено и изключено състояние”		да	
IV	Конструктивни данни			
1.	Прекъсвачът да бъде стандартно изпълнение за присъединяване към плоска шина		да	
2.	Вид на дъгогасителната среда		вакуум	
3.	Количество дъгогасителни камери на полюс	бр.	1	
4.	Количество полюси на прекъсвач	бр.	3	
5.	Междусево разстояние на полюсите (фазите)	mm	≥ 210	

2. Технически спецификации на токови трансформатори

2.1. Секционен прекъсвач - 6 бр.

Таблица 4.1

№	Технически характеристики ТТ (Секционен прекъсвач)	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1	Общи данни			
1.1	Производител		да се посочи	
1.2	Тип		да се посочи	
1.3	Стандарт		БДС EN 61869-1, БДС EN 61869-2 или еквивалентен	
1.4	Конструктивно изпълнение		стоящ тип за вътрешен монтаж	
2.	Експлоатационни условия			
2.1	Номинално напрежение на системата	kV	20	
2.2	Номинална честота на системата	Hz	50	
2.2	Режим на работа на звездния център на системата		неефективно заземен звезден център	
3.	Технически параметри			
3.1	Максимално работно напрежение (Um)	kV	≥ 24	
3.2	Номинален първичен ток (In)	A	1000	
3.3	Изпитателни напрежения на първичната намотка:			
3.3.1	С промишлена честота за време 1 min.	kV/eff	≥ 50	
3.3.2	Със стандартна импулсна вълна 1,2/50 μs	kV/peak	≥ 125	
3.4	Частични разряди:			
3.4.1	При изпитателно напрежение 1,2 Um	pC	≤ 50	
3.4.2	При изпитателно напрежение 1,2 Um/√3	pC	≤ 20	
3.5	Изпитателни напрежения на вторичните намотки	kV	≥ 3	
3.6	Продължително претоварване	A	≥ 1,2.In	
3.7	Ток на термична устойчивост за 1 сек (Ith)	kA rms	≥ 16	
3.8	Ток на динамическа устойчивост (Idyn)	kA peak	≥ 2,5.Ith	
3.9	Количество вторични ядра	бр.	≥ 2	
3.10	Първо ядро за мерене			
3.10.1	Номинален вторичен ток	A	5	
3.10.2	Клас на точност		0,5	
3.10.3	Номинална мощност	VA	≥ 15	
3.10.4	Номинален коефициент на безопасност		FS 5	
3.11	Второ ядро за защита			
3.11.1	Номинален вторичен ток	A	5	
3.11.2	Клас на точност		5P20	
3.11.3	Номинална мощност	VA	≥ 15	

2.2. Изводи – 36 бр.

Таблица 4.2

№	Технически характеристики ТТ (Изводи)	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1	Общи данни			
1.1	Производител		да се посочи	
1.2	Тип		да се посочи	

1.3	Стандарт		БДС EN 61869-1, БДС EN 61869-2 или еквивалентен	
1.4	Конструктивно изпълнение		стоящ тип за вътрешен монтаж	
2.	Експлоатационни условия			
2.1	Номинално напрежение на системата	kV	20	
2.2	Номинална честота на системата	Hz	50	
2.2	Режим на работа на звездния център на системата		неефективно заземен звезден център	
3.	Технически параметри			
3.1	Максимално работно напрежение (Um)	kV	≥ 24	
3.2	Номинален първичен ток (In)	A	200	
3.3	Изпитателни напрежения на първичната намотка:			
3.3.1	С промишлена честота за време 1 min.	kV/eff	≥ 50	
3.3.2	Със стандартна импулсна вълна 1,2/50 μs	kV/peak	≥ 125	
3.4	Частични разряди:			
3.4.1	При изпитателно напрежение 1,2 Um	pC	≤ 50	
3.4.2	При изпитателно напрежение 1,2 Um/√3	pC	≤ 20	
3.5	Изпитателни напрежения на вторичните намотки	kV	≥ 3	
3.6	Продължително претоварване	A	≥ 1,2.In	
3.7	Ток на термична устойчивост за 1 сек (Ith)	kA rms	≥ 16	
3.8	Ток на динамическа устойчивост (Idyn)	kA peak	≥ 2,5.Ith	
3.9	Количество вторични ядра	бр.	≥ 3	
3.10	Първо ядро за мерене			
3.10.1	Номинален вторичен ток	A	5	
3.10.2	Клас на точност		0,5S	
3.10.3	Номинална мощност	VA	≥ 15	
3.10.4	Номинален коефициент на безопасност		FS 5	
3.11	Второ ядро за мерене			
3.11.1	Номинален вторичен ток	A	5	
3.11.2	Клас на точност		0,5S	
3.11.3	Номинална мощност	VA	≥ 15	
3.11.4	Номинален коефициент на безопасност		FS 5	
3.12	Трето ядро за защита			
3.12.1	Номинален вторичен ток	A	5	
3.12.2	Клас на точност		5P20	
3.12.3	Номинална мощност	VA	≥ 15	

2.3. Трафо СН – 6 бр.

Таблица 4.3

№	Технически характеристики ТТ (Трафо СН)	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1	Общи данни			
1.1	Производител		<i>да се посочи</i>	
1.2	Тип		<i>да се посочи</i>	
1.3	Стандарт		БДС EN 61869-1, БДС EN 61869-2 или еквивалентен	
1.4	Конструктивно изпълнение		стоящ тип за вътрешен монтаж	
2.	Експлоатационни условия			
2.1	Номинално напрежение на системата	kV	20	

2.2	Номинална честота на системата	Hz	50	
2.2	Режим на работа на звездния център на системата		неефективно заземен звезден център	
3.	Технически параметри			
3.1	Максимално работно напрежение (Um)	kV	≥ 24	
3.2	Номинален първичен ток (In)	A	50	
3.3	Изпитателни напрежения на първичната намотка:			
3.3.1	С промишлена честота за време 1 min.	kV/eff	≥ 50	
3.3.2	Със стандартна импулсна вълна 1,2/50 μs	kV/peak	≥ 125	
3.4	Частични разряди:			
3.4.1	При изпитателно напрежение 1,2 Um	pC	≤ 50	
3.4.2	При изпитателно напрежение 1,2 Um/√3	pC	≤ 20	
3.5	Изпитателни напрежения на вторичните намотки	kV	≥ 3	
3.6	Продължително претоварване	A	≥ 1,2.In	
3.7	Ток на термична устойчивост за 1 сек (Ith)	kA rms	≥ 16	
3.8	Ток на динамическа устойчивост (Idyn)	kA peak	≥ 2,5.Ith	
3.9	Количество вторични ядра	бр.	≥ 2	
3.10	Първо ядро за мерене			
3.10.1	Номинален вторичен ток	A	5	
3.10.2	Клас на точност		0,5S	
3.10.3	Номинална мощност	VA	≥ 15	
3.10.4	Номинален коефициент на безопасност		FS 5	
3.11	Второ ядро за мерене			
3.11.1	Номинален вторичен ток	A	5	
3.11.2	Клас на точност		0,5S	
3.11.3	Номинална мощност	VA	≥ 15	
3.11.4	Номинален коефициент на безопасност		FS 5	

3. Технически спецификации на напреженови трансформатори

3.1. Изводи – 36 бр.

Таблица 5.1

№	Технически характеристики НТ (Изводи)	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1	Общи данни			
1.1	Производител		да се посочи	
1.2	Тип		да се посочи	
1.3	Стандарт		БДС EN 61869-1, БДС EN 61869-3 или еквивалентен	
1.4	Конструктивно изпълнение		стоящ тип за вътрешен монтаж	
2	Експлоатационни условия			
2.1	Номинално напрежение на системата	kV	20	
2.2	Номинална честота на системата	Hz	50	
2.3	Режим на работа на звездния център на системата		неефективно заземен звезден център	
3	Технически параметри			
3.1	Максимално работно напрежение (Um)	kV	24	
3.2	Номинално първично напрежение (Un)	kV	20/√3	

№	Технически характеристики НТ (Изводи)	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
3.3	Изпитателни напрежения на първичната намотка			
3.3.1	С промишлена честота за време 1 min.	kV/eff	≥ 50	
3.3.2	С импулсна вълна 1,2/50 μ s	kV/peak	≥ 125	
3.4	Частични разряди:			
3.4.1	При изпитателно напрежение 1,2 U_m	pC	≤ 50	
3.4.2	При изпитателно напрежение 1,2 $U_m / \sqrt{3}$	pC	≤ 20	
3.5	Изпитателни напрежения на вторичните намотки	kV	≥ 3	
3.6	Количество вторични ядра	бр.	≥ 3	
3.7.	Първа намотка за мерене			
3.7.1	Номинално вторично напрежение	V	100/ $\sqrt{3}$	
3.7.2	Клас на точност		0,5	
3.7.3	Номинална мощност	VA	≥ 15	
3.8	Втора намотка за защита			
3.8.1	Номинално вторично напрежение	V	100/ $\sqrt{3}$	
3.8.2	Клас на точност		3P	
3.8.3	Номинална мощност	VA	≥ 15	
3.9	Трета намотка за защита			
3.9.1	Номинално вторично напрежение	V	100/3	
3.9.2	Клас на точност		6P	
3.9.3	Номинална мощност	VA	≥ 15	
3.10	Напреженостен фактор (продължително време 8 часа)		1,9	

3.2. Графо СН – 6 бр.

Таблица 5.2

№	Технически характеристики НТ (Графо СН)	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1	Общи данни			
1.1	Производител		да се посочи	
1.2	Тип		да се посочи	
1.3	Стандарт		БДС EN 61869-1, БДС EN 61869-3 или еквивалентен	
1.4	Конструктивно изпълнение		стоящ тип за вътрешен монтаж	
2	Експлоатационни условия			
2.1	Номинално напрежение на системата	kV	20	
2.2	Номинална честота на системата	Hz	50	
2.3	Режим на работа на звездния център на системата		неефективно заземен звезден център	
3	Технически параметри			
3.1	Максимално работно напрежение (U_m)	kV	24	
3.2	Номинално първично напрежение (U_n)	kV	20/ $\sqrt{3}$	
3.3	Изпитателни напрежения на първичната намотка			
3.3.1	С промишлена честота за време 1 min.	kV/eff	≥ 50	

№	Технически характеристики НТ (Трафо СН)	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
3.3.2	С импулсна вълна 1,2/50 μ s	kV/peak	≥ 125	
3.4	Частични разряди:			
3.4.1	При изпитателно напрежение 1,2 U_m	pC	≤ 50	
3.4.2	При изпитателно напрежение 1,2 $U_m / \sqrt{3}$	pC	≤ 20	
3.5	Изпитателни напрежения на вторичните намотки	kV	≥ 3	
3.6	Количество вторични ядра	бр.	≥ 2	
3.7.	Първа намотка за мерене			
3.7.1	Номинално вторично напрежение	V	100/ $\sqrt{3}$	
3.7.2	Клас на точност		0,5	
3.7.3	Номинална мощност	VA	≥ 15	
3.8	Втора намотка за мерене			
3.8.1	Номинално вторично напрежение	V	100/ $\sqrt{3}$	
3.8.2	Клас на точност		0,5	
3.8.3	Номинална мощност	VA	≥ 15	
3.9	Напрежен фактор (продължително време 8 часа)		1,9	

4. Технически спецификации за вентилни отводи

4.1. Трансформаторни входове –

Вентилни отводи с номинално напрежение 30 kV и разряден клас ≥ 2 - 12 бр.

Таблица 6.1

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
I	Общи данни			
1.1	Производител		да се посочи	
1.2	Тип – означение		да се посочи	
1.3	Базов стандарт		БДС EN 60099-4 или еквивалент	
1.4	Максимално напрежение на системата	kV	24	
1.5	Начин на свързване		Фаза-земя	
II	Електрически параметри			
2.1	Номинално напрежение (U_R)	kV	30	
2.2	Номинална честота	Hz	50	
2.3	Трайно работно напрежение (U_C)	kV	24	
2.4	Издръжливост на пренапрежение 50 Hz за 10 sec, след натоварване	kV	$\geq 27,5$	
2.5	Номинален разряден ток 8/20 μ s	kA	≥ 10	
2.6	Остатъчно напрежение при :			
2.6.1	- разряден ток 10 kA, 1/2 μ s	kV	≤ 90	
2.6.2	- разряден ток 10 kA, 8/20 μ s	kV	≤ 80	
2.6.3	- разряден ток 0,5 kA, 30/60 μ s	kV	≤ 65	
2.7	Издръжливост на токов импулс 4/10 μ s	kA	≥ 100	
2.8	Издръжливост на токов импулс 2 ms	A	≥ 500	
2.9	Разряден клас		≥ 2	
2.10	Енергийна способност – при два импулса 2 ms, съгл. Клауза 8.5.5 на БДС EN 60099-4 (или еквивалентен)	kJ/kV(U_C)	≥ 120	
2.11	Клас по ток на к.с., 0,2 s	kA	≥ 20	

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
2.12	Ниво на частични разряди -сгг. БДС EN 60270 (или еквивалентен)	pC	≤ 10	
III	Механични параметри			
3.1	Статично натоварване на огъване	N	≥ 250	
3.2	Динамично натоварване на огъване	N	≥ 400	
IV	Конструктивни параметри			
4.1	Тип		металоокисен	
4.2	Вид и тип на външната изолация		силикон	
4.3	Минимален път на утечка по повърхността на външната изолация	mm	≥ 600	
4.4	Брой модули	бр.	1	

4.2. Извод –

Вентилни отводи с номинално напрежение 30 kV и разряден клас ≥ 1 - 36 бр.

Таблица 6.2

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
I	Общи данни			
1.1	Производител		да се посочи	
1.2	Тип – означение		да се посочи	
1.3	Базов стандарт		БДС EN 60099-4 или еквивалент	
1.4	Максимално напрежение на системата	kV	24	
1.5	Начин на свързване		Фаза-земя	
II	Електрически параметри			
2.1	Номинално напрежение (U_R)	kV	30	
2.2	Номинална честота	Hz	50	
2.3	Трайно работно напрежение (U_C)	kV	24	
2.4	Издръжливост на пренапрежение 50Hz за 10 sec, след натоварване	kV	≥ 27,5	
2.5	Номинален разряден ток 8/20 μ s	kA	≥ 10	
2.6	Остатъчно напрежение при :			
2.6.1	- разряден ток 10 kA, 1/2 μ s	kV	≤ 95	
2.6.2	- разряден ток 10 kA, 8/20 μ s	kV	≤ 85	
2.6.3	- разряден ток 0,5 kA, 30/60 μ s	kV	≤ 70	
2.7	Издръжливост на токов импулс 4/10 μ s	kA	≥ 100	
2.8	Издръжливост на токов импулс 2 ms	A	≥ 300	
2.9	Разряден клас		≥ 1	
2.10	Енергийна способност – при импулс 4/10 μ s, 100 kA, сгг. Клауза 8.5.4 на БДС EN 60099-4 (или еквивалентен)	kJ/kV(U_C)	≥ 96	
2.11	Клас по ток на к.с., 0,2 s	kA	≥ 20	
2.12	Ниво на частични разряди - сгг. БДС EN 60270 (или еквивалентен)	pC	≤ 10	
III	Механични параметри			
3.1	Статично натоварване на огъване	N	≥ 250	
3.2	Динамично натоварване на огъване	N	≥ 400	
IV	Конструктивни параметри			
4.1	Тип		металоокисен	
4.2	Тип на външната изолация		силикон	

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
4.3	Минимален път на утечка по повърхността на външната изолация	mm	≥ 525	
4.4	Брой модули	бр.	1	

5. Технически спецификации на релейни защиты

5.1. Трансформаторни входове – 4 бр.

Таблица 7.1

№	Технически характеристики релейни защиты (Трансформаторни входове)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Общи данни		
1.1.	Тип	<i>да се посочи</i>	
1.2.	Производител	<i>да се посочи</i>	
1.3.	Начин на монтаж	Заден (Вграден)	
1.4.	Изисквания към клемите за токови и напреженови вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 4 mm^2	Да	
1.5.	Изисквания към клемите за оперативни вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение $2,5 \text{ mm}^2$	Да	
1.6.	Работен температурен диапазон	от -5 до $+55\text{C}$	
1.7.	Естествено охлаждане, включително и на захранващите блокове	Да	
1.8.	Степен на защита на кутията	Min IP 51	
1.9.	Захранване:		
1.9.1.	Номинално оперативно напрежение с диапазон на работа	$220\text{V DC} \pm 20\%$	
1.9.2.	Външното и вътрешно захранвания да са галванично разделени и защитени от прониквания на външни смущения	Да	
2.	Аналогови входове		
2.1.	Токови входове		
2.1.1.	Брой токови входове – за трите фазни тока и ток 3Uo	≥ 4	
2.1.2.	Номинален ток	5A	
2.1.3.	Токов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор	
2.1.4.	Претоварване в токовите вериги:		
2.1.5.	Трайно	$\geq 4.I_n$	
2.1.6.	За 1s	$\geq 100.I_n$	
2.1.7.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от $I_{настройка}$ при $I > I_n$	$\leq 5\%$	
2.1.8.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от I_n при $I < I_n$	$\leq 2\%$	
2.2.	Напреженови входове		
2.2.1.	Брой напреженови входове – за трите фазни напрежения и напрежение 3Uo	≥ 4	
2.2.2.	Номинално фазно напрежение	$100/\sqrt{3} \text{ V}$	
2.2.3.	Номинално напрежение за 3Uo	100 V	

№	Технически характеристики релейни защиты (Трансформаторни входове)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
2.2.4.	Напреженов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор	
2.2.5.	Допустимо продължително претоварване	$\geq 2 \cdot U_n$	
2.2.6.	Максимална грешка при измерване на напрежение (за напреженовите функции) в % от $U_{настройка}$	$\leq 5\%$	
3.	Двоични входове		
3.1.	Номинално захранващо напрежение с диапазон на работа	220V DC \pm 20%	
3.2.	Брой на двоични входове	≥ 11	
3.3.	Праг на заработване	$\geq 60\% U_n$	
4.	Управляващи / сигнални изходи		
4.1.	Номинално работно напрежение на изходните контакти	$\geq 220V$ DC	
4.2.	Допустим ток при отваряне на контактите при $L/R < 40$ ms при 220 V DC	$\geq 0,1A$	
4.3.	Граен допустим ток през затворен контакт (при 220V DC)	$\geq 5A$	
4.4.	Брой управляващи / сигнални изходи (за изключване и включване на прекъсвача, заработила РЗ, повреда в РЗ, ускорение РЗ).	≥ 5	
5.	Конструкция		
5.1.	Разпределение по модули на входните преобразуватели, двоични входове и изходи, комуникационни портове, захранващ модул и др. на отделни платки или комбинация от отделните елементи по платки, осигуряващо ремонтпригодност.	Да	
6.	Измервани величини		
6.1.	Фазни токове и ток 3I _о	4	
6.2.	Фазни напрежения и напрежение 3U _о	4	
7.	Лицев панел		
7.1.	Наличие на клавиатура и дисплей на лицевия панел за директна работа със защитата (без РС).	Да	
7.2.	Светодиодна индикация на лицевия панел за заработване, изключване, неизправност на защитата и др.	Да	
7.3.	Брой на светодиодните индикатори	≥ 9	
7.4.	Отчитане на параметрите за настройка, на текущите и архивирани данни от работата на защитата	Да	
8.	Комуникации		
8.1.	Наличие на стандартен интерфейс, RS 485 за комуникация със Система за автоматизация и управление на подстанция (САУП) и протокол за обмен на данни съгласно БДС EN 60870-5-103 (или еквивалентен)	Да	

№	Технически характеристики релейни защиты (Трансформаторни входове)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
8.2.	Възможност за предаване по горния интерфейс на всички вътрешни сигнали на защитата включително измерваните и изчислявани величини (ток, напрежение, мощност, $\cos\phi$ и енергия) в нормален режим и по време на к.с., записите от аварийните регистратори (disturbance recorder), промяна в състоянието на цифрови входове и изходи, предаване на команди за управление	Да	
8.3.	Наличие на стандартен, независим от останалите, интерфейс на лицевия панел, за връзка с преносим РС за настройка, конфигуриране и архивиране на данни	Да	
8.3.1.	Достъп до всички данни записани в ЦРЗ	Да	
8.3.2.	Достъп за промяна настройките на вградените функции	Да	
8.3.3.	Достъп за промяна на конфигурацията	Да	
8.3.4.	Наличие на парола за достъп до данните за настройките и конфигурацията на ЦРЗ	Да	
8.3.5.	Достъп до данните в аварийния регистратор	Да	
8.3.6.	Достъп до данните в регистратора на събития	Да	
9.	Технически параметри и функционални изисквания към вградените защиты		
9.1.	Вградена функция на максималнотокова релейна защита с най-малко три стъпала по ток и време	Да	
9.1.1.	Възможност за блокиране на стъпало на максимално токова защита от цифров вход на защитата при зареждане на МТЗ на извод (функция ускорено МТЗ за защита на шини)	Да	
9.1.2.	Възможност за подаване на изключвателен импулс към собствения прекъсвач с настроените времена на трите стъпала по ток на вградените функции на максималнотокова защита при блокиране на УРЗ от защита на извод	Да	
9.2.	Вградена функция на токова земна защита с две стъпала по ток и време за мрежа заземена през активно съпротивление	Да	
9.3.	Вградена функция на ЗЗ за мрежа заземена през дъгогасителен реактор	Да	
9.4.	Независима настройка по ток и време за всяко стъпало	Да	
9.5.	Бързодействие на защитата с включено време на цифровия изход при $T_{зар} = 0$ s	≤ 45 ms	
9.6.	Диапазон на настройка по време	$0 \div 10$ s	
9.7.	Минимална стъпка на настройката по време	$\leq 0,1$ s	
9.8.	Допустима грешка на таймерите:		
9.8.1.	При независимо от тока закъснение	$\pm 2\%$ от настройката или 50 ms	
9.8.2.	При инверсни характеристики	$\pm 5\%$	
9.9.	Вградена функция на максималнотокова защита със зависимо от тока закъснение	Да	
9.10.	Вградена функция на токова земна защита със зависимо от тока закъснение	Да	

№	Технически характеристики релейни защиты (Трансформаторни входове)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
9.11.	Възможност за избор на зависима характеристика	Да	
9.12.	Възможност за работа с минимум 2 различни групи настройки	Да	
9.13.	Сигнализация при повреда в напреженови вериги	Да	
9.14.	Свободно програмируеми двоични входове и изходи	Да	
9.15.	Наличие на алгоритъм за контрол състоянието на прекъсвача	Да	
9.16.	Наличие на вграден часовник за реално време с разделителна способност 1 ms	Да	
10.	Технически параметри и функционални изисквания към регистратора на събития и аварийния регистратор		
10.1.	Наличие на функция "регистратор на събития" (event recorder)	Да	
10.1.1.	Точност на записа при регистриране на събития	1 ms	
10.1.2.	Брой на регистрираните събития	≥ 100	
10.2.	Наличие на функция "авариен регистратор" (disturbance recorder)	Да	
10.2.1.	Автоматично регистриране на промяна в състоянието на двоични входове и на моментните стойности на измервани от аналоговите входове величини за периода преди и по време на аварийния процес	Да	
10.2.2.	Обща продължителност на записите (записа)	≥ 5 s	
10.2.3.	Стартиране от вградените функции за релейна защита и от промяна в състоянието на двоичен вход	Да	
10.2.4.	Следени аналогови величини от регистратора – всички аналогови входове и ЗУо	Да	
10.2.5.	Следене на всички двоични входове	Да	
10.2.6.	При запълване на буфера за данни от функцията "авариен регистратор" да се изтрива най-старото събитие	Да	

5.2. Изводи – 12 бр.

Таблица 7.2

№	Технически характеристики релейни защиты (Изводи)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Общи данни		
1.1.	Тип	да се посочи	
1.2.	Производител	да се посочи	
1.3.	Начин на монтаж	Заден (Вграден)	
1.4.	Изисквания към клемите за токови и напреженови вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 4 mm ²	Да	
1.5.	Изисквания към клемите за оперативни вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 2,5 mm ²	Да	
1.6.	Работен температурен диапазон	от -5 до +55С	
1.7.	Естествено охлаждане, включително и на захранващите блокове	Да	

№	Технически характеристики релейни защиты (Изводи)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.8.	Степен на защита на кутията	Min IP 51	
1.9.	Захранване:		
1.9.1.	Номинално оперативно напрежение с диапазон на работа	220V DC \pm 20%	
1.9.2.	Външното и вътрешно захранвания да са галванично разделени и защитени от прониквания на външни смущения	Да	
2.	Аналогови входове		
2.1.	Токови входове		
2.1.1.	Брой токови входове – за трите фазни тока и ток 3Io	\geq 4	
2.1.2.	Номинален ток	5A	
2.1.3.	Токов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор	
2.1.4.	Претоварване в токовите вериги:		
2.1.5.	Трайно	\geq 4.In	
2.1.6.	За 1s	\geq 100.In	
2.1.7.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от I _{настройка} при I>I _n	\leq 5%	
2.1.8.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от I _n при I<I _n	\leq 2%	
2.2.	Напреженови входове		
2.2.1.	Брой напреженови входове – за трите фазни напрежения и напрежение 3Uo	\geq 4	
2.2.2.	Номинално фазно напрежение	100/ $\sqrt{3}$ V	
2.2.3.	Номинално напрежение за 3Uo	100 V	
2.2.4.	Напреженов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор	
2.2.5.	Допустимо продължително претоварване	\geq 2.Un	
2.2.6.	Максимална грешка при измерване на напрежение (за напреженовите функции) в % от U _{настройка}	\leq 5%	
3.	Двоични входове		
3.1.	Номинално захранващо напрежение с диапазон на работа	220V DC \pm 20%	
3.2.	Брой на двоични входове	\geq 11	
3.3.	Праг на заработване	\geq 60%U _n	
4.	Управляващи / сигнални изходи		
4.1.	Номинално работно напрежение на изходните контакти	\geq 220V DC	
4.2.	Допустим ток при отваряне на контактите при L/R< 40 ms при 220 V DC	\geq 0,1A	
4.3.	Траен допустим ток през затворен контакт (при 220V DC)	\geq 5A	
4.4.	Брой управляващи / сигнални изходи (за изключване и включване на прекъсвача, заработила P3, повреда в P3, ускорение P3).	\geq 5	
5.	Конструкция		
5.1.	Разпределение по модули на входните преобразуватели, двоични входове и изходи, комуникационни портове, захранващ модул и др. на отделни платки или комбинация от отделните елементи по платки, осигуряващо ремонтпригодност.	Да	

№	Технически характеристики релейни защиты (Изводи)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
6.	Измервани величини		
6.1.	Фазни токове и ток 3I ₀	4	
6.2.	Фазни напрежения и напрежение 3U ₀	4	
7.	Лицев панел		
7.1.	Наличие на клавиатура и дисплей на лицевия панел за директна работа със защитата (без РС).	Да	
7.2.	Светодиодна индикация на лицевия панел за заработване, изключване, неизправност на защитата и др.	Да	
7.3.	Брой на светодиодните индикатори	≥ 9	
7.4.	Отчитане на параметрите за настройка, на текущите и архивирани данни от работата на защитата	Да	
8.	Комуникации		
8.1.	Наличие на стандартен интерфейс, RS 485 за комуникация със Система за автоматизация и управление на подстанция (САУП) и протокол за обмен на данни съгласно БДС EN 60870-5-103 (или еквивалентен)	Да	
8.2.	Възможност за предаване по горния интерфейс на всички вътрешни сигнали на защитата включително измерваните и изчислявани величини (ток, напрежение, мощност, cosφ и енергия) в нормален режим и по време на к.с., записите от аварийните регистратори (disturbance recorder), промяна в състоянието на цифрови входове и изходи, предаване на команди за управление	Да	
8.3.	Наличие на стандартен, независим от останалите, интерфейс на лицевия панел, за връзка с преносим РС за настройка, конфигуриране и архивиране на данни	Да	
8.3.1.	Достъп до всички данни записани в ЦРЗ	Да	
8.3.2.	Достъп за промяна настройките на вградените функции	Да	
8.3.3.	Достъп за промяна на конфигурацията	Да	
8.3.4.	Наличие на парола за достъп до данните за настройките и конфигурацията на ЦРЗ	Да	
8.3.5.	Достъп до данните в аварийния регистратор	Да	
8.3.6.	Достъп до данните в регистратора на събития	Да	
9.	Технически параметри и функционални изисквания към вградените защиты		
9.1.	Вградена функция на максималнотокова релейна защита с най-малко три стъпала по ток и време	Да	
9.1.1.	Възможност за блокиране на стъпало на максимално токова защита от цифров вход на защитата при заработване на МТЗ на извод (функция ускорено МТЗ за защита на шини)	Да	
9.1.2.	Възможност за подаване на изключвателен импулс към собствения прекъсвач с настроените времена на трите стъпала по ток на вградените функции на максималнотокова защита при блокиране на УРЗ от защита на извод	Да	

№	Технически характеристики релейни защиты (Изводи)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
9.2.	Вградена функция на токова земна защита с две стъпала по ток и време за мрежа заземена през активно съпротивление	Да	
9.3.	Вградена функция на ЗЗ за мрежа заземена през дългогасителен реактор	Да	
9.4.	Независима настройка по ток и време за всяко стъпало	Да	
9.5.	Бързодействие на защитата с включено време на цифровия изход при Тзар = 0 s	≤ 45 ms	
9.6.	Диапазон на настройка по време	$0 \div 10$ s	
9.7.	Минимална стъпка на настройката по време	$\leq 0,1$ s	
9.8.	Допустима грешка на таймерите:		
9.8.1.	При независимо от тока закъснение	$\pm\%$ от настройката или 50 ms	
9.8.2.	При инверсни характеристики	$\pm 5\%$	
9.9.	Вградена функция на максималнотокова защита със зависимо от тока закъснение	Да	
9.10.	Вградена функция на токова земна защита със зависимо от тока закъснение	Да	
9.11.	Възможност за избор на зависима характеристика	Да	
9.12.	Възможност за работа с минимум 2 различни групи настройки	Да	
9.13.	Сигнализация при повреда в напреженови вериги	Да	
9.14.	Свободно програмируеми двоични входове и изходи	Да	
9.15.	Наличие на алгоритъм за контрол състоянието на прекъсвача	Да	
9.16.	Наличие на вграден часовник за реално време с разделителна способност 1 ms	Да	
10.	Технически параметри и функционални изисквания към регистратора на събития и аварийния регистратор		
10.1.	Наличие на функция "регистратор на събития" (event recorder)	Да	
10.1.1.	Точност на записа при регистриране на събития	1 ms	
10.1.2.	Брой на регистрираните събития	≥ 100	
10.2.	Наличие на функция "авариен регистратор" (disturbance recorder)	Да	
10.2.1.	Автоматично регистриране на промяна в състоянието на двоични входове и на моментните стойности на измервани от аналоговите входове величини за периода преди и по време на аварийния процес	Да	
10.2.2.	Обща продължителност на записите (записа)	≥ 5 s	
10.2.3.	Стартиране от вградените функции за релейна защита и от промяна в състоянието на двоичен вход	Да	
10.2.4.	Следени аналогови величини от регистратора – всички аналогови входове и 3Uo	Да	
10.2.5.	Следене на всички двоични входове	Да	

5.3. Секционен прекъсвач – 2 бр.

Таблица 7.3

№	Технически характеристики релейни защиты (Секционен прекъсвач)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Общи данни		
1.1.	Тип	да се посочи	
1.2.	Производител	да се посочи	
1.3.	Начин на монтаж	Заден (Вграден)	
1.4.	Изисквания към клемите за токови и напреженови вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 4 mm ²	Да	
1.5.	Изисквания към клемите за оперативни вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 2,5 mm ²	Да	
1.6.	Работен температурен диапазон	от -5 до +55С	
1.7.	Естествено охлаждане, включително и на хранващите блокове	Да	
1.8.	Степен на защита на кутията	Min IP 51	
1.9.	Захранване:		
1.9.1.	Номинално оперативно напрежение с диапазон на работа	220V DC ± 20%	
1.9.2.	Външното и вътрешно захранвания да са галванично разделени и защитени от прониквания на външни смущения	Да	
2.	Аналогови входове		
2.1.	Токови входове		
2.1.1.	Брой токови входове – за трите фазни тока и ток 3I ₀	≥ 4	
2.1.2.	Номинален ток	5А	
2.1.3.	Токов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор	
2.1.4.	Претоварване в токовите вериги:		
2.1.5.	Трайно	≥ 4.I _n	
2.1.6.	За 1s	≥ 100.I _n	
2.1.7.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от I _{настройка} при I>I _n	≤ 5%	
2.1.8.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от I _n при I<I _n	≤ 2%	
2.2.	Напреженови входове		
2.2.1.	Брой напреженови входове – за трите фазни напрежения и напрежение 3U ₀	≥ 4	
2.2.2.	Номинално фазно напрежение	100/√3 V	
2.2.3.	Номинално напрежение за 3U ₀	100 V	
2.2.4.	Напреженов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор	
2.2.5.	Допустимо продължително претоварване	≥ 2.U _n	
2.2.6.	Максимална грешка при измерване на напрежение (за напреженовите функции) в % от U _{настройка}	≤ 5%	
3.	Двоични входове		
3.1.	Номинално захранващо напрежение с диапазон на работа	220V DC ± 20%	

№	Технически характеристики релейни защиты (Секционен прекъсвач)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
3.2.	Брой на двоични входове	≥ 11	
3.3.	Праг на заработване	$\geq 60\%U_n$	
4.	Управляващи / сигнални изходи		
4.1.	Номинално работно напрежение на изходните контакти	$\geq 220V DC$	
4.2.	Допустим ток при отваряне на контактите при $L/R < 40 ms$ при $220 V DC$	$\geq 0,1A$	
4.3.	Граен допустим ток през затворен контакт (при $220V DC$)	$\geq 5A$	
4.4.	Брой управляващи / сигнални изходи (за изключване и включване на прекъсвача, заработила РЗ, повреда в РЗ, ускорение РЗ).	≥ 5	
5.	Конструкция		
5.1.	Разпределение по модули на входните преобразуватели, двоични входове и изходи, комуникационни портове, захранващ модул и др. на отделни платки или комбинация от отделните елементи по платки, осигуряващо ремонтпригодност.	Да	
6.	Измервани величини		
6.1.	Фазни токове и ток 3Io	4	
6.2.	Фазни напрежения и напрежение 3Uo	4	
7.	Лицев панел		
7.1.	Наличие на клавиатура и дисплей на лицевия панел за директна работа със защитата (без РС).	Да	
7.2.	Светодиодна индикация на лицевия панел за заработване, изключване, неизправност на защитата и др.	Да	
7.3.	Брой на светодиодните индикатори	≥ 9	
7.4.	Отчитане на параметрите за настройка, на текущите и архивирани данни от работата на защитата	Да	
8.	Комуникации		
8.1.	Наличие на стандартен интерфейс, RS 485 за комуникация със Система за автоматизация и управление на подстанция (САУП) и протокол за обмен на данни съгласно БДС EN 60870-5-103 (или еквивалентен)	Да	
8.2.	Възможност за предаване по горния интерфейс на всички вътрешни сигнали на защитата включително измерваните и изчислявани величини (ток, напрежение, мощност, $\cos\phi$ и енергия) в нормален режим и по време на к.с., записите от аварийните регистратори (disturbance recorder), промяна в състоянието на цифрови входове и изходи, предаване на команди за управление	Да	
8.3.	Наличие на стандартен, независим от останалите, интерфейс на лицевия панел, за връзка с преносим РС за настройка, конфигуриране и архивиране на данни	Да	
8.3.1.	Достъп до всички данни записани в ЦРЗ	Да	
8.3.2.	Достъп за промяна настройките на вградените функции	Да	

№	Технически характеристики релейни защиты (Секционен прекъсвач)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
8.3.3.	Достъп за промяна на конфигурацията	Да	
8.3.4.	Наличие на парола за достъп до данните за настройките и конфигурацията на ЦРЗ	Да	
8.3.5.	Достъп до данните в аварийния регистратор	Да	
8.3.6.	Достъп до данните в регистратора на събития	Да	
9.	Технически параметри и функционални изисквания към вградените защиты		
9.1.	Вградена функция на максималнотокова релейна защита с най-малко три стъпала по ток и време	Да	
9.1.1.	Възможност за блокиране на стъпало на максимално токова защита от цифров вход на защитата при заработване на МТЗ на извод (функция ускорено МТЗ за защита на шини)	Да	
9.1.2.	Възможност за подаване на изключвателен импулс към собствения прекъсвач с настроените времена на трите стъпала по ток на вградените функции на максималнотокова защита при блокиране на УРЗ от защита на извод	Да	
9.2.	Вградена функция на токова земна защита с две стъпала по ток и време за мрежа заземена през активно съпротивление	Да	
9.3.	Вградена функция на ЗЗ за мрежа заземена през дългогасителен реактор	Да	
9.4.	Независима настройка по ток и време за всяко стъпало	Да	
9.5.	Бързодействие на защитата с включено време на цифровия изход при $T_{зар} = 0$ s	≤ 45 ms	
9.6.	Диапазон на настройка по време	$0 \div 10$ s	
9.7.	Минимална стъпка на настройката по време	$\leq 0,1$ s	
9.8.	Допустима грешка на таймерите:		
9.8.1.	При независимо от тока закъснение	$\pm 2\%$ от настройката или 50 ms	
9.8.2.	При инверсни характеристики	$\pm 5\%$	
9.9.	Вградена функция на максималнотокова защита със зависимо от тока закъснение	Да	
9.10.	Вградена функция на токова земна защита със зависимо от тока закъснение	Да	
9.11.	Възможност за избор на зависима характеристика	Да	
9.12.	Възможност за работа с минимум 2 различни групи настройки	Да	
9.13.	Сигнализация при повреда в напреженови вериги	Да	
9.14.	Свободно програмируеми двоични входове и изходи	Да	
9.15.	Наличие на алгоритъм за контрол състоянието на прекъсвача	Да	
9.16.	Наличие на вграден часовник за реално време с разделителна способност 1 ms	Да	
10.	Технически параметри и функционални изисквания към регистратора на събития и аварийния регистратор		

№	Технически характеристики релейни защиты (Секционен прекъсвач)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
10.1.	Наличие на функция "регистратор на събития" (event recorder)	Да	
10.1.1.	Точност на записа при регистриране на събития	1 ms	
10.1.2.	Брой на регистрираните събития	≥ 100	
10.2.	Наличие на функция "аварийен регистратор" (disturbance recorder)	Да	
10.2.1.	Автоматично регистриране на промяна в състоянието на двоични входове и на моментните стойности на измервани от аналоговите входове величини за периода преди и по време на аварийния процес	Да	
10.2.2.	Обща продължителност на записите (записа)	≥ 5 s	
10.2.3.	Стартиране от вградените функции за релейна защита и от промяна в състоянието на двоичен вход	Да	
10.2.4.	Следени аналогови величини от регистратора – всички аналогови входове и 3Uo	Да	
10.2.5.	Следене на всички двоични входове	Да	
10.2.6.	При запълване на буфера за данни от функцията "аварийен регистратор" да се изтрива най-старото събитие	Да	

5.4. Активни съпротивления – 2 бр.

Таблица 7.4

№	Технически характеристики релейни защиты (Активни съпротивления)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Общи данни		
1.1.	Тип	да се посочи	
1.2.	Производител	да се посочи	
1.3.	Начин на монтаж	Заден (Вграден)	
1.4.	Изисквания към клемите за токови и напреженови вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 4 mm ²	Да	
1.5.	Изисквания към клемите за оперативни вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник със сечение 2,5 mm ²	Да	
1.6.	Работен температурен диапазон	от -5 до +55С	
1.7.	Естествено охлаждане, включително и на захранващите блокове	Да	
1.8.	Степен на защита на кутията	Min IP 51	
1.9.	Захранване:		
1.9.1.	Номинално оперативно напрежение с диапазон на работа	220V DC ± 20%	
1.9.2.	Външното и вътрешно захранвания да са галванично разделени и защитени от прониквания на външни смущения	Да	
2.	Аналогови входове		
2.1.	Токови входове		
2.1.1.	Брой токови входове – за трите фазни тока и ток 3Uo	≥ 4	
2.1.2.	Номинален ток	5A	

№	Технически характеристики релейни защиты (Активни съпротивления)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
2.1.3.	Токов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор	
2.1.4.	Претоварване в токовите вериги:		
2.1.5.	Трайно	$\geq 4.I_n$	
2.1.6.	За 1s	$\geq 100.I_n$	
2.1.7.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от $I_{настройка}$ при $I > I_n$	$\leq 5\%$	
2.1.8.	Максимална грешка при измерване на ток (за токовите функции) в % от I_n при $I < I_n$	$\leq 2\%$	
2.2.	Напреженови входове		
2.2.1.	Брой напреженови входове – за трите фазни напрежения и напрежение 3Uo	≥ 4	
2.2.2.	Номинално фазно напрежение	100/ $\sqrt{3}$ V	
2.2.3.	Номинално напрежение за 3Uo	100 V	
2.2.4.	Напреженов (аналогов) вход	Индуктивен трансформатор	
2.2.5.	Допустимо продължително претоварване	$\geq 2.U_n$	
2.2.6.	Максимална грешка при измерване на напрежение (за напреженовите функции) в % от $U_{настройка}$	$\leq 5\%$	
3.	Двоични входове		
3.1.	Номинално захранващо напрежение с диапазон на работа	220V DC \pm 20%	
3.2.	Брой на двоични входове	≥ 11	
3.3.	Праг на заработване	$\geq 60\%U_n$	
4.	Управляващи / сигнални изходи		
4.1.	Номинално работно напрежение на изходните контакти	$\geq 220V$ DC	
4.2.	Допустим ток при отваряне на контактите при L/R < 40 ms при 220 V DC	$\geq 0,1A$	
4.3.	Траен допустим ток през затворен контакт (при 220V DC)	$\geq 5A$	
4.4.	Брой управляващи / сигнални изходи (за изключване и включване на прекъсвача, заработила РЗ, повреда в РЗ, ускорение РЗ).	≥ 5	
5.	Конструкция		
5.1.	Разпределение по модули на входните преобразуватели, двоични входове и изходи, комуникационни портове, захранващ модул и др. на отделни платки или комбинация от отделните елементи по платки, осигуряващо ремонтпригодност.	Да	
6.	Измервани величини		
6.1.	Фазни токове и ток 3Io	4	
6.2.	Фазни напрежения и напрежение 3Uo	4	
7.	Лицев панел		
7.1.	Наличие на клавиатура и дисплей на лицевия панел за директна работа със защитата (без РС).	Да	
7.2.	Светодиодна индикация на лицевия панел за заработване, изключване, неизправност на защитата и др.	Да	

№	Технически характеристики релейни защиты (Активни съпротивления)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
7.3.	Брой на светодиодните индикатори	≥ 9	
7.4.	Отчитане на параметрите за настройка, на текущите и архивирани данни от работата на защитата	Да	
8.	Комуникации		
8.1.	Наличие на стандартен интерфейс, RS 485 за комуникация със Система за автоматизация и управление на подстанция (САУП) и протокол за обмен на данни съгласно БДС EN 60870-5-103 (или еквивалентен)	Да	
8.2.	Възможност за предаване по горния интерфейс на всички вътрешни сигнали на защитата включително измерваните и изчислявани величини (ток, напрежение, мощност, $\cos\varphi$ и енергия) в нормален режим и по време на к.с., записите от аварийните регистратори (disturbance recorder), промяна в състоянието на цифрови входове и изходи, предаване на команди за управление	Да	
8.3.	Наличие на стандартен, независим от останалите, интерфейс на лицевия панел, за връзка с преносим РС за настройка, конфигуриране и архивиране на данни	Да	
8.3.1.	Достъп до всички данни записани в ЦРЗ	Да	
8.3.2.	Достъп за промяна настройките на вградените функции	Да	
8.3.3.	Достъп за промяна на конфигурацията	Да	
8.3.4.	Наличие на парола за достъп до данните за настройките и конфигурацията на ЦРЗ	Да	
8.3.5.	Достъп до данните в аварийния регистратор	Да	
8.3.6.	Достъп до данните в регистратора на събития	Да	
9.	Технически параметри и функционални изисквания към вградените защиты		
9.1.	Вградена функция на максималнотокова релейна защита с най-малко три стъпала по ток и време	Да	
9.1.1.	Възможност за блокиране на стъпало на максимално токова защита от цифров вход на защитата при заработване на МТЗ на извод (функция ускорено МТЗ за защита на шини)	Да	
9.1.2.	Възможност за подаване на изключвателен импулс към собствения прекъсвач с настроените времена на трите стъпала по ток на вградените функции на максималнотокова защита при блокиране на УРЗ от защита на извод	Да	
9.2.	Вградена функция на токова земна защита с две стъпала по ток и време за мрежа заземена през активно съпротивление	Да	
9.3.	Вградена функция на ЗЗ за мрежа заземена през дъгогасителен реактор	Да	
9.4.	Независима настройка по ток и време за всяко стъпало	Да	
9.5.	Бързодействие на защитата с включено време на цифровия изход при $T_{зар} = 0$ s	≤ 45 ms	
9.6.	Диапазон на настройка по време	$0 \div 10$ s	
9.7.	Минимална стъпка на настройката по време	$\leq 0,1$ s	

№	Технически характеристики релейни защиты (Активни съпротивления)	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
9.8.	Допустима грешка на таймерите:		
9.8.1.	При независимо от тока закъснение	$\pm 2\%$ от настройката или 50 ms	
9.8.2.	При инверсни характеристики	$\pm 5\%$	
9.9.	Вградена функция на максималнотокова защита със зависимо от тока закъснение	Да	
9.10.	Вградена функция на токова земна защита със зависимо от тока закъснение	Да	
9.11.	Възможност за избор на зависима характеристика	Да	
9.12.	Възможност за работа с минимум 2 различни групи настройки	Да	
9.13.	Сигнализация при повреда в напреженови вериги	Да	
9.14.	Свободно програмируеми двоични входове и изходи	Да	
9.15.	Наличие на алгоритъм за контрол състоянието на прекъсвача	Да	
9.16.	Наличие на вграден часовник за реално време с разделителна способност 1 ms	Да	
10.	Технически параметри и функционални изисквания към регистратора на събития и аварийния регистратор		
10.1.	Наличие на функция "регистратор на събития" (event recorder)	Да	
10.1.1.	Точност на записа при регистриране на събития	1 ms	
10.1.2.	Брой на регистрираните събития	≥ 100	
10.2.	Наличие на функция "авариен регистратор" (disturbance recorder)	Да	
10.2.1.	Автоматично регистриране на промяна в състоянието на двоични входове и на моментните стойности на измервани от аналоговите входове величини за периода преди и по време на аварийния процес	Да	
10.2.2.	Обща продължителност на записите (записа)	≥ 5 s	
10.2.3.	Стартиране от вградените функции за релейна защита и от промяна в състоянието на двоичен вход	Да	
10.2.4.	Следени аналогови величини от регистратора – всички аналогови входове и 3Uo	Да	
10.2.5.	Следене на всички двоични входове	Да	
10.2.6.	При запълване на буфера за данни от функцията "авариен регистратор" да се изтрива най-старото събитие	Да	

6. Технически спецификации на предпазители, пакетни ключове, помощни релета, клеми вторична комутация и контролни кабели и проводници.

Таблица 8

№	Технически характеристики материали	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Автоматични предпазители		
1.1.	Стандарти	БДС EN 60898-1:2006; БДС EN 60898-2:2006; БДС EN 60947-2:2006; БДС EN 60068-2 или еквивалентни	
1.2.	Конструктивни характеристики		
1.2.1	прахозащитен корпус	Да	
1.2.2	за преден (Wall) монтаж на DIN шина с размери 35 x 7,5 mm	Да	
1.2.3	клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 ÷ 10 mm ² , позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на предпазителя	Да	
1.2.4	възможност за присъединяване на допълнителен сигнален контакт;	Да	
1.2.5	работен температурен диапазон	от -10 до + 50°C	
1.2.6	изключвателна способност	≥ 6 kA	
1.3.	Електрически характеристики		
1.3.1.	Автоматични предпазители за променливо напрежение		
1.3.1.1	работно напрежение	230/415 V AC	
1.3.1.2	номинална честота	50 Hz	
1.3.1.3	гарантиран брой механични комутации	20 000	
1.3.1.4	гарантиран брой електрически комутации	10 000	
1.3.2.	Автоматични предпазители за постоянно напрежение		
1.3.2.1	номинално напрежение Un	220 V DC	
1.3.2.2	брой полюси	2	
1.3.2.3	гарантиран брой механични комутации	20 000	
1.3.2.4	гарантиран брой електрически комутации	5 000	
2.	Пакетни ключове		
2.1.	Стандарти	БДС EN 60947-1; БДС EN 60947-5; БДС EN 60529+A1:2004; БДС EN 60695-2 или еквивалентни	
2.2.	Конструктивни характеристики		
2.2.1	клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 ÷ 2x2.5 mm ² , позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на ключа	Да	
2.2.2	работен температурен диапазон	от -10 до + 55°C	
2.2.3	за монтаж на врата /door mounted/	Да	
2.3.	Електрически характеристики		
2.3.1	работно напрежение Un	220 V DC	
2.3.2	максимално напрежение върху контактите	≥ 1,1 Un	

№	Технически характеристики материали	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
2.3.3	траен ток през затворен контакт при напрежение до 400V AC	≥ 5 A	
2.3.4	работен ток при напрежение 220 V DC	≥ 0.2 A	
3.	Помощни релета		
3.1.	Стандарти	БДС EN 60255; БДС EN 60695-2; БДС EN 60529 + A1:2004; БДС EN 61000-4-2:2009; БДС EN 61000-4-3:2006; БДС EN 61000-4-4:2006; БДС EN 61000-4-5:2007; БДС EN 61000-6-2:2006; БДС EN 61812-1:2012 или еквивалентни	
3.2.	Конструктивни характеристики		
3.2.1	корпус: прахозащитен, за преден (Wall) монтаж		
3.2.2	клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 до 2x2,5 mm ² разположени в основата на релето, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на релето	Да	
3.2.3	работен температурен диапазон	от -10 до + 55°C	
3.2.4	клеми винтови, за присъединяване на кръгли медни проводници със сечение от 1,0 ÷ 2x2,5 mm ²	Да	
3.2.5	гарантиран брой комутации	$\geq 1 \times 10^7$	
3.3.	Електрически характеристики		
3.3.1	номинално напрежение U _n	220 V DC	
3.3.2	минимално напрежение на заработване	от 0,5 U _n ÷ 0,8 U _n	
3.3.3	трайно допустимо максимално напрежение	$\geq 1,1$ U _n	
3.3.4	гарантирана термична устойчивост в трайно зароборило положение	Да	
3.3.5	консумация на бобината не надвишава 7 W	Да	
3.4.	Характеристики на контактите		
3.4.1	работно напрежение U _p	220 V DC	
3.4.2	максимално напрежение върху контактите	$\geq 1,1$ U _n	
3.4.3	допустим траен ток през затворен контакт, I _n	≥ 10 A	
3.4.4	комутационна способност при изключване на индуктивен товар L/R=40 ms	≥ 25 W/VA	
3.4.5	време за затваряне на нормално отворен контакт при U _n	≤ 20 ms	
3.4.6	време за възвръщане на НО/НЗ контакт	≤ 40 ms	
3.4.7	гарантирано усилие на притискане на нормално отворени контакти при заработило реле и на нормално затворени контакти при не заработило реле	Да	
4.	Клеми и аксесоари към тях		
4.1.	Стандарти	БДС EN 60947-7-1 или еквивалентен	

№	Технически характеристики материали	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
4.2.	Конструктивни характеристики		
4.2.1	Проводниците се присъединяват към клемите с винтово закрепване с неотслабваща сила на притискане при вибрации и стареене	Да	
4.2.2	клас на негоримост	V0	
4.2.3	Проводимите и притискащи части са устойчиви срещу електролитна корозия и ръжда	Да	
4.2.4	Повишена устойчивост на чупене	Да	
4.2.5	Изолационният материал не абсорбира влага	Да	
4.2.6	Клемите са с гнездо за поставяне на етикет	Да	
4.2.7	Клемите се монтират върху DIN шина с размери 35x7,5mm	Да	
	Токови клеми		
4.2.8	По-фазно шунтиране на токовете вериги към ТТ с подвижни (фиксираны към клемата) или преносими изолирани мостове	Да	
4.2.9	Видимо разкъсване на токовете вериги след шунтиране	Да	
4.2.10	Възможност за монтаж на тест бокса за включване на тестова апаратура със стандартни кабелни накрайници – щифт 4 mm ²	Да	
4.2.11	Възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата	Да	
4.2.12	Видимо разделяне на токовете вериги по предназначение (ядра)	Да	
4.2.13	Присъединяване на проводник със сечение от 2,5 до 6 mm ²	Да	
	Напреженови клеми		
4.2.14	Видимо разкъсване	Да	
4.2.15	възможност за монтаж на тест бокса за включване на тестова апаратура със стандартни кабелни накрайници – щифт 4 mm ²	Да	
4.2.16	Възможност за видимо разделяне на напреженовите вериги по фази и предназначение	Да	
4.2.17	Възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата	Да	
4.2.18	Присъединяване на проводник със сечение от 1,5 до 6 mm ²	Да	
	Редови клеми		
4.2.19	Възможност за видимо разделяне на оперативните вериги по предназначение /чрез поставяне на разделителни пластини/	Да	
4.2.20	Монтаж на фиксирани мостове до 10 полюса	Да	
4.2.21	За обиколен клеморед клемите да осигуряват видимо разкъсване	Да	
4.2.22	Присъединяване на проводник със сечение от 1,5 до 4 mm ²	Да	
4.3.	Електрически характеристики		
4.3.1	Номинално напрежение	≥ 400 V	

№	Технически характеристики материали	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
4.3.2	Номинално импулсно напрежение	$\geq 6000 \text{ V}$	
4.3.3	Номинален ток	$\geq 30 \text{ A}$	
5.	Контролни кабели и проводници		
5.1.	Стандарти	БДС 904-84 БДС 16291-85 БДС EN 50525-2-31:2011 или еквивалентен	
5.2.	Технически характеристики		
5.2.1.	Контролни кабели		
5.2.1.1	кръгло плътно медно жило	Да	
5.2.1.2	експлоатация при температура	от -30 до $+50^{\circ}\text{C}$	
5.2.1.3	монтаж при температура	не по-ниска от 0°C	
5.2.1.4	изолация, запълваща обвивка и външна обвивка – от материали, осигуряващи изискванията за неразпространение и неподдържане на горенето	Да	
5.2.1.5	върху повърхността на кабелите е отбелязано номинално напрежение; тип на проводника; сечение; година на производство; производител; възходяща метрова маркировка	Да	
5.2.1.6	екран от концентричен проводник от медни телове, с една или две придържащи медни ленти	Да	
5.2.2.	Изолирани проводници		
5.2.2.1	експлоатация при температура	от -30 до $+50^{\circ}\text{C}$	
5.2.2.2	монтаж при температура	не по-ниска от 0°C	
5.2.2.3	номинално напрежение U_0/U	$450/750 \text{ V}$	
5.2.2.4	поливинилхлоридна изолация	Да	

Забележки:

1. Участникът трябва да попълни всички редове от колона „Предложение на участника“. При непълнени редове и/или попълнени неверни данни в таблиците, техническо предложение ще се счита за несъответстващо на изискванията на възложителя..
2. За редовете в графа "Минимални изисквания на Възложителя", в които има посочени изисквания, различни от "ДА", Участникът трябва да попълни съответните технически данни.

7. Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

7.1. Прекъсвачи:

- Протоколи или сертификат (в който да бъдат цитирани всички стандарти) от типови изпитвания на хартиен или електронен носител, извършени в акредитирана или специализирана по изискванията на IEC и ISO (или еквивалентен) лаборатория, на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;
- Документи на хартиен или електронен носител, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, като графики на комутационния ресурс, принципна електрическа и монтажна схема на шкафа за управление и на задвижващия механизъм, технически данни на изделието от фирмата производител, каталози и проспекти.

7.2. Токови и напреженови измервателни трансформатори:

- Протоколи или сертификат (в който да бъдат цитирани всички стандарти) от типови изпитвания на хартиен или електронен носител, извършени в акредитирана или

специализирана по изискванията на IEC и ISO (или еквивалентен) лаборатория, на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;

- Документи на хартиен или електронен носител, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, като каталози, проспекти или технически данни на изделието от фирмата производител.

7.3. Вентилни отводи:

- Протоколи или сертификат (в който да бъдат цитирани всички стандарти) от типови изпитвания на хартиен или електронен носител, извършени в акредитирана или специализирана по изискванията на IEC и ISO (или еквивалентен) лаборатория, на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;

- Документи на хартиен или електронен носител, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, като каталози, проспекти или технически данни на изделието от фирмата производител.

7.4. Релейни защиты:

- Протоколи или сертификат (в който да бъдат цитирани всички стандарти) от типови изпитвания на защитите, на хартиен или електронен носител, извършени в акредитирана или специализирана по изискванията на IEC и ISO (или еквивалентен) лаборатория, на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;

- Декларация за съответствие от производителя за комуникация на предлаганите защиты по протокол съгласно IEC 60870-5-103, придружена с доказателства (на хартиен или електронен носител) за изпълнение на изискванията, посочени в т. 5, Приложение № 7, Раздел I: Технически спецификации от документацията за участие.

- Описание и схеми на трансформаторните аналогови входове (по т. 2.1.3 и 2.2.4 от таблици № 7.1, № 7.2 и № 7.3) с тип и преобразуване на аналоговите величини в цифрови;

- Описание и разпределение на входните трансформаторни преобразуватели, цифрови входове и изходи, комуникационни портове, захранващ модул и др. по платки и слотове;

- Инструкции за монтаж, настройка, въвеждане и експлоатация на хартиен или електронен носител на устройствата на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;

- Попълнен лист за поръчка (Ordering sheet) на предлаганите типове устройства;

- Документи на хартиен или електронен носител, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, каталози, проспекти или технически данни на изделието от фирмата производител.

III. Декларираме, че:

1. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

2. предлаганите от нас съоръжения и устройства съответстват на изискванията в техническите спецификации на Възложителя.

3. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

4. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявлението, считано от датата на подаване на офертите;

5. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд*.

6. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 3 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

7. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

8. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване (*оригинал*), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*когато е приложимо*);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*когато е приложимо*)

Дата:

Подпис и печат:

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия участника)

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

ДЕКЛАРАЦИЯ

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП
(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата.....,
(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №....., издадена наот
..... – гр.....,
адрес:.....
(постоянен адрес)
в качеството ми на.....
(посочете длъжността)
на.....
(посочете наименованието на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„.....”
(наименование на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част:
(посочва се коя част/части от техн. предложение)
има конфиденциален характер по отношение на информация
(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)
на основание.....
(посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)
и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР:.....
(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

ДО
ЕСО ЕАД МЕР Бургас
гр. Бургас 8000
ул. „Александровска” № 1, ет. 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст "Елхово"“

От
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е

Обща цена - (.....словом.....) лева, без ДДС

1.1. Цена за Първи етап: Изготвяне на работен проект – (.....словом.....) лева без ДДС.

1.2. Цена за Втори етап: изпълнение на СМР (вкл. доставка на оборудване, демонтажни и монтажни работи и др.) – (.....словом.....) лева без ДДС.

2. Единичните и общите цени, с включени всички преки и непреки разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№ по ред	Наименование	м-ка	К-во	Ед. цена без ДДС, лв.	Общо без ДДС, лв.
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1.	Първи етап: Изготвяне на работен проект	бр.	1		
I	Цена за Първи етап без ДДС, лв:				
	Втори етап: изпълнение на СМР (доставка, демонтаж и монтаж, ремонт, въвеждане в експлоатация и др.)				
1.	Доставка на прекъсвачи				
1.1	Трансформаторен вход и Секционен прекъсвач	бр.	6		
1.2	Извод	бр.	12		
2.	Доставка на токови трансформатори				
2.1	Секционен прекъсвач	бр.	6		
2.2	Извод	бр.	36		
2.3	Трансформатор собствени нужди	бр.	6		

№ по ред	Наименование	м-ка	К-во	Ед. цена без ДДС, лв.	Общо без ДДС, лв. 6 = 4 x 5
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
3.	Доставка на напреженови трансформатори				
3.1	Извод	бр.	36		
3.2	Трансформатор собствени нужди	бр.	6		
4.	Доставка на вентилни отводи				
4.1	Трансформаторен вход	бр.	12		
4.2	Извод	бр.	36		
5.	Доставка на релейни защиты				
5.1	Трансформаторен вход	бр.	4		
5.2	Извод	бр.	12		
5.3	Секционен прекъсвач	бр.	2		
5.4	Активно съпротивление	бр.	2		
6.	Доставка на проходни ръкави (долна контактна система)				
6.1	Извод	бр.	36		
6.2	Секционен прекъсвач	бр.	6		
7.	Ремонт първична комутация				
7.1	Трансформаторен вход	бр.	4		
7.2	Секционен прекъсвач	бр.	2		
7.3	Извод	бр.	12		
7.4	Трансформатор собствени нужди	бр.	2		
8.	Подмяна врата на отсек ниско напрежение				
8.1	Трансформаторен вход	бр.	4		
8.2	Секционен прекъсвач	бр.	2		
8.3	Извод	бр.	13		
8.4	Трансформатор собствени нужди	бр.	2		
8.5	Мерене	бр.	4		
8.6	Секционен разединител	бр.	2		
8.7	Активно съпротивление	бр.	2		
9.	Ремонт вторична комутация на отсек ниско напрежение				
9.1	Трансформаторен вход	бр.	4		
9.2	Секционен прекъсвач	бр.	2		
9.3	Извод	бр.	12		
9.4	Трансформатор собствени нужди	бр.	2		
9.5	Мерене	бр.	4		
9.6	Секционен разединител	бр.	2		
9.7	КРУ резерва	бр.	1		
9.8	Активно съпротивление	бр.	2		

№ по ред	Наименование	м-ка	К-во	Ед. цена без ДДС, лв.	Общо без ДДС, лв.
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
10.	Ремонт вторична комутация на комутационен отсек				
10.1	Трансформаторен вход	бр.	4		
10.2	Секционен прекъсвач	бр.	2		
10.3	Извод	бр.	12		
10.4	Трансформатор собствени нужди	бр.	2		
10.5	Секционен разединител	бр.	2		
11.	Табели с диспечерски наименования	компл.	29		
Общо СМР, лв.;					
Непредвидени разходи СМР 1%, лв.:					
II	Цена за Втори етап без ДДС, лв:				
I + II	Обща цена без ДДС, лв:				

При несъответствие между изписаните цифром и словом обща цена, за валидна ще се счита изписаната словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща цена на офертата.

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата:

Подпис и печат:

.....
(име и фамилия, длъжност на представляващия участник)

V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР

№ /..... 2017 г.

Днес, 2017 г., в гр. Бургас, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС, с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1; ЕИК 1752013040099, представляван от – Ръководител МЕР - Бургас, пълномощник на Изпълнителния директор, съгласно пълномощно №/ г., нотариално заверено с рег.№/ г. на нотариус рег.№ на Нотариална камара, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и
[**Наименование на изпълнителя**], с адрес: / със седалище и адрес на управление:, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ регистрационен номер или друг идентификационен код и ДДС номер, представляван/а/о от, в качеството на, съгласно, наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,
(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“),

на основание чл. 183 от ЗОП и Решение № МЕР-БС-ЗАП- ____ /____.2017 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст "Елхово"“**,

се сключи този договор („**Договора/Договорът**“) за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни **Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст "Елхово"**, наричано по-долу за краткост „Работи“ в съответствие с разпоредбите този договор и в обем, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

1.2. Предметът на договора се изпълнява на два етапа:

1.2.1. Първи етап - изработване на работен проект

1.2.2. Втори етап - изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), вкл. доставка на предвиденото в работния проект оборудване, изпълнение на демонтажни и монтажни работи, предвидени в работния проект по съответните части, съобразени с изготвените количествени сметки, ремонт вторична комутация в отсек ниско напрежение и въвеждане в експлоатация.

1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши Работите в съответствие с Техническото задание, Техническото предложение и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставляващи съответно Приложения №№ 3, 4 и 5 към този Договор („**Приложенията**“) и представляващи неразделна част от него.

2. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

2.1. Сроктът на този договор е от датата на влизането му в сила до датата на подписване на протокол за окончателното приемане на обекта от приемателна комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.2. Сроктът за цялостното изпълнение на поръчката е общо (.....словом.....) календарни дни, в това число:

2.2.1. Срок за изработване на работен проект - (.....словом.....) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила до датата на уведомителното писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предаване на изготвения проект.

2.2.2. Срок за изпълнение на СМР (доставка, демонтаж и монтаж, ремонт, въвеждане в експлоатация и др.) - (.....словом.....) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка до датата на уведомителното писмо до възложителя за приключили СМР.

2.3. Не се включва в определения по т. 2.2.1. срок за изготвяне и одобрение на проекта, времето от датата на предаване на проекта до датата на протокола с резултатите от разглеждането на проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.4. Не се включва в определения по т. 2.2.2 срок за изпълнение на СМР, времето за престой в следните случаи:

2.4.1. Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

2.4.2. Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата.

2.4.3. Когато строежът е спрял временно, се подписва двустранен протокол от датата на спиране на строителството и друг такъв от датата за продължаване на строителството.

2.4.4. От датата посочена в уведомлението, изпратено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване на обекта до датата на неговото приемане.

2.5. Мястото на изпълнение на Договора е п/ст „Елхово” 110/20 kV, гр. Елхово.

3. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

3.1. За изпълнението на предмета на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена за цялостно изпълнение на поръчката в размер на (.....словом.....) лева без ДДС и (.....словом.....) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 5, в това число:

3.1.1. Цена за изготвяне на работен проект, в размер на (.....словом.....) лева без ДДС и (.....словом.....) лева с ДДС.

3.1.2. Цена за изпълнение на СМР (доставка, демонтаж и монтаж, ремонт, въвеждане в експлоатация и др.) в размер на (.....словом.....) лева без ДДС и (.....словом.....) лева с ДДС.

3.2. При необходимост от промяна в количествата за отделни видове работи, заложи в количествената сметка от ценовата част на офертата или се налага доставка на материали и/или изделия и/или изпълнение на видове СМР и демонтажни и монтажни работи, непредвидени в количествената сметка, свързани с или произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предлагат количествено-стойностна таблица, която след одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става неразделна част от договора.

3.3. Стойността на допълнителните или отпаднали количества доставки и/или СМР и демонтажни и монтажни работи се изчислява на база предложените в офертата единични цени, а стойността на новите количества доставки и/или СМР и демонтажни и монтажни работи се договаря, като общата цена на договора не може да надхвърля стойността, посочена в т. 3.1. от настоящия договор.

3.4. Единичните цени, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна.

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

3.5.1. Цената по т. 3.1.1, в размер на 100 % (сто процента), в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б); и

(б) Оригинален протокол от Технически съвет на Възложителя за приемане на проекта без забележки.

3.5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 3.1.2. в размер на 100 %, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за стойността на изпълнените СМР, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приети работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(в) Протокол на приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.6. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчните фактури.

3.7. Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: [.....]

ВІС: [.....]

ІВАН: [.....].

3.8. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 3.7 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3.9. В случай, че има сключени договори за подизпълнение и когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в размер на 100 % (сто процента), в срок до 30 (тридесет) календарни дни, с банков превод, по сметката на подизпълнителя след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за 100 % (сто процента) от стойността на частта от поръчката, предадена като отделен обект, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Съответният протокол по т. 3.5.1.б или т. 3.5.2.б, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчната фактура.

3.10. Разплащанията по т. 3.9. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.11. Възложителят има право да откаже плащане по т. 3.9., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.12. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, не може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща изпълнените видове работи от подизпълнителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на т. 3.5. – т. 3.6., а той от своя страна се разплаща с подизпълнителя.

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

4.1. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от Стойността на Договора без ДДС, а именно (.....словом.....) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

4.2. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: [.....]

ВІС: [.....]

ІВАН: [.....]

или в касата на ЕСО ЕАД МЕР Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1, ет. 3

4.3. Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция;

б) да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова в срок до 10 (десет) дни преди изтичане на срока на валидност.

Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.4. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на застрахователната полица се удължава или се издава нова в срок до 10 (десет) дни преди изтичане на срока на валидност.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранцията/застраховката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

4.6. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

4.6.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.6.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

4.6.3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

4.7. При липса на претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава част от Гаранцията за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от стойността по т. 3.1.1 или не инкасираната част от нея в срок до 30 (тридесет) дни, след датата на протокола от техническия съвет за приемане на проекта без забележки.

4.8. В случай, че Гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция/застраховка, срокът за освобождаване по т. 4.7. започва да тече след представянето на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, в размер на 5% (пет процента) от стойността по т. 3.1.2. за изпълнението на втория етап.

4.9. При липса на претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава останалата част от Гаранцията за изпълнение или не инкасираната част от нея в срок до 30 (тридесет) дни, след приключване на изпълнението на Договора и окончателното приемане на Работите.

4.10. В случай на прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение, при липса на претенции, или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, считано от датата на прекратяването.

4.11. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване

пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

4.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

4.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

а) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг от 5 (пет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

б) при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Работите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

в) при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

4.14. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

4.15. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с т. 4.1 от Договора.

4.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

5. ЗАСТРАХОВКИ

5.1. При подписването на договора, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на сключена застрахователна полица "Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ", издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и доказателство за платена премия по нея.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да внесе изцяло застрахователната премия при подписването на застрахователния договор.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

5.4. В случай на дефекти, проявили се през гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на гаранционния период с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

5.5. Проектът за застрахователен договор се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и неговите Приложения.

6.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да провери и контролира правилността и пълнотата на изходните данни, на база на които се извършва подготовката за проектирането.

6.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви проекта в съответствие с техническата спецификация на Възложителя и действащите норми за проектиране.

- 6.1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва за своя сметка всички допълнителни преработки на проекта, когато те се дължат на негови пропуски и грешки, вкл. и такива, констатирани по време на монтажните работи на обекта.
- 6.1.5. Изпълнителят отговаря за пропуски и/или грешки в проекта и за разходите за допълнителни дейности, получени вследствие на пропуски и/или грешки в проекта. Всички разходи, вследствие на тези случаи са за сметка на изпълнителя.
- 6.1.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се явява и защитава разработения от него проект пред техническия съвет, назначен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласувателните институции, одобряващия проекта административен орган и други компетентните органи, както и да извърши налагащи се преработки или поправки, ако това се окаже необходимо.
- 6.1.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви и да подпише протокол за откриване на строителната площадка и протокол за продължаване на строителството в указания в поканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, и да започне незабавно изпълнението на договорените СМР.
- 6.1.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира извършването на работите в срок и качествено и в необходимата технологична последователност, при спазване на държавните нормативи и технически изисквания за обекта.
- 6.1.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява СМР с материали, съоръжения, изделия, продукти и други в съответствие с определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически спецификации в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката и със съществените изисквания към строежите.
- При доставка на съоръжения, материали и елементи на обекта, същите следва да са придружени със следните документи (когато е приложимо):
- Заводски партиден сертификат;
 - Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. и/ или сертификати и/ или протоколи за изпитания.
- 6.1.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа, да представи поименен списък на лицата, които ще изпълняват строителството и техническия/те ръководител/и, отговарящ/и за организацията и контрола на работата, оформен като Заповед за командирован персонал, с посочени длъжност, професионална квалификация и квалификационна група, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, която притежават лицата. При замяна на лице/а от списъка или включване на други лица в списъка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да актуализира списъка на лицата, които ще изпълняват строителството.
- 6.1.11. След преработка на съществуваща или изработка на нова количка, върху която се монтира прекъсвач, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложителя и да покани негови специалисти за осъществяване на контрол при преработката/ изработката. При констатиране от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на пропуски от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да извърши съответните корекции. Изпълнението на поръчката ще се осъществи само след задължително одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на представената количка и оформяне на протокол.
- 6.1.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, при извършване на строително-монтажните и демонтажните работи, да не допуска замърсяване и да не заема площи извън границите на предадената му строителна площадка, както и да спазва изискванията на нормативните документи за опазване на околната среда.
- 6.1.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при строго спазване изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ), Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи (Наредба № 2), всички нормативни документи, свързани с изпълнението на СМР и Споразумение № 2 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, неразделна част от този Договор.

6.1.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.1.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на договорения график за изпълнение на строежа, като посочи причините за това закъснение;

6.1.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да освободи и почисти строителната площадка, след завършване на работите и преди подписване на протокола за приемане на строежа от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6.1.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с искане за назначаване на комисия за провеждане на 72-часова проба при експлоатационни условия, не по-малко от 5 (пет) дни, преди обекта, по негово мнение, да бъде готов за провеждане на 72-часовата проба.

6.1.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури присъствието на свои представители при въвеждането в експлоатация на всяко присъединение.

6.1.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани незабавно, за своя сметка, всички открити по време на пусковите изпитания несъответствия и пропуски в строително-монтажните и демонтажните работи.

6.1.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателното завършване на целия обект с искане за назначаване на приемателна комисия за подписване на констативен протокол за приемане на строежа, не по-малко от 5 (пет) дни, преди обекта, по негово мнение, да бъде завършен и готов за приемане.

6.1.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички демонтирани материали и оборудване. В случай на предаване на по-малки количества, се съставя констативен приемо-предавателен протокол. Необоснованата разлика се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по пазарни цени. Последното е основание за издаване на протокол за плащане на установените липси.

6.1.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да запознае с монтираните релейни защиты и програмния продукт за осъществяване на конфигурация, настройки и комуникация специалистите на Възложителя.

6.1.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за организацията на работата, нейното изпълнение, а така също и контрола върху нейното качествено и безопасно изпълнение.

6.1.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двустранно подписан протокол за приемане на строежа.

6.1.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в т. 12 от Договора.

6.1.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП.

6.1.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

6.1.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в случай, че има сключени договори за подизпълнение, при приемането изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, да осигури присъствието на подизпълнителите.

6.1.29. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

6.1.30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в този Договор.

6.1.31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

6.2. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при необходимост, допълнителни данни свързани с изпълнението на поръчката.

6.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да организира технически съвет за разглеждането и приемането на проекта, след получаването му.

6.2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да покани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да участва при разглеждането на проекта на технически съвет.

6.2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с протокол за откриване на строителната площадка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на протокола.

6.2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи свой представител, по смисъла на чл. 5, ал. 1 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, за срока на договора.

6.2.6. В случай, че строителството е спряно с протокол за спиране, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при настъпване на подходящи условия за продължаване на строителството, да отправи писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на протокол за продължаване на строителството.

6.2.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква и да получи Работите в уговорените срокове, количество и качество.

6.2.8. След заплащане на стойността на изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава всички права върху проекта и може да го използва за свои цели, без да е необходимо да иска разрешение за това от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от конкретните автори.

6.2.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в процеса на изпълнение на проекта или по време на експлоатацията на обекта, по своя преценка, да внася изменения в изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проект за обекта. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е съгласувал промените с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният няма да носи отговорност за частта от проекта, която е била изменена, без да е съгласувана с него.

6.2.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.2.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира качеството на извършваните работи.

6.2.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира изпълнението на договора при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали/оборудване или отклонения от техническите изисквания. Подмяната на нестандартните материали/оборудване и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да се извършват в рамките на договорения в т. 2.2. срок.

6.2.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа, съгласно изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

6.2.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи комисия за съставяне на протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, в срок до 5 дни, след получаване на уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовност за провеждане на 72-часовата проба.

6.2.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи приемателна комисия за подписване на протокол за приемане на цялостно изпълнения обект, в срок до 15 дни, след получаване на уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване на обекта.

6.2.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор.

6.2.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в т. 12 от Договора.

6.2.18. В случай, че има сключени договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителите.

7. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

7.1. След изготвянето на проекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като му изпраща проектна документация в четири екземпляра на хартия и един на оптичен носител (CD) за разглеждане и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.2. В срок до тридесет работни дни, след получаване на уведомлението и проектната документация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разглежда проектната документация и уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане или отказ за приемане на проекта.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по своя преценка може:

а) да приеме проекта без забележки;

б) да отложи приемането на проекта и да определи допълнителен срок за допълване и/или отстраняване на забележки, когато допълнителните работи по проекта се налагат по причини, дължащи се на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Срокът за изпълнение на договора по т. 2.2.1. се увеличава с размера на този допълнителен срок и неустойки за закъснение по отношение на този срок не се налагат;

в) да отложи приемането на работния проект и да определи допълнителен срок за допълване и/или отстраняване на забележки, когато, коригирането на проекта се налага по причини дължащи се на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за изпълнение на договора по т. 2.2.1. не се увеличава с размера на този допълнителен срок и санкции за закъснение по отношение на този срок се налагат;

г) да откаже приемането на проекта поради съществени, неотстраними пропуски и недостатъци и да прекрати едностранно договора.

7.4. В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е върнал проекта със забележки (съгласно т. 7.3, букви “б” и “в”), в срок до десет работни дни, след изтичане на срока за отстраняването им, се прави окончателно приемане/отказ от приемане на проекта.

7.5. Протоколите от Техническите съвети стават неразделна част от договора.

7.6. Предаването на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на СМР се извършва с протокол за откриване на строителната площадка.

7.7. Предаването на обекта и строителната документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва с подписване на протокол от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него.

8.2. Гаранционният срок за извършените строително – монтажни работи важи за целия обект и започва да тече датата на подписване на протокол за окончателното приемане на обекта.

8.3. Гаранционен срок по този договор е: (*.....словом.....*) години.

8.4. Гаранционните срокове на доставеното и монтирано оборудване са съгласно посочените в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на протокола за приемане на обекта.

8.5. Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок, договорен между страните.

8.6. В случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно т. 8.5., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като направените разходи се доказват с необходимите фактури и други документи.

8.7. В случаите на дефекти, проявили се в гаранционния срок и довели до аварийно изключване на енергийния обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите с аварийни групи, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност за извършената от аварийните групи работа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи, които се доказват с фактури и други документи.

8.8. В случаите по т. 8.5 и т. 8.6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи в срок от 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на представяне на съответните документи.

8.9. В случаите по т. 8.5, гаранционният срок определен в т. 8.3 от договора се продължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

9. ПАТЕНТНИ ПРАВА

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира патентната чистота на доставяните от него оборудване и материали и на всяка и всички части от тях.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки или индустриални проекти, произтичащи от употребата на материалите и изделията, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на договорените работи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

10. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

10.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.2 % (нула цяло и два процента) на ден върху стойността за съответния етап за всеки ден забава, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на съответния етап. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши и предаде проекта и обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от сумата за плащане или от Гаранцията за изпълнение.

10.4. В случаите по т. 10.3., когато Гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

10.5. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

10.6. При неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това разваляне на договора по реда на т. 11.1.6., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора.

10.7. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

11.1.1. По взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма.

11.1.2. При непреодолима сила, съгласно т. 13.5. от Договора.

11.1.3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие, без обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи.

11.1.4. Възложителят може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсация за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това

прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.1.5. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

11.2. Този Договор се прекратява:

11.2.1. При прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.

11.2.4. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

11.4. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

11.4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

11.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

11.5. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред работи.

12. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

12.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12.2. С изключение на случаите, посочени в т. 12.3, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна.

12.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

12.3.1. Информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните.

12.3.2. Информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните.

12.3.3. Предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване.

12.4. Задълженията по т. 12 се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

13. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

13.1. Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

13.2. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

13.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от Българската търговско-промишлена палата, гр. София.

13.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.5. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

14.2. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

14.2.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция:

Тел.:

Факс:

e-mail:

Лице за контакт:

14.2.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция:

Тел.:

Факс:

e-mail:

Лице за контакт:

14.3. За дата на уведомлението се счита:

- ♦ датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
- ♦ датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- ♦ датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
- ♦ датата на приемането – при изпращане по факс;
- ♦ датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

14.4. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

14.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

15. АВТОРСКИ ПРАВА

15.1. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

15.2. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

- ♦ чрез промяна на съответния документ или материал; или
- ♦ чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
- ♦ като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

15.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

15.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

16. СПОРОВЕ

16.1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

16.2. Ако в 14-дневен срок от възникване на спора не се постигне съгласие, се счита, че такова не може да бъде постигнато – че е налице несъгласие.

17. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните.

17.2. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично е посочено друго.

17.3. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

17.4. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

17.5. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества

от повелителна правна норма, ако има такава.

17.6. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този Договор се състои от (.....) страници и е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

Приложение № 1 – Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Приложение № 2 – Споразумение № 2 за конфиденциалност;

Приложение № 3 – Технически спецификации;

Приложение № 4 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 5 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

ИЗПЪЛНИТЕЛ :

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

към договор № /..... 2017 г.

Днес, 2017 г., в гр. Бургас, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС, с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1; ЕИК 1752013040099, представляван от – Ръководител МЕР - Бургас, пълномощник на Изпълнителния директор, съгласно пълномощно №/ г., нотариално заверено с рег.№/ г. на нотариус рег.№ на Нотариална камара, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

[Наименование на изпълнителя], с адрес: / със седалище и адрес на управление:, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ регистрационен номер или друг идентификационен код и ДДС номер, представляван/а/о от, в качеството на, съгласно, наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, (**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“), се сключи това Споразумение за следното:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, наричано за кратко по - нататък „Правилник”.
2. Със споразумението се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния външен по отношение на предприятието персонал.
4. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на ЕСО ЕАД, Правилникът е еднакво задължителен за страните по договора. Длъжностните лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. Да определи длъжностно лице / или лица /, което да контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършвана от отговорните ръководители, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително спиране на работата.
6. Да определи длъжностно лице / или лица /, което да приема, да изисква и извърша проверка на всички предвидени в Правилника документи, включително и удостоверенията за притежавана квалификационна група по безопасност на труда от изпълнителя.

7. Да осигури инструктиране на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която групата или част от нея ще извършва.
8. Да осигурява издаването на наряди за работа в съответствие с конкретните условия и съобразно реда, установен от Правилника.
9. Да осигурява обезопасяване на работните места.
10. Да осигурява спазване на определената в Правилника процедура за допускане на групата до работа.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

11. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионалната квалификация и тази по безопасността на труда.
12. Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, по безопасността на групата, работеща на съответния обект.
13. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез ръководителя на групата, документи, които се изискват от Правилника.
14. Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в Правилника.
15. Отговорният ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника приема всяко работно място от допускащия, като проверява изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност, и отговаря за цялостното и правилното изпълнение на указанията в наряда мерки за безопасност.
16. Отговорните ръководители и/или изпълнители по смисъла на Правилника на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ постоянно упражняват контрол за спазване изискванията на Правилника и инструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.
17. При цялото времетраене на работата отговорният ръководител и / или изпълнителят по смисъла на Правилника, съвместно с допускащия да извършат всички записвания по оформяне на наряда според естеството, продължителността и условията на работа, както и при окончателното завършване на работата и закриване на наряда.
18. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предприетите мерки и подадени от него предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на труда.
19. Да осигурява безприкословно изпълняване разпорежданията на упълномощените длъжностни лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата по безопасност на работа, е длъжен незабавно да прекрати трудовия процес до отстраняване на нарушенията.
20. В случай на трудова злополука с лица от персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след което предприема мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване обстоятелствата и причините за злополуката. Декларация за трудова злополука се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ.

21. Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са задължени:

- да дават веднага предписания за отстраняване на нарушенията;
- да отстраняват отделни членове или група / бригада / като спират работата, ако извършените нарушения налагат това, както и да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения-искания за налагане санкции на лица, извършили нарушения.

22. Вредите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи / бригади /, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
за конфиденциалност

към договор № /..... 2017 г.

Днес, 2017 г., в гр. Бургас между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС, с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1; ЕИК 1752013040099, представляван от – Ръководител МЕР - Бургас, пълномощник на Изпълнителния директор, съгласно пълномощно № / г., нотариално заверено с рег.№ / г. на нотариус рег.№ на Нотариална камара, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и
[**Наименование на изпълнителя**], с адрес: / със седалище и адрес на управление:, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ регистрационен номер или друг идентификационен код и ДДС номер, представляван/а/о от, в качеството на, съгласно, наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, (**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“), се сключи това Споразумение за следното:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.
3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да върне при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

.....

- *Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.*
- *Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.*
- *Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.*
- *Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.*

**РАЗДЕЛ VI: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66 от ЗОП
за ползване на подизпълнители**

Долуподписаният/ -ата.....,
(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №....., издадена наот
.....– гр.....,
адрес:.....,
(постоянен адрес)
в качеството ми на.....
(посочете длъжността)
на.....,
(посочете наименованието на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„.....”,
(наименование на поръчката и обособената позиция)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам подизпълнител/и, както следва:

Номер по ред	Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители	Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от обема на поръчката	Предвидени подизпълнители <i>(посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи)</i>
1.			
2.			

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от страна на посочените подизпълнители.

В случай че бъде определен за изпълнител на горепосочената поръчка, в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ще представя копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР:.....

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ -ата.....
(*собствено, бащино, фамилно име*)
притежаващ/а лична карта №....., издадена наот
..... – гр.....
адрес:.....
(*постоянен адрес*)
в качеството ми на.....
(*посочете длъжността*)
на.....
(*посочете наименованието на подизпълнителя*)
ЕИК/адрес на управление.....
във връзка с обявената от
(*наименование на възложителя*)
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
.....
(*наименование на поръчката и обособената позиция*)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласен съм да участвам като подизпълнител на
.....
(*наименование на участника в процедурата, на който сте подизпълнител*)
при изпълнение на горесцитираната поръчка.

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнявам като подизпълнител представляват% от общия обем на поръчката и са както следва:

- 1.....
- 2.....

(*изброяват се видовете работи, в съответствие данните, посочени в декларацията от участника за ползване на подизпълнители*)

Запознат съм с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от ЗОП, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам право да представям самостоятелна оферта в горесцитираната процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи за доказване съответствието ни със съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняваме (*изброяват се*):

- 1.....
- 2.....

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР:.....

(*подпис и печат*)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на всеки подизпълнител (ако са повече от един) или от упълномощено от него лице.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/-ата.....
(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №....., издадена на
(дата на издаване)

от МВР - гр., адрес:.....
(място на издаване) (постоянен адрес)

в качеството ми на
(посочете длъжността)

на.....
(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„.....”,
(наименование на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ

списък на строителство, идентично или сходно* с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от дата на подаване на офертата.

№	Възложител/ Получател	Предмет на изпълненото строителство и кратко описание на вида и обема	Дата/година на която е приключило изпълнението на строителството	В качеството на: главен изпълнител/ участник в обединение/ подизпълнител	Стойност (лв., без ДДС) на изпълненото строителство
1.					
2.					
....					

* Под строителство, включващо дейности с предмет сходен с предмета на поръчката се разбира: Доставка и монтаж на оборудване първична и вторична комутация за ново КРУ Ср.Н. и/или за поле Ср.Н., и/или за поле ВН, или преоборудване /ретрофит/ на съществуващо КРУ Ср.Н. и/или на поле Ср.Н.

Прилагам, като доказателство за изпълненото строителство, удостоверение за добро изпълнение, съдържащо стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, както и дата и подпис на възложителя/получателя - **бр.**

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Декларатор:
(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ -ата.....,
(*собствено, бащино, фамилно име*)
притежаващ/а лична карта №....., издадена наот
..... – гр.....
адрес:.....
(*постоянен адрес*)
в качеството ми на.....
(*посочете длъжността*)
на.....
(*посочете наименованието на участника*)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„.....”,
(*наименование на поръчката*)

ДЕКЛАРИРАМ:

Списък на услугите, които са идентични или сходни* с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата:

№	Възложител/ Получател	Предмет на изпълнената услуга и кратко описание на вида и обема	Дата/година на която е приключило изпълнението на услугата	В качеството на: главен изпълнител/ участник в обединение/ подизпълнител	Стойност (лв., без ДДС) на изпълнената услуга
1.					
2.					
....					

* Под услуга, включваща дейности с предмет сходен с предмета на поръчката се разбира:
Проектиране на първична и вторична комутация в уредби Ср.Н. и/или ВН.

Прилагам следните доказателства за извършената услуга:

1.

Важно: От доказателството за извършена услуга следва да може да се идентифицира предмета и стойността на услугата, дата на изпълнение и приемане от страна на получателя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР:.....
(*подпис и печат*)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/-ата.....,
(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №....., издадена на
(дата на издаване)

от МВР - гр., адрес:.....
(място на издаване) (постоянен адрес)

в качеството ми на
(посочете длъжността)

на.....
(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„.....”,
(наименование на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ

Списък на проектантите, с които участникът разполага за изготвяне на съответните проектни части:

№ по ред	Наименование на проектната част	Трите имена (служител на участника/ трето лице*; месторабота/ самостоятелно заето лице)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (по образование и/или извън него; когато професионалната квалификация е придобита чрез обучение извън образованието се посочва и година на придобиване, № на издадения документ, издател; рег. № и срок на валидност на удостоверение за пълна проектантска правоспособност, Национална професионална секция)
1				
2				
3				
4				

* Прилагам документи, доказващи, че посочените по-горе лица ще бъдат на разположение за времето на изпълнение на поръчката (прилагат се ако участникът се позовава на ресурси на трети лица*):

- декларации за ангажираност на лицето, което ще участва в изпълнението на поръчката бр. и/или
- други документи (изброяват се) бр.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Декларатор:
(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/-ата.....,
(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №....., издадена на
(дата на издаване)

от МВР - гр., адрес:.....
(място на издаване) (постоянен адрес)

в качеството ми на
(посочете длъжността)

на.....
(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„.....”,
(наименование на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ

Списък на техническите лица, които ще изпълняват строителството:

№ по ред	Име, презиме и фамилия	Професионална квалификация (№ на издадения документ/ дата на издаване/ издател)	Придобита квалификационна група за безопасност при работа, съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (№ на издадения документ/ дата на издаване/ издател/ срок на валидност)	Служител на участника/ трето лице*
1				
2				
3				
4				

* Прилагам документи, доказващи, че посочените по-горе лица ще бъдат на разположение за времето на изпълнение на поръчката (прилагат се ако участникът се позовава на ресурси на трети лица*):

- декларации за ангажираност на лицето, което ще участва в изпълнението на поръчката бр. и/или
- други документи (изброяват се) бр.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Декларатор:
(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за ангажираност на лицето, което ще участва в изпълнението на поръчката

Долуподписаният/-ата.....,
(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №....., издадена на
(дата на издаване)

от МВР - гр., адрес:.....
(място на издаване) (постоянен адрес)

в качеството ми на -
(проектант / техническо лице)

посочен в офертата на
(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„.....”,
(наименование на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм за времето на изпълнение на горе цитираната поръчка.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на поръчката.
3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.
4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в нея.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.....

Декларатор:.....
(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се представя потделно за всеки един експерт, посочен от участника в списъка на екипа, който не е служител на участника.

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ДО
ЕСО ЕАД МЕР Бургас
гр. Бургас 8000
ул. „Александровска” № 1, ет. 3

Известени сме, че нашият Клиент, _____ (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № _____ / _____ г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: _____ (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на _____ % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно _____ (словом: _____) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават _____ (словом: _____) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,
(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!

ОБРАЗЕЦ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА „ВСИЧКИ РИСКОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ” ПО ЧЛ. 173 ОТ ЗУТ, ИЗДАДЕНА В ПОЛЗА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, С ПОКРИТИ РИСКОВЕ, КАКТО СЛЕДВА:

• **Застраховани суми/лимити на отговорност:**

(а) раздел А “Материални щети”:

застраховани позиции: “**Строително монтажни работи, вкл. доставени материали и съоръжения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**”, на обща сума (общата стойност на СМР от договора) лева и

(б) раздел Б “Отговорност към трети лица”, вкл. отговорност към Възложителя:

застраховани позиции: “**Телесни увреждания**”: 10000 лева за едно увредено лице и (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховката и “**Щети на имущество**”: (50% от общата стойност на СМР от договора) лева за всяко едно събитие и (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховката,

при следните условия:

- **Възложител:** ЕСО ЕАД, МЕР Бургас, гр. Бургас;
- **Застрахован:** (фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и адрес);
- **Застрахован дейност:** предмета на договора.....;
- **Период на застраховката:** Застраховката да покрива:

(а) материални щети на обекта по раздел А, настъпили през периода на изпълнение на СМР и

(б) отговорността на Изпълнителя по раздел Б, вкл. отговорност към Възложителя и трети лица през периода на строителството и през гаранционния период, в т.ч. за щети, нанесени от Изпълнителя при изпълнение на задълженията му за поддръжка на СМР по време на гаранционния период.

- **Период на изпълнение на СМР:** от .../дата/ до...../дата/.
- **Гаранционен период:** месеци/години, с опция за удължаване до месеци/години.

• **Допълнителни изисквания към Застрахователната полица:**

1. Застрахователното дружество не се освобождава от отговорност за възстановяване на щети, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнени работи от Застрахования.
2. При обявяване в несъстоятелност на Застрахования, Дружеството не се освобождава от поетите задължения по полицата до изтичане на уговорения срок.
3. Застраховката не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално уговорения в полицата срок или той да бъде променен без писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
4. Правата на Застрахования по време на гаранционния срок за получаване на обезщетения при настъпило събитие и неговите задължения за уведомяване за всяко събитие, и всички други права и задължения, осигуряващи интересите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при настъпили събития по застраховката, са прехвърлени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
5. Възложителят не може да бъде обвързан с уговорка за самоучастие при настъпване на застрахователно събитие за срока на действие на застрахователния договор.