



РЕШЕНИЕ

№ 1424.....

София 23.10. 2017 г.

На основание чл. 106, ал.6 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № ЦУ-965/27.07.2017 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на цифрови релейни защиты за присъединения високо напрежение“**, открита с Решение № 775/14.06.2017 г.и вписана в регистъра на обществените поръчки под № 1379-2017-0086 на 16.06.2017 г.

О Б Я В Я В А М:

I. Класиране на участниците в процедурата:

на I-во място - „СИМЕНС“ ЕООД, с предлагана обща цена за изпълнение на поръчката 601 054,00 лв. (шестстотин и една хиляди петдесет и четири лева) без ДДС.

на II-ро място - „ГРИД СОЛЮШЪНС КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ с предлагана цена за цялостно изпълнение на поръчката 604 344,00 лв. (шестстотин и четири хиляди триста четиридесет и четири лева) без ДДС.

на III-то място - „НЕОПЕТ“ ООД, с предлагана обща цена за изпълнение на поръчката 677 104,08 лв. (шестстотин седемдесет и седем хиляди сто и четири лева и осем стотинки) без ДДС.

на IV-то място - „АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с предлагана обща цена за изпълнение на поръчката 801 420,88 лв. (осемстотин и една хиляди четиристотин и двадесет лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС.

на V-то място - „БИ ПАУЪР“ АД, с предлагана обща цена за изпълнение на поръчката 877 354,00 лв. (осемстотин седемдесет и седем хиляди триста петдесет и четири лева) без ДДС.

II. Отстранени участници от процедурата:

1. „РОКОН ТРЕЙД“ АД на основание чл.107, ал.1, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви:

Участникът е представил техническо предложение, което не съдържа всички изискуеми документи и не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно:

В т. 4.1.3 от Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 5; в т. 4.2 от Приложение 4; в т.4.1.4. от Приложение 6 и в т.4.1.2. от Приложение 7 и Приложение 8, участникът е посочил, че типът на входния преобразувател за всеки токов вход е „индуктивен трансформатор“, каквото е и изискването на възложителя, посочено в Раздел I, буква „Б“, т. 2.2.1. от документацията за участие и в колоните „Минимални изисквания на Възложителя“ в таблиците от цитираните приложения. Така посоченото от участника не съответства на данните в приложените от него описание и схеми на трансформаторните аналогови входове, неразделна част от техническото предложение, от които е видно, че входният преобразувател на предлаганите устройства не е „индуктивен трансформатор“, каквото е изискването на възложителя, а е изпълнен със съпротивление (шунт), посредством който се преобразува тока в напрежение.

В т.4.2.6 от Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3, участникът е посочил, че типът на входния преобразувател за всеки напреженов вход е „индуктивен трансформатор“, каквото е и изискването на възложителя, посочено в Раздел I, буква „Б“, т. 2.2.2. от документацията за участие и в колоните „Минимални изисквания на Възложителя“ в таблиците от цитираните приложения. Така посоченото от участника не съответства на данните в приложените от него описание и схеми на аналоговите входове, неразделна част от техническото предложение, от които е видно, че входният преобразувател на предлаганите устройства не е „индуктивен трансформатор“, каквото е изискването на възложителя, а е изпълнен със съпротивления, като делител на напрежение.

Съгласно представеният от участника по т.4.14. от техническото предложение номер за поръчка (order sheet) на устройство RBP401sD3 – файл “Order sheet_RBP401sD3.pdf”, Vector type RBP401sD3, генериран на 25.07.2017/10:13:39ч., кутията на устройството е пластмасова (позиция 13 Vox – Vox1). Това е несъответствие с изискването на Възложителя, посочено в Раздел I, буква „Б“, т. 2.1. от документацията за участие, а именно: „Участникът трябва да предложи защиты, всички елементи на които са поместени в метална кутия, приспособена за вграждане в 19 инчова рамка в релеен шкаф“.

Участникът не е представил изискуемия номер за поръчка на централните модули тип RBP401D3 за ДЗШ 110 kV и 400 kV. В приложения от Участника по т.4.14. от техническото предложение номер за поръчка (order sheet) на устройство RBP401D3 с файл “Order sheet_RBP401D3.pdf” съдържа номер за поръчка на друго устройство – Vector type RBP401sD3, генериран на 25.07.2017/10:24:00ч.

III. Участника „СИМЕНС“ ЕООД, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Телефон: 02 9356113

Държава: Република България

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП - в десетдневен срок от получаване на решението.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците, като в деня на изпращането му същото да се публикува в профила на купувача на адрес:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=TIUzTGY5M2cxekNRTk1BREJ6RU56QT09

Възложител:

Иван Василев Йотов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Пламен Герджиков

Д-р дирекция "ЦДУ"

пълномощник на изп.директор

съгласно пълномощно № 4304 / 03.06.2016

на нотариус В.Василева № 320 на Нот.камара

