


ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



**ОТНОСНО:** Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на климатична техника”

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ПМО-6467/03.11.2017 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие, Ви предоставям отговор на следните въпроси, постъпили в законоустановения срок:

**Въпрос 1:** В т.3.5 от изискванията искате „Вътрешните топлообменници да са предназначени (или приспособени от производителя) за стенен монтаж”. Климатизаторите за висок стенен монтаж, налични на пазара са до 36 000 BTU.

Моля за разяснение какъв точно тип за стенен монтаж имате предвид да бъде климатизаторът с мощност 54 000 BTU.

**Отговор на въпрос 1:** Изборът на стенен монтаж на климатични системи е определен като единствения възможен за нуждите на помещенията, които ще бъдат климатизирани. Изискването е обусловено от ограничения ресурс за инсталиране на нова апаратура в тези помещения, в които се намира друго оборудване, което е цел на климатизацията. От изложеното, произтича и изискването в цитираната т. 3.5. от Техническите спецификации в документацията за участие, участниците да предложат климатични системи с мощност  $\geq 54\ 000$  BTU „предназначени (или приспособени от производителя) за стенен монтаж”.

За стенен монтаж на вътрешното тяло на климатичните системи с мощност  $\geq 54\ 000$  BTU може да се използва всеки тип, който позволява монтаж с допълнителна конструкция (решение на производителя) за закрепване на стена.

**Въпрос 2:** Моля да предоставите списък с обектите, които са предмет на поръчката. За ценообразуване на монтажната дейност е необходимо да има яснота за броя на обектите и поне областен район, в който попадат.

**Отговор на въпрос 2:** Съгласно посоченото в документацията за участие, климатичните системи, предмет на поръчката са предназначени за климатизация на помещения, където е монтирана апаратура за АСДУ (автоматизирана система за диспечерско управление) в обекти на електропреносната система, в линейно-апаратни зали, в релейните и командните зали, както и на помещения, които се използват от административния персонал на ЕСО ЕАД. След изброяване на помещенията, за които са предназначени климатичните системи, в т. 2.1. от техническите спецификации се обобщава, че „Доставените климатични системи ще се монтират в електроенергийни обекти на Възложителя, разположени на територията на цялата страна“. Това условие в документацията за участие следва да се разбира буквално, тъй като цитираните обекти се намират на територията на всички области в страната.

С уважение,  
Иван Йотов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Пламен Герджиков  
Д-р дирекция "ЦДУ"  
пълномощник на изп. директор  
съгласно пълномощно № 4304 / 06.06.2016  
на нотариус В. Василева № 320 на Пот. камара

