



## РЕШЕНИЕ

№ 1535

София ..... 13.11. .... 2017 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № ЦУ-1174/29.08.2017 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на статични електромери“, **Обособена позиция № 1 „Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S“**, открита с Решение № 887/10.07.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 1379-2017-0100 на 13.07.2017 г.

## О Б Я В Я В А М:

**I. Класираните участници** в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на статични електромери“ по **Обособена позиция № 1 „Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S“**, въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена“, както следва:

**На I-во място:** „ЛАНГ“ ООД с обща предлагана цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1: 478 125,00 (четирисотин седемдесет и осем хиляди сто двадесет и пет) лева без ДДС;

**На II-ро място:** „Глоуб Трейд България ТС“ ООД с обща предлагана цена за изпълнение на поръчката по обособената позиция № 1: 535 675,00 (петстотин тридесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и пет) лева без ДДС.

**II. Участника „ЛАНГ“ ООД, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №1.**

**III. Отстранените участници по обособена позиция №1**

**1.1. „Ел – Тим“ ЕООД** на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП

**Мотиви:**

Офертата на участника в частта „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 1 не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

За предоставените към предложението на участника за изпълнение на поръчката мостри не са спазени изискванията на Раздел А. „Пълно описание на предмета на поръчката“, т. 4. „Мостри“ от техническите изисквания на възложителя за обособена позиция №1 за представяне на актуални каталожни материали за тях, потребителски ръководства за работа с предлаганите софтуери за параметризация на електромер и комуникационен модул, както и за постигането на пълна функционалност на предоставените мостри в съответствие с техническите изисквания на възложителя.

За предоставените от участника като мостра софтуери се констатира следното:

- 1) Софтуер MP Modem: не е предоставена парола за достъп, изисквана при стартиране на програмата с цел работа с програмата като администратор.
- 2) Софтуер ACE Pilot: предоставеният към мострите във вид на саморазархивиращ се изпълним файл (ACE Pilot 6.2.0-rc001.exe) не позволява разархивиране и последващо инсталиране на софтуера. Опитите за инсталация са неуспешни, както на различни персонални компютри, така и при опит за инсталиране на различни операционни системи Windows XP, Windows 7 и Windows 10.

В резултат на невъзможността за използване на приложените софтуери, функционалните възможности на електромерите и GSM/GPRS модулите, предоставени като мостри към предложението за изпълнение на поръчката на участника, не могат да бъдат проверени за съответствие с техническите изисквания на възложителя, както и да бъдат проверени декларираните от участника в таблицата по т. 3 от предложението технически параметри и функционалности.

В предоставеното предложение за изпълнение на поръчката на участника в таблицата с техническите характеристики по т.3 са установени следните несъответствия на декларираните функционални характеристики на предлаганите стоки с изискванията посочени от възложителя:

- По Раздел I. т. 2.2. "RS485": При изискване на възложителя за наличие на минимум един интерфейс порт RS 485, участникът е посочил 2 броя, което не отговаря на предоставените мостри за предлаганите електромери, на които само един порт е означен на схемата на свързване от вътрешната страна на капака на клемния блок като RS 485, а другият е означен като RS 232. Предвид факта, че както е посочил и участникът в техническото предложение, на единствения в случая порт RS 485 на корпуса на електромера следва да се свързва предложението от участника модул с GSM/GPRS модем (с цел да се спази друго изискване на възложителя за наличие на комуникация през вграден и подменяем модул с GSM/GPRS модем), това означава че не е спазено изискването за наличие на поне един свободен интерфейс порт RS 485;
- По Раздел I. т. 5.1. първа и трета подточка: при изискване на възложителя за „измерване и запис в електромера...“ (първа подточка) и „...съхраняване (в електромера) и достъп за отчитане на данни за...“ (трета подточка) участникът е посочил съответно „Електромерът измерва и **регистра**...“ и „Електромерът **регистра**, ...“. Използваният текст „регистра“ не може да се определи като изпълнение на изискването за „запис“ и „съхранение“ като се има предвид горепосочената липса на възможност за проверка на мострите на електромерите.
- По Раздел I. т. 5.1. трета подточка: Не е спазено изискването от документацията за участие в Забележка № 2 след Таблицата с техническите изисквания е посочено следното: „За редовете от таблицата, за които възложителят е посочил стойности  $\leq$  или  $\geq$  участникът трябва да попълни конкретна стойност“.
- По Раздел I. т. 5.1. трета подточка: При изискване на възложителя за съхранение в електромера на „...избрани 3 тока, 3 напрежения и 3 ъгъла /или друга величина, позволяваща определяне на ъгъла...“, участникът е посочил „...регистра токовете и напреженията по фази, **трифазния фактор** на мощността...“. Посоченото от участника за вид и обхват на „регистраните“ данни („трифазен фактор“) не съответства на изискването на възложителя. От трифазния фактор на мощността не може да се изведат стойности на ъгли по фази;
- По Раздел I. т. 7: посоченото от участника не отговаря на изискванията на възложителя за липса на възможност за въвеждане, по какъвто и да е начин на преводни отношения на измервателни токови и напреженови трансформатори, защото участникът е посочил, че въвеждането е „*Защитено с парола и регистриране на последните 10 препрограмирация...*“;
- По Раздел I. т. 9: посоченото от участника в техническото предложение не изпълнява изискването на възложителя. При изискване на възложителя „*Резултатите от всички измервани количества ел.енергия (вкл. и товаров профил) при измерване във ватчасове (Wh), респ. варчасове (varh), да бъдат с два значещи знака след десетичната точка /респ. с пет значещи знака след десетичната точка при измерване в kWh и kvarh/*“, участникът е посочил само за частта измерваните величини във ватчасове (Wh), респ. варчасове (varh) „...*могат да се регистрират в Wh, VArh с един знак след десетичната запетая.*“;
- По Раздел IV. т.1 и т. 2: за доказване на декларираното от участника в двете точки от таблицата с техническите параметри не са представени изискваните по т. 4.4. от образеца на предложението за изпълнение на поръчката (и посочени в предложението от участника) „документи, доказващи че предлаганите електромери са интегрирани в

система за отдалечен достъп до електромери IDSpecro и фигурира в списъка на поддържаните от системата IDSpecro типове електромери“.

Всяко едно от гореизложените несъответствия представлява самостоятелно основание за отстраняване на участника по обособена позиция № 1.

**Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:**

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. „Витоша“ № 18

Електронна поща: [srcadmin@cpc.bg](mailto:srcadmin@cpc.bg)

Интернет адрес: [www.cpc.bg](http://www.cpc.bg)

Телефон: 02 9356113

Държава: Република България

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците, като в деня на изпращането му, същото да се публикува в Профила на купувача на ЕСО ЕАД на адрес:

[https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/page2.php?intNo=TUQ4NzdKbTR4VmtzVVM5TVNhOG1tdz09](https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=TUQ4NzdKbTR4VmtzVVM5TVNhOG1tdz09)

**Възложител:**

**Иван Василев Йотов**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



*Тони Иванов*

Д-р дирекция "ИИКТ"

пълномощник на изп. директор

съгласно пълномощно № 4305 / 03.05.2016

на нотариус В.Василева № 320 на Нот.камара

