

ДОКЛАД

От дейността на комисия, назначена със Заповед № МЕР-ХС-ЗАП-9/05.01.2018г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на релейни табла и командни шкафове**“, чрез използване на създадената Квалификационна система с предмет: „**Доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи**“, открита с Решение №104/31.01.2017г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0002 /03.02.2017г.,

Състав на комисията:

Председател:	Ивайло Кирилов	-на длъжност Ръководител, сектор РЗА, телемеханика и свързки;
и членове:	1.Димитрийка Христова	- на длъжност Ръководител сектор организация на инвестиционната и ремонтната дейности;
	2. Радина Терзиева	-на длъжност Инженер, пренос на ел. енергия - техническо проучване и присъединяване;
	3. Атанас Петев	-на длъжност Инженер, релейна защита;
	4.Геофана Политова	-на длъжност юрисконсулт.

I. На 05.01.2018г. от 10:00 часа в стая 107 на адреса на възложителя комисията започна работа след като председателят предостави получените оферти с приложени протокол и справка за датата и часа на получаването им.

Председателят и всички членове на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и по заповед №824/10.05.2016г. на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД относно Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Комисията проведе публично заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на релейни табла и командни шкафове**“, чрез използване на създадената Квалификационна система с предмет: „**Доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи**“, открита с Решение №104/31.01.2017г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0002 /03.02.2017г. За участие в процедурата бяха поканени всички включени в КС към 12.12.2017г. участници, както следва:

- 1."ЕЛ-ТЕСТ" ЕООД, ЕИК 130355047
- 2."ЕЛПРОМ - ЕТ" АД, ЕИК 124505745
3. "МИГ 23" ЕООД, ЕИК 131490350
4. „ИНЖЕНЕРИНГ“ЕАД, ЕИК 115031764

Оферти са представили следните участници:

1. „ЕЛПРОМ-ЕТ” АД- оферта вх. № 320/28.12.2017 г.;
2. „МИГ-23” ЕООД- оферта вх. № 001/04.01.2018г.;
3. „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД - оферта вх. № 002/04.01.2018г.

На заседанието присъства представител на участника „МИГ-23” ЕООД.

Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки по реда на постъпването им и установи наличието на отделни запечатани непрозрачни пликосе с надписи „Предлагани ценови параметри“ във всяка от тях, след което оповести съдържанието на опаковките.

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликосете с надпис „Предлагани ценови параметри“. Представителят на участника „МИГ-23” ЕООД отказа да подпише техническите предложения на другите участници. Същият подписа пликосете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на двама от участниците.

С това приключи публичната част на заседанието.

На проведено закрито заседание, комисията направи проверка за наличието и редовността на представените от участниците документи в първоначалните им оферти по реда на тяхното постъпване и констатира следното:

1. Участникът „ЕЛПРОМ-ЕТ” АД е представил техническо предложение в което липсва достатъчна яснота относно параметрите на предлаганите релета.

С писмо изх.№ ХС-ПМО-4 от 08.01.2018г., на основание чл.104, ал.5 от ЗОП възложителят изиска разяснения или допълнителни доказателства, относно заявените в техническото предложение данни от участника. С писмо, вх.№ 006/15.01.2018г. участникът представи исканата допълнително информация. След разглеждане на допълнително представената информация комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените технически спецификации от документацията на Възложителя, а именно: Предлаганите от участника релета са с диапазон на сработване на релето от $85\% U_n$ до $110\% U_n$ за релета с 4 превкл. контакта, при минимални технически изисквания, поставени от Възложителя в Приложенията към документацията Минимални изисквания към влаганите материали и апаратура, т. V. Релета, т.3. Изисквания за релета с време на заработване под 20 ms, т.4. Минимално напрежение на заработване - $0.6U_n \leq U_{min} \leq 0.8U_n$ и в т. V. Релета, т. 4. Изисквания за релета с време на заработване под 10 ms, т.4. Минимално напрежение на заработване - $0.6U_n \leq U_{min} \leq 0.8U_n$.

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника не се допуска до отваряне.

Предвид изложеното, комисията предлага участникът „ЕЛПРОМ-ЕТ” АД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.

2. Участникът „МИГ-23” ЕООД е представил техническо предложение в което липсва достатъчна яснота относно параметрите на предлаганите релета и клеми.

С писмо изх.№ ХС-ПМО-5 от 08.01.2018г., на основание чл.104, ал.5 от ЗОП възложителят изиска разяснения или допълнителни доказателства, относно заявените в техническото предложение данни от участника. С писмо, вх.№ 007/15.01.2018г. участникът представи исканата допълнително информация. След разглеждане на допълнително представената информация комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените технически спецификации от документацията на Възложителя. Въз основа на горните констатации, комисията допуска до отваряне на ценовото предложение на участника „МИГ-23” ЕООД.

3.Участникът „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД е представил техническо предложение в което липсва достатъчна яснота относно параметрите на предлаганите релета и клеми. С писмо изх.№ ХС-ПМО-6 от 08.01.2018г., на основание чл.104, ал.5 от ЗОП възложителят изиска разяснения или допълнителни доказателства, относно заявените в техническото предложение данни от участника. С писмо, вх.№ 008/15.01.2018г. участникът представи исканата допълнително информация. След разглеждане на допълнително представената информация комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените технически спецификации от документацията на Възложителя. Въз основа на горните констатации, комисията допуска до отваряне на ценовото предложение на участника „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД.

Комисията определи отварянето на ценовите предложения да се състои на 19.01.2018г. от 13:00часа на адреса на възложителя – гр.Хасково, ул.Добруджа, № 6, стая 107. Комисията публикува съобщение на профила на купувача с датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

За дейността си комисията състави Протокол №1 на 16.01.2018г.

II. На 19.01.2018г. от 13.00часа комисията проведе публично заседание на което отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници „МИГ-23” ЕООД и „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД.

Упълномощени представители на участниците не присъстваха на действията на комисията при отварянето и оповестяването на ценовите предложения.

1.Предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката са както следва:

1.„МИГ-23” ЕООД – 54585,10лв (петдесет и четири хиляди, петстотин осемдесет и пет лева 10 стотинки);

2.„ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД – 38821,70лв (тридесет и осем хиляди осемстотин двадесет и един лева 70 стотинки);

2.Комисията извърши проверка на съответствието на оферираниите от участниците единични и общи цени и констатира, че в ценовото предложение на участника „МИГ-23” ЕООД има грешка в аритметичните произведения от единични цени и количества по няколко позиции от т.3 на ценовата таблица за Доставка на команден шкаф поле Шиносъединител 110kV, ламаринен, размери 1100/1400/400мм, изпълнение IP54. При направените от комисията изчисления общата предлагана цена за изпълнение на поръчката е 60 240,41лв. Съгласно забележката от образеца на ценовото предложение от документацията *„При несъответствие между предложените единична и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.”* комисията приема за окончателна общата предложена цена от участника „МИГ-23” ЕООД 54585,10лв.

III.Мотиви за допускане на участниците до класиране или отстраняване от процедурата.

1.Участникът „МИГ-23” ЕООД отговаря на предварително обявените условия по процедурата и за него не са налице основания за отстраняване.

2.Участникът „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД отговаря на предварително обявените условия по процедурата и за него не са налице основания за отстраняване.

3.Участникът „ЕЛПРОМ-ЕТ” АД не отговаря на предварително обявените условия по процедурата. Комисията предлага да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, със следните мотиви:

Участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените технически спецификации от документацията на Възложителя, а именно: Предлаганите от участника релета са с диапазон на сработване на релето от 85% Un до 110%Un за релета с 4 превкл. контакта, при минимални технически изисквания, поставени от Възложителя в Приложенията към документацията Минимални изисквания към влаганите материали и апаратура, т. V. Релета, т.3. Изисквания за релета с време на заработване под 20 ms, т.4. Минимално напрежение на заработване - $0.6U_n \leq U_{min} \leq 0.8U_n$ и в т. V. Релета, т. 4. Изисквания за релета с време на заработване под 10 ms, т.4. Минимално напрежение на заработване - $0.6U_n \leq U_{min} \leq 0.8U_n$.

IV.Комисията предлага на Възложителя следното класиране на участниците въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно условията в процедурата:

на I-во място: „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД – с обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 38821,70лв (тридесет и осем хиляди осемстотин двадесет и един лева 70 стотинки), без ДДС;

на II-ро място: „МИГ-23” ЕООД – с обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 54585,10лв (петдесет и четири хиляди, петстотин осемдесет и пет лева 10 стотинки), без ДДС;

Комисията предлага на Ръководител, МЕР Хасково да сключи договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на релейни табла и командни шкафове” с класирания на първо място участник „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД.

Настоящият доклад е изготвен на 23.01.2018г. на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и във връзка с чл. 60 от ППЗОП. Докладът с цялата документация в процедурата се предава на възложителя за утвърждаване и вземане на решение по чл. 106 от ЗОП.

Комисия:

Председател:.....

/ Ив.Кирилов /

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Членове:К

/ Д.Христова /

/Р.Терзиева/

/ А.Петев//

/Т. Политова/

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТОШО ТОДОРОВ

РЪКОВОДИТЕЛ, МЕР ХАСКОВО

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Дата на утвърждаване на доклада.....23.01.2018 г.

ТОШО ТОДОРОВ
РЪКОВОДИТЕЛ МЕР
ПЪЛНОМОЩНИК НА ИЗП. ДИРЕКТОР
СЪГЛАСНО ПЪЛНОМОЩНИ №746 / 06.01.2015 г.
И №1051 / 03.06.2016 г.
НА НОТАРИУС В.ВАСИЛЕВА, №320 НА НОТ. КАМАРА

ПРОТОКОЛ № 1

От дейността на комисия, назначена със Заповед № МЕР-ХС-ЗАП-9/05.01.2018г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на релейни табла и командни шкафове**“, чрез използване на създадената Квалификационна система с предмет: „**Доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи**“, открита с Решение №104/31.01.2017г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0002 /03.02.2017г.,

Състав на комисията:

Председател:	Ивайло Кирилов	-на длъжност Ръководител, сектор РЗА, телемеханика и свързки;
и членове:	1.Димитрийка Христова	- на длъжност Ръководител сектор организация на инвестиционната и ремонтната дейности;
	2. Радина Терзиева	-на длъжност Инженер, пренос на ел. енергия - техническо проучване и присъединяване;
	3. Атанас Петев	-на длъжност Инженер, релейна защита;
	4.Геофана Политова	-на длъжност юрисконсулт.

I. На 05.01.2018г. от 10:00 часа в стая 107 на адреса на възложителя комисията започна работа след като председателят предостави получените оферти с приложени протокол и справка за датата и часа на получаването им.

Председателят и всички членове на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и по заповед №824/10.05.2016г. на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД относно Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Комисията проведе публично заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на релейни табла и командни шкафове**“, чрез използване на създадената Квалификационна система с предмет: „**Доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи**“, открита с Решение №104/31.01.2017г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0002 /03.02.2017г. За участие в процедурата бяха поканени всички включени в КС към 12.12.2017г. участници, както следва:

- 1."ЕЛ-ТЕСТ" ЕООД, ЕИК 130355047
- 2."ЕЛПРОМ - ЕТ" АД, ЕИК 124505745
3. "МИГ 23" ЕООД, ЕИК 131490350
4. „ИНЖЕНЕРИНГ“ЕАД, ЕИК 115031764

Оферти са представили следните участници:

1. „ЕЛПРОМ-ЕТ” АД- оферта вх. № 320/28.12.2017 г.;
2. „МИГ-23” ЕООД- оферта вх. № 001/04.01.2018г;
3. „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД - оферта вх. № 002/04.01.2018г.

На заседанието присъства представител на участника „МИГ-23” ЕООД.

Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки по реда на постъпването им и установи наличието на отделни запечатани непрозрачни пликосе с надписи „Предлагани ценови параметри“ във всяка от тях, след което оповести съдържанието на опаковките.

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликосете с надпис „Предлагани ценови параметри“. Представителят на участника „МИГ-23“ ЕООД отказа да подпише техническите предложения на другите участници. Същият подписа пликосете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на двама от участниците.

С това приключи публичната част на заседанието.

На проведено закрито заседание, комисията направи проверка за наличието и редовността на представените от участниците документи в първоначалните им оферти по реда на тяхното постъпване и констатира следното:

1. Участникът „ЕЛПРОМ-ЕТ“ АД е представил техническо предложение в което липсва достатъчна яснота относно параметрите на предлаганите релета.

С писмо изх.№ ХС-ПМО-4 от 08.01.2018г., на основание чл.104, ал.5 от ЗОП възложителят изиска разяснения или допълнителни доказателства, относно заявените в техническото предложение данни от участника. С писмо, вх.№ 006/15.01.2018г. участникът представи исканата допълнително информация. След разглеждане на допълнително представената информация комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените технически спецификации от документацията на Възложителя, а именно: Предлаганите от участника релета са с диапазон на сработване на релето от $85\% U_n$ до $110\% U_n$ за релета с 4 превкл. контакта, при минимални технически изисквания, поставени от Възложителя в Приложенията към документацията Минимални изисквания към влаганите материали и апаратура, т. V. Релета, т.3. Изисквания за релета с време на заработване под 20 ms , т.4. Минимално напрежение на заработване - $0.6U_n \leq U_{min} \leq 0.8U_n$ и в т. V. Релета, т. 4. Изисквания за релета с време на заработване под 10 ms , т.4. Минимално напрежение на заработване - $0.6U_n \leq U_{min} \leq 0.8U_n$.

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника не се допуска до отваряне.

Предвид изложеното, комисията предлага участникът „ЕЛПРОМ-ЕТ“ АД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.

2. Участникът „МИГ-23“ ЕООД е представил техническо предложение в което липсва достатъчна яснота относно параметрите на предлаганите релета и клеми.

С писмо изх.№ ХС-ПМО-5 от 08.01.2018г., на основание чл.104, ал.5 от ЗОП възложителят изиска разяснения или допълнителни доказателства, относно заявените в техническото предложение данни от участника. С писмо, вх.№ 007/15.01.2018г. участникът представи исканата допълнително информация. След разглеждане на допълнително представената информация комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените технически спецификации от документацията на Възложителя. Въз основа на горните констатации, комисията допуска до отваряне на ценовото предложение на участника „МИГ-23“ ЕООД.

3. Участникът „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД е представил техническо предложение в което липсва достатъчна яснота относно параметрите на предлаганите релета и клеми.

С писмо изх.№ ХС-ПМО-6 от 08.01.2018г., на основание чл.104, ал.5 от ЗОП възложителят изиска разяснения или допълнителни доказателства, относно заявените в техническото предложение данни от участника. С писмо, вх.№ 008/15.01.2018г. участникът представи исканата допълнително информация. След разглеждане на

допълнително представената информация комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените технически спецификации от документацията на Възложителя. Въз основа на горните констатации, комисията допуска до отваряне на ценовото предложение на участника „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД.

II. Комисията определи отварянето на ценовите предложения да се състои на 19.01.2018г. от 13:00часа на адреса на възложителя – гр.Хасково, ул.Добруджа, № 6, стая 107. Комисията публикува съобщение на профила на купувача с датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

Настоящият протокол е съставен на 16.01.2018 г.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Председател:

/ Ив.Кирилов /

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Членове:1.

/ Д.Христова /

/Р.Герзиева/

/ А.Петев /

/Г. Политова/