

ДО
ЕСО ЕАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ
гр. София 1360
бул. „Европа”, №2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
**„Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи,
пожарогасителни системи и пожарни кранове в обектите, експлоатирани от
МЕР София област”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

11. След като се запознахме с Вашите изисквания от изпратената ни покана с настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура с реф. № МЕР-СФО/2018/017 за възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1.1.1.a.i.1. Организация на извършваните услуги:

При изпълнение на дейностите за поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи, пожарогасителните системи и пожарните кранове в обектите по предмета на поръчката ще използваме следната технология и контрол:

1.ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА (ПИС)

А.Първоначална профилактика.

До 20 (двадесет) работни дни след сключване на договор, ще извършим преглед на системите за констатиране на тяхното състояние, с оглед обезпечаване на нормалното им

функциониране, като съвместно с представител на Възложителя, ще се състави протокол за

състоянието на съответната ПИС. Ще проверим: за наличието на дневници на ПИС и ще ги създадем при липса на такива; за наличие на инструкции за експлоатация и ще поставим стикери с информация за контакт; срока на годност на акумулаторните батерии; и ще информираме Възложителя за изправността на телефонните дайлъри.

Посещението на екипите, както и извършването на профилактичен оглед се включва в

абонаментната цена.

Б.Ежемесечна профилактика на ПИС.

До 25–то число на месеца ще извършим:

_ профилактичен преглед с проверка на включената автоматика и тренировъчно задействане на монтираните датчици и изнесени сигнализатори.

_ външен оглед на възлите на инсталацията, профилактични и регулиращи работи на

централата.;

_ проверка в режим „пожар” от известителите;

_ проверка напрежението на линиите и контрол на напрежението на захранващите вериги;

_ проверка изправността на изнесените сигнализатори за тревога /сирени, алармени

звънци, светлинни индикатори/;

_ проверка работоспособността на уредбата в буферен режим или аварийно захранване.

В. Тримесечна профилактика на ПИС.

Ще я извършваме едновременно със съответната ежемесечна профилактика и включва проверка

работата на инсталацията в режим "повреда", при прекъсване или късо съединение на лъчи,

нарушаване на капацитивния фон, изменение на честотните характеристики и др. фактори на

въздействие, инспектират се визуално устройствата за индикация и управление за признаци на

проникнала влага и др. влошаващи фактори, проверка на всички връзки към батерии;

почистване (при необходимост) на автоматичните пожароизвестители; изпълнява всички

други проверки и изпитвания, предписани от производителя;

Г. Ежегодна профилактика на ПИС.

Ще я извършваме едновременно със съответната ежемесечна/тримесечна профилактика и включва:

-извършване на пълен технически преглед на инсталацията с тренировъчно задействане на

всички датчици, вторични индикатори и блокировки,

-визуално инспектиране за

потвърждаване, че всички кабелни връзки и устройства са безопасни, неповредени и добре

защитени, проверява и измерва всички батерии;

Регулярно до края на обслужването ще извършваме почистване на всички пожароизвестители от замърсявания.

За всяка проверка ще издаваме протокол, в който са отразени извършените дейности

по обслужването и се потвърждава годността на съответната ПИС за експлоатация, в

съответствие с действащите в Р. България нормативни актове и стандарти. Протоколите се

предават за съхранение от определено от възложителя длъжностно лице.

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

В дневника на ПИС ще се отразява всяко посещение за периодична проверка, извънредно

посещение и/или ремонт.

2.ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ (ПГИ)

Абонаментното ежесмесечно поддржжане и обслужванe на пожарогасителните инсталации

ще включва:

А. Първоначална профилактика ще включва преглед, тестване и възстановяване на експлоатационната годност на всички компоненти на системата в съответствие с Наредба № 8121з - 647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, СД CEN/TS14816 : 2009 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддржжане", БДС EN 12845: 2006 – „Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране монтиране и поддржжане" и техническите и експлоатационни предписания на производителя на оборудването.

Б. Осигуряване на пълна работоспособност и функционалност на цялата система за пожарогасене.

В. Ежегодната профилактика и функционални проби на ПГИ-Ще се извършват едновременно със съответната ежесмесечна/тримесечна профилактика и включват извършване на пълен технически преглед на инсталацията визуално инспектиране за потвърждаване, че всички кабелни връзки, устройства и елементи на инсталацията са безопасни, неповредени и добре защитени; Регулярно до края на обслужването ще извършваме почистване на елементите на инсталацията от замърсявания (само тези които имат нужда или са по изисквания на стандарт, нормативна уредба или препоръка на производител).

За всяка проверка и обслужване ще издаваме протокол, в който се отразяват извършените дейности и се потвърждава годността на ПГИ за експлоатация, в съответствие с действащите в Р. България нормативни актове и стандарти. Един протокол /копие /се предава на подстанцията, където се извършва обслужването, а протокола /оригинал/ се предоставя от на Възложителя с фактурата за изплащане на извършената услуга. В дневника на ПГИ се отразява всяко посещение за периодична проверка, извънредно посещение и/или ремонт

3.ПОЖАРНИ КРАНОВЕ(ПК)

А. Ще извършим абонаментно сервизно поддржжане, включващо първоначална профилактика – до 20 работни дни след сключване на договор. Ще извършим преглед, тестване и възстановяване на експлоатационната годност на всички компоненти в съответствие с Наредба № 8121з - 647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, за поддржжане на пожарни кранове - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 : 2009 "Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддржжане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч";

Б.Осигуряване на пълна работоспособност и функционалност на цялата система за пожарогасене.

В.Ежегодна профилактика и функционални проби на ПК - веднъж годишно с първоначалната

Относно изискванията за допълнителните дейности – отстраняване на възникнала повреда на ПИС,ПГС и ПК при необходимост щ

констатирани при текущото обслужване на ПИС или по сигнал на

Възложителя и не са включени в абонаментната цена. Тези дейности ще се извършват след

одобряване от Възложителя и включват: демонтаж и монтаж на дефектирани елементи и др.

В случай на констатирана авария, повреда или спиране на съоръженията, ще се отзоваваме при повикване от Възложителя до 24 (четири) часа след подаване на заявката,като изпратим сервизна група, която на място да установи причината за аварията, вида на повредата, необходимостта от ремонт (с неизбежна необходимост от влагане на нови резервни части или без влагане на нови резервни части). Извършените транспортни разходи се заплащат от възложителя след одобрението им.Отстраняването на повредите ще бъде извършено в срок до 3(три) работни дни от подаването на заявка от страна на Възложителя/констатирането ѝ от наша страна Ще осигурим поддържане на 12 (дванадесет) месечен гаранционен срок на извършените ремонтни дейности, считано от датата на подписване на протокол за пускане в експлоатация .При необходимост от влагане на резервни части при извършване на ремонтни дейности Възложителят ги заплаща на Изпълнителя съгласно ценовото предложение или фактура на придобиване, в случай, че са извън оферираниите. Доставените резервни части следва да са придружени от документи за произход и качество, когато са изискани от Възложителя.

Извършените дейности по за поддържане и обслужване на за съответния обект се удостоверяват с протоколи изготвени от изпълнителя по образци от възложителя,които се подписват от упълномощените представители от двете страни. В протоколите се отразяват извършените дейности съгласно ценовата таблица от офертата на изпълнителя.

(описва се предлаганата от участника организация и технология на процес при изпълнение на дейностите по поддръжка и обслужване на системите и съоръженията, както и начина на контрол)

1.1.1.a.i.2. Технически спецификации на гасителните вещества:

- 2.1. Стационарни ПГИ с кондензирали аерозоли по стандарт СД CEN/TR 15276-2 -производител „Гранит-Саламандра“ - модел AGS
- 2.2. Стационарни ПГИ с разпръсната струя вода по стандарт СД CEN/TS -14816

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

- *Описание на гасителното вещество с посочени стандарти, на които отговарят; завод-производител и др.*

1.1.1.a.i.3. Сроковете за изпълнение на услугата:

Съгласни сме, срокът за изпълнение на поръчката да е 12 месеца, считано от влизане на договора в сила по съгласуван график с възложителя.

Периодичността на извършваните дейности ще се извършва съгласно техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Срок за реакция при аварийна ситуация - в рамките на не повече от 24 часа, включително и в извънработно време, считано от писмено уведомление по факс и/или по електронната поща и/или на обаждане по телефон от страна на Възложителя.

Предлагаме следните гаранционни срокове:

Гаранционен срок на извършените ремонтни дейности – 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола по Образец 3.

Гаранционен срок на монтираните от Изпълнителя резервни части –12 месеца, считано от датата на подписване на протокола по Образец 3.

Гаранционният срок на вложените от Изпълнителя гасителни вещества – 24 месеца, считано от датата на подписване на протокола по Образец 3.

1.1.1.a.i.4. Относно изискванията за изпълнение на услугата:

- Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

- Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

1.1.1.a.i.5. Декларираме, че:

- Приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;
- Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;
- При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
- Извършили сме оглед на всички обекти по предмета на поръчката;
- Към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в декларираните обстоятелства от включването ни в квалификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка.
- Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в Раздел IV Документи, които трябва да бъдат представени при подписване на договор.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника --**прилагам/не прилагам**;

Ненужното се зачертава!

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП - **прилагам/не прилагам**;

Ненужното се зачертава!

3.

Описват се приложените документи.

Дата: 22.03.2018г

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

По

Ина Цветкова
(име и фамилия)
Управител

(длъжност на представляващия участника)

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД