

РЕШЕНИЕ

№....1529.

София 03.12.2018 г.

На основание – чл.108, т.4, във връзка с чл. 106, ал. 6 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № ЦУ-ЗАП-1448/ 31.10.2018 г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на изолатори полимерни и междуфазни (дистанционери) за ВЛ високо напрежение**”, открита с Решение № 1230/ 18.09.2018 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 1379-2018-0162 на 20.09.2018 г.,

ОБЯВЯВАМ:

I. Отстранените участници в проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на изолатори полимерни и междуфазни (дистанционери) за ВЛ високо напрежение**”, както следва:

1. „ЕМИ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД

Мотиви: Техническото предложение на участника „ЕМИ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

1. Техническото предложение на участника „ЕМИ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

1.1. В приложеното описание на „Технология за изработка на изолатори и дистанционери от серия FXBW“ в т. 3 „Изисквания към конструкцията на дистанционерите“, участникът е посочил, че междуфазните дистанционери са съставени от 2 полимерни изолатора, свързани помежду си чрез звено, но в представените приложения към него няма приложени чертежи на предлаганите дистанционери за 110 kV и 220 kV, които да доказват декларираното. В Раздел I „Технически спецификации“, част от документацията към обществената поръчка, Възложителят е заложил задължително изискване в т. 2.2. „Изисквания към конструкцията на дистанционерите“ – „Междуфазните дистанционери да бъдат съставени от 2 полимерни изолатора, свързани помежду си чрез звено“. В т.2 от Приложението към образеца „Предложение за изпълнение на обществена поръчка“, част от документацията за участие, Възложителят е предвидил задължително представяне на „Чертежи за предлаганите изолатори и дистанционери и техните основни размери и допустими отклонения“.

Комисията констатира, че участникът не е спазил задължително изискване на Възложителя, а именно да представи документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, което несъответствие не може да бъде отстранено, без това да промени техническото предложение на участника. Съгласно чл. 101, ал. 5 ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

1.2. В приложеното описание на „Технология за изработка на изолатори и дистанционери от серия FXBW“ в т. 3.2. „Клеми на дистанционера“, участникът е посочил, че „Клемите на дистанционерите за 400 kV са фиксирани на 40 см осево разстояние една от друга“, което не съответства на стойността, която се съдържа в приложените чертежи за осево разстояние на клемите на дистанционера – 45.7 см, В Раздел I „Технически спецификации“, част от документацията към обществената поръчка, Възложителят е заложил задължително изискване в т. 2.2.2. „Клеми на дистанционера“ - „Клемите на дистанционерите за 400 kV да са фиксирани на 40 см осево разстояние една от друга“. Приложените документи не доказват заявените технически параметри.

Комисията констатира несъответствие между декларираните данни в предложението за изпълнение на поръчката и представените документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, което несъответствие не може да бъде отстранено без това да промени техническото предложение на участника. Съгласно чл. 101, ал. 5 ЗОП при изготвяне на оферата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

1.3. В приложеното описание на „Технология за изработка на изолатори и дистанционери от серия FXBW“ участникът в т. 4.3. „Условия за експлоатация“ в Начин на монтаж е посочил: вертикално и наклонено. В Раздел I „Технически спецификации“, част от документацията към обществената поръчка, Възложителят е заложил задължително изискване в т. 3.3 „Условия за експлоатация“ – „Начин на монтаж да бъде хоризонтално, вертикално и наклонено“. Участникът не предлага начин на монтаж „хоризонтално“, което не отговаря на поставените в Техническите спецификации на Възложителя изисквания.

Комисията констатира, че гореописаното несъответствие не може да бъде отстранено без това да промени техническото предложение на участника. Съгласно чл. 101, ал. 5 ЗОП при изготвяне на оферата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

1.4. Към „Предложение за изпълнение на поръчката“ участникът е посочил, че прилага Протоколи от типови изпитвания за междуфазните дистанционери, а приложени такива няма. В Раздел I „Технически спецификации“, част от документацията към обществената поръчка, Възложителят е заложил задължително изискване в т. 5.2. „Изпитвания на междуфазни дистанционери“ да са приложени протоколи от:

- Изпитвания на отделните изолатори , като обемът им следва да е съгласно т. 11 “Type tests“ от БДС EN 61109:2008 или еквивалент.
- Изпитване за устойчивост на сухоразрядно импулсно напрежение (за дистанционера като цяло изделие).
- Изпитване за устойчивост на мокrorазрядно напрежение с промишлена честота (за дистанционера като цяло изделие).
- Изпитване за определяне на разрушаващото усилие (за дистанционера като цяло изделие).“

В т.3.2 от Приложението към образеца „Предложение за изпълнение на обществена поръчка“, част от документацията за участие, Възложителят е предвидил задължително представяне на „Протоколи от типови изпитвания за междуфазни дистанционери“.

Комисията констатира, че участникът не е спазил задължително изискване на Възложителя, а именно да представи документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, което несъответствие не може да бъде отстранено, без това да промени техническото предложение на участника.. Съгласно чл.

101, ал. 5 ЗОП при изготвяне на оферата всеки участник трява да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Съгласно Раздел III „Указания към участниците”, т. 2.3.2 от документацията за участие в процедурата, участниците представят предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено по приложения в документацията образец.

Всяко едно от несъответствията по т. 1.1., 1.2., 1.3 и 1.4. представлява самостоятелно основание за отстраняване на участника.

Участникът „ЕМИ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД се отстранява от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

2. „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД

Мотиви: Техническото предложение на участника „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2.1. Към „Предложение за изпълнение на поръчката“ участникът е посочил, че прилага Протоколи от типови изпитвания за междуфазните дистанционери, а приложени такива няма. В Раздел I „Технически спецификации“, част от документацията към обществената поръчка, Възложителят е заложил задължително изискване в т. 5.2. „Изпитвания на междуфазни дистанционери“ да са приложени протоколи от:

Изпитвания на отделните изолатори , като обемът им следва да е съгласно т. 11 “Type tests“ от БДС EN 61109:2008 или еквивалент.

Изпитване за устойчивост на сухоразрядно импулсно напрежение (за дистанционера като цяло изделие).

Изпитване за устойчивост на мокrorазрядно напрежение с промишлена честота (за дистанционера като цяло изделие).

Изпитване за определяне на разрушаващото усилие (за дистанционера като цяло изделие).“

В т.3.2 от Приложенията към образеца „Предложение за изпълнение на обществена поръчка“, част от документацията за участие, Възложителят е предвидил задължително представяне на „Протоколи от типови изпитвания за междуфазни дистанционери“.

Комисията констатира, че участникът не е спазил задължително изискване на Възложителя, а именно да представи документи, доказващи параметрите на декларирани (посочените) технически данни, което несъответствие не може да бъде отстранено, без това да промени техническото предложение на участника. Съгласно чл. 101, ал. 5 ЗОП при изготвяне на оферата всеки участник трява да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Съгласно Раздел III „Указания към участниците”, т. 2.3.2 от документацията за участие в процедурата, участниците представят предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено по приложения в документацията образец.

Участникът „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД се отстранява от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

II. Прекратявам открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на изолатори полимерни и междуфазни (дистанционери) за ВЛ високо напрежение**“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Мотиви: Подадените оферти за участие в процедурата са „неподходящи“ по смисъла на § 2, т. 25 от допълнителните разпоредби на ЗОП, тъй като не отговарят на техническите спецификации на поръчката.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращането на решението, същото да се публикува в профила на купувача на адрес:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=TEt5eEFkVC8yai95cVowWGZ0Si82Zz09

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП.

Възложител:

Ангелин Николаев Щачев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

