



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ - МЕР "ГОРНА ОРЯХОВИЦА"

5120 Горна Оряховица, ул. "Съединение" 151; тел. (0618) 22060; факс (0618) 64232; e-mail: eso@go.eso.bg



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Разяснение по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на система за видеонаблюдение, периметрова охрана и пожароизвестителна система в п/ст Русаля и п/ст Дряново“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане с вх.№ЕСО-ГО-677/27.12.2018 г. за разяснение по документацията за участие на горечитираната обществена поръчка, Ви предоставям отговор на следния въпрос:

Въпрос: В документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка в „РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, буква Г. Технически спецификации за материалите и устройствата (продукти), т. 6. Технически спецификации на система за контрол на достъпа“ е посочено следното изискване: „Системата за контрол на достъп да е съвместима с тази, която е в употреба в ЦУ на ЕСО ЕАД (100% възможност за интегриране с централната система)“.

Моля посочете: Какъв е моделът на системата за контрол на достъп и на кой производител е?

Отговор: Действащата в момента система в ЦУ на ЕСО ЕАД използва софтуер за контрол на достъпа Кентавър на CDVI.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

С уважение,

ГЕОР

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

ГЕВ

ЗАМ. РЪКОВОДИТЕЛ МЕР Г. ОРЯХОВИЦА

Пълномощник на Изпълнителния директор
съгласно Пълномощно №1519/11.07.2018 г. с рег. № 5818
на Валентина Василева - нотариус в район РС София
с рег.№320 на Нотариалната камара

