

РЕШЕНИЕ

№306.....

София01.03..... 2019 г.

На основание чл. 108, т. 1, във връзка с чл. 106, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в протокол на комисия, назначена със Заповед № ЦУ-ЗАП-9/07.01.2019 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нов електропровод 400 kV между Марица изток и Бургас“ за обособена позиция № 3 „Нова единична ВЛ 400 kV от подстанция „ТЕЦ Марица изток 3“ до подстанция „Бургас“ в участъка от стълб № 319, ситуиран между Репер 18 (R18) и Репер 19 (R19), до линеен портал на ОРУ на подстанция Бургас“, открита с Решение № 1538/21.11.2018 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2018-0208 на 26.11.2018 г.,

О Б Я В Я В А М:

I. Класиране на участниците в обособената позиция, въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена“:

на I-во място: „ЕМУ“ АД с обща предлагана цена за изпълнение на поръчката 32 949 563,77 (тридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и девет хиляди петстотин шестдесет и три лева и 77 стотинки), без ДДС.

II. Участника „ЕМУ“ АД, класиран на първо място, за изпълнител на за обособена позиция № 3 „Нова единична ВЛ 400 kV от подстанция „ТЕЦ Марица изток 3“ до подстанция „Бургас“ в участъка от стълб № 319, ситуиран между Репер 18 (R18) и Репер 19 (R19), до линеен портал на ОРУ на подстанция Бургас“.

III. Отстранения участник в обособената позиция:

„ИМПУЛС КО“ ООД, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, със следните

Мотиви: Техническото предложение на участника в част предложение за изпълнение на поръчката не е представено в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, както следва:

1. В приложените протоколи от типови изпитания за опъвателна клема за м.з.въже липсва механичен тест (деформация и разрушаване, като $x=1$). Същите са изискани от възложителя в раздел II, Б, т. 4.7.2.1. от документацията за обществената поръчка.

2. В приложените протоколи от типови изпитания за съединител за междустълбие за м.з.въже липсва механичен тест (деформация и разрушаване, като $x=1$). Същите са изискани от възложителя в раздел II, Б, т. 4.7.2.1. от документацията за обществената поръчка.

3. В приложените протоколи от типови изпитания за носителна клема за м.з.въже липсва механичен тест (приплъзване). Същите са изискани от възложителя в раздел II, Б, т. 4.7.3.1. от документацията за обществената поръчка.

Съгласно Раздел IV, т. 2.3.1.2. от документацията за обществената поръчка, участниците изготвят предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП, при изготвяне офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Всяко едно от посочените несъответствия по т.т.1.÷ 3 на техническото предложение на участника с предварително обявените условия на Възложителя представлява самостоятелно основание за отстраняването му.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Телефон: 02 9356113

Държава: Република България

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал.1, т.7, буква „а” от ЗОП.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращането на решението, същото да се публикува в профила на купувача на адрес:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=WXIIVGxjUUM1eUlkUXNHR1VQWnBpZz09

Възложител:

Ангелин Николаев Данев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

