

ПРОТОКОЛ № 1

От дейността на комисия, назначена със Заповеди № ЦУ-ЗАП-54/ 16.01.2019 г. и № ЦУ-ЗАП-255/ 22.02.2019 г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ретрофит на КРУ Ср.Н.“**, открита с Решение № 1536/ 21.11.2018 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2018-0207 на 23.11.2018 г.,

Състав на комисията:

Председател:

Владимир Асенов

- инженер пренос на електроенергия, отдел „Подстанции“, дирекция „Пренос на електрическа енергия“ (ПЕЕ);

и членове:

1. Илия Малев

- инженер пренос на електроенергия, отдел „Подстанции“, дирекция „Пренос на електрическа енергия“ (ПЕЕ);

2. Елеонора Чачулова

- инженер пренос на електроенергия, отдел „Подстанции“, дирекция „Пренос на електрическа енергия“ (ПЕЕ);

3. Даниела Димитрова

- експерт обществени поръчки, отдел „Подготовка и провеждане на обществени поръчки“ (ППОП), управление „Обществени поръчки“ (ОП);

4. Георги Китанов

- старши юриконсулт, отдел ППОП, управление ОП.

I. На 16.01.2019 г. от 09:00 часа, комисията проведе открито заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ретрофит на КРУ Ср.Н.“** на следните участници:

1. „НЕОПЕТ“ ООД, с подадена оферта вх. № ОП-294#1/ 14.01.2019 г.;
2. ДЗЗД „РЕТРОФИТ“, с подадена оферта вх. № ОП-294#2/ 14.01.2019 г.;
3. „ЕЛ - ТЕСТ“ ЕООД, с подадена оферта вх. № ОП-294#3/ 14.01.2019 г.;
4. „СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, с подадена оферта вх. № ОП-294#4/ 14.01.2019 г.;
5. ДЗЗД „ЕИК АЛТАИР“, с подадена оферта вх. № ОП-294#5/ 14.01.2019 г.;
6. „РУДИН“ ООД, с подадена оферта вх. № ОП-294#6/ 14.01.2019 г.;
7. „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД, с подадена оферта вх. № ОП-294#7/ 14.01.2019 г.

На заседанието присъстваха упълномощени представители на участниците „СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ДЗЗД „ЕИК АЛТАИР“ и „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД.

Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и установи наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ във всяка от тях. Представител на комисията оповести съдържанието на всяка от опаковките.

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Председателят на комисията предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническите

предложения на участниците на другите участници, от това право се възползваха представителите на ДЗЗД „ЕИК АЛТАИР“ и „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД, а представителят на „СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД не изяви желание да упражни това си право, съгласно присъствения лист.

След извършването на тези действия приключи публичната част на заседанието.

II. На проведено закрито заседание, комисията разгледа представените от участниците документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:

1. За участника „НЕОПЕТ“ ООД:

Участникът е представил 2 (два) броя попълнени Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Комисията извърши проверка дали участника „Неопет“ ООД е включен в списъка на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за стопански субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5. буква „а“ от ЗОП и установи, че „Неопет“ ООД фигурира в него. Информацията е достъпна на следната интернет локация: <http://rop3-appl.aop.bg:7778/portal/page? pageid=93,942265& dad=portal& schema=PORTAL>.

„Неопет“ ООД е включено в този списък на 19.12.2018 г. със срок, за който се прилага основанието за отстраняване до 08.10.2021 г.

На комисията също така е служебно известно, че „Неопет“ ООД е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор по смисъла на член 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗОП. В процедура за обществена поръчка с предмет „Ремонт ОРУ 110 kV в п/ст Чирпан“ на „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД, МЕР Стара Загора, участникът „Неопет“ ООД е заявил в еЕЕДОП в част IV, раздел „В“, че е изпълнил строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, а именно „Строително – монтажни работи на подстанция № 6, находяща се на територията на Мини Марица Изток; Реконструкция на ОРУ 110 kV и командна зала, изводно поле „Байкал“; Първична комутация; Реконструкция на ел. провод 110 kV, извод „Байкал“ и сборна шинна система; Вторична комутация“. Участникът „Неопет“ ООД е заявил и с декларация по образец на възложителя, че е изпълнил в качеството на главен изпълнител строително – монтажни работи на подстанция № 6, находяща се на територията на Мини Марица Изток за реконструкция на ОРУ 110 kV и командна зала, изводно поле „Байкал“; Първична комутация; Реконструкция на ел. провод 110 kV, извод „Байкал“ и сборна шинна система; Вторична комутация. Към представения списък с изпълнено строителство участникът „Неопет“ ООД е представил и писмена референция от дружеството „Строителство и Монтаж“ ООД с изх. № 122 от 25.06.2018 г., с която се удостоверява, че „Неопет“ ООД е извършило описаните дейности по СМР на обща стойност 18 364,57 лева без ДДС, качествено и в срок. Референцията е подписана от господин Юрий Йорданов в качеството на управител на „Строителство и Монтаж“ ООД. При отправено писмено запитване до възложителя на СМР „Мини Марица Изток“ ЕАД по обществената поръчка с предмет „Строително – монтажни работи на подстанция № 6, находяща се на територията на Мини Марица Изток; Реконструкция на ОРУ 110 kV и командна зала, изводно поле „Байкал“; Първична комутация; Реконструкция на ел. провод 110 kV, извод „Байкал“ и сборна шинна система; Вторична комутация“, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП дали дружеството „Неопет“ ООД е изпълнило описаните в референцията СМР е получен писмен отговор, който опровергава заявеното от „Неопет“ ООД, че е бил главен изпълнител и е изпълнил посочените СМР. С писмо изх. № от 13.08.2018 г. „Мини Марица Изток“ ЕАД информира ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора, че дейностите по горесцитираната обществена поръчка с референтен № 160/2016 г. се изпълняват по договор МТ/244/ 03.07.2017 г. от фирма „Строителство и Монтаж“ ООД, град Раднево, което

категорично опровергава информацията предоставена от „Неопет“ ООД, че е бил главен изпълнител в обществената поръчка. В регистъра на АОП, експертната комисия на възложителя ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора установи, че участника „Неопет“ ООД не е вписан като подизпълнител или трето лице на изпълнителя „Строителство и Монтаж“ ООД, град Раднево при изпълнение на обществената поръчка на „Мини Марица Изток“ ЕАД. Следователно „Неопет“ ООД е представило документи (еЕЕДОП и декларация) с невярно съдържание, свързани с липсата на основания за отстраняване, че е изпълнил СМР сходно на предмета на обществената поръчка на ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора. Нарушението представлява основание за отстраняване на „Неопет“ ООД от процедурата на ЕСО ЕАД с предмет „Ремонт ОРУ 110 kV в п/ст „Чирпан“. Този извод е направен в протокол № 2 на комисията на възложителя ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора от 23.08.2018 г. Решение № МЕР-СЗ-ЗАП-1495/25.09.2018 г. е изпратено по факс на „Неопет“ ООД на 25.09.2018 г., получаването на което се удостоверява от факс разписката при изпращане. Решение № МЕР-СЗ-ЗАП-1495/25.09.2018 г. не е обжалвано от „Неопет“ ООД пред КЗК и е влязло в сила на 08.10.2018 г. Справка от публично достъпната страницата на КЗК с търсене за образувани производства по жалба на „Неопет“ ООД за периода от 01.09.2018 г. до 21.11.2018 г., показва, че въпросното Решение № МЕР-СЗ-ЗАП-1495/25.09.2018г. не е обжалвано от „Неопет“ ООД и е влязло в сила.

Комисията служебно разполага с документи и доказателства за гореописаните обстоятелства.

На основание член 57, ал. 1, във връзка с член 57, ал. 3, т. 2, буква „а“ комисията предлага на възложителя за отстраняване от процедурата участника „Неопет“ ООД, защото за него са възникнали обстоятелства преди провеждане на настоящата процедура по смисъла на член 54, ал. 1, т. 5. буква „а“ от ЗОП и не са изтекли три години от влизане в сила на решението на възложителя, с което участника „Неопет“ ООД е отстранен поради наличие на обстоятелства по член 54, ал. 1, т. 5. буква „а“ от ЗОП.

2. За участника ДЗД „РЕТРОФИТ“:

Участникът е обединение, създадено по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), между „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД, „Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „ЕМУ“ АД.

Участникът е представил 4 (четири) броя електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) на оптичен носител, надлежно подписани с електронни подписи от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Във връзка с представения ЕЕДОП, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изиска с писмо изх. № ЦУ-ПМО-294#8/ 01.02.2019 г., участникът да представи документи, чрез които се доказва декларираната от него в ЕЕДОП информация, относно валидни застрахователни полици за риск „професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за строител и проектант на строежи първа или втора категория, доказателства за извършените услуги – проектиране, включващи дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните три години и доказателства за извършените строителства с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка изпълнени през последните пет години.

Участникът е представил в срок една опаковка с вх. № ЦУ-ОП-39#6/ 07.02.2019 г.

Комисията се събра на закрито заседание и разгледа съдържанието на представената опаковка от участника и съответствието на посочените обстоятелства с тези, декларирани от участника в представения ЕЕДОП.

В определения срок участникът е представил:

- копия на валидни застрахователни полици за риск „професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за строител и проектант на участниците в обединението;

- списък на извършените услуги, включващ дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните три години, придружени с доказателства за извършените услуги;

- списък на строителствата, включващи дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните пет години, придружени с удостоверения за добро изпълнение.

Комисията установи следните несъответствия:

2.1. В част IV, раздел В: Технически и професионални особености в ЕЕДОП участника е декларирал изпълнени строителства, включващи дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, като комисията не констатира съответствие на декларирания обем с критерия за подбор в представените доказателства за добро изпълнение, което не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. 2 на Раздел III.1.3. „Технически и професионални възможности“ от обявлението за обществената поръчка, съгласно което:

„Участникът трябва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.*

Доказва се чрез представяне на списък на строителство/а, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. (по образец).*

Удостоверенията за добро изпълнение ясно трябва да показват обема на извършените видове дейности и вида на електрическата уредба (съгласно Наредба №3 за УЕУЕЛ), за установяване съответствието с изискванията за сходно строителство, в противен случай декларираният обект няма да бъде приет за съответстващ на изискванията на Възложителя за технически и професионални възможности.

Под „сходно строителство“ следва да се разбира:

- Реконструкция на една уредба средно напрежение с минимум 10 броя КРУ, задължително включваща дейности по подмяна на съществуващи прекъсвачи с нови, чрез преработка на съществуващите колички или монтаж върху нови колички, подмяна на измервателни трансформатори и ремонт на отсек ниско напрежение с подмяна на съществуващите релейни защити.

или

- Реконструкция на минимум 2 броя КРУ в една уредба средно напрежение, задължително включваща дейности по подмяна на съществуващи прекъсвачи с нови, чрез преработка на съществуващите колички или монтаж върху нови колички, подмяна на измервателни трансформатори и ремонт на отсек ниско напрежение с подмяна на съществуващите релейни защити и минимум една цялостна реконструкция на уредба високо напрежение с минимум 5 броя полета в обекти на електроенергийната система, задължително включваща дейности по ремонт на първична и вторична комутация. “

3. За участника „ЕЛ - ТЕСТ“ ЕООД:

Участникът е представил един брой попълнен електронен ЕЕДОП, записан на оптичен носител, надлежно подписан с електронни подписи от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Във връзка с представения ЕЕДОП, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изиска с писмо изх. № ЦУ-ПМО-294#9/ 01.02.2019 г., участникът да представи документи, чрез които се доказва декларираната от него в ЕЕДОП информация, относно валидни застрахователни полици за риск „професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за строител и проектант на строежи първа или втора категория.

Участникът е представил в срок една опаковка с вх. № ЦУ-ОП-39#1/ 04.02.2019 г. Комисията се събра на закрито заседание и разгледа съдържанието на представената опаковка от участника и съответствието на посочените обстоятелства с тези, декларирани от участника в представения ЕЕДОП.

В определения срок участникът е представил копия на валидни застрахователни полици за риск „професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за строител и проектант. Предвид декларираното в ЕЕДОП и допълнително представените доказателства на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията приема, че участникът „ЕЛ - ТЕСТ“ ЕООД отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, посочени от възложителя.

4. За участника „СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД:

Участникът е представил един брой попълнен електронен ЕЕДОП, записан на оптичен носител, надлежно подписан с електронни подписи от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Във връзка с представения ЕЕДОП, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изиска с писмо изх. № ЦУ-ПМО-294#10/ 01.02.2019 г., участникът да представи документи, чрез които се доказва декларираната от него в ЕЕДОП информация, относно валидни застрахователни полици за риск „професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за строител и проектант на строежи първа или втора категория.

Участникът е представил в срок една опаковка с вх. № ЦУ-ОП-39#2/ 04.02.2019 г.

Комисията се събра на закрито заседание и разгледа съдържанието на представената опаковка от участника и съответствието на посочените обстоятелства с тези, декларирани от участника в представения ЕЕДОП.

В определения срок участникът е представил копия на валидни застрахователни полици за риск „професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за строител и проектант.

Предвид декларираното в ЕЕДОП и допълнително представените доказателства на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията приема, че участникът „СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, посочени от възложителя.

5. За участника ДЗЗД „ЕИК АЛТАИР“:

Участникът е обединение, създадено по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), между „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД, „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД и „ЕЛИА“ АД.

Участникът е представил 4 (четири) броя електронен ЕЕДОП на оптичен носител, надлежно подписани с електронни подписи от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Във връзка с представените ЕЕДОП, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изиска с писмо изх. № ЦУ-ПМО-294#11/ 01.02.2019 г., участникът да представи документи, чрез които се доказва декларираната от него в ЕЕДОП информация, относно валидни застрахователни полици за риск „професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за строител и проектант на строежи първа или втора категория.

Участникът е представил в срок една опаковка с вх. № ЦУ-ОП-39#3/ 04.02.2019 г.

Комисията се събра на закрито заседание и разгледа съдържанието на представената опаковка от участника и съответствието на посочените обстоятелства с тези, декларирани от участника в представения ЕЕДОП.

В определения срок участникът е представил копия на валидни застрахователни полици за риск „професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за строител и проектант.

Комисията установи следните несъответствия:

5.1. Участникът ДЗЗД „ЕИК АЛТАИР“ не е представил ЕЕДОП за обединението, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

6. За участника „РУДИН“ ООД:

Участникът е представил един брой попълнен електронен ЕЕДОП, записан на оптичен носител, надлежно подписан с електронни подписи от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Във връзка с представения ЕЕДОП, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изиска с писмо изх. № ЦУ-ПМО-294#12/ 01.02.2019 г., участникът да представи документи, чрез които се доказва декларираната от него в ЕЕДОП информация, относно валидни застрахователни полици за риск „професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за строител и проектант на строежи първа или втора категория, доказателства за извършените услуги – проектиране, включващи дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните три години и доказателства за извършените строителства с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка изпълнени през последните пет години.

Участникът е представил в срок една опаковка с вх. № ЦУ-ОП-39#4/ 05.02.2019 г.

Комисията се събра на закрито заседание и разгледа съдържанието на представената опаковка от участника и съответствието на посочените обстоятелства с тези, декларирани от участника в представения ЕЕДОП.

В определения срок участникът е представил:

- копия на валидни застрахователни полици за риск „професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за строител и проектант;
- удостоверения за добро изпълнение.

Комисията установи следните несъответствия:

6.1. В част IV, раздел В: Технически и професионални особености в ЕЕДОП участника е декларирал изпълнени строителства, включващи дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, като комисията не констатира съответствие на декларирания обем с критерия за подбор в представените доказателства за добро изпълнение, което не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. 2 на Раздел III.1.3. Технически и професионални възможности от обявлението за обществената поръчка, съгласно което:

„Участникът трябва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.*

Доказва се чрез представяне на списък на строителство/а, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. (по образец).*

Удостоверенията за добро изпълнение ясно трябва да показват обема на извършените видове дейности и вида на електрическата уредба (съгласно Наредба №3 за УЕУЕЛ), за установяване съответствието с изискванията за сходно строителство, в противен случай декларираният обект няма да бъде приет за съответстващ на изискванията на Възложителя за технически и професионални възможности.

Под „сходно строителство“ следва да се разбира:

- Реконструкция на една уредба средно напрежение с минимум 10 броя КРУ, задължително включваща дейности по подмяна на съществуващи прекъсвачи с нови, чрез преработка на съществуващите колички или монтаж върху нови колички, подмяна на измервателни трансформатори и ремонт на отсек ниско напрежение с подмяна на съществуващите релейни защити.

или

- Реконструкция на минимум 2 броя КРУ в една уредба средно напрежение, задължително включваща дейности по подмяна на съществуващи прекъсвачи с нови, чрез преработка на съществуващите колички или монтаж върху нови колички, подмяна на измервателни трансформатори и ремонт на отсек ниско напрежение с подмяна на съществуващите релейни защити и минимум една цялостна реконструкция на уредба високо напрежение с минимум 5 броя полета в обекти на електроенергийната система, задължително включваща дейности по ремонт на първична и вторична комутация.“

6.2. В част IV, раздел В: Технически и професионални особености в ЕЕДОП участника не е декларирал дали притежава сертификат, издаден от Българска служба за акредитация за контрол от вида “С” или еквивалентен, с обхват на акредитация за контрол на съоръжения над 1000 V, като комисията не констатира съответствие с критерия за подбор, което не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. 3 (изисквано минимално ниво) на Раздел III.1.3. „Технически и професионални възможности“ от обявлението за обществената поръчка, съгласно което:

„Участникът следва да притежава валиден сертификат, издаден от Българска служба за акредитация за контрол от вида “С” или еквивалентен, с обхват на акредитация за контрол на съоръжения над 1000 V.“

7. За участника „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД:

Участникът е представил един брой попълнен ЕЕДОП, записан на оптичен носител, надлежно подписан с електронен подпис от лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Във връзка с представения ЕЕДОП, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изиска с писмо изх. № ЦУ-ПМО-294#13/ 01.02.2019 г., участникът да представи документи, чрез които се доказва декларираната от него в ЕЕДОП информация, относно валидни застрахователни полици за риск „професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за строител и проектант на строежи първа или втора категория, доказателства за извършените услуги – проектиране, включващи дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Участникът е представил в срок една опаковка с вх. № ЦУ-ОП-39#5/ 06.02.2019 г.

Комисията се събра на закрито заседание и разгледа съдържанието на представената опаковка от участника и съответствието на посочените обстоятелства с тези, декларирани от участника в представения ЕЕДОП.

В определения срок участникът е представил:

- копия на валидни застрахователни полици за риск „професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за строител и проектант;

- списък на извършените услуги, включващ дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните три години, придружени с доказателства за извършените услуги.

Предвид декларираното в ЕЕДОП и допълнително представените доказателства на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията приема, че участникът „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, посочени от възложителя.


II. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от датата на получаване на протокола, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка от участника или упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на възложителя: гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ № 201, деловодство. Върху опаковката се посочва участника и наименованието на поръчката, за която се подават допълнителни документи.

Настоящият протокол е съставен на 05.03.2019 г.


Председател:

Владимир Асенов



Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Членове:


1. Илия Малев


Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

2. Елеонора Чачулова


Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

3. Даниела Димитрова


Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

4. Георги Китанов


Заличено по чл.2 от ЗЗЛД