

ECO-2214#2/11.03.2019



**ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД**

1618 София, бул. „Цар Борис III“ № 201; тел. (02) 9696802; факс (02) 9626189; e-mail: eso@eso.bg

**ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

**ОТНОСНО:** Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дооборудване на система за непрекъсваемо захранване на резервен диспетчерски център в ТДУ Юг“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ЕКО-2214#1/07.03.2019 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие, Ви предоставям отговор на следните въпроси:

„Във връзка с проявения от нас интерес към обществена поръчка „Дооборудване на система за непрекъсваемо захранване на резервен диспетчерски център в ТДУ Юг“ Реф. № ЦУ/2019/001.

Молим да ни даде отговори и разяснения на следните въпроси:

***Въпрос 1:***

В обявленietо Възложителят посочва, че изиска Участникът да разполага с необходимия брой технически лица, които ще изпълняват поръчката. В документацията за участие обаче изиска Участникът да разполага с необходимия брой технически лица, които ще изпълняват строителството. Молим възложителят да уточни дали поръчката не е с обект строителство съгласно ЗОП?

***Отговор 1:***

Обществената поръчка е с обект доставка по смисъла на чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОП, така както е посочено в обявленietо за нейното откриване. Под „строителство“ и не по смисъла на ЗОП, следва да се разбира тази част от нея, в която за да се извърши инсталацията и монтажа на доставените стоки, в частност на дизел – генератора, е необходимо по своя преценка и след задължителен предварителен оглед, всеки участник да предложи вариант за изпълнение на фундамент за монтаж на кожух за защита от атмосферни условия на дизел генератор, съгласно изискванията на производителя.

***Въпрос 2:***

В обявленietо Възложителят посочва, че изиска Участникът следва да разполага с най-малко две лица с трета квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ). В т. 2.4 Изисквания към изпълнението на монтажните работи от техническите изисквания обаче е посочено „Всички лица, изпълнители на работата, трябва

да притежават поне трета квалификационна група и най-малко едно лице, да притежават четвърта квалификационна група, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Молим Възложителят да разясни колко лица изиска.

**Отговор 2:**

В Раздел III.1.3 от обявленето на обществената поръчка, както и в Раздел III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ от нейната документация е записано, че участникът трябва:

,,2.5.3. да разполага с необходимия брой технически лица, които ще изпълняват строителството.

.....  
Минималните изисквания са посочени в обявленето.

2.5.4. Да разполага с необходимия ръководен персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

.....  
Минималните изисквания са посочени в обявленето.“

Съгласно цитирания текст, минималните изисквания на Възложителя са посочени именно в обявленето, т.е. участникът следва да разполага с:

- най-малко две лица с трета квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ).“;

- минимум едно лице притежаващо четвърта квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

Колко лица в действителност ще изпълняват работата по поръчката, решава участникът, но посочените минимални изисквания са задължителни.

**Въпрос 3:**

Във връзка с посоченото в РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ЧАСТ I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, 2. ОБЕМ НА ДОСТАВКИТЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА, Възложителят и Изпълнителят на доставката ще договорят работната програма след подписването на договора:

- Молим Възложителя да уточни кои параметри ще бъдат договаряни за да можем да подгответ конкурентно способна оферта?
- Молим Възложителят да уточни и кой етап от откритата процедура е този на договаряне?

**Отговор 3:**

Съгласно посоченото в решението за откриване, процедурата е открита на основание чл.132 от ЗОП. Подписването, както и изпълнението на договора не са етапи от провеждането на процедурата. В този смисъл „договаряне“ не следва да се разбира буквально по реда на ЗОП. В проекта на договор, в чл.1.2 и чл.1.4 е конкретизирано как се договаря работната програма и това „договаряне“ следва да се разбира като „уточняване“; „съгласуване“; „координиране“ и т.н. на етапите, които двете страни считат за необходимо да документират с цел оптимална и качествена работа за изпълнение на договора.

**Въпрос 4:**

Във връзка с посоченото в РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ЧАСТ I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, 2. ОБЕМ НА ДОСТАВКИТЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА, т. 2.1.1.7 Проектните части да бъдат подписани и подпечатани от проектанти с пълна проектантска правоспособност, молим Възложителя да уточни дали се изисква да представим на някой етап от процедурата застраховка по чл.171 от ЗУТ за тези проектанти?

**Отговор 4:**

Видно от обявленето, документацията и образца на ЕЕДОП, Възложителят не е поставил изискване да бъде представена застраховка по чл. 171 от ЗУТ от участниците в хода на процедурата. Предвид изискването, посочено в техническите спецификации: „Проектните части да бъдат подписани и подпечатани от проектанти с пълна проектантска правоспособност“ се подразбира, че удостоверения за пълна проектанска правоспособност и валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ може да се представят на етап предване на изготвения работен проект в хода на изпълнение на договора.

**Въпрос 5:**

Във връзка с посоченото в РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ЧАСТ I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, 2. ОБЕМ НА ДОСТАВКИТЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА, т. 2.5. Обучение на персонала на Възложителя. Обучението ще бъде извършено от специалисти на Изпълнителя на място след инсталацията и преди извършване на 72-часовите изпитания. Обучението включва следните теми:

Монтаж, въвеждане в експлоатация, настройка, поддръжка, обслужване, диагностика и ремонт на доставения дизел-генератор.

Настройка, поддръжка, обслужване и диагностика на доставените АВР.

Молим Възложителят да уточни предвид че монтажа и въвеждането в експлоатация е задължение на Изпълнителя:

- Да уточни теоретично или практическо обучение изисква по посочените точки?
- Допуска ли Възложителят своите служители да се обучават на монтаж докато той фактически се осъществява, а не както е посочено първо да се инсталира, после обучение, и след това 72-часови изпитания?
- Ще участват ли обучените служители на Възложителя при 72-часовите изпитания, предвид че се изисква обучение за това?

**Отговор 5:**

Съгласно записаното в проекта на договор: „6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва монтажа на оборудването и след писмено уведомление от негова страна, се пристъпва към извършване на комплексни изпитания на схемата на електрозахранване в присъствие на специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като едновременно с това се извършва обучение на 4 служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с продължителност 1 работен ден.“

Видно от цитирания текст, както и от самия предмет на обучението, така както е записано в техническите спецификации, то включва теоретична част, а практическо е дотолкова, доколкото служителите на възложителя ще присъстват по време на провеждането на комплексни изпитания на схемата на електрозахранване.

Съгласно проекта на договор:

„6.8. След провеждане на обучението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключване работата по проекта и изпраща проект на програма за провеждане на 72-часови изпитания. В срок 15 календарни дни от получаване на уведомлението ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя дата и назначава приемателна комисия за провеждане на 72- часови изпитания.“

Преценка на Възложителя е дали в приемателната комисия за провеждане на 72- часови изпитания да включи обучени или други лица.

**Въпрос 6:**

Предвид че Възложителят допуска описанието на техническа документация, инструкция за съхранение, транспорт и монтаж, всички етикети, гравирани надписи и друга маркировка, езика на контролера и други да са английски език, може ли обучението да бъде на английски език?

**Отговор 6:**

Обучението на служители на Възложителя няма никакво отношение към техническата документация, инструкцията за съхранение и т.н. Обучението следва да бъде проведено задължително на български език.

С уважение,  
Ангелин Цачев  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

