



## РЕШЕНИЕ

№.....НСУ.....

София .....22.03.2019..... г.

На основание чл. 108, т.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в изпълнение на чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед №ЦУ-ЗАП-1523/20.11.2018 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на измервателни трансформатори за напрежение 110 kV**”, **Обособена позиция №3** „**Доставка на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV**“, открита с Решение №1339/08.10.2018 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под №1379-2018-0177 на 11.10.2018 г.

### О Б Я В Я В А М:

**I. Отстранените участници в проведената открита процедура с предмет: „Доставка на измервателни трансформатори за напрежение 110 kV”, Обособена позиция №3 „Доставка на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV“, както следва:**

**1. ЕТ „Стефан Запрянов“ на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.**

#### **Мотиви:**

Техническото предложение на участника в част предложение за изпълнение на поръчката не е представено в съответствие с предварително обявените условия на възложителя.

Предложението на участника не отговаря на изискванията на възложителя:

**1.1. В таблица №3. „Технически параметри на комбинирани измервателни трансформатори“, част „Електрически параметри”, за ред №18 „Точка на насищане на намагнитващата крива на ядрата за защита“, участникът е посочил „200 V“, при изискване на възложителя: „>200 V“.**

Предварително обявеното условие на възложителя „>200 V“ за точката на насищане на намагнитващата крива на ядрата за защита е посочено в Раздел I, „Технически спецификации”, таблица 4.1. и в Раздел IV, „Образци на документи от офертата”(образец на предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3), от документацията за участие в процедурата.

Съгласно Раздел III, „Указания към участниците” т.2.3.2., от документацията за участие в процедурата, участниците представят предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената/ите позиция/и, за които участва участникът, което се изготвя по приложения в документацията образец .

Съгласно чл. 101, ал. 5 ЗОП, при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

**1.2. Участникът не е представил „Волтамперни характеристики на ядрата за защита в графичен и табличен вид за всеки вид токов трансформатор“, съгласно изискванията, посочени в раздел I: Технически спецификации, т. 4. Технически спецификации за обособена позиция №3: „Доставка на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV“, т. 4.5. Комплектност на предложението.**

Предварително обявеното условие на възложителя за представяне на волтамперни характеристики на ядрата за защита в графичен и табличен вид за всеки вид токов трансформатор е посочено в Раздел IV, „Образци на документи от офертата”(образец на

предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3, част приложения, т. 4), от документацията за участие в процедурата.

Съгласно Раздел III, „Указания към участниците” т.2.3.2., от документацията за участие в процедурата, участниците представят предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената/ите позиция/и, за които участва участникът.

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП, при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

**II. Прекратявам открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателни трансформатори за напрежение 110 kV”, Обособена позиция №3 „Доставка на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV“ на основание чл. 110, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки със следните**

**Мотиви:** Има само една подходяща оферта на „Би Пауър“ АД, която отговаря на критериите за подбор, техническите спецификации и изискванията за изпълнение на поръчката и за този участник не е налице основание за отстраняване, посочено в процедурата. Всички останали оферти са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР ЗОП, съгласно която разпоредба „Неподходяща оферта” е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване. Обществената поръчка е за поръчки за доставки за срок от 4 години. Наличието на само една подходяща оферта по обособената позиция не осигурява реална конкуренция (липсва състезателност между предложени цени от двама или повече участници) и по този начин не се осигурява спазването на целта на ЗОП по чл. 1, ал.1, т. 3 - ефективност при разходване на средствата за изпълнение на секторни дейности.

**Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:**

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. „Витоша“ № 18

Електронна поща: [srcadmin@src.bg](mailto:srcadmin@src.bg)

Интернет адрес: [www.src.bg](http://www.src.bg)

Телефон: 02 9356113

Държава: Република България

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал.1, т.7, б.”д” от ЗОП.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците, като в деня на изпращането му, същото да се публикува в Профила на купувача на ЕСО ЕАД на адрес:  
[https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/page2.php?intNo=QXg1aEg5VE5URGUwYWVMV3hMTzNOOUT09](https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=QXg1aEg5VE5URGUwYWVMV3hMTzNOOUT09)

**Възложител:**

**Ангелин Николаев Цачев**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

