

ЕСО-2214#3/19.03.2019



ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дооборудване на система за непрекъсваемо захранване на резервен диспечерски център в ТДУ Юг“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ЕСО-2214#3/19.03.2019 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие, Ви предоставям отговор на следните въпроси:

„Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка „Дооборудване на система за непрекъсваемо захранване на резервен диспечерски център в ТДУ Юг“ Реф. № ЦУ/2019/001 и дадените от Вас разяснения, моля да ни дадете отговори и разяснения и на още няколко възникнали въпроса:

**Въпрос 1:**

Молим да уточните категорията на строежа по смисъла на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, както и каква регистрация в ЦПРС трябва да притежава изпълнителя?

**Отговор 1:**

Съгласно посоченото в Отговор 1 на Разяснение, публикувано в Профил на купувача на ЕСО ЕАД на 11.03.2019 г. обществената поръчка е с обект доставка по смисъла на чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОП, така както е посочено в обявлението за нейното откриване. Под „строителство“ и не по смисъла на ЗОП, следва да се разбира тази част от нея, в която за да се извърши инсталацията и монтажа на доставените стоки, в частност на дизел – генератора, е необходимо по своя преценка и след задължителен предварителен оглед, всеки участник да предложи вариант за изпълнение на фундамент за монтаж на кожух за защита от атмосферни условия на дизел генератор, съгласно изискванията на производителя. На този етап от хода на процедурата възложителят не може да предвиди какви дизел-генератори ще предложат участниците, съответно какви ще бъдат изискванията за монтажа им на техните производители. Възложителят не е поставил изискване към участниците, съответно към изпълнителя да притежава регистрация в ЦПРС.

**Въпрос 2:**

Тъй като за изграждането на фундамента, Възложителят е посочил, че ще е съгласно изискванията на производителя, следва ли да се включи в работния проект и част „Конструктивна“, тъй като неговото изпълнение ще е изцяло отговорност на изпълнителя?

**Отговор 2:**

Минималните изисквания към съдържанието на работния проект са посочени от Възложителя в документацията на обществената поръчка, в т.2.1. от Раздел I. Технически спецификации и са съобразени с обстоятелството, че дейностите по договора ще се извършват във функциониращ обект с изградена инфраструктура. Всеки участник има право да представи работен проект по свое усмотрение, но след задължително извършване на предварителен оглед и запознаване с фактичката обстановка на обекта, който проект обаче задължително трябва да съдържа посоченото в т.2.1. от Раздел I. Технически спецификации.

**Въпрос 3:**

Предвид че се изисква проектантите да бъдат с пълна проектантска правоспособност, допуска ли възложителят в част „Електрическа“ на работния проект, да се проектира с кабел с по-голямо или по-малко сечение, в зависимост от проектните изчисления или задължително трябва да се проектира с кабел САВБТ 3x150+70, каквото е изискването посочено в техническите спецификации?

**Отговор 3:**

Посочените от възложителя изисквания към кабела са абсолютно задължителни за всички участници в процедурата.

**Въпрос 4:**

Предвид че в документацията е посочено, че задължително условие за участие в процедурата е всеки участник да направи оглед на обекта на място, за което се изготвя протокол за извършения оглед, молим Възложителят да уточни как ще се осъществява този оглед и има ли някакви допълнителни изисквания към него, предвид че огледа ще бъде направен в стратегически обект?

**Отговор 4:**

Няма допълнителни изисквания за извършване на оглед на обекта. За да бъде заявено извършването на оглед, участниците следва да се свържат с техническото лице, посочено в обявлението на процедурата.

**Въпрос 5:**

Молим да разясните какво се разбира под „елементи да са от типове, свободно достъпни в търговската мрежа“ посочено в т. 2.3.1.Общи изисквания към ел. разпределително табло?

**Отговор 5:**

Под израза „типове, свободно достъпни в търговската мрежа“ следва да се разбира, че елементите трябва да бъдат в стандартно, а не в специално производство.

**Въпрос 6:**

Предвид че в документацията се използват различни термини, а именно 72-часови изпитания и 72-часови проби, молим да разясните дали възложителят ги използва като синоними или имат някакво различно значение, съответно някакви специфични изисквания?

**Отговор 6:**

Термините „изпитания“ и „проби“ са синоними, т.е имат абсолютно еднакво значение.

**Въпрос 7:**

Молим Възложителят да разясни, предвид посоченото в т. 2.3.2 Специални изисквания към ел. разпределително табло - Металната обвивка на таблото трябва да бъде изработена по

**възможност от цели листове нисковъглеродна стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция.; Металната обвивка на таблото може да бъде изработена и от неръждаема стоманена ламарина със съответната дебелина. Тъй като терминът „трябва“ го приемаме като задължително условие, но той е в противоречие на последващите го изисквания:**

- Трябва ли да се представят варианти?
- посоченото по-горе влияе ли на класирането, тъй като тези възможни изработки оскъпяват изделието и ако ги предложим със сигурност цената им ще е по-висока от на други участници, които не са ги предложили?

**Отговор 7:**

В т.2.3.2 от Техническите спецификации на документацията буквално цитирано е записано следното:

„.....“

- Металната обвивка на таблото трябва да бъде изработена по възможност от цели листове нисковъглеродна стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция. Шевове на заварките трябва да бъдат непрекъснати;
- Металната обвивка на таблото може да бъде изработена и от неръждаема стоманена ламарина със съответната дебелина, гарантираща механичната здравина;

.....“

От цитирания текст става ясно, че възложителят ще приеме или първата, или втората обвивка на таблото. Следователно варианти в офертите няма да бъдат приемани и всеки участник по своя преценка следва да предложи табло, отговарящо на една от двете посочени възможности за изработка на обвивката.

**Въпрос 8:**

Във връзка с посоченото в т. 2.4 Изисквания към изпълнението на монтажните работи от техническите изисквания - „Монтажните работи в обектите на електроенергийната система трябва да се извършват в съответствие със законовите и нормативни документи, **отнасящи се до тази област; Изпълнителят и/или неговите представители трябва да са напълно запознати и да имат опит в монтажа, тестовите и въвеждането в експлоатация на доставените апаратура и материали. Изпълнителят трябва да представи необходимите документи за издаване на разрешителни за своя персонал да извършва монтаж в съответствие с нормативната база“**, молим да уточните:

- Кои са законовите и нормативни документи и коя е областта на които следва да отговарят монтажните работи?
- Как участниците следва да докажат „напълно запознаване“? Какви документи изисква Възложителя?
- В обявлението като минимални изисквания се изисква опит в доставка, а не опит на персонала в монтажа. Молим да уточните, изисква ли се опит на персонала, който ще осигурява монтажа, освен квалификационна група?
- Как участниците следва да докажат „опит в монтажа, тестовите и въвеждането в експлоатация“? Какви документи изисква Възложителя?

- На кого следва Изпълнителят да представи необходимите документи за издаване на разрешителни за своя персонал да извършва монтаж в съответствие с нормативната база?
- Какви разрешителни има предвид Възложителя, освен за работа в стратегически обекти?

**Отговор 8:**

Към проекта на договор в документацията на обществената поръчка е приложен проект на Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В споразумението са указани правата и задълженията на двете страни по договора. Съгласно чл. 1 от споразумението, то се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. В чл. 8 е цитирана Наредба № РД – 07 - 2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/22.12.2009 г.).

С подписването на договора и споразумението към него, се счита, че изпълнителят и неговият персонал са запознати с изискванията на възложителя и ще извършват работата по него в пълно съответствие с цитираните нормативни документи.

Възложителят не е поставил изисквания за опит към персонала на изпълнителя, от което следва, че доказателства не се представят, но всеки участник трябва по своя преценка да осигури персонал, който ще изпълни всички дейности по обществената поръчка качествено и в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Под „разрешителни“ следва да се разбират валидни разрешения за достъп на физическите лица, които ще участват в изпълнение на поръчката в стратегически обекти, така както е подробно е посочено в т.8 от РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ в документацията на обществената поръчка: „8. Изпълнителят на обществената поръчка представя при сключване на договора валидни разрешения за достъп на физическите лица, които ще участват в изпълнение на поръчката в стратегически обекти (в случай, че разполага с такива) ИЛИ в срок до 15 календарни дни от сключването на договора представя следните данни за физическите лица, които ще участват в изпълнение на поръчката в стратегически обекти:

- Свидетелство за съдимост;
- Медицинска бележка, удостоверяваща психичното състояние към момента на прегледа;
- Служебна бележка за съдебни и досъдебни производства от общ характер;
- Въпросник – Приложение 6 от ППЗДАНС.“

Чл. 8.2.3 от проекта на договора от своя страна отново дава пълна информация как и кога се представят документите, а именно:

**„8.2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя в срок 5 календарни дни от сключване на договора валидни разрешения за достъп на физическите лица, които ще участват в изпълнение на поръчката в стратегически обекти (в случай, че разполага с такива) ИЛИ в срок до 15

календарни дни от сключването на договора се задължава да представи следните данни за лицата по чл.8.2.2.10:

- Свидетелство за съдимост;
- Медицинска бележка, удостоверяваща психичното състояние към момента на прегледа;
- Служебна бележка за съдебни и досъдебни производства от общ характер;
- Въпросник – Приложение 6 от ППЗДАНС.“

**Въпрос 9:**

Предвид посоченото в образеца на ценово предложение, че „В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, в срок най-късно до подписване от нас на договора за изпълнение ще представим в писмен вид Разбивка на цената по т.1, включваща: цена за изготвяне на работен проект; цена за доставка и монтаж на 2 бр. силов брониран кабел НН, PVC изолация и Al жила; цена за доставка и монтаж на 1 бр. дизел – генератор; цена за доставка и монтаж на 1 бр. окомплектовано главно разпределително табло; цена за труд и материали за изграждане на фундамент; единична и обща цена за обучение на 4 бр. специалисти от персонала на Възложителя.“, молим да уточните:

- Има ли правна пречка да представим тази разбивка още на етап ценово предложение?
- От избрания за изпълнител може ли да бъде изисквана и някаква друга разбивка, предвид наш въпрос 7?

**Отговор 9:**

Ценовото предложение към офертата на всеки участник следва да бъде представено съгласно образеца на ценово предложение, посочен в РАЗДЕЛ IV: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ОФЕРТАТА и така, както е посочено в документацията на обществената поръчка.

С уважение,  
Ангелин Цачев  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

