

ЕСО-3355/19/20.04.19г.



ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Разяснения по документация за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на електрозащитни средства“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ЕСО-3355/19.04.2019 г. писмено искане за разяснения по Обособена позиция № 3 "Доставка на указатели за напрежение и щанги изолиращи оперативни", Ви предоставям отговор на следният въпрос:

Въпрос:

По отношение на табл. 5, № по ред. 1:

Указател за напрежение безконтактен от 1 до 400 kV

1.1. Възможно ли е да дадете по-точен обхват на измерване, тъй като електромагнитното поле излъчвано при 1 kV се измерва от 2 см. разстояние, което прави указателя за напрежение по-скоро контактен.

1.2. Също така потвърдете, че искате към детектора разглобяема изолационна щанга с дължина подходяща за целия диапазон на измерване.

Отговор:

1.1. Съгласно влязлата в сила документация по процедурата, в цитираната Таблица № 5 от Раздел II. Технически спецификации, на ред 1 еднозначно, точно и с конкретни числа е посочено изискването на възложителя, указателят да бъде безконтактен, с обхват от 1 kV до 400 kV.

1.2. Съгласно влязлата в сила документация по процедурата, няма условие щангата към детектора да е „разглобяема изолационна щанга с дължина подходяща за целия диапазон на измерване“.

Искането за потвърждаване, че „искаме“ „към детектора разглобяема изолационна щанга с дължина подходяща за целия диапазон на измерване“, не се явява искане на разяснение по смисъла на чл. 33, ал. 1 от ЗОП. Това по-скоро е искане за промяна в условията на процедурата, което би било незаконосъобразно, съгласно чл. 33, ал. 5 от ЗОП.

С уважение,

Ангелин Цачев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

