



Детайл "С"



ЪТ90-(185)



Детайл "А"



С	Кабелна обувка в комплект болт М12, гайка М12 и шайба М12	1
В	Водач за прикрепване на спусък към стълба	9
А	Кабелна обувка в комплект болт М12, гайка М12 и шайба М12	1
ПОГЛЕД	ОПИСАНИЕ	КОЛ.


ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Водачите за прикрепване на спусъка от м.з. въже до заземителното устройство на стълба се коват от вътрешната страна на монтана на стълба.
2. Разстоянието между отделните закрепващи детайли е около 3 м.
3. Спусъка от м.з. въже до заземителното устройство да се изпълни със стоманено поцинковано въже марка С- 50.

Съгласували:

Част	Проектант	Подпис
Електромеханична	инж. К. Тодоров	
Геодезия	инж. П. Павлов	
Геология	инж. Св. Шеков	
Строително-конструктивна	инж. С. Вучков	
ПБЗ, ПБ, Пресичания, ПУСО	инж. Б. Джунев	
ВОБД	инж. В. Попов	

Детайл "В" - Водач за прикрепване на спусък към стълба



Възложител:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА - МЕР "СТАРА ЗАГОРА"
6000 Стара Загора, ул. "Отец Паисий" №89; тел: (042)600424;
факс: (042)602957; e-mail: eso@sz.eso.bg

Проектант:

ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
1404, София
ул. Славовица № 41, ет.1, ат.1
GSM: 0888 33 86 88
fax: 02 426 01 62
e-mail: office@ens-engineering.com

Договор: МЕР-СЗ-ДОГ-12/04.04.2017г.

проектантски печат

Обект: Ремонт чрез подмяна стълбове, проводници и OPGW ст.№14-ст.№88 на ВЛ 110kV "Гунджа"

00	—	08.2017	Б. Джунев
Рев.	Основание	Дата	Автор

Раздел: ТЛ1 Том: 01

Част: Електромеханична

Фаза: Работен проект

Длъжност Име: Подпис:

Управител: А. Тодорова

Чертеж име: Спуск от мълниезащитно въже към заземление на стълб No 89

Чертеж № 10

Лист 01 от 01

Мащаб —

Формат А3

Документ № 109-ТЛ1-01DD-1001А3-00