

EW-PC-233/20.05.19



# ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ - МЕР "РУСЕ"

7000 Русе, ул. "Борисова" 27; тел. (082) 813500; факс (082) 822067; e-mail: eso@rs.eso.bg

## ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Русе”, Обособена позиция № 4 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст „Силистра“**

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения по условията, съдържащи се в документацията на цитираната обществена поръчка (конкретно за Обособена позиция № 4), на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и в съответствие със законоустановените срокове, предоставям следните разяснения:

**ВЪПРОС № 1:** *Ще се използва ли съществуващата ПИС и какви зони охранява?*

**ОТГОВОР № 1:** В Техническите спецификации за цитираната обособена позиция (*Раздел I от документацията за участие, буква В, т. 4 Изисквания към част: Пожароизвестяване. Основание за разработване на проекта*) е посочено действителното съществуващо положение: „Към настоящия момент в сградите, обект на дейностите по настоящата поръчка няма изградена система за пожароизвестяване“.

**ВЪПРОС № 2:** *2: Каква е съществуващата ПИС, от кой производител е, от какви устройства (марка, модел) се състои?*

**ОТГОВОР № 2:** виж отговор № 1.

**ЕМИЛ ПЕНЕВ** **Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

**РЪКОВОДИТЕЛ МЕР РУСЕ**

(Пълномощник на Изпълнителния директор съгласно пълномощно рег. №1468/18.04.2018г. на Нотариус В. Василева № 320 на Нот. камара)

