

РЕШЕНИЕ

№.....441.....

София06.06.2019 г.

На основание чл.108, т. 4, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № ЦУ-ЗАП-475/09.04.2019 г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Дооборудване на система за непрекъсваемо захранване на резервен диспетчерски център в ТДУ Юг**“, открита с Решение № 227/18.02.2019 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2018-0020 на 21.02.2019 г.,

ОБЯВЯВАМ:

I. Отстранените участници от процедурата:

1. „**МЕГА ЕЛ**“ ЕООД на основание чл. 107, т.2 буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Офертата на участника „**МЕГА ЕЛ**“ ЕООД в част техническа - предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

Към своето предложение за изпълнение на поръчката участникът не е представил изискуемите декларации за съответствие съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и 17050-2 или еквивалентни стандарти, на които отговарят следните предлагани от участника за доставка стоки/компоненти:

- Крайна кабелна глава;
- Кабелна муфа (която участникът е деклариран в таблицата за съответствие, че ще използва);
- Ел. табло с метален корпус и заземителна клема;
- Фабрично окомплектована система за АВР (ABP1*) нормален/ резервен източник;
- Фабрично окомплектована система за АВР (ABP3*) нормален/ резервен източник;
- Фабрично окомплектована система за АВР (ABP7*), мрежа/ дизел генератор;
- Цифров, трифазен, мултифункционален измервателен прибор;
- Автоматичен прекъсвач (за Тр СН на п/ст Пловдив 400);
- Товаров прекъсвач с номинален работен ток 160A;
- Товаров прекъсвач с номинален работен ток 100A;
- Автоматичен прекъсвач с номинален работен ток 80A;
- Автоматичен прекъсвач с номинален работен ток 63A;
- Автоматичен прекъсвач с номинален работен ток 50A;
- Токов трансформатор с номинално токово съотношение Kn = 150/5;
- Токов трансформатор с номинално токово съотношение Kn = 100/5;
- Електромеханичен волтметър.

Към своето предложение за изпълнение на поръчката участникът не е представил изискуемите технически данни и характеристики, потвърждаващи декларираните в таблицата за съответствие параметри под формата на каталози или други документи на производителя за следните предлагани от участника за доставка стоки/компоненти:

- Ел. табло с метален корпус и заземителна клема;
- Електромеханичен волтметър.

За участника е налице несъответствие с предварително обявените условия на Възложителя

по т. 1.4. от Часть II. Технически спецификации в Раздел I. „Технически спецификации“; Забележка трета към Таблица на съответствията – Общи изисквания в Раздел I. „Технически спецификации“ и по образца на предложение за изпълнение на поръчката, част Приложения, т. 9.3 и т.9.4, Раздел IV. „Образци на документи от офертата“ от документацията за участие в процедурата.

Относно констатираните несъответствия с предварително обявени условия на Възложителя следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 ЗОП: „При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

2. „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Офертата на участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД в част техническа - предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя. Към своето предложение за изпълнение на поръчката участникът не е представил изискуемите технически данни и характеристики, потвърждаващи деклариряните в таблицата за съответствие параметри под формата на каталоги или други документи на производителя за следните предлагани от участника за доставка стоки/компоненти:

- Крайна кабелна глава;
- Кабелна муфа (която участниът е деклариран в таблицата за съответствие, че ще използва);
- Токов трансформатор с номинално токово съотношение $K_n = 150/5$;
- Токов трансформатор с номинално токово съотношение $K_n = 100/5$;
- Електромеханичен волтметър.

За участника е налице несъответствие с предварително обявените условия на Възложителя по Забележка трета към Таблица на съответствията – Общи изисквания в Раздел I. „Технически спецификации и по образца на предложение за изпълнение на поръчката, част Приложения, т.9.4 в Раздел IV. „Образци на документи от офертата“ от документацията за участие в процедурата.

Относно констатираните несъответствия с предварително обявени условия на Възложителя следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 ЗОП: „При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

3. „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Офертата на участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД в част техническа - предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

Към своето предложение за изпълнение на поръчката участникът не е представил изискуемите декларации за съответствие съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и 17050-2 или еквивалентни стандарти на които отговарят следните предлагани от участника за доставка стоки/компоненти:

- Силов брониран кабел НН;
- Крайна кабелна глава;
- Кабелна муфа (която участниът е деклариран в таблицата за съответствие, че ще използва);
- Фабрично окомплектована система за АВР (ABP1*) нормален/ резервен източник;
- Фабрично окомплектована система за АВР (ABP3*) нормален/ резервен източник;
- Фабрично окомплектована система за АВР (ABP7*), мрежа/ дизел генератор;
- Цифров, трифазен, мултифункционален измервателен прибор;
- Автоматичен прекъсвач (за Тр СН на п/ст Пловдив 400);

- Товаров прекъсвач с номинален работен ток 160A;
- Товаров прекъсвач с номинален работен ток 100A;
- Автоматичен прекъсвач с номинален работен ток 80A;
- Автоматичен прекъсвач с номинален работен ток 63A;
- Автоматичен прекъсвач с номинален работен ток 50A;
- Токов трансформатор с номинално токово съотношение $K_n = 150/5$;
- Токов трансформатор с номинално токово съотношение $K_n = 100/5$;
- Електромеханичен волтметър;
- Дизел – генератор.

Към своето предложение за изпълнение на поръчката участникът не е представил изискуемите технически данни и характеристики, потвърждаващи декларираните в таблицата за съответствие параметри под формата на каталози или други документи на производителя за следните предлагани от участника за доставка стоки/компоненти:

- Силов брониран кабел НН;
- Крайна кабелна глава;
- Кабелна муфа (която участниът е декларидал в таблицата за съответствие, че ще използва).

За участника е налице несъответствие с предварително обявените условия на Възложителя по т. 1.4. от Часть II. Технически спецификации в Раздел I. „Технически спецификации“; Забележка трета към Таблица на съответствията – Общи изисквания в Раздел I. „Технически спецификации“ и по образеца на предложение за изпълнение на поръчката, част Приложения, т. 9.3 и т.9.4, Раздел IV. „Образци на документи от офертата“ от документацията за участие в процедурата.

Относно констатираните несъответствия с предварително обявени условия на Възложителя следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 ЗОП: „При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

4. „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Офертата на участника „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД в част техническа - предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

Към своето предложение за изпълнение на поръчката участникът не е представил изискуемите технически данни и характеристики, потвърждаващи декларираните в таблицата за съответствие параметри под формата на каталози или други документи на производителя за следните предлагани от участника за доставка стоки/компоненти:

- Автоматичен прекъсвач с номинален работен ток 63A;
- Автоматичен прекъсвач с номинален работен ток 50A.

За участника е налице несъответствие с предварително обявените условия на Възложителя по Забележка трета към Таблица на съответствията – Общи изисквания в Раздел I. „Технически спецификации“ и по образеца на предложение за изпълнение на поръчката, част Приложения, т.9.4, Раздел IV. „Образци на документи от офертата“ от документацията за участие в процедурата.

Относно констатираните несъответствия с предварително обявени условия на Възложителя следва да се има предвид че съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 ЗОП: „При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

5. „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Офертата на участника ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД в част техническа - предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

Към своето предложение за изпълнение на поръчката участникът не е представил изискуемите декларации за съответствие съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и 17050-2 или еквивалентни стандарти на които отговарят следните предлагани от участника за доставка стоки/компоненти:

- Автоматичен прекъсвач с номинален работен ток 80A;
- Токов трансформатор с номинално токово съотношение Kn = 150/5;
- Токов трансформатор с номинално токово съотношение Kn = 100/5;
- Електромеханичен волтметър.

За участника е налице несъответствие с предварително обявените условия на Възложителя по т. 1.4. от Часть II. Технически спецификации в Раздел I. „Технически спецификации и по образец на предложение за изпълнение на поръчката, част Приложения, т. 9.3, Раздел IV. „Образци на документи от офертата“ от документацията за участие в процедурата.

Относно констатираните несъответствия с предварително обявени условия на Възложителя следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 ЗОП: „При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

II. Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дооборудване на система за непрекъсваемо захранване на резервен диспетчерски център в ТДУ ЮГ“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Мотиви: Всички участници, подали оферти за участие в процедурата се отстраняват на основание чл. 107, т2, буква „а“ от ЗОП - всички подадени оферти за участие в процедурата са неподходящи.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията.

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 18.

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби: Съгласно чл. 197, ал.1, т.7, буква „д“ от ЗОП

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращането му същото да се публикува в профила на купувача на адрес:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=WFEVOV05DUE42ckF1ZEo4Z0ZMK2hSdz09

**АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



Камен Тодоров

Зам. Изпълнителен Директор

пълномощник на изп. директор

съгласно пълномощно reg.№ 2213 / 19.03.2018

на нотариус В. Василева № 320 на Нот. Камара