

I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:

Настоящата документация разглежда възстановяване на съществуваща просека на електропроводи от преносната мрежа на Република България поддържани от ЕСО ЕАД МЕР Горна Оряховица. Почистването на просеките се извършва във връзка с изискванията на чл. 765 от Наредба 9 от 9 юни 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, министъра на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Почистването на просеката е дейност, която включва премахване на дървета, храсти, издънки, кастрене клони на дърветата в непосредствена близост до съоръженията и изнасяне на отсечената дървесна маса извън просеките, както и отсичане на дървета, извън сервитутната зона, създаващи опасност за нормалното функциониране на електропроводите.

1. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Трасетата на въздушни електропроводни линии ВЛ 220кV”Хемус- Стара планина”, ВЛ 110кV”Боаза”, ВЛ 110кV”Чучура”и ВЛ 110кV”Мердания”, поддържани от Мрежови експлоатационен район (МЕР) Горна Оряховица.

Трасетата на електропроводите, предвидени за почистване, преобладаващо преминават през планински или пресечен терен, на много места липсват пътища, поради което достъпът с механизация е затруднен.

2. ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА

Обема на поръчката включва дейности за почистване на просеки, чрез отстраняване на дървесната и храстова растителност, както и отсичане на единични дървета, създаващи опасност за нормалното функциониране на електропроводите. Поръчката е разпределена в 2 (две) обособени позиции.

2.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Почистване просека по ВЛ 220 кV „Хемус- Стара планина“ и ВЛ 110 кV „Боаза”

Опис на дейностите и количествата за изпълнение по обособена позиция №1:

ВЛ 220 кV „Хемус- Стара планина ”

Междустълбие	Рязане на храсти и издънки	Рязане на дървета с d на пъна:		Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад	Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището
		до 14 см.	от 14 см. до 22 см.		
от ст.№ до ст.№	декари	бр.	бр.	бр.	декари
190 - 191	5,7	8		8	5,7
191 - 192	5,22	8	3	11	5,22
192 - 193	5,88	7	2	9	5,88
193 - 194	13,56	5	1	6	13,56
194 - 195	6,84	10		10	6,84
195 - 196	12,72			0	12,72
196 - 197	9,84	8	2	10	9,84
233 - 234	15,95	7		7	15,95
245 - 246	7,75	5	7	12	7,75
246 - 247	11,8	6	5	11	11,8
253 - 254	12,85	10	4	14	12,85
254 - 255	15,8	8	4	12	15,8
259 - 260	14,1	8	4	12	14,1
274 - 275	23,05	45	25	70	23,05
301 - 302	11	9	4	13	11
Общо	172,06	144	61	205	172,06

ВЛ 110 кV „Боаза“

Междустълбие от ст.№ до ст.№	Рязане на храсти и издънки декари	Рязане на дървета с d на пъна:		Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад бр.	Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището декари
		до 14 см. бр.	от 14 см. до 22 см. бр.		
1-2	2,5	5	2	7	2,5
17-18	7,875	4		4	7,875
18-19	6,65	4	4	8	6,65
19-20	4,25	4		4	4,25
34-35	5,775	3		3	5,775
35-36	4,05	5	4	9	4,05
41-42	4,55	5	4	9	4,55
Общо	35,65	30	14	44	35,65

2.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Почистване просека по ВЛ 110кV „Чучура“ и ВЛ 110кV „Мерданя“

Опис на дейностите и количествата за изпълнение по обособена позиция №2:

ВЛ 110кV „Чучура“

Междустълбие от ст.№ до ст.№	Рязане на храсти и издънки декари	Рязане на дървета с d на пъна:		Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад бр.	Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището декари
		до 14 см. бр.	от 14 см. до 22 см. бр.		
4 - 5	5,75				5,75
6 - 7	6,25				6,25
9 - 10	5	12	10	22	5
13 - 14	7,5	10		10	7,5
15 - 16	7,5				7,5
23 - 24	2,5	15		15	2,5
27 - 28	5				5
35 - 36	4,5	10		10	4,5
36 - 37	4,5	12		12	4,5
40 - 41	6,25	10	10	20	6,25
46 - 47	2,5				2,5
89 - 90	6,475	40	19	59	6,475
91 - 92	6,475				6,475
92 - 93	5	3	2	5	5
93 - 94	4,45	5	4	9	4,45
94 - 95	4,9	3	2	5	4,9
104 - 105	5,5	5		5	5,5
133 - 134	4,725	5	3	8	4,725
159 - 160	4,65	5		5	4,65
Общо	99,425	135	50	185	99,425

ВЛ 110кV „Мерданя“

Междустълбие от ст.№ до ст.№	Рязане на храсти и издънки декари	Рязане на дървета с d на пъна:		Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад бр.	Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището декари
		до 14 см. бр.	от 14 см. до 22 см. бр.		
18-19	5,6	5	3	8	5,6
19-20	4,875	6	2	8	4,875

20-21	5,075	6		6	5,075
22-23	8,225	4		4	8,225
23-24	3,375	6	2	8	3,375
24-25	5	4		4	5
48-49	3,625	5	2	7	3,625
65-66	3,75	5	2	7	3,75
Общо	39,525	41	11	52	39,525

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

При изпълнение на дейностите по почистване на просеките не се предвижда доставката на материали, както и направа на нови горски пътища.

1. Нормативни документи при изпълнение на просеките

Възложената работа следва да се извършва в съответствие с изискванията на:

- Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ), издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, в сила от 18.12.2004 г. – глава 36;
- Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (НУЕУЕЛ), издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, в сила от 15.01.2005 г. - чл. 622;
- Наредба № 16 от 09.06. 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, издадена от Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и горите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в сила от 08.10.2004 г.;
- Закон за горите (ЗГ) - чл. 67 и чл. 139, ал. 1;
- Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, издадена от министъра на земеделието и храните;
- Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи;
- Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), в сила от 29.08.2004 г., издаден от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси

както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

2. Общи технически изисквания за изпълнение на поръчката

Ширината на просеката се определя съгласно т. 9 от Приложение № 1 към чл. 7, ал.1, т.1 от Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

При изпълнение на дейностите, изпълнителят трябва да спазва нормативно установените изисквания регламентирани в Закона за горите и Наредба 8/05.08.2011 г. за сечите в горите и други законови и подзаконови нормативни документи, имащи отношение към предмета на поръчката.

За извършване на дейностите по почистване на просеките е задължително:

- Да е издадено позволително за сеч, включително и при сеч без материален добив;
- Да се сече само в границите на определеното сечище, съгласно позволителното за сеч;
- Дърветата да се повалят така, че да пазят от задръстване пътищата, реките, каналите, граничните линии, просеките и др.;
- Да се отсичат всички дървета и храсти, без оглед на дървесния вид, качеството на дървесината, теренните условия, без забранените за сеч дървета, указани в позволителното за сеч в границите на определеното сечище;
- Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите;
- Дърветата да се секат ниско до земята, като височината на пъна, мерена от горната му страна, не трябва да надвишава 5 см за дървета с диаметър до 20 см и една четвърт от диаметъра му - за пънове с диаметър над 20 см.;
- Посоката на поваляне на дърветата се определя съобразно наклона на дървото, наклона на терена, посоката на извоза, наличният подраст и околните стоящи дървета. При поваляне на дърветата задължително се спазват правилата за безопасна работа;
- Когато при сечта и извоза е налице опасност от повреждане на други стоящи на корен немаркирани дървета, те следва да бъдат защитени от ползвателя по подходящ начин;

- При неизпълнение на правилата за сеч и извоз, непочистване на сечището, или когато не се спазват други изисквания, сечта може да бъде временно спряна до отстраняване на нарушенията;
- При рязане на гъсти храсти (без добра видимост в основата им), рязането да се извършва на по-голяма височина, до осигуряване на видимост в основата им и след това се реже ниско до земята;
- Почистването на сечищата от вършина и неизползваема дървесина да се извършва съгласно чл.32 ал.2 от Наредба №8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.
- Отсечените клоно, храсти и издънки да се изнасят извън просеката;
- Почистването да се извършва по начин, който не уврежда подраства и не затруднява възобновителния процес извън сервитута на ВЛ;
- Почистването на сечищата да се извършва едновременно със сечта и продължава до приключване извоза на дървесина до временните складове;
- Сечта да се извършва съгласно изискванията на ЗГ и другите подзаконовни нормативни актове;
- Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите;
- При поваляне на дърветата да се спазват правилата за безопасна работа;
- Да се спазват изискванията за безопасна работа по ВЛ.

3. Организация на работата при изпълнение на дейностите по почистване на просеките

След сключване на договора изпълнителят се задължава да получи позволителни за сеч за изпълнение предмета на поръчката.

За всеки електропровод, в срок не по-малък от пет работни дни преди започване на работа, изпълнителят подава Заявка (Приложение №1) за изпълнение на обекта, в която се посочва поименния състав на командирования персонал, длъжност и квалификационна група. Също така в заявката се посочва периодът на изпълнение на обекта и работното време. Непосредствено преди започване на работата възложителят предава обекта на изпълнителя с подписване на предавателно–приемателен протокол (Приложение №2, неразделна част от документацията), съдържащ информация за достъп до обекта, граници на обекта и условия за извършване на работата.

Достъпът до горските територии и движението по горските пътища се осъществява съгласно изискванията на ЗГ и Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

Изпълнителят е длъжен да постави информационни табели по реда на чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, съгласно утвърдените от МЗХ образци (приложение № 7).

Ако за извършване на дейностите по почистване на просеките е необходимо маркиране и изготвяне на съпровождащите дейността документи (сортиментна ведомост, карнет – опис, технологичен план, позволително за сеч, разрешително за достъп, протокол за освидетелстване на сечище, план-извлечение, протокол за отсичане на дървета създаващи опасност за нормално функциониране на електропровода и др.), същите се извършват от изпълнителя.

Изпълнителят предава на собственика на горската територия добитата и наредена на временен склад дървесина в присъствието на представител на възложителя с подписването на тристранен предавателно–приемателен протокол (възложителя, изпълнителя и собственика на горската територия).

След завършване на всеки един обект, изпълнителят трябва писмено да уведоми възложителя за завършването му с образец (Приложение №3), съгласувано с лице, назначено от възложителя за отговорник за изпълнение на обекта.

При констатирани недостатъци по изпълнението на всеки обект, за който е подаден образец (Приложение №3) възложителя може да поиска от изпълнителя да ги отстрани, като му даде подходящ срок.

В срок до 30 дни след приключване на сечта се съставя протокол за освидетелстване на сечището.

За окончателното завършване на услугите по договора, изпълнителят трябва писмено да уведоми възложителя с образец (Приложение №4)

Приемането на изпълнените услуги по договора ще се извършва от комисия назначена от възложителя, която съставя протокол за установяване годността за приемане на обектите, подписан от длъжностни лица, назначени от възложителя и изпълнителя.

Изпълнителят се задължава при изпълнение на дейностите да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на сервитута, както и да не създава излишни и необичайни пречки за ползването и заемането на обществени или частни пътища и пътеки до или към имотите, независимо дали те са собственост на Възложителя, или което и да било друго лице. В случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети, то възстановяването им ще бъде за негова сметка. Произтичащите от това претенции, щети, разходи, такси и парични задължения са за сметка на Изпълнителя.

4. Безопасност на труда

Изпълнението на просеките, следва да се извършва в съответствие с изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи ПБЗРЕУЕТЦЕМ, Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи – глава 36, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, в сила от 17.08.2001 г., издадена от Министерството на труда и социалната политика и министерство на здравеопазването, Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, в сила от 06.11.2004 г., издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Едновременно със сключването на договора за изпълнение, изпълнителят се задължава да подпише споразумение за безопасни и здравословни условия на труд в системата на ЕСО ЕАД.

Преди започване на работата изпълнителят следва да предостави на възложителя заповед за командироване и копие от удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, на лицата ангажирани с изпълнение на поръчката.

Представител от МЕР Горна Оряховица е длъжен да проведе първоначален инструктаж.

Ежедневно, преди започване на работа, изпълнителят провежда инструктаж на работното място, като се изяснява и спецификата на дейностите, които ще се извършват. Персоналът на изпълнителя, който ще работи на обекта, трябва да бъде инструктиран в съответствие с изискванията на раздел III от НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В предавателно–приемателния протокол (Приложение №2) се описват мерките за безопасност, в т.ч. и участъците, където е необходимо работите да се извършват с изключване на напрежението.

Изсичане на дървета по трасето на ВЛ се извършва с наряд, когато при изсичането има опасност от падане на дърво върху проводниците.

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка необходимите лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО) на наетите от него работещи лица за изпълнение на поръчката.

При работа с моторни триони и помощна механизация е необходимо да се спазват следните изисквания:

- Всички транспортни средства, колесните трактори и транспортно-технологичните машини, движещи се по републиканската пътна мрежа, трябва да отговарят на изискванията на нормативната уредба за безопасност при движение по пътищата;

- Всички използвани машини, съоръжения и инструменти задължително трябва да бъдат изправни, да преминават редовно на предписаните от производителя периодични прегледи и да се експлоатират, съгласно инструкциите по безопасност на труда;
- За работа в горите с механизирано работно оборудване (трактори, машини, съоръжения, инструменти и др.) се допускат само лица, придобили правоспособност по съответния нормативен ред;
- Забранява се използването на бензиномоторни триони за едновременно рязане (нарязване) на няколко тънки стъбла (материали), без предварителното им групиране и укрепване (превързване);
- Забранява се кастрене с бензиномоторни триони на стоящи дървета на височина, по-голяма от височината на раменете на работника, както и за работа в короните на стоящи дървета;
- Забранява се груповото поваляне на дървета, използвайки падането на едно дърво върху друго;
- Забранява се работата на две и повече отделни групи работници при поваляне на дърветата в опасна близост една от друга на разстояние по-малко от 50 м; (чл. 416, ал. 2 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ);
- Забранява се изсичане на дървета при гъста мъгла, силен вятър, гръмотевични бури и през нощта. (чл. 416, ал. 3 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

Възложителят няма да носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя, в резултат на които при изпълнение предмета на поръчката е предизвикана злополука на което и да е физическо лице или е нанесена вреда на каквото и да е имущество.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на действащото трудово законодателство, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд за опазване на околната среда, както и на тези, свързани с изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

5. Пожарна безопасност

Тракторите, транспортните средства, машините и съоръженията, работещи в горите, трябва да бъдат комплектовани с изправни противопожарни средства. Зареждането на тракторите, машините, агрегатите и инструментите с гориво се извършва на определените пожарообезопасени места при спазване на съответните противопожарни мерки и изисквания. Зареждането се извършва само при неработещ двигател. Работата да се извършва при спазване на Наредба № Из – 2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, Раздел III - Противопожарни мероприятия, мерки и изисквания за защита на горските територии от пожари. Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до електропровода.

6. Опазване и възпроизводство на околната среда

Персоналът на изпълнителя трябва да изнесе встрани от трасето изсечените храсти, дървета и клони след приключване на работата по съответния участък, както и ежедневно да почиства битовите и технологични отпадъци. Транспортната техника, напускаща обекта, да се почиства с оглед незамърсяване на пътната мрежа.

Да опазва околната среда (прилежащите територии в и извън обекта) по време на изпълнение на поръчката.

Едновременно със сечта да извършва почистване на сечището от отпадъците. Към отпадъците се причисляват: кори, трески, вършина, пластмасови и метални отпадъци. Отпадъци с различен произход от естествения за насаждението се събират и извозват до контейнери за сметосъбиране.

7. Срокове

7.1. Изпълнителят при сключване на договора следва да представи линеен график за изпълнение на обектите. Изпълнителят следва да подпише първия предавателно – приемателен протокол за трасе на електропровод не по-късно от 20 (двадесет) календарни дни след влизане на Договора в сила и да започне изпълнението на графика не по-късно от 7 (седем) работни дни от датата на подписване на протокола.

7.2. **Общ срок на изпълнение на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Почистване просека по ВЛ 220 кV „Хемус- Стара планина“ и ВЛ 110 кV „Боаза”** - не по-дълъг от 70 /седемдесет/

календарни дни от подписване на първия предавателно – приемателен протокол (Приложение №2) за предаване на трасе на електропровод от възложителя на изпълнителя.

7.3. Общ срок на изпълнение на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Почистване просека по ВЛ 110кV „Чучура“ и ВЛ 110кV „Мерданя“ - не по-дълъг от 47 /четиридесет и седем/ календарни дни от подписване на първия предавателно – приемателен протокол (Приложение №2) за предаване на трасе на електропровод от възложителя на изпълнителя.

Приложения:

1. Образец на заявка.
2. Образец на предавателно - приемателен протокол
3. Образец на уведомително писмо.
4. Образец на уведомително писмо за окончателното завършване на услугите по договора.
5. Количествена сметка за Обособена позиция №1.
6. Количествена сметка за Обособена позиция №2.
7. Информационна табела

ДО
МЕР Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица
ул. „Съединение”, №151

З А Я В К А

от
/наименование на фирмата изпълнител/

за работа на обект: „Почистване просека на електропровод „.....”
по Договор №МЕР-ГО-ДОГ-...../.....2019 г.

Съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и ПБЗРЕУЕТЦЕМ, Ви изпращам поименен списък на командирования персонал за изпълнението на обекта.

№	Име, презиме, фамилия	Длъжност	Квалификационна група
1			
2			
3			
4			
5			

Начало на работата:

Край на работата:

Работно време от часа до часа

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(подпис, печат)

Приложение 2

ПРЕДАВАТЕЛНО – ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №...../ 2019 г.

за предаване на обект „Почистване просека на електропровод „.....”

Днес 2019 г., на основание сключен договор №МЕР-ГО-ДОГ-...../.....2019 г., се състави настоящият протокол между:

Представител на възложителя, отговорно лице за изпълнение на обекта от МЕР (МЕРП).

1.....

и Представител на изпълнителя

2.....

за предаване на обект, включващ почистване трасето на просека на ВЛ.

Възложителят предава, а изпълнителят приема да извърши възложените дейности:

1. В границите на сечището, описани по междустълбия:

Междустълбие	Рязане на храсти, издънки и дървета	Рязане на единични дървета с d на пъна:		Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад	Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището
		до 14 см	от 14 см до 22 см		
от ст.№ до ст.№	декари	бр.	бр.	бр.	декари

2. Достъпът до обекта да се осъществява: (прави се кратко описание на съществуващите пътища и подстъпи до обекта).....

3. Работата да се извърши при следните условия: (посочват се местата от просеката, където има опасни дървета и е необходимо работите да се оформят с наряд).....

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за изпълнителя, и един за възложителя, и е неразделна част от сключения между тях договор.

Предал:.....
(име, фамилия, подпис)

Приел:
(име, фамилия, подпис)

ДО
МЕР Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица
ул. „Съединение”, №151

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че работата по обект: „Почистване просека на електропровод
„.....”

по Договор № МЕР-ГО-ДОГ-...../.....2019 г. е завършена на2019г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(подпис, печат)

Становище на отговорното лице:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

(отговорно лице - име, фамилия, подпис)

дата:

Приложение 4 (Попълва се на фирмена бланка на изпълнителя)

ДО
МЕР Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица
ул. „Съединение”, №151

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че работата по изпълнението на Договор № МЕР-ГО-ДОГ-...../.....2019

г. предмет:

.....

е завършена на2019 г.

Моля да бъде назначена комисия за приемането на услугата.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(подпис, печат)

Приложение 5

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 кV, поддържани от ЕСО ЕАД,
МЕР Горна Оряховица”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Почистване просека по ВЛ 220 кV „Хемус- Стара планина“ и ВЛ 110 кV „Боаза”

№	Наименование на вид дейности	Мярка	Количество
I	ВЛ 220кV Хемус- Стара планина		
1	Рязане на храсти, издънки и дървета	дка	172,06
2	Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна до 14 см.	бр.	144
3	Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна от 14 до 22 см.	бр.	61
4	Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад	бр.	205
5	Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището	дка	172,06
II	ВЛ 110кV Боаза		
1	Рязане на храсти, издънки и дървета	дка	35,65
2	Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна до 14 см.	бр.	30
3	Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна от 14 до 22 см.	бр.	14
4	Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад	бр.	49
5	Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището	дка	35,65

Приложение 6

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 кV, поддържани от ЕСО ЕАД,
МЕР Горна Оряховица”**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Почистване просека по ВЛ 110кV „Чучура“ и ВЛ 110кV
„Мерданя**

№	Наименование на вид дейности	Мярка	Количество
I	ВЛ 110кV Чучура		
1	Рязане на храсти, издънки и дървета	дка	99,424
2	Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна до 14 см.	бр.	135
3	Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна от 14 до 22 см.	бр.	50
4	Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад	бр.	185
5	Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището	дка	99,424
II	ВЛ 110кV Мерданя		
1	Рязане на храсти, издънки и дървета	дка	39,525
2	Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна до 14 см.	бр.	41
3	Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна от 14 до 22 см.	бр.	11
4	Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад	бр.	52
5	Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището	дка	39,525

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ
ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ

ДГС / ДЛС / УОГС / Община _____

Отдел _____, подотдел _____, Обект № _____

Извършва се _____ по договор № _____ / _____ г.
/ вид дейност /

Изпълнител: _____, удостоверение № _____ / _____ г.
/ в случаите, в които се изисква /

Подизпълнител _____, удостоверение № _____ / _____ г.
/ в случаите, в които се изисква /

Срок за извършване на дейността: _____ г.

**ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С
ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ
ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ.**

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ОБЕКТ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ

ДГС / ДЛС / УОГС / Община _____

Отдел _____, подотдел _____, Обект № _____

Извършва се _____ сеч
/отгледна, възобновителна, санитарна, принудителна, техническа, други /

по разрешително за сеч № _____ / _____ г.

Изпълнител / Подизпълнител: _____, удостоверение № _____ / _____ г.

Регистриран лесовъд _____, удостоверение № _____ / _____ г.,

Срок за извършване на сечта и извоза в обекта от _____ до _____ г.

**ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С
ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ
ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ.**