

РЕШЕНИЕ

№ МЕР-ВН-ЗАП-873.....

Варна, 24.06..... 2019 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразени резултати в доклад и протоколи № 1/06.06.2019 г., № 2/18.06.2019 г. и № 3/21.06.2019 г. на комисия, назначена със заповед № МЕР-ВН-ЗАП-751/06.06.2019 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на уреди за измерване на преходно съпротивление“, открита с решение № МЕР-ВН-ЗАП-578/24.04.2019 г. на Ръководителя на МЕР Варна и вписана в регистъра на обществените поръчки под №01379-2019-0067,

О Б Я В Я В А М:

1. Класираните участници въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена“, както следва:

- на I-во място - „МЕГЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с предложена обща цена **23 600** (двадесет и три хиляди и шестотин) лева, без ДДС;
- на II -ро място - „БЕЛКОМ“ ООД, с предложена обща цена **34 577,32** лв. (тридесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем лева и тридесет и две стотинки), без ДДС.

2. Участника „МЕГЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка.

3. Отстранени участници:

3.1. „ЗЕТ ЕЛЕКТРО“ ЕООД, гр.Стара Загора, с подадена оферта с вх. № СПОП-МЕР-ВН-597/2/04.06.2019 г. - отстранява се на основание чл.107, т.2, б.„а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно техническото му предложение не отговаря на изискванията на възложителя.

Мотиви: Налице е несъответствие с предварително обявените условия на възложителя, тъй като в „Предложение за изпълнение на обществената поръчка“ в Таблица №1- Технически характеристики на уредите за измерване на преходно съпротивление, Раздел IV, т.3.„Заземителен кабел с единична дължина“ предложението на участника е „Неприложим. Корпуса на уреда е с двойна изолация“. Съгласно минималните изисквания на възложителя уредът трябва да бъде окомплектован със „заземителен кабел с единична дължина равна или по-голяма от 3 м“. Участникът не е спазил минималното изискване на възложителя предлаганият от него уред да е окомплектован със заземителен кабел. Съгласно чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Съгласно Раздел III „Указания към участниците“, т.2.3.1 от документацията за участие в процедурата, участниците представят предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, изготвено по приложения в документацията

образец. Предвид гореизложеното офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

3.2. “УНИТЕХ КОНТРОЛ“ ЕООД, гр.София, с подадена оферта с вх. № СПОП-МЕР-ВН-597/4/05.06.2019 г. - отстранява се на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно техническото му предложение не отговаря на изискванията на възложителя.

Мотиви: Налице е несъответствие с предварително обявените условия на възложителя, тъй като в „Предложение за изпълнение на обществената поръчка“ в Таблица №1- Технически характеристики на уредите за измерване на преходно съпротивление, Раздел III, т.1.“**Захранващо напрежение-двойно (АС и DC)**“ предложението на участника е „**От 100 до 240V_{АС} 50/60 Hz**“. Съгласно минималните изисквания на възложителя уредът трябва да бъде със „**Захранващо напрежение – двойно, 230± 10% 50 Hz/ вътрешна батерия**“. Участникът не е спазил минималното изискване на възложителя предлаганият от него уред да е с вътрешна батерия. Съгласно чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Съгласно Раздел III „Указания към участниците“, т.2.3.1 от документацията за участие в процедурата, участниците представят предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, изготвено по приложения в документацията образец. Предвид гореизложеното офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

3.3. “ЛОКАТОР-К“ ООД, гр.София, с подадена оферта с вх. № СПОП-МЕР-ВН-597/5/05.06.2019 г. - отстранява се на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно техническото му предложение не отговаря на изискванията на възложителя.

Мотиви: Налице е несъответствие с предварително обявените условия на възложителя, тъй като в „Предложение за изпълнение на обществената поръчка“ в Таблица №1- Технически характеристики на уредите за измерване на преходно съпротивление, Раздел III, т.5.“**Долна граница на измерване на Ri**“ предложението на участника е „**10mΩ@100A; 2mΩ@200A**“. Съгласно минималните изисквания на възложителя посоченият параметър трябва да бъде „**≥ 900 mΩ**“. Участникът не е спазил минималното изискване на възложителя предлаганият от него уред има долна граница на измерване на Ri равна или по-голяма от 900 mΩ. Съгласно чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Съгласно Раздел III „Указания към участниците“, т.2.3.1 от документацията за участие в процедурата, участниците представят предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, изготвено по приложения в документацията образец. Предвид гореизложеното офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията.

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №18.

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Телефон: 02/9356113

Държава: Република България

Срок за подаване на жалби: 10-дневен, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата. На основание чл.24, ал.1, т.2 от

ППЗОП в деня на изпращането на решението, същото да се публикува в профила на купувача на адрес:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=emdBQ3B3TGwzcjh4cnJoMnE0cmFzN0FwdFBtTnNRMUJGeU9SYVEyT3pvND0=

Възложител: **Заличено съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП**
Христо Герг

РЪКОВОДИТЕЛ МЕР ВАРНА

Пълномощник на Изпълнителния директор
съгласно пълномощно
с рег. №№ 3467 и 3468 от 30.04.2018 г.
на Нотариус с рег. № 390 на НК

