

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 0044-МЕР / 12.06.2019г.

Днес 12.06.2019г., в град София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представявано от Ангел Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОПев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 2 от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г. и Решение от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г., наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ИМПУЛС КО“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, община Столична, район Лозенец, ж.к. „Лозенец“, ул. „Мили н камък“ № 50, бл. 3, вх. А, ет. 2, ап. 5, ЕИК 130258609 и ДДС номер BG130258609, представявано от Сви Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП Кръстенов, в качеството на управител, съгласно вписано обстоятелство в Търговския регистър, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, **(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ)**, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № 628/10.05.2019 г., на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на потенциален изпълнител по рамково споразумение, по проведена открита процедура с предмет „Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на ВЛ ВН“, Обособена позиция 1: „Ново строителство, ремонт, реконструкция или рехабилитация на ВЛ ВН с напрежение 60 и 110 кV“, се сключи това рамково споразумение за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

1.1. Предмет на рамковото споразумение е изпълнение на конкретни договори за **ново строителство, ремонт, реконструкция или рехабилитация на ВЛ ВН с напрежение 60 и 110 кV**, наричани за краткост „**Работи**“ или **СМР**, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в съответствие с Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (Приложение 1) и Техническото и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложения 2 и 3).

1.2. „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“ по смисъла на това рамково споразумение е потенциален изпълнител, с когото **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да сключи договор след провеждане на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП за определяне на изпълнител по конкретен договор.

1.3. Изпълнителят на всеки конкретен договор по предходния член се определя между лицата, с които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има склучени и действащи рамкови споразумения,

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП

въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена чрез критерия за възлагане: „най-ниска цена“.

2. ЦЕНИ

2.1. Единичните цени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са посочени в **Приложение 3**. Ценовото предложение в Приложение 3 се състои и съдържа Количествено стойностна сметка (КСС), процент разходи за непредвидени СМР и ценообразуващи параметри.

2.2. Единичните цени и ценообразуващи параметри, офирирани при вътрешния конкурентен избор не могат да бъдат по-високи от съответните офирирани единични цени и ценообразуващи параметри от ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в Приложение 3.

2.3. В условията за изпълнение на конкретния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да предвиди процент за разходи за непредвидени СМР, като изиска включването им в ценовото предложение.

2.4. Разходи за непредвидени СМР са разходите, възникнали с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови видове СМР и свързаните с това промени/замени на материали и оборудване, които към момента на разработване и одобряване на техническото задание/техническите изисквания и/или инвестиционния проект, обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на строителството са обективно необходими за завършване на работите, включени в предмета на съответния договор и въвеждане на обекта в експлоатация.

2.5. Към разходи за непредвидени СМР се отнасят всички разходи възникнали от:

2.5.1. Надвишаване в количеството на договорена работа;

2.5.2. Нов вид работа, която не е предвидена по договор, но е обективно необходима и свързана с изпълнението на обекта и въвеждането му в експлоатация.

2.6. Необходимостта от изпълнение непредвидени СМР се установява от изпълнителя и/или от представители на възложителя.

2.7. В случаите, когато необходимостта от изпълнение на непредвидени СМР се установи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, той уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникналите обстоятелства в срок, определен в конкретния договор.

2.8. Обективната необходимост от изпълнение на непредвидени СМР, се установява с протокол от комисия назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с участието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2.9. Не се допуска изпълнение на каквито и да са СМР, които не са в предмета на конкретния договор.

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготви количествено-стойностна сметка/таблица за непредвидени СМР по чл.2.4 с единичните цени от конкретният договора и срок за изпълнение на непредвидените СМР в рамките на общия срок на договора. КСС и срокът за изпълнение на непредвидените СМР се одобрява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.11. В случай, че в конкретния договор липсва/т единична/и цена/и за нов вид СМР по чл. 2.5.2, но в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** към настоящото рамково споразумение има единична/и цена/и за аналогична/и работа/и, то за цена на новият вид СМР в конкретния договор се взема цената от Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от Рамковото споразумение, умножена с Редукционен коефициент. Редукционният коефициент е отношение на количествено стойностната сметка от ценовото предложение от конкретния договор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към същата, преизчислена с единичните цени от Рамковото споразумение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Така определеният редукционен коефициент не може да бъде по-голям от 1 (единица).

2.12. В случай, че за нов вид СМР по чл. 2.5.2, липсва цена, както в конкретния договор, така и в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** към настоящото рамково споразумение, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и предлага на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** анализи на единични цени, на база общоприети и достъпно проверими разходни норми, съгласно УСН (Уедрени Сметни Норми), ТНС (Трудови Норми в Строителството), СЕК (Стройексперт-СЕК ООД) или други технически норми в строителството и с ценообразуващите параметри, съгласно ценовото предложение от сключения конкретен договор с изпълнителя.

2.13. В случай, че количеството на действително извършените работи от ценовото предложение към конкретният договор е по-малко или отделни видове работи няма да се изпълняват (отпадат), то разликата от стойността на тези работи може да се използва единствено за покриване на разходите за непредвидени СМР по чл. 2.5.1.

2.14. Не се допуска предварително изпълнение на непредвидени или заменителни видове СМР без писмено одобрение от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.15. За заплащане на всички разходи за изпълнени непредвидени СМР по време на строителството се съставя отделен протокол, след приемане на строежа с Констативен акт обр. 15 или след предаване с протокол на обекта от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в два оригинални екземпляра.

2.16. Размерът на общите разходи, включително разходите за непредвидени СМР по конкретният договор, възлаган по това рамково споразумение не могат да надвишават общата цена за изпълнение на конкретния договор.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ПО КОНКРЕТЕН ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ПО РЕДА НА РАМКОВОТО С ПОРАЗУМЕНИЕ

3.1. Условията и реда за плащане ще се уреждат в конкретния договор, възлаган по рамковото споразумение.

3.2. Плащането по фактури по конкретните договори, възлагани по това рамково споразумение не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от отговорност за недостатъци/несъответствия/дефекти, гаранции и обезщетения.

3.3. Редът и условията за директно разплащане с подизпълнители са съгласно условията на конкретния договор и при спазване на изискванията на чл. 66, ал.4-7 от ЗОП.

4. СРОКОВЕ

4.1. Срокът на действие на настоящето рамково споразумение е **48 (четиридесет и осем) месеца**.

4.2. Срокът за изпълнение на всеки конкретен строеж/обект се посочва в поканата за провеждане на вътрешен конкурентен избор, съобразно предмета, обема и сложността му.

4.3. Срокът за получаване на оферти при провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание настоящото рамково споразумение се посочва в поканата, като не може да е по-кратък от **10 (десет) дни**, считано от датата на изпращане на поканата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до лицата, с които има склучено рамково споразумение с посочения по-горе предмет.

4.4. Срокът на договори, склучени въз основа на това рамково споразумение, може да надхвърля крайния срок на споразумението с не повече от една година – когато е необходимо време за приключване на изпълнението на предмета на договора.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1. Размерът на гаранцията за изпълнение, срокът ѝ на валидност и условията за освобождаването и задържането ѝ, както и специфичните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по гаранцията за изпълнение, се определят от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в проекта на конкретен договор. Максималният размер и формите на гаранцията за изпълнение се определя, в

съответствие с действащите към конкретния момент в Република България нормативни актове, относно възлагането на обществени поръчки.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение по конкретен договор, склучен въз основа на настоящото рамково споразумение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и/или забавено изпълнение, на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.3. Всички разходи по издаване, предаване/внасяне, задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение по конкретен договор, склучен въз основа на настоящото рамково споразумение са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ЗАСТРАХОВКА „ВСИЧКИ РИСКОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ” ЗА ВСЕКИ КОНКРЕТЕН ОБЕКТ

6.1. При подписването на конкретен договор, склучен въз основа на това рамково споразумение, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинал на склучена застрахователна полizza “Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и доказателство за платена премия по няя и влизането й в сила. Застраховката следва да има валидност за срока на изпълнението на СМР и гаранционния срок.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да внесе изцяло застрахователната премия при подписването на застрахователния договор.

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

6.4. В случай на дефекти, проявили се през гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да удължи срока на гаранционния(и застрахователния) период с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

6.5. Проектът за застрахователен договор (полizza) се одобрява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.6. Проектът за застрахователен договор (полizza) трябва да съответства на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по зададения от него при конкретния договор по това рамково споразумение образец на застрахователна полizza по чл. 173 от ЗУТ.

6.7. В случай, че с отделна поръчка за изпълнение на СМР по това рамково споразумение се възлагат ново строителство, ремонт, реконструкция или рехабилитация на повече от един обект (ВЛ), **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, представя застраховка по чл. 173 от ЗУТ за всеки обект, при спазване на чл. 6.1.-6.6.

7. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО КОНКРЕТНИТЕ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА НАСТОЯЩОТО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

7.1. Предаването на обекта от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на строително-монтажните работи се извършва по начин и при условия, съгласно действащото законодателство, които се посочват в конкретния договор.

7.2. Приемането на изпълнението се извършва по начин и при условия, съгласно действащото законодателство, които се посочват в конкретния договор.

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни всеки договор по това рамково споразумение с необходимото качество, което трябва да съответства на изискванията на

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП

конкретния договор, възлаган по това рамково споразумение и приложенията към него, както и на изискванията на това рамково споразумение.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши проверки на изпълняваните работи по всяко време и по начин незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В случай на констатирани некачествено изпълнени работи, вложени некачествени материали и/или съоръжения и др. се дават указания от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за отстраняването им.

8.3. В случай, че бъдат констатирани некачествено изпълнени работи, вложени некачествени материали или съоръжения и др., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани регистрираните пропуски в качеството на своята работа в срока на конкретният договор и за своя сметка.

8.4. В случай, че изпълнените работи не могат да бъдат приведени към изисканото качество по друг надежден метод, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги разрушит и/или демонтира и изпълни отново за своя сметка и в срока на конкретния договор.

8.5. Гаранционният срок за извършените СМР важи за целия строеж (за целия обект) и започва да тече от датата на издаване на разрешението за ползване и/или въвеждането в експлоатация и/или приемането на изпълнението на СМР от приемателна комисия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.6. Минималният гаранционен срок по конкретен договор за обществена поръчка въз основа на това рамково споразумение се определя съгласно действащото законодателство и се посочва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при изпращане на покана за представяне на оферта/и (чл. 82, ал. 3 ЗОП).

8.7. Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка. За целта, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, приема действия и започва работа, като отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок.

8.8. В случай на неизпълнение на задълженията от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по конкретен договор, съгласно чл. 8.7., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани дефектите за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8.9. В случаите на дефекти, проявили се в гаранционния срок и довели до аварийно изключване на енергийния обект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани дефектите с аварийни групи, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма да носи отговорност за извършената от аварийните групи работа. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** направените разходи.

8.10. В случаите по чл. 8.8 и чл. 8.9, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** направените разходи в срок от 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, считано от датата на получаване на писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.11. В случаите по чл. 8.7, 8.8. и 8.9. гаранционният срок определен съгласно чл. 8.6. се продължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

9. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.1. Никоя от страните по това рамково споразумение не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на това рамково споразумение, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

9.2. Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Страната, позоваваща се на непреодолима сила следва да представи удостоверение от БТПП гр. София, удостоверяващо настъпването на събитието, продължителността му и причинно-следствената връзка между събитието и неизпълнението по рамковото споразумение.

9.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях настъпни задължения се спира.

9.5. Не може да се позовава на непреодолима сила страна:

9.5.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

9.5.2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или

9.5.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение.

9.5.4. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

9.6. Ако непреодолимата сила, настъпила след склучване на това рамково споразумение, трае повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да го прекрати с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

9.7. Чл. 9.1. – 9.6. включително се прилагат и при всеки договор, склучен въз основа на това рамково споразумение, освен ако в договора е посочено друго.

10. САНКЦИИ

10.1. В случай на забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на срок/ срокове по конкретен договор, склучен по това рамково споразумение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размерна 0.2% (нула цяло и два процента) на ден върху стойността на договора, за всеки ден закъснение. Санкцията за забава не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по конкретния договор.

10.2. Страните следва да изпълняват точно рамковото споразумение и договора склучен въз основа на него. При неизпълнение ще се прилагат предвидените в този раздел санкции.

10.3. При настъпване на вреди за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по конкретния договор, по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

10.4. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си да извърши плащанията в срока, определени в конкретния договор за обществена поръчка, той дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на законната лихва за периода на закъснение.

10.5. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по конкретен договор е в неизпълнение по чл. 15.3. (с изключение на случаите на непреодолима сила по смисъла на чл. 9), **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойки в размер на 0.2% (нула цяло и два процента) на ден върху стойността на конкретния договор, без ДДС, за всеки ден забава, независимо от неустойката по чл. 10.1. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши и предаде обекта, както и от другите му задължения и отговорности по съответния договор.

10.6. В случай, че на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** бъде наложена имуществена санкция (съответно глоба за физическото лице) от компетентен орган и/или в случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** претърпи имуществени вреди поради претенции на трети лица, вследствие на действие и/или

бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по време на изпълнение на СМР или гаранционния срок на изпълнените СМР по конкретен договор или по това рамково споразумение, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** в пълен размер на претърпените имуществени вреди, включително и направените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съдебни разходи и разходи за защита.

10.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи плащане по чл.10.1. и/или чл. 10.5. и/или по чл. 10.6., в срок, определен в писмена покана отправена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочваща и размера на дължимото плащане.

10.8. Стойността на плащанията по чл.10.1., чл.10.4, чл. 10.5. и чл. 10.6.от това рамково споразумение и по конкретния договор може да бъде изплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да я прихване от гаранцията за изпълнение, или от дължима сума за плащане.

11. ПРЕКРАТИВАНЕ

11.1. Настоящото рамково споразумение се прекратява незабавно с изтичане на неговия срок. В случай, че в рамковото споразумение останат само един участник, то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати рамковото споразумение с писмено уведомление с незабавно действие до съответния участник без да дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи.

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може, по своя преценка да прекрати едностренно това рамково споразумение незабавно, без да дължи обезщетение на другата страна, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по рамковото споразумение не представи „подходяща оферта“ по смисъла на ЗОП (или я представи след определения срок) за конкретен договор по рамковото споразумение след като е бил поканен за това.

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може, по своя преценка да прекрати едностренно това рамково споразумение незабавно, без да дължи обезщетение на другата страна, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по рамковото споразумение, по причини, за които той отговаря, не изпълни изцяло или отчасти конкретен договор, възлаган по рамковото споразумение.

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може, по своя преценка да прекрати едностренно това рамково споразумение незабавно, без да дължи обезщетение на другата страна, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по рамковото споразумение, по причини, за които той отговаря, не сключи (включително поради непредставяне на актуален документ/и) или откаже да сключи конкретен договор, възлаган по рамковото споразумение в законоустановения по ЗОП срок. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може, по своя преценка да прекрати едностренно това рамково споразумение незабавно с писмено уведомление при условията на чл. 13.4.

11.5. Чл. 11.2., чл. 11.3. и чл. 11.4. се прилагат при изпълнението на всеки конкретен договор по това рамково споразумение.

11.6. Съответните договори за изпълнение на конкретна поръчка, склучени въз основа на настоящото рамково споразумение се прекратяват:

11.6.1. с изпълнение предмета на договора;

11.6.2. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

11.6.3. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФДРЮПДРКЛТДС).

11.6.4. на други основания, посочени в конкретен договор, склучен въз основа на настоящото рамково споразумение.

11.7. Договор, склучен въз основа на настоящото рамково споразумение може да бъде прекратен или развален:

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП

11.7.1. По взаимно съгласие между страните изразено писмено.

11.7.2. По условията на чл. 9.

11.7.3. Едностренно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при условията на чл. 87 от ЗЗД. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи пълния размер на гаранцията за изпълнение.

11.7.4. Едностренно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с 5 - дневно предизвестие, в този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

11.7.5. От **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в случай, че последният наруши което и да било изискване за конфиденциалност по конкретен договор.

11.7.6. На други основания, посочени в конкретен договор, склучен въз основа на настоящото рамково споразумение.

11.8. Настоящото рамково споразумение може да се прекрати по взаимно съгласие между страните по него.

11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящото рамково споразумение с 5- дневно предизвестие. В този случай той не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди и /или пропуснати ползи.

12. СПОРОВЕ

12.1. Всички спорове, включително възникнали при тълкуването или изпълнението на това рамково споразумение и/или на конкретни договори по рамковото споразумение, включително споровете, породени или отнасящи се до спорно тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд в 14 – дневен срок от възникването му.

13. ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР

13.1. За всеки конкретен договор, който ще се сключи по това рамково споразумение **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител . Възложителят може да не сключва договор, когато има само една подходяща оферта по смисъла на ЗОП или само един участник.

13.2. Възложителят определя изпълнител по конкретен договор, възлаган по настоящото рамково споразумение чрез класиране на участващите във вътрешен конкурентен избор лица, които отговарят на изискванията на Възложителя, въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена”.

13.3. Възложителят отстранява всяко лице, участващо във вътрешен конкурентен избор, чиято оферта е подадена след посочения в писмената покана срок или чиято оферта не е изгответена съгласно конкретните указания и образци от Указания към участниците от документацията за вътрешен конкурентен избор за конкретен договор.

13.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстранява всяко лице, участващо във вътрешен конкурентен избор, в чиято оферта, подадена при провеждане на вътрешен конкурентен избор е с единична/и цена/и по – висока/и от съответно предложената/ите от него единични цени по рамковото споразумение.

13.5. Провеждането на вътрешен конкурентен избор и сключване на договор, въз основа на него, се извършва съгласно разпоредбите на ЗОП/ ППЗОП и указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в документацията за конкретния договор.

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП

14. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

14.1. При провеждане на вътрешен конкурентен избор за сключване на конкретен договор въз основа на рамковото споразумение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** няма право да променя съществено условията, определени в рамковото споразумение.

14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да сключва договор за възлагане на обществени поръчки при условията и по реда на ЗОП най-късно до изтичане на срока на действие на сключеното рамково споразумение.

14.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да включи в проекта на конкретен договор и допълнителни права и/или задължения на страните, доколкото не противоречат на ЗОП, ППЗОП и на клаузите на настоящото рамково споразумение.

15. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПО РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ПО КОНКРЕТНО ВЪЗЛОЖЕН ДОГОВОР

15.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи цената за изпълнение при условията, по реда и по начина, посочени в съответния договор.

15.2. Изпълнителят се задължава:

15.2.1. Да подаде оферта, когато е получил покана за това.

15.2.2. За срока на рамковото споразумение да обезпечи своята възможност за изпълнение на СМР при възлагане на конкретна поръчка от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предмета на рамковото споразумение, която да отговаря на техническите характеристики от Приложение 1 и Приложение 2.

15.2.3. Да изпълнява всеки договор/и, възлаган/и въз основа на настоящото рамково споразумение точно, както и в нормативно изискуемата последователност на СМР за конкретния обект.

15.2.4. Да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на това рамково споразумение или конкретен договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

15.2.5. Да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

15.2.6. Да върне при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички предоставени му документи и носители на информация.

15.2.7. Да не дава публични изявления и съобщения, да не разкрива и да не разгласява каквато и да е конфиденциална информация, която е получил във връзка с и/или по повод изпълнението на предмета на договора или на това рамково споразумение, независимо дали е въз основа на данни и материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или в резултат от работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без предварителното писмено съгласие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по конкретен договор е длъжен да започне работа от датата на откриване на строителната площадка/датата на предаване на обекта с пълния брой персонал за изпълнение на конкретния договор, като за всяко лице да са налице всички изисквания за допуск до работа (квалификационни групи по безопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, разрешителни за работа, ако е приложимо и други).

15.4. Организацията на работата по всеки договор, възлаган по това рамково споразумение, нейното изпълнение, а така също и контрола върху нейното качествено, своевременно и безопасно изпълнение е изцяло отговорност и задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. При покана за подписване на акт обр. 2, 2А или протокол за предаване на обекта

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви за подписане на съответния документ в срока посочен в поканата. При неизпълнение се начислява неустойката предвидена в чл. 10.1 от рамковото споразумение.

15.5. Временните подходи към обекта, монтажните площащи и пътища за извършване на строително-монтажните работи се съгласуват предварително с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което се съставя двустранен протокол. Щетите, нанесени върху тези подходи, площащи и пътища са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, с изключение на случаите по чл. 15.7.

15.6. Всички други нанесени щети при извършване на строително – монтажните работи на обекта, невключени в двустранния протокол, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички работи по всеки конкретен обект така, че да не се създават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владеене на обществени или частни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични обезщетения и други, в случай, че се допуснат такива нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по това рамково споразумение е длъжен да подаде оферта при провеждане на вътрешен конкурентен избор в посоченият в изпратената до него покана срок и при точно придържане към изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15.9. За доставените на обекта строителни продукти **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи необходимите документи, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУПВСПСРБ).

16. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) И НАРЕДБА № 2/2004г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР (Наредба №2)

16.1. Правата и задължения на страните съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 2 се уреждат във всеки конкретен договор, възлаган въз основа на настоящото рамково споразумение.

16.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** подписват при всяко възлагане на договор и споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на **ПРАВИЛНИК** за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи – по образец на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17. ОБЩИ УСЛОВИЯ

17.1. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящото рамково споразумение и конкретните договори, склучени въз основа на него, се извършват в писмена форма и могат да се изпращат по електронна поща с електронен подпис, по факс, лично или чрез препоръчано писмо или по куриер,. Когато някоя от страните предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

17.2. Неурядените условия на договорите, склучени въз основа на настоящото рамково споразумение, се уреждат при подписане на всеки от тях.

17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да обявява процедурите за възлагане на обществени поръчки, чийто обект и предмет е съгласно настоящото рамково споразумение и по общия

ред, предвиден в ЗОП, като в този случай разпоредбите на настоящото споразумение няма да бъдат валидни за конкретната обществена поръчка и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да се яви като кандидат / участник по общия ред на ЗОП и при равни условия с останалите кандидати/участници в процедурата.

17.4. За целите на това рамково споразумение данните на страните са, както следва:

17.4.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 201

Тел.: 02/ 9696834

Факс: 02/ 962189

e-mail: p.manev@eso.bg

Лице за контакт: Петър Манев

17.4.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1309, ул. Враня № 114

Тел.: 02/812 97 97

Факс: 02/ 812 97 96

e-mail: office@impuls-ko.com

Лице за контакт: Филип Бозов / Лилияна Георгиева 17.4.3. За дата на уведомлението се счита:

17.4.3.1. Датата на изпращането – при изпращане по електронна поща, потвърдена от електронната система на получателя.

17.4.3.2. Датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането – при изпращане по факс;

17.4.3.3. Датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

17.4.3.4. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

17.4.3.5. Датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

17.5. При промяна на посочените адреси, телефони или други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация.

17.6. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в срок до 2 (два) дни от вписането в съответния регистър.

17.7. Настоящото споразумение се сключи в 2 еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и по един за всеки **ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

17.8. Рамковото споразумение влиза в сила считано от датата на регистрирането му в деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която дата се поставя на всички екземпляри на споразумението.

17.9. Конфиденциална информация по смисъла на чл. 15.2.4÷ 15.2.7. е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД или на негови партньори.

17.10. Разгласяване на конфиденциална информация представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носите, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП

разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

17.11. Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквото и да е правоотношения с ЕСО ЕАД.

17.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да възлага поръчки за изпълнение на СМР по времедействието на това рамково споразумение.

17.13. Настоящото рамково споразумение не включва всички условия, в съответствие с чл. 82, ал.3 и 4 от ЗОП.

17.14. Приложения, представляващи неразделна част от настоящото рамково споразумение са:

17.14.1. Технически спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (Приложение № 1);

17.14.2. Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 2);

17.14.3. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 3).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП

(документи по чл. 112 ЗОП)

РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Трасетата на съществуващите въздушни линии 60, 110, 220 и 400 кV, които се обслужват от ЕСО ЕАД

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Въздушните линии за които се отнася настоящата документация се поддържат от ЕСО ЕАД, като включват електропроводи:

- с номинални напрежения 60 кV, 110 кV, 220 кV и 400 кV;
- със сечения на фазовите проводници от 95 - 500 мм²;
- с единичен или снопов проводник;
- със стоманорешетъчни и железобетонни стълбове;
- с една или две тройки на стълбовна линия;
- разположение на фазовите проводници – всички възможни;
- тип на м.з.в. – стоманено-алуминиев проводник, стоманени поцинковани въжета или такива с вградени оптични влакна.

Предмет на настоящите технически изисквания са електропроводи от преносната мрежа, за които се предвижда извършване на рехабилитация, ремонт, реконструкция, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР, включително ново строителство и изместване на съществуващи електропроводи. Целта на извършваните СМР е да се подобри техническото състояние и да се гарантира бъдещата безаварийната експлоатация на въздушните линии.

3. ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчката ще се изпълнява в две обособени позиции, както следва:

- **Обособена позиция 1** – Ново строителство, ремонт, реконструкция или рехабилитация на ВЛ ВН с напрежение 60 и 110 кV;
- **Обособена позиция 2** – Ново строителство, ремонт, реконструкция или рехабилитация на ВЛ ВН с напрежение 220 и 400 кV;

И по двете обособени позиции е възможно да се възложи изместване на съществуващ електропровод и/или изграждане на нова въздушна линия.

Характерът на работите е идентичен и за двете обособени позиции, като примерен обем на строително-монтажните работи, както и номенклатура на доставяните материали, необходими за изпълнение на конкретен обект са:

3.1. Основните видове работи:

- доставка на необходимите материали;
- демонтажни работи;
- монтажни работи (пicketаж и карирание, направа на изкопи, полагане на бетон в основи, монтаж и нивелиране на готови фундаменти, ремонт на съществуващи фундаменти, ремонт на СРС, монтаж и изправяне или изграждане на СРС, монтаж

и окачване на изолаторни вериги, развиване, монтаж и регулиране на мълниезащитни въжета и фазови проводници, монтаж на арматура за проводник и защитна арматура, нанасяне на АКЗ и други);

- обезопасяване на пресичани съоръжения;
- измервания и изпитания.

3.2. Основните материали за доставка:

- монтажни фундаменти;
- стоманорешетъчни основи;
- бетон, армировка, кофраж;
- заземител за СРС;
- стоманени профили, звена и стълбове (комплект с болтове, гайки и шайби);
- мълниезащитно въже (стоманено поцинковано и такова с вградени оптични влакна);
- алуминиево-стоманен проводник;
- комплект арматурни части за носителни и опъвателни вериги;
- стъклени изолаторни елементи и/или полимерни изолатори;
- съединители за мост и междустълбие;
- защитна арматура;
- комплект части за обтяжка, включително въже за обтяжки;
- допълнителни (помощни) материали в това число но не само: крепежни елементи, електроди, дискове за рязане, материали за АКЗ и др.

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

A. Технически спецификации за изпълнение на СМР

Работите съгласно тази документация трябва да се изпълняват при спазване на всички изисквания на Наредбата за устройство на електрическите уредби (НУЕУ)-2004 год., НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, Наредба №14/15.06.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия и Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България.

Всички демонтажни и монтажни работи трябва да се изпълняват от квалифициран персонал на Изпълнителя, който трябва да притежава валидни документи за допускане до работа на енергийни обекти и съоръжения.

Описаните в настоящата документация материали и видове работи са примерни, показващи очаквани дейности, които ще се изпълняват при бъдещо възлагане. За конкретна поръчка ще бъдат посочени точен обем, включващ вид работи и доставки, както и характерни особености за обекта.

На всеки изпълнител ще бъде предоставена документация за изпълнение на обекта, съгласно спецификата му включваща: технически изисквания, РП(ако е приложимо), чертежи, схеми, количествена сметка и други материали.

1. Фундаменти

1.1. Нови фундаменти

Изкопите за основите на новите стълбове да се изпълняват машинно и при необходимост да се извърши и ръчно дооформяне, като се спазва строго извършеното пикетиране и кариране. Направата на изкопи с отвесни стени се допуска само в почва с умерена влажност и когато няма подпочвени води. При това дълбочината, до която може да се достиг-

не, е 1m в песъчлива почва, 1.25m в глинеста почва и 2m в особено плътни почви. Тези размери са допустими при условие, че фундаментите се отливат в рамките на 2-3 дена след изкопаването.

При направата на изкопи за опъвателни и специални стълбове, на които фундаментите са разположени на по-големи дълбочини, е необходимо или да се направи укрепване, или стените на изкопа да се направят с естествения наклон на типа почва. В случай на слаби почви, стените на изкопа се укрепват плътно в зависимост от характера на почвата. Пръстта от изкопа да се изхвърля на разстояние не по-малко от 0.5m от ръба на изкопа, за да не се натоварят стените. Изкопаният материал трябва да бъде оставен встрани и да се използва за запълване и укрепване на фундамента на стълба, а излишният материал да бъде равномерно разпределен около мястото. Когато изкопните работи се извършват върху обработваема земя, горният слой почва трябва да бъде отделен встрани, отделно от изкопаната почва, и поставен обратно най-отгоре при запълването след като бетонния фундамент бъде изграден. Изхвърляната пръст да се поставя на такова място, че да не пречи на изпълнението на следващите работи (монтаж, нивелиране и бетониране на основите). Складирането на частите на стълба и движението на машините около изкопите се допуска извън границите на тъгла на естествения наклон на почвата

Новите фундаменти ще бъдат **монолитни или монтажни**, в съответствие с работния проект за обекта, при отчитане на конкретните му особености.

Нправата на монолитните фундаментите да се извърши с монтажни рамки, изработени съгласно конструктивната документация на CPC, а нивелирането - с прибори, осигуряващи висока точност (теодолит). Допустимите отклонения от проектните размери на готовите фундаменти, в горната им част да не са повече от:

- на хоризонталното разстояние между отделните крака: $\pm 2,5\text{mm}$;
- от хоризонталната им равнина: $\pm 2\text{mm}$;
- в дължината на диагонала на монтажната рамка: $\pm 3\text{mm}$.

За повишаване експлоатационната дълготрайност на монолитните фундаменти, същите да се отливат на място с необходимата гладкост и наклони на надземната част, без допълнителна циментова замазка, като се выбирират задължително. След отливане на фундаментите да се изчаква технологичния срок за набиране проектната якост на бетона.

Кофиранието на монолитните бетонни фундаменти става с предварително изработени кофражни платна. Препоръчват се метални кофражни платна, изработени от ламарина с дебелина 3 mm, укрепени с ребра от профилна стомана и снабдени с подходящи закопчалки.

За по-бързо набиране на якост на бетона или при отливане при ниски температури да се използват пластификатори.

При използване на **монтажни** фундаменти е необходимо същите да се изработват съгласно чертежите от част СК от работния проект. Към монтажа им може да се пристъпи, след като са достигнали проектната си якост. За улеснение на нивелирането на готовите фундаменти се предвижда направа на подложка от пясък на дъното на изкопа.

1.2. Ремонт на съществуващи фундаменти

В отделни случаи при запазване на стари фундаменти е възможно да се наложи извършване на ремонтни дейности, включващи почистване на стария бетон до здраво, подмяна на фусове или части от основата, дублиране на части от монтана, укрепване на връзка фус-монтан, замонолитване на арматурна желязо към бетона и полагане на нов бетон с кофраж и армировка.

1.3. Площадки на стълбове

За оттичане на атмосферните води около фундаментите на стълбовете обратните насипи да се уплътняват чрез трамбоване. След това да се оформят площадките около стълбовете, като се направят наклони навън от стълбовете и канавки за отвеждане на повърхностните води. Обратната засипка да се изпълни на пластове по 20-30 см и се трамбова до постигане на обемна плътност от около 1,6 т/м³. Забранява се използването на камъни и строителни отпадъци за обратната засипка.

За фундаменти разположени на терени с голяма денивелация или в близост до реки или дерета при необходимост се предвижда направа на подпорни стени и/или габиони. Подпорните стени, в зависимост от особеностите на място могат да бъдат изработени чрез суха зидария или чрез полагане на бетон с кофраж и армировка. Носещата конструкция на габионите да бъде изработена от арматурно желязо и същите да се запълват с камъни.

2. Стълбове

2.1. Нови стълбове

Ремонтът (реконструкцията) ще се извърши със стоманорешетъчни стълбове болтова или заваръчна конструкция. За изработка на стълбовете за всеки конкретен обект да се ползват чертежите и приложенията от част СК от РП.

В количествените сметки, където е предвидена доставка на стълбове болтова конструкция, е указано тегло само за черния метал. Участниците следва да предложат в офертата си цена за тази позиция включваща доставка на стоманената конструкция, както и разходите необходими за поцинковането ѝ с минимална дебелина на покритието 85 мкм.

При ремонта или реконструкцията на електропроводите се предвижда да се използват два типа стълбове.

2.1.1. СРС заваръчна конструкция:

Стълбовете заваръчна конструкция се произвеждат в завод на звена с дължина от 3 м. до 8 м. Монтажът им на трасето се състои в съединяване на отделните звена помежду им. За целта площадката, върху която предстои да се монтира стълба, трябва да бъде подравнена и почистена от едри камъни, дънери и други. С помощта на кран, звената се подреждат в ред, в който ще се съединяват, като се подлагат трупчета, така че звената да лежат в една равнина. Стълбът се монтира последователно от долната към горната част. От начало се долепват долните монтани, поставят се съединителните планки, като за защита от корозия сглобката се обмазва със силикон. Навиват се няколко болта към долното звено, без гайките да се затягат окончателно. С помощта на шила и пробои се нагласява съвпадането на двата отвора (по един за отделен монтан) в монтаните на горното звено и в тях се поставят болтове. След това се нареждат с шайби и гайки всички останали болтове на връзката. Преди да се затегнат гайките на долните две връзки, се монтират горните две по описания вече начин. Затягането на гайките става със стандартни ключове, като се допуска да им се поставят удължители.

Описаната процедура се повтаря за всички звена до завършване на цялостното сглобяване на СРС.

Изправяне на стоманорешетъчни стълбове заваръчна конструкция

Изправянето на СРС може да се извърши по един от следните методи:

- С използване на автокран – необходимо е правилно да се подбере товароподемността на машината, при нужното отклонение на стрелата. Височината на стрелата трябва да осигурява вдигане на СРС, така че най-долната точка на стълба в изправено положение да е по-високо от горния край на основата с 0,2-0,5 м.
- С използване на трактор и падащо ставило – В зависимост от големината на необходимата за изправяне сила се употребяват един или няколко трактора. Ставилото

може да бъде едноколонно или А-образно, като височината му трява да бъде най-малко с 2-3 м. по-високо от разстоянието от основата до центъра на тежестта на стълба. Преди да се пристъпи към изправяне на стълба е необходимо да се извърши укрепване на фундамента, за да се избегне неговото разрушаване или разместване.

- Използване на летателна техника – Изправянето/монтажът да се извърши на звена, като теглото трява да бъде съобразено с товароподемността на машината.

Не се допуска изправянето на стълб при вятър със скорост над 5 м/сек., както и да се изправя стълб с дефекти.

2.1.2. СРС болтова конструкция:

Монтажът на стълбовете болтова конструкция може да се изпълни по два начина – чрез монтиране (изграждане) върху основата (метод на постепенно нарастване) или окрупнителен монтаж на земята, сглобяване на отделните звена помежду им и последващо изправяне с помощта на механизация.

Изправянето на стълбовете болтова конструкция е аналогично на описаното за стълбовете заваръчна конструкция.

За увеличаване на експлоатационната дълготрайност стълбовете болтова конструкция да бъдат горещо поцинковани.

В количествената сметка е предвидено доставка на стълбове болтова конструкция, като указаното тегло е само за черния метал. Участниците следва да предложат в офертата си цена за тази позиция включваща доставка на стоманената конструкция, както и разходите необходими за поцинковането ѝ с минимална дебелина на покритието 85 мм.

2.2. Ремонт на съществуващи стълбове

Ремонтът на съществуващите стълбове (болтова или заваръчна конструкция) може да обхваща:

2.2.1. Ремонт на съществуващи стълбове

Ремонтът на съществуващи стълбове или части от тях обхваща:

- Доставка и подмяна на профили, планки, болтове;
- Доставка и подмяна на звена или възли от СР конструкция;

Всички заваръчни работи при извършване на ремонт следва да се извършват от правоспособни заварчици.

2.2.2. Подмяна на обтяжки на стълбове

Новите обтяжки да бъдат изработени от нови стоманенени горещо поцинковани въжета. Необходимо е при подмяната да не се променя сечението на обтяжките.

Количеството въже посочено в количествената сметка е без технологичен резерв, който следва да бъде предвиден от Изпълнителя. Изпълнителя следва да предвиди технически резерв на въжето от:

- обръщане на краишата;
- усукване на обтяжките;
- наличие на денивелация и др.

Не се допуска подмяна едновременно на две обтяжки на един и същи стълб. По време на отвесиране на стълба, на него не трява да има хора. Забранява се подмяната на обтяжките при вятър.

Подмяната на обтяжките да се извърши в последователност, както следва:

В близост до избраната за подмяна обтежка се застопорява верижна машина снабдена с лебедка или прикачено отделно стоманено въже. Захваща се колоната на стълба на височината на коуша и се натяга до изпъване на въжето. Почиства се с телена четка резбата на „U“ болта. С плашка се почиства и калиброва резбата над гайките. Отвиват се контрагайките и гайките на „U“ болта. При отвиването на гайките да се внимава да не се усукват „U“ болтовете, т.е. двата клона да са успоредни. При невъзможност за развиване на гайките, същите да се разрушат с хидравлични глави, като се внимава да не се нарани резбата на „U“ болта. След отвиването на гайките се изважда корпуса на клиновата втулка, разсуква се въжето, отвиват се блайхерките и се избиват клиновете. Старото въже се освобождава и се измъква през коуша. Преди да се натегнат към „U“ болтовете, обтежките се усукват 6-7 пъти. При това трябва да се внимава да не се усучат краишата на две различни обтежки. След усукването двата края на обтежката се вкарват в двата отвора на корпуса. Отмерва се обтежката така, че след натягането корпусът да попадне приблизително в средата на нареза на „U“ болта. Краишата на въжето се огъват и отново се прекарват през отвора на корпуса. Слагат се клиновете и заедно с въжето се вкарват в корпуса, като корпусът се надява на „U“ болт. Обтежката е монтирана правилно, ако краишата на въжето влизат от вътрешната страна на и излизат от външната страна на корпуса. Корпусът се натяга с гайките. След подмяната на всички обтежки на стълба се извършва окончателното им натягане с цел отвесирането му. Свободните краища на въжето (с дължини от 1,2 до 1,5м) се захващат за директните въжета с помощта на две блайхерки през 0,5 метра. Отвесирането на стълба да се извърши с теодолит. Да се изготви дневник за отвесирането, в който за всеки стълб да се попълни: номера на стълба, измерените отклонения, датата, трите имена и подписа на лицето отговорно за изпълнение на тази операция. Отклонението на върха на колоната (върха на стълба) от вертикалната ос или отклонението на средата на конзолата от оста на стълба не трябва да надвишава 0,005 от височината на стълба. Ако при отвесирането на стълба се е получило отклонение от вертикална на веригите на проводниците и на мълниезащитното въже извън рамките на допустимото, Изпълнителя следва да отвесира тези вериги. Нарязаната част на „U“ болтовете се обмазва с графитна смазка;

С цел ограничаване на щетите при подмяната на обтежките на стълбовете в земеделски земи, както и такива недостъпни (затруднен достъп) за механизация да се извърши като се използват анкерни котви към които се закрепва тирфор или тресчотка.

2.3. Надписи и табели

На всички нови стълбове да бъдат монтирани нови табели „ОЖ“ върху изработени за целта основи. Да се направи номериране, датиране и надпис с диспечерско наименование. Номерирането и датирането да се извърши с черен надпис на жълт фон по шаблон, съгласуван с Възложителя.

2.4. Антикорозионна защита

Антикорозионната защита на всички стълбове болтова конструкция да се осъществи чрез горещо поцинковане.

За увеличаване на експлоатационната дълготрайност стълбовете, които се запазват при ремонта и/или всички нови стълбове заваръчна конструкция да се обработват със „Система за антикорозионна защита № 01, 02, 03 или 04“, посочена в конкретната поръчка. Свързаните с това дейности са заложени в количествената сметка.

3. Технически изисквания за монтаж на мълниезащитни въжета и фазови проводници

Изтеглянето на новите проводници и мълниезащитни въжета да се извърши по метода „под механично напрежение“, в съответствие с изискванията на IEC TR 61328 и IEC TR 62263-2005 или техни еквивалентни. Използваните машини, оборудване и средства за безопасност на труда да отговарят на изискванията на посочените по-горе стандарти.

Не се допуска използване на методите с подвижен и неподвижен барабан (проводник на земята).

Изпълнителят трябва да притежава или да наеме необходимото специално оборудване и инструменти за извършването на монтажните и демонтажни работи. За изпълнението на конкретна поръчка ще се изисква комплект/комплекти машини (теглителна и спирателна) за изтегляне на проводниците и м.з.в. под механично напрежение. Броят на комплекти машини ще бъде определян в зависимост от дължината на проводниците и въжетата за подмяна, както и от възможния период за изключване на съоръжението.

Дълчините на проводник и м.з.в., които ще са посочени в конкретна количествена сметка са съгласно наддължен профил на ВЛ, поради което при доставката, Изпълнителят следва да предвиди и количеството необходимо за технологичен резерв и провеси.

При доставката на проводник, Изпълнителят трябва да съобрази дължината на опъвателните полета, така че да не се използват съединители за междуствълбия или техния брой да бъде минимален.

Монтажа на проводниците и м.з. въже, при пресичането на ВЛ с други инженерни обекти задължително се извършва **след обезопасяване** на същите.

Необходимо е изтеглянето и регулирането на мълниезащитни въжета и проводници да се извърши както следва:

- въжето/проводника се изтегля и монтира по опъвателни полета;
- да се съблюдава възможността на СРС в монтажен режим и при необходимост да се предприемат мерки по неговото укрепване и анкариране;
- разстилането и регулирането на спонов проводник да става едновременно, като не се допуска разстилане на фазовите проводници в кое да е опъвателно поле по земната повърхност.
- запазва се съществуващата регулация или се изпълнява съгласно изгответо техническо решение и/или предоставените монтажни таблици;

По време на изтеглянето трябва да се упражнява постоянен контрол по целия опъвателен участък и изтеглянето да се спира незабавно при възникване на проблем. Не се допуска по време на изтеглянето и регулацията проводникът/спонът да контактува със земната повърхност или с пресичани съоръжения, както и да се превишава проектното натягане за конкретното опъвателно поле. Теглителната машина трябва да позволява бързо отпускане на въжето при превишаване на максимално допустимата сила на теглене. Участниците в процеса на изтегляне трябва да имат радиовръзка помежду си. Тегленето на спонови проводници да става едновременно, като се поддържа еднакво усилие за всеки един проводник от спона.

Във всеки опъвателен участък, в зависимост от неговата дължина, трябва да се избират няколко междуствълбия за регулация, а именно:

| Междуствълбия в участъка за регулиране | Брой на междуствълбията за регулация |
|---|---|
| 1-3 | 1 |
| 4-6 | 2 |
| ≥ 7 | 3 |

Трябва да се измерва провесът на всички междуствълбия, по-големи от 500 метра.

За регулиране на провеса Изпълнителят трябва да използва виззори, динамометри, теодолити, както и термометри за измерване на температурата.

Допустимият толеранс на провеса е $\pm 5\%$ за което и да е междустълбие.

Изпълнителят задължително води дневник за данните от извършената регулация, в който се отбелязва опъвателното поле, дата и температура, контролни междустълбия, изчислен и измерен (постигнат) провес. Постигнатите резултати се потвърждават чрез подписи на изпълнителя и представител на възложителя;

След завършване регулацията на проводниците и МЗВ трябва да бъдат монтирани носителните клеми и виброгасителите и разпонките при снопови проводници.

Ако използваното **МЗВ е тип OPGW**, за изтеглянето и регулирането му важат всички правила за качествено изпълнение на монтажните операции, които се изискват за обикновено мълниезащитно въже.

Посочените дължини в конкретна количествена сметка ще са съгласно наддължните профили за ВЛ, поради което при доставката Изпълнителя следва да предвиди допълнителни количества за:

- резерв за провеси.

- дължините на спусъците в двата края на всеки опъвателен участък да са минимум

- височината на съответния стълб (портал) увеличена с 5 м.

- технологичен резерв.

- друг резерв при необходимост (по преценка на Изпълнителя).

Освен това, поради наличието на оптични влакна, се налагат допълнителни мерки, които да гарантират запазването на оптичната част от повреди по време на монтажа. Тези изисквания са описани в Инструкция за монтаж от Производителя на OPGW.

МЗВ тип OPGW трябва да се изтегли (монтира) без да превишава зададеното от производителя механично напрежение (сила на теглене) и без да опира в нито един момент до повърхността на земята или други съоръжения – сгради, пресичани електропроводи и други проводи, дървета и всякакъв друг вид препятствия. В тази връзка е необходимо машината да позволява контрол и регулиране и поддържане на силата на изтегляне. Препоръчително е въжето да се поддържа през цялото време на изтеглянето не по-ниско от долната фаза на електропроводите. Минималният радиус на огъване да бъде повече от 10 пъти външния диаметър на въжето.

В нито един момент от процеса на теглене и на нито едно място в опъвателния участък не трябва да се наруши изискването за минимален радиус на огъване на OPGW. Това налага използването на ролки с предписания минимален диаметър, изпълнение на указанията в тази документация и Инструкцията на Производителя, и особено внимание на ъглите и чупките по трасето. Минималният диаметър на ролките за изтегляне на OPGW трябва да бъде:

- за носителните стълбове 450 mm.;
- за опъвателните стълбове в линия 600 mm;
- за крайните и тъловите стълбове 800 mm;

Необходимо е при тегленето на OPGW да се употребяват ролки със защитно покритие. При определени условия, при които не е възможно да се монтира въже OPGW ще се използва оптичен кабел ADSS. Монтажът му е аналогичен на описаният за OPGW.

При изграждане на оптична свързаност, връзката от портал до линейно апаратна зала в подстанция се осъществява чрез полагане на оптичен кабел OPUG. Типът на влакната в оптичния кабел да е същия като този използван в мълниезащитното въже тип OPGW. Връзката между въжето и кабела да се реализира със съединителна кутия OPGW-OPUG,

монтирана на височина 5,50-6,00 метра от терена на близката колона спрямо окачването на оптичното въже. На портала, на 3 метра от земята за защита от механични повреди кабелът се изтегля в метална поцинкована тръба 2". Закрепването на металната тръба към портала трябва да е с дистанционни шпилки, скоби за поцинкованата тръба, съответстваща на диаметъра на тръбата и скоби за захващане към портал. От изхода му от стоманената тръба до съединителната кутия, хиbridният кабел да бъде защитен с устойчив на ултравиолетова радиация шлаух с вградена плоска метална лента. По цялата си дължина оптичният кабел да бъде защитен с гъвкава защитна тръба от полиетилен високо налягане тип HDPE с Ø32 mm.

4. Изолаторни вериги и арматура

4.1. Изолаторни вериги

Възможно е изолаторните вериги да бъдат окомплектовани със стъклени изолатори или полимерни изолатори. Техническите характеристики на полимерните изолатори да отговарят на изискванията на проектното решение за конкретния обект. При монтажа на нови полимерни изолатори в опъвателни вериги е необходимо същите да бъдат окомплектовани с винтов обтегач. За носителни вериги изпълнени с полимерни изолатори, дължината на веригата ще се регулира чрез монтаж на лаше с подходяща дължина.

За окомплектоване на веригите съставени от стъклени изолатори ще се използват съществуващи елементи след измиване или ще се доставят нови изолаторни елементи. Доокомплектоването на веригите с необходимите изолаторни елементи да се извършива, като се доставят същият тип, като използваните. При липса на подобни изолатори се допуска използване на други, като се спазва принципа изолаторните елементи в отделна верига да са от един и същи тип. Броят и типа на елементите в изолаторна верига се определя в зависимост от надморската височина, номиналното напрежение и замърсеността на околната среда за конкретния обект.

4.2. Арматура

Арматурата за веригите се подменя с нова или се използва съществуващата според конкретните условия на обекта. Монтажът на съединители (пресови или спирални) се отбелязва в дневник в който се посочват дата, междустълбието, в което е направено съединението, и резултата от проверка на качеството (за пресови съединители), заверена с подпис на лицето, отговорно за контрола на качеството. Доставяната арматура да бъде съобразена с конструкцията (типа) на използваните проводници и м.з въже.

4.2.1. Арматура за фазови проводници

Определящо за типа на новите носителни клеми за фазовите проводници (глухи или откачащи) ще бъде запазване на съществуващото положение. При подмяна на носителен стълб, избора на клеми се извършва в съответствие с типа му.

Опъвателните клеми и съединителите за междустълбие за фазовите проводници трябва да бъдат пресови. Допуска се използването на клинови опъвателни клеми, след съгласуване с Възложителя.

Съединителите за мост и за междустълбие е необходимо да бъдат от пресов тип.

При използване на пресова арматура, опресоването да се извърши с хидравлични или друг тип преси с контрол на налягането (натиска). Използването на взрывни преси не се допуска.

4.2.2. Арматура за МЗВ

Съединителите за междустълбие да бъдат спирален тип. Мостовите връзки на опъвателните стълбове да се реализират с токови клеми. Окомплектова се опъвателна верига за м.з.в, както следва: пеперуда, обица, кратунка, и спирална опъвателна клема.

4.2.3. Арматура за OPGW

Всички детайли на носително/опъвателно окачване изработени от корозиращ материал, трябва да бъдат горещо поцинковани.

За носителните стълбове се монтира носително окачване както следва: "С"- блок с крепежни елементи, спирална носителна комплект и постоянен заземител с две кабелни обувки.

На опъвателните стълбове да се монтира опъвателно окачване както следва: защитна спирала, опъвателна спирала в комплект с ухо, монтажно звено, пеперуда, обица, кратунка и заземител с една кабелна обувка и токва клема.

4.2.4. Арматура за обтяжки

При подмяна на обтяжни въжета, като правило ще се ползва съществуващата арматура. На всяка обтяжка да се монтират по четири нови блайхерки (по две на въже), съобразно типа на използваната обтяжка.

При подмяна на обтяжките се предвижда и цялостна/частична подмяна на гайките и контрагайките на „U” болтовете.

Предвидените за доставка гайки за „U” болтовете на обтяжките да могат бъдат M36, M40, и M42, същите са горещо поцинковани и са нормална височина. Преди да се поръчат за доставка новите гайки, да се провери на място стълката на резбата.

5. Заземители

За ремонтирани (реконструирани) участъци се предвижда монтаж на нови заземители.

При офериране на количествената сметка, за направата на заземителите е необходимо да бъдат включени и свързаните с това изкопи. Всички части от заземителната инсталация да бъдат горещо поцинковани, като връзките под земята да се осъществяват със заваряване, а местата на заварките се обмазват с битум. Връзката към стълба да е болтова и се реализира на предварително направен за целта отвор в монтана.

Заземяването на м.з. въже да стане посредством заземител от окачването, присъединен на удобна болтова връзка на върха на стълба.

За заземяване на стълбовете, като типов елемент ще се ползват типови повърхностни двулъчеви заземители, съставени от по два лъча от стоманена поцинкована шина 40/4 мм с дължина 20 м. и/или типови двуколови заземители, съставени от по два кола от профилна стомана L 65.65.7 с дължина 1,5 м.

Броят и типът на заземителите за стълб за всеки конкретен обект ще бъде прецизиран при конкретно възлагане, в съответствие с работния проект.

6. Надписи и табели

На всички стълбове да се монтират „ОЖ” табели. Същите да се монтират на специално предвидена за целта основа към тялото на стълба. Да се направи номериране, датиране и надпис с диспечерско наименование. Номерирането и датирането да се извърши с черен надпис на жълт фон по шаблон, съгласуван с Възложителя.

7. Съпътстващи СМР

7.1. ВЧ обработка

При извършване на ремонт (реконструкция) е възможно съществуващата ВЧ обработка в подстанциите да се запази или да бъде подменена съществуващата ВЧ бобина. В тази връзка в количествената сметка е заложено подмяна на ВЧ бобина, както и направа на

ошиновка. При оferиране на позицията, участниците следва да включат в цената и всички разходи необходими за доставка и монтаж на клеми и крепежни елементи.

7.2. Временно строителство

Временното строителство включва направата на временни пътища и подходи, както и дейностите (монтажни и демонтажни работи на временни портали, на ВЛ 20 kV и др.) за обезопасяването на пресичанията с други инфраструктурни обекти (пътища, ж.л. линии и други електропроводи). Временните съоръжения се препоръчва да бъдат съоръжени с ролки, които да осигурят прехвърлянето на пилотното въже, м.з.в или проводника над пресичаното съоръжение.

Осигуряване на изключванията на ВЛ 20 kV и мрежи н.н. е задължение на Възложителя.

За обезопасяване на работите по пресичанията с пътища в участъка за ремонт/реконструкция/рехабилитация/ново строителство, Изпълнителя трябва да осигури и съгласува записи за пресичане и „Временна организация за безопасност на движението“ (ВОБД).

За негова сметка ще бъдат и всички разходи по съгласуване и спиране на движението по пресичани пътища, включително актуализация и съгласуване на част ВОБД с КАТ и областните пътни управления. Изпълнителя осигурява доставка и монтаж на необходимите знаци, пътни табели, сигнализация, маркировка и други.

При изпълнение на поръчката за достъп до стълбовете в работния участък ще се използват съществуващите черни пътища. При необходимост ще се извърши направа на нови пътища за подходи на трасето на ВЛ с булдозер и/или доставка и насыпване на трошен камък.

В отделни случаи е възможно да се извърши временно кабелиране на извод 6-20 kV, като същото е заложено в количествената сметка.

Преди започването на ремонта, ако се засяга преминаване през земеделски земи, Изпълнителя заедно с Възложителя изготвят план на преминаване с цел възможно намаляване на щетите. Заплащането на същите по предварително уточнените подходи през земеделски земи е задължение на Възложителя. Заплащането на щети извън предвидените е задължение на Изпълнителя.

7.3. Временно анкериране и разрегулиране

При демонтажните и монтажните дейности се налага разрегулиране и последващо регулиране на фазови проводници и/или МЗВ. В отделни случаи при временни схеми е възможно да се наложи стълб да остане еднострочно натоварен. Това е допустимо само когато се вземат мерки за анкериране на конструкцията му. **Описаните операции са включени в количествената сметка, като участниците следва да попълнят всички разходи необходими за изпълнението им.**

7.4. Предпазна мрежа

Заложено е направа на предпазна мрежа при пресичане с тръбопроводи, изградена от железобетонни стълбове за 20 kV и м.з въже Ø 9 mm.

8. Демонтажни работи

При изпълнение на демонтажните работи трябва да се спазват всички изисквания по безопасност на труда, които се изискват при изграждане на нови ВЛ. Същите трябва да се извършват в ред, обратен на ново строителство, като се спазва строго принципа да не се повреждат демонтирани материали, за да могат да бъдат използвани по най-подходящ начин.

Демонтажните работи включват:

- Демонтаж на съществуващи арматура, изолатори, проводници и м.з въжета;
- Демонтаж на стълбове и нарязване на части удобни за извозване;
- Направа на изкоп за разкриване на старите фундаменти;
- Разбиване или изваждане с кран на стари фундаменти – разбиването да се извърши на дълбочина минимум 80 см. считано от нивото на терена. Изваждането с кран се извършва при невъзможност да се направят новите фундаменти, без отстраняване на съществуващите.

Демонтираните материали се предават в складове на Възложителя, като се съставят приемо-предавателни протоколи, придружени с кантарни бележки за съответните количества. Въжетата и проводниците да се навиват на кангили надлежно привързани с възможност за товарене и разтоварване с автокран или да се навиват на рула с тегло до 50 кг.

В съставените приемо-предавателни протоколи се описва поотделно количеството на всеки вид материал. За целта алуминиево-стоманения проводник и стоманените въжета да се теглят поотделно. Стоманеното въже да не се тегли заедно със стълбовете. За прецизиране на количествата е необходимо всеки демонтиран СРС да се претегли индивидуално. Разходите по претеглянето на демонтираните количества са за сметка на Изпълнителя.

Строителните отпадъци (бетон и други) се извозват до специализирано сметище указано от Възложителя.

Б. Технически спецификации за използваните съоръжения и материали

Всички съоръжения и материали, необходими за изпълнение на обекта, се доставят от Изпълнителя, освен изрично посочените в документацията за повторна употреба или доставка на Възложителя.

Доставяните съоръжения и материали да са с параметри, равни или по-добри от предвидените в посочените стандарти или техни еквивалентни описани в **Приложение 10 – Изисквания към влаганите материали**.

Изискванията към основните доставяни материали са описани по-долу:

1. Бетон

Бетонът необходим за направа на фундаментите да отговора на изискванията на БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 или еквивалент. Не се допуска производство на бетон на място – същият следва да се доставя само от бетонов възел. Марката на доставяния бетон за направа на фундаментите да съответства на проектните изисквания, посочени на чертежите. Допуска се използването на химични добавки за бетон, например за ускорено набиране на якост, мразоустойчивост и други само след съгласуване с представители на възложителя и фирмата извършваща строителен надзор на обекта. Транспортирането на бетона да става само със специално предвидена за целта транспортна механизация за гарантиране на неговите качества. Изпитването на бетона да става в съответствие с БДС EN 12390-2:2009 или еквивалент. За начина и периодичността на вземане на проба да се прилага стандарт БДС EN 206 и БДС EN 206/NA или техни еквивалентни. Доставеният бетон да бъде придружен с декларация за експлоатационни показатели и със сертификат за качеството на бетона. Протоколите да бъдат на разположение при поискване от представители на възложителя или фирмата извършваща строителен надзор за да е възможно проследяване на качеството на влагания бетон.

2. Стълбове

СРС за обекта да се поръчват за производство и доставка по утвърдена техническа и конструктивна документация и съгласно действащите в момента отраслови нормали №№

0151737-83 и 0179782-87.

Преди производството на новите СРС е необходимо да се направи пробен монтаж за всеки използван тип стълб. Същото да се извърши в присъствието на представители на Възложителя, Проектанта и Консултанта (Строителния надзор), съгласно изискванията на цитираните отраслови нормали.

Всички нови стълбове да са окомплектовани с болтове, затрудняващи кражбите на винкели на височина 3 метра от терена.

2.1. СРС болтова конструкция:

- Производителят на СРС трябва да поставя на всеки стълб уникален сериен номер, представляващ буквено-цифрова комбинация. Номерът трябва да бъде набит на един от монтаните. Всяка позиция от стълба да бъде маркирана-дълбок печат, височина 10мм, съгласно работните проекти за стълбовете.
- Новите СРС да бъдат горещо-поцинковани при заводски условия. Дебелината на поцинковката да бъде съгласно БДС EN ISO 1461:2009, включително поправка 1:2014 г. или еквивалентен.
- Транспортирането, сглобяването и изправянето на стълбовете да се извърши така, че повредите по антикорозионното покритие да са минимални. Допустимият процент повреди е 1,5% от общата площ. Евентуалните повреди се възстановяват от Изпълнителя със спрей за студено поцинковане.

2.2. СРС заваръчна конструкция

На стълбовете заваръчна конструкция, да се предвиди обработване със Система за антикорозионна защита, както следва: На съществуващите СРС ще се извърши обработка по система за АКЗ № 03 и 04, а на ново произведените стълбове по Система 01 и 02. Цитирани системи за антикорозионна защита на конструкцията на стълбовете са показани в **Приложение 1 - Системи за АКЗ**.

Новите стълбове заваръчна конструкция да се транспортират на звена с необходимата подготовка, която да ги предпазва от повреди при транспортирането. Минималните изисквания са: дървени, гумени или пластмасови подложки между звената; укрепване към каросерията също с подложки; стягане на групирани звена с пластмасова (стоманена) лента с фиксатори по ъглите.

2.3. Съществуващи стълбове

При необходимост от замяна на профили в процеса на ремонт на конструкцията на СРС, трябва размерите и типа на използваната стомана да отговарят на изискванията на конструктивната документация. Ако такава не е налична да се спазва принципът да се монтират профили със същите или по-добри характеристики (размери и вид стомана).

3. Проводници, мълниезащитни въжета и обтяжки

3.1. Фазови проводници

Новите фазни проводници трябва да бъдат произведени през текущата или предходната година (спрямо годината на възлагане), в съответствие с техническите изисквания, методи за изпитване, правила за приемане, маркировка, опаковка и транспорт на БДС 1133-89 или еквивалентен.

Алуминиевите жици да бъдат от алуминиев валцдрат с характеристики съгласно БДС EN 1715-1:2008 г. и БДС EN 1715-2:2008 г. или еквивалентни.

Стоманеният поцинкован тел на проводника трябва да отговаря по всички показатели на БДС 5875-73 (или еквивалентен) за марка МС, втора група.

Специфичното електрическо съпротивление на проводниците да не превишава указаните стойности, съгласно приложение 1 от БДС 1133-89 или еквивалентен.

Масата на готовия проводник трябва да съответства на изчислената съгласно таблица 1-4 на приложение 1 към стандарта.

В проводника не трябва да има преплитане, начупване, сплескване, разкъсване и задиране на отделните жици, от които се състои. Усукването на повивите на проводника трябва да бъде в противоположна посока, като външният повив е с дясна посока. Многожичната стоманена сърцевина трябва да бъде изцяло покрита с неутрална смазка с температура на прокапване, не по-малка от 65 °C.

Сързването на отделните алуминиеви и стоманени жици да става чрез челна заварка или студенопресова заварка. Разстоянието между местата на заварките трябва да бъде не по малко от 15 м. Мястото на заварката на стоманената тел трябва да бъде покрито с антикорозионен материал.

Участниците трябва да приложат в техническото предложение протоколи от изпитания за проводници AC-185 и ACO-400 (за обособена позиция 1) или ACO-400 и ACO-500 (за обособена позиция 2), съгласно т.4 от БДС 1133-89 или еквивалентен. Допуска се прилагане на други стандарти ако участникът докаже, че са еквивалентни на посочените.

3.2. Стоманено поцинковано м.з въже

Въжетата трябва да бъдат нови, произведени през текущата или предходната година, в съответствие с техническите изисквания, методи за изпитване, правила за приемане, маркировка, опаковка и транспорт по БДС 16750-88, БДС EN 10264:2012, БДС EN 12385-1:2002+A1:2009, БДС EN 12385-2:2002+A1:2008, БДС EN 12385-10:2002+A1:2009 или техни еквивалентни. Използваното стоманено м.з. въже да бъде поцинковано, единично, дясно усукано с точково допирание на теловете, а конструкцията да е спирална снопова (дилкова) 1x19. Въжето да се изработи от кръгли поцинковани телчета съгласно БДС EN 10264-1:2012 и БДС EN 10264-2:2012 или тяхни еквивалентни. Въжетата трябва да бъдат с покритие от цинк (Zn) клас А. Цинкът използван за покритието трябва да има чистота 99,9%.

Диаметърът на използваните телчета, техните допустимите отклонения от размера, както и минималната маса на покритието да съответстват на изискуемите, съгласно таблица 2 от стандарт БДС EN 10264-2:2012 или еквивалент.

Допустимото отклонение от номиналния диаметър на произведеното въже да бъде в границите съгласно стандарта.

Външният диаметър ще бъде посочен за всеки конкретен обект. Масово използвани са въжета с диаметри Ø 9, 11, 13, 16 и 18 мм.

Дилките във въжето трябва да бъдат равномерно усукани и правилно подредени, без извивки, вдълбнатини и издutини, да прилягат един до друг, като не трябва да се кръстосват. В усуканото въже не трябва да има начупване, сплескване, разкъсване и задиране на отделните жици, от които се състои. Усукването на повивите трябва да бъде в противоположна посока, като външният повив е с дясна посока.

При доставка, техническите показатели се доказват с приложен протокол за изпитвания съгласно т.4 и т.5 от БДС 16750-88 или БДС EN 12385-1:2002+A1:2009, БДС EN 12385-2:2002+A1:2008 и БДС EN 12385-10:2002+A1:2009 (или техни еквивалентни). Участниците трябва да приложат в техническото предложение протоколи от изпитания за въжета с външни диаметри Ø 9 mm (за Обособена позиция № 1) и 11 mm. (за Обособена позиция № 2).

Допуска се прилагане на други стандарти ако участникът докаже, че са еквивалентни на посочените в настоящата документация.

3.3. Мълниезащитните въжета с вградени оптични влакна (OPGW)

Мълниезащитното въже тип OPGW трябва да бъде с оптични влакна с характеристики, отговарящи на препоръка G.655 (11/2009) (ITU-T Recommendation G.655 (11/2009)) – или еквивалент.

Конструкцията на предлаганото за доставка OPGW трябва да осигури:

- Механична здравина и устойчивост при всички разчетни климатични условия;
- Термична устойчивост при токове на еднофазно късо съединение;
- Термична устойчивост при попадение на мълния;
- Запазване в допустимите граници на оптичните характеристики при влияние на всички горепосочени фактори или комбинации от тях.

3.3.1. Изисквания към механичната част на OPGW

Изискванията на Възложителя са тръбичката с оптичните влакна да е от неръждаема стомана с диаметър не по-малък от 3,2 mm, да е безшевна и да не е вградена в най-външния слой на м.з. въже тип OPGW.

Телчетата (струните), съставящи конструкцията на OPGW, трябва да отговарят на следните стандарти:

- БДС EN 60889:2003 или еквивалент - за алуминиеви
- БДС EN 61232:2003 или еквивалент – за стоманени жици, плакирани с алуминий

Въжетата да отговарят на следните условия:

- Усукването на слоевете и процесът при които се извършва да съответства на IEC 61089 или еквивалент.
- Да не е положена смазка между отделните слоеве на въжето.
- Когато въжето не е под напрежение (на барабана), телчетата на отделните слоеве да контактуват помежду си.
- Външният (крайният) слой трябва да бъде с дясната посока на навиване.

Възложителят предвижда ползване на OPGW с геометрични размери и механични характеристики съгласно посочените в таблиците от **Приложение 2** – Видове м.з въже тип OPGW.

3.3.2. Изисквания към оптичната част на OPGW

Оптичните влакна положени в защитната тръбичка да бъдат изпълнени без връзки (сплайсване).

Оптичните влакна трябва да бъдат положени свободно (с аванс) в една или повече защитни тръби, като същите трябва да бъдат изработени от **неръждаема стомана** по технология, която осигурява тяхната херметичност. Допълнителната дължина на влакното вътре в тръбата не трябва да бъде по-малка от 0,4%.

Зашитната тръба трябва да бъде напълнена с водоустойчив, електрически изолационен, хомогенен гел.

Предвиденото за доставка м.з. въже тип OPGW ще е с 24 бр. оптични влакна, като в отделни случаи ще се поръчва и такова с 48 бр. влакна.

3.3.3. Устойчивост на къси съединения и мълнии

Оптичното въже трябва да бъде в състояние да издържат на термични натоварвания от късо съединение и мълнии. Това не трябва да предизвика нарушаване на целостта или деформация на който и да е компонент на OPGW.

3.3.4. Условия на експлоатация

Доставените м.з. въжета тип OPGW трябва да могат да се транспортират и съхраняват при температура в границите от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Монтажът им да може да се изпълнява при температури от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Работната температура на същите да бъде от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$, а максимално допустимата температура в режим на к.с. да е по-голяма или равна на 200°C .

3.4. Изисквания към подземен кабел с оптични влакна (OPUG):

Подземният оптичен кабел (OPUG) трябва да бъде с оптични влакна, имащи същите характеристики, като на вградените в OPGW.

Ще се доставят кабели, които се различават само по броя на оптичните влакна. Предвижда се ползване на оптични кабели с 24 и 48 оптични влакна.

Ще се ползват OPUG с характеристики описани в табличен вид в **Приложение 3 - Характеристики на OPUG**.

3.5. Въжета за обтяжки

Въжетата за обтяжки трябва да бъдат нови, произведени през текущата или предходната година (спрямо годината на възлагане), в съответствие с техническите изисквания, методи за изпитване, правила за приемане, маркировка, опаковка и транспорт по БДС 16750-88, БДС EN 10264-1:2004 и да отговарят на Таблица C.2 и Таблица C.3 – Spiral strand construction 1x37 (за въжета с диаметър 18), 1570 rope grade и разрушаващо усилие 261 kN. от БДС EN 12385-10:2003+A1:2008 или техни еквивалентни.

Възложителят си запазва правото да извърши пълен контрол (включително химически анализ) на доставяните за изпълнение на обекта проводници и въжета. Наличието на отклонения от стандартите ще бъде основание за спиране на обекта.

4. Арматура

4.1. Общи изисквания към използваната арматура

Новата арматура да отговаря на стандартите описани в **Приложение 10 – Изисквания към влаганите материали**.

Арматурните части трябва да бъдат снабдени с болтове, гайки, шайби, шплентове и т.н., за да може сглобяването и монтажът да се извършат по-просто и лесно, без специални инструменти и приспособления. Арматурите от стомана или ковано желязо трябва да бъдат горещо-поцинковани.

Всички алуминиеви части, прикрепени към проводници от алуминий или алуминиева сплав, трябва да бъдат поне с чистота 99.5% или от равностойна сплав по отношение на корозията.

Шплентовете, необходими за закрепване на арматурите трябва да бъдат от неръждаема стомана и трябва да се поддържат от шайби с одобрен размер и калибрър.

Всички арматури, които са под напрежение трябва така да бъдат изработени така, че да нямат остри ъгли и ръбове, които биха довели до високи електростатични напрежения при нормални условия на работа. Всички повърхности, включително тези на болтовете и гайките, трябва да бъдат кръгли или сферични, за да се намалят загубите от корона и да отговарят на изискванията за радиосмущенията.

Прилежащите метални части и пасващите повърхности трябва така да бъдат проектирани, че да се поддържа добър електрически контакт при работни условия.

Носителните глухи клеми за проводник и м.з.в не трябва да причиняват деформация на проводника, нито разделяне на нишките в условията на експлоатация.

Телата и горните части на проводниковите клеми трябва да бъдат от немагнитен материал.

Носителните клеми трябва да могат да се люлеят свободно във вертикалната равнина около хоризонтална ос.

Носителните клеми трябва да позволяват целия проводник да приплъзва преди да настъпи скъсване на проводника.

Тялото и горната част на клемата трябва да бъдат такива, че при презатягане да настъпва изхвърляне на витките на резбите на захващащите болтове преди да настъпи повреда в тялото на клемата или горната ѝ част (при монтиран проводник).

Каналите на клемите трябва да бъдат гладки, да нямат вълни, ръбове и други грапавини по повърхността.

Опъвателните клеми и съединителите за междуствълбие за фазовите проводници трябва да бъдат пресови, като не трябва да позволяват приплъзване или да причиняват повреди на проводниците при механичен товар.

Опъвателни клеми и съединител за междуствълбие за м.з въже - трябва да бъдат спирални и да са окомплектовани с арматура.

Токовите клеми да осигуряват надеждна електрическа връзка между алуминиево-стоманени проводници. Захващането на проводниците да става чрез една неподвижна основа и две и повече подвижни горни части, като захващането на основата и горните подвижни части да бъде на болтови връзки.

Виброгасителите да бъдат тип "Стокбридж".

Арматурните и металните части за закрепване на виброгасителите към проводниците и м.з.въжета трябва да са осигурени срещу вибрационно разхлабване и съответно разместване и да не предизвикват наранявания и деформации на проводниците и въжетата. Всички части на виброгасителите, които са податливи на корозия трябва да бъдат горещо поцинковани съгласно БДС EN – 1461:2009, включително поправка 1:2014 г. или еквивалентен.

Разпонките да могат да захващат двоен и троен спонов проводник с разстояние между проводниците 400 или 500 mm.

4.2. Специфични изисквания към арматура за OPGW

Арматурата необходима за монтаж на м.з. въже тип OPGW следва да бъде съобразена с външния диаметър на въжето, посоката на навиване на последния слой, както и материала от които е изработен същият. Предвижда се да се доставя арматура за посочените по-горе разновидности на оптични въжета OPGW и подземен кабел тип OPUG.

Техническите изисквания към комплектите носително/опъвателно окачване са посочени в **Приложение 4 – Характеристики на арматура за OPGW**.

4.2.1. Виброгасители за OPGW

Виброгасителите да бъдат от вид "Стокбридж", като типът, броят им и точките на монтиране трябва да се определят от фирмата-доставчик на OPGW.

Всички детайли на виброгасителите, изработени от кородиращ материал, трябва да са горещоцинковани.

4.2.2. Фиксиращи клеми

За закрепването на OPGW към конструкцията на стълба до съединителната кутия ще се ползват фиксиращи клеми.

Фиксиращите клеми трябва да позволяват закрепването както на едно, така и на две въжеца тип OPGW.

Фиксиращите клеми трябва да се закрепват към конструкцията на стълба без да се налага пробиването на отвори.

Шпилките (ако има такива), болтовете и гайките трябва да са изработени от неръждаема стомана.

4.2.3. Съединителни кутии за открит монтаж

Съединителните кутии да съответстват на ITU-T Rec. L.13 – или еквивалент.

Съединителните кутии да са конструирани да поместват и предпазват два/три кабела, всеки с 48 оптични влакна.

Всички съединителни кутии да са изработени от неръждаем метал или сплав (с чиста и полирана повърхност), да поместват минимум 3 метра навити оптични влакна и да позволяват лесен достъп до съединителната арматура. Всяка съединителна кутия да е оборудвана с всички необходими части и компоненти за монтаж, фиксиране и подредба на влакната, както и консумативи необходими при сплайсване. Компонентите за монтаж на стълба да позволяват закрепване към L-профил без пробиване на отвори.

Всички необходими изисквания за съединителните кутии са посочени в **Приложение 5 - Технически изисквания за съединителните кутии**.

4.2.4. Оптичен разпределителен панел (Patch panel)

Оптичен разпределителен панел служи за терминиране на оптични кабели с 24 бр. оптични влакна. Същия трябва да е за монтаж в 19" шкаф с отвори за монтаж на 24 адаптера E-2000 0,1 dB и сигурност съгласно IP 30.

4.2.5. Шкаф за оптична дистрибуция

Шкафът за оптична дистрибуция да съдържа модулна система за монтаж на 19" оптични разпределителни панели (patch panels) с оптични съединители.

4.3. Изпитвания на арматура

Доставяната арматура трябва да бъде изпитвана в съответствие с БДС 6195:1976 и БДС EN 61284:2003 или техни еквивалентни.

Към техническото си предложение, участниците е необходимо да приложат протоколи от типови изпитания за следния минимален набор арматурни части:

- обица и кратунка кл.16 (за обособена позиция 1) или кл. 20 (за обособена позиция 2);
- съединител за междустълбие и опъвателна клема за проводник AC-185 (за обособена позиция 1) или ACO-400 (за обособена позиция 2), съгласно БДС 1133:1989 или еквивалентен;
- спирала съединителна и опъвателна за стоманено поцинковано въже с външен диаметър 9 mm. (за обособена позиция 1) или 11 mm. (за обособена позиция 2).
- носителна клема за проводник AC-185 (за обособена позиция 1) или ACO-400 (за обособена позиция 2) съгласно БДС 1133:1989 или еквивалентен;

Протоколите от изпитанията на арматура да съдържат минимум следните тестове:

- Визуален оглед, за проверка на използвания производствен процес, форма и защитно покритие и тяхното съответствие с оферираните – приложимо за обица,

- кратунка, съединител за междуствълбие и опъвателна клема за проводник, спирала съединителна и опъвателна за м.з въже и носителна клема за проводник;
- Проверка на габаритните размери и техните допустимите отклонения, както и съответствие на използвани материали – приложимо за обица, кратунка, съединител за междуствълбие и опъвателна клема за проводник, спирала съединителна и опъвателна за м.з въже и носителна клема за проводник;
 - Проверка на извършената поцинковка съгласно изискванията на БДС EN ISO 1461:2009 или еквивалентен – приложимо за обица, кратунка, опъвателна клема за проводник, спирала опъвателна за м.з въже и носителна клема за проводник;
 - Механични тестове съгласно БДС EN 61284:2003 или еквивалентен

- За арматурни части за изолаторна верига – изпитания са в обем съгласно т. 11.3. от цитирания стандарт, приложимо за: обица, кратунка, и носителна клема за проводник;
- За носителни клеми – изпитанията са съгласно т. 11.4. от цитирания стандарт.
- За опъвателни клеми, съединители за мост и съединители за междуствълбие – изпитания съгласно т. 11.5. от цитирания стандарт;

5. Изисквания към стъклени изолаторни елементи и полимерни изолатори

5.1. Изисквания към стъклените изолаторни елементи

Доставените изолаторни елементи да бъдат произведени съгласно изискванията на стандарти БДС EN 60383:2003, БДС EN 60305:2003, БДС EN 61109:2008; БДС HD 474 S1:2004 или техни еквивалентни. Доставяните стъклени изолатори да са нови и произведени през текущата или предходната година (считано спрямо годината на възлагане).

Характеристиките на изолаторните елементи са посочени в **Приложение 6 - Характеристики на стъклени изолаторни елементи**.

5.2. Изисквания към полимерните изолатори

Полимерните изолатори да отговарят на следните условия:

- Механичните качества на изолатора зависят от неговото ядро, което трябва да е от епоксидна смола, подсилена от фибростъкло с висока аксиална якост. Фибростъклото и смолата трябва да имат оптимални показатели по отношение на механична якост, киселинна устойчивост и влагоабсорбция.
- За изработката на ядрото да се използва E-CR – glass стъклени влакна.
- Каучукът от които са изработени полимерните изолатори да бъде негорим и да е вулканизиран при висока температура (HTV), за осигуряване на максимална хидрофобност и устойчивост на токове на късо съединение.
- Изолацията на изолаторите да се изработи чрез директното формоване на кожуха заедно с обшивката и отделните пръстени (стреки). Височината на формовъчните линии (му斯塔ците) не бива да надвишава 1 mm.
- Дебелината на силиконовото каучуково покритие върху ядрото трябва да е поне 3 mm.
- Връzkата между накрайниците и носещото ядро за изолаторите за $U \geq 220$ kV да бъде уплътнена (допълнително защитена) с еластомер, като е използвана двойна система на защита с първи слой вулканизиран при стайна температура (RTV) и втори слой, вулканизиран при висока температура (HTV).

- Добро самопочистване (аеродинамичност). Стрехите да са с гладка повърхност, без технологични неравности или ръбове. Да са така конструирани, че да не позволяват поява на ефект „корона“ и шунтиране на части от изолатора при замърсяване, дъжд, сняг и лед.
- Да е осигурена съвместимост със свързващата арматура, използвана за окомплектоване на изолаторната верига. Полимерните изолатори да са с накрайници тип „гнездо“ (кратунка) откъм заземената част и тип „стержен“ (обица) откъм частта под напрежение, с размер 16/20 по БДС НД 474 S1:2004 (IEC 60120) или еквивалент. Задържащите шпелтове трябва да отговарят на БДС ЕН 60372:2006 или еквивалент.
- Изолаторите (изолаторните вериги) да бъдат оборудвани с дъгозащитна арматура.

Техническите характеристики на полимерните изолатори са посочени в **Приложение 7 - Техническите характеристики на полимерните изолатори.**

Приложения:

1. Приложение 1 – Системи за АКЗ
2. Приложение 2 – Основни характеристики на OPGW тип 1 тип 9.
3. Приложение 3 – Характеристики на подземен оптичен кабел (OPUG) тип 1 и тип 2
4. Приложение 4 – Характеристики на арматура за OPGW
5. Приложение 5 - Технически изисквания за съединителните кутии
6. Приложение 6 - Характеристики на стъклени изолаторни елементи
7. Приложение 7 - Техническите характеристики на полимерните изолатори
8. Приложение 10 – Изисквания към влаганите материали

Предложението на участниците в настоящата процедура за сключване на рамково споразумение трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации и приложението към тях - стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати, типове и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.



ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1618
бул. „Цар Борис III“ №201

Заличено по
чл. 36а, ал.3
от ЗОП

тел. +359 2 97 85 • e-mail: office@impuls-ko.com

Адрес за кореспонденция: 1309 София, ул. „Връзка“ № 114

Сионгостство:
Строителство:
Личен състав:
Екип ИСУ:

тел. 02/812 97 60 • факс 02/812 97 96

тел. 02/812 97 84 • факс 02/812 97 96

тел. 02/812 97 63 • факс 02/812 97 96

тел. 02/812 97 85 • факс 02/812 97 96

Сметка в леза:

Гаррос Банк България

ББ65РНН 805016035745 / PIRBGSSF

Заличено по
чл. 36а, ал.3
от ЗОП

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на ВЛ ВН“,

Обособена позиция № 1: „Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на ВЛ ВН“ с напрежение 60 и 110 кV“

От „Импулс Ко“ ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в горепосочената процедура, декларираме:

1. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме:

- да изпълним поръчката при спазване и в съответствие с всички изисквания, посочени в Раздел I Технически спецификации и приложенията към тях, от документацията за участие;

- използваните от нас материали, при изпълнение на обществената поръчка, да съответстват на посочените от възложителя в Раздел I Технически спецификации и приложенията към тях - стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати, типове и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е наше задължение.

2. Приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на рамковото споразумение.

3. Направените от нас предложения и пости ангажименти са валидни за срока, посочен в обявленето, считано от датата на подаване на офертата.

4. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на застостта и условията на труд*, когато е приложимо.

5. Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на рамковото споразумение ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 3 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Протоколи от изпитания за проводници AC-185 и ACO-400, съгласно т.4 от БДС 1133-89 или еквивалентен. (Допуска се прилагане на други стандарти ако участникът докаже, че са еквивалентни на посочените.) (заверени копия).

2. Протоколи от изпитания за въжета с външни диаметри Ø 9 mm (заверени копия).

3. Протоколи от типови изпитания за следния минимален набор арматурни части:

- обица и кратунка кл.16;

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП



Заличено по
чл. 36а, ал.3
от ЗОП

"ИМПУЛС КО" ООД

Изграждане на електроенергийни обекти
www.impuls-ko.com • e-mail: office@impuls-ko.com



Адрес за кореспонденция: 1309 София, ул. „Врана“ № 114

Счетоводство:
тел. 02/812 97 60 • факс 02/812 97 96
Страхование:
тел. 02/812 97 84 • факс 02/812 97 90
Личен състав:
тел. 02/812 97 63 • факс 02/812 97 96
Екип ИСУ:
тел. 02/812 97 85 • факс 02/812 97 96

Сметка в лева:
Пирейс Банк България
BG65PRIB 80501600574569 PIRB-BG

Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП

- съединител за междуствълбие и опъвателна клема за проводник АС-185, съгласно БДС 1133:1989 или еквивалентен;
- спирала съединителна и опъвателна за стоманено поцинковано въже с външен диаметър 9 мм.;
- носителна клема за проводник АС-185, съгласно БДС 1133:1989 или еквивалентен.

4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо)

5. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо)

Предложените на участниците в настоящата процедура за сключване на рамково споразумение трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации и приложените към тях - стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати, типове и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

В случай, че участник предлага еквивалентен стандарт работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати, типове и др., той представя към предложенето си доказателства за еквивалентност за всяка част от предложенето му, която е еквивалентна.

Дата: 08.01.2019г.

Подпись

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП

Заличено по
чл. 36а, ал.3
от ЗОП

ИМПУЛС

Заличено по
чл. 36а, ал.3
от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ
За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

Долуподписаната Лиляна Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП тева,

притежаваща лична Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП, издадена Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП МВ Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП

адрес: гр. Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП, Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП

в качеството ми на Пълномощник на „Импулс Ко“ ООД, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на ВЛ ВН“;

Обособена позиция № 1: „Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на ВЛ ВН“ с напрежение 60 и 110 кВ“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: „Приложения“
приложените протоколи от изпитания, има конфиденциален характер по отношение на
технически и търговски тайни информация на основание Закон за защита на конкуренцията
и същата не следва да се разкрива от Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: 08.01.2019г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

(подпись и печать)

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП

Заличено по
чл. 36а, ал.3
от ЗОП

Заличено по
чл. 36а, ал.3
от ЗОП



ИМПУЛС КО" ООД

изграждане на електроенергийни обекти

www.impuls-ko.com

e-mail: impuls@impuls-ko.com, office@impuls-ko.com, info@impuls-ko.com



ISO 9001:2008

Адрес за кореспонденция: 1106 София ул. Врачанска № 114

Считоводство тел. 02/ 812 97 50 факс. 02/ 812 97 51
Строителство тел. 02/ 812 97 64 факс. 02/ 812 97 50
Ремонт система тел. 02/ 812 97 66 факс. 02/ 812 97 50
Банк СУИК тел. 02/ 812 97 65 факс. 02/ 812 97 50

Сметка в пева

ИМПУЛС КО" ООД

Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **СВИЛЕН** [Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП] **КРЪСТАНОВ**, Е [Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП]
при гежавац лична карта [Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП] изд. [Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП] в качеството си на Управител на
„Импулс Ко" ООД, вписано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписвания, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1421, ул. „Милин Камък" 50, ЕИК 130258609,

УПЪЛНОМОЩАВАМ :

ЛИЛИЯНА [Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП] **ГЕОРГИЕВА**, Е [Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП] л. [Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП] изд. на

[Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП] [Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП]

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА, КОИТО ДА УПРАЖНЯВА ОТ МОЕ ИМЕ :

Да извърши всички правни и фактически действия, свързани с подготовката и подаването на документи и оферти за участие в търгове и процедури по ЗОП /Закон за обществени поръчки/, както и във всякакъв вид други търгове.

В тази връзка да води преговори и да подписва договори от името и за сметка на „Импулс Ко" ООД.

Настоящото пълномощно е със срок на валидност до 31.01.2019г.

Иванов Ивайло

УПЪЛ

Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП

На 25.1.2017 г., Ивайло Иванов, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 384 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Свил [Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП] Кръстанов [Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП] лична карта [Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП]
като представител на ИМПУЛС КО ООД,
ЕИК 130258609,

Рег. № 400, Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус

Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по
чл. 36а, ал.3
от ЗОП

ЧУК
ВЪРНО СОРИГИНАЛА

ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1618
бул. „Цар Борис III“ №201

**КОРИГИРАНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на ВЛ ВН“**

Обособена позиция № 1: „Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на ВЛ ВН“с напрежение 60 и 110 кV “

От „Импулс Ко“ ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлаганите от нас единични цени за отделните видове дейности, които би могла да включва всяка една конкретна поръчка, изпълнявана въз основа на рамковото споразумение с предмет: „Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на ВЛ ВН“, Обособена позиция № 1: „Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на ВЛ ВН“ с напрежение 60 и 110 кV“ са дадени в следващата таблица. Единичните цени ще се използват от нас като максимални/пределни при офериране на цените за изпълнение на договори за конкретни поръчки, които ще се сключват на основание на това рамково споразумение.

В следващата таблица са дадени единични цени на отделните видове дейности от предмета на рамковото споразумение, общи цени за примерните количества и обща крайна цена за примерното количество дейности в размер на 30 396 310,47 (словом Тридесет милиона триста деветдесет и шест хиляди триста и десет лева и четиридесет и седем стотинки) лв. без ДДС. Тази обща цена може да се използва само за оценка и класиране на офертите за участие в рамковото споразумение.

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | Наименование на видовете работи | Мярка | Количест во | Ед.цена (лв. без ДДС) | Обща цена (лв. без ДДС) |
|----|--|----------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| I. | Доставки | | | | 15 656 625,44 |
| 1 | Стоманорешетъчни основи | кг. | 75500 | 4,67 | 352 585,00 |
| 2 | Монтажни фундаменти | м ³ | 900 | 595,21 | 535 689,00 |
| 3 | Готов бетон | м ³ | 3000 | 228,72 | 686 160,00 |
| 4 | Готов бетон с включени пластификатори съгласно т. 1.1 от технически изисквания | м ³ | 1400 | 284,70 | 398 580,00 |
| 5 | СРС болтова конструкция, горещо поцинковани | т. | 900 | 6 152,00 | 5 536 800,00 |



"ИМПУЛС КО" ООД

Изграждане на електроенергийни обекти

www.impuls-ko.com • e-mail: office@impuls-ko.com



MEMBER OF CISG Federation
СЕТИГНО МАНИДЖМЕНТ СИСТЕМ
СЕТИГНО - ЕВРОПА
СЕТИГНО - АСИАН

Адрес за кореспонденция: 1309 София, ул. „Вранч“ № 114

Съ-партньорство: тел. 02/812 57 60 • факс. 02/812 97 96
Строителство: тел. 02/812 47 04 • факс 02/812 97 96
Прием системи: тел. 02/812 57 63 • факс 02/812 97 96
Екип ИСУ: тел. 02/812 97 85 • факс 02/812 97 96

Сметка в лева: Гиреоц Банк България
BG5PIRB BG501600574569 PIRBBGSF

| | | | | | |
|----|--|------|------|-----------|--------------|
| 6 | CPC заваръчна конструкция | т. | 100 | 5 440,00 | 544 000,00 |
| 7 | Стоманени детайли, профили и звена за CPC | кг. | 8000 | 6,15 | 49 200,00 |
| 8 | Болтове за CPC - комплект с гайка и шайба | кг. | 4400 | 13,62 | 59 928,00 |
| 9 | Проводник AC 95 | км. | 1 | 3 983,00 | 3 983,00 |
| 10 | Проводник AC 120 | км. | 1 | 4 925,00 | 4 925,00 |
| 11 | Проводник AC 150 | км. | 2 | 6 115,00 | 12 230,00 |
| 12 | Проводник AC 185 | км. | 70 | 7 644,00 | 535 080,00 |
| 13 | Проводник AC 240 | км. | 2 | 9 822,00 | 19 644,00 |
| 14 | Проводник ACU 300 | км. | 3 | 13 949,00 | 41 847,00 |
| 15 | Проводник ACO 300 | км. | 3 | 10 807,00 | 32 421,00 |
| 16 | Проводник ACO 400 | км. | 100 | 14 539,00 | 1 453 900,00 |
| 17 | Проводник ACO 500 | км. | 75 | 17 865,00 | 1 339 875,00 |
| 18 | Стоманено поцинковано въже Ø 9 мм. | км. | 40 | 2 562,00 | 102 480,00 |
| 19 | Стоманено поцинковано въже Ø 11 мм. | км. | 65 | 3 733,00 | 242 645,00 |
| 20 | Стоманено поцинковано въже Ø 13 мм. | км. | 2 | 5 699,00 | 11 398,00 |
| 21 | Стоманено поцинковано въже Ø 16 мм. | км. | 5 | 8 810,00 | 44 050,00 |
| 22 | Стоманено поцинковано въже Ø 18 мм. | км. | 5 | 11 215,00 | 56 075,00 |
| 23 | К-кт носителна верига за 110 kV тип EH, без стойността на изолаторите | к-кт | 350 | 171,48 | 60 018,00 |
| 24 | К-кт опъвателна верига за 110 kV тип EO, без стойността на изолаторите | к-кт | 540 | 374,65 | 202 311,00 |
| 25 | К-кт "λ" верига за 110 kV, без стойността на изолаторите | к-кт | 10 | 809,91 | 8 099,10 |
| 26 | К-кт "V" верига за 110 kV, без стойността на изолаторите | к-кт | 5 | 982,04 | 4 910,20 |
| 40 | Носителна клема глуха за м.з.в Ø 9/11 мм. | бр. | 120 | 116,24 | 13 948,80 |
| 41 | Носителна клема люлееща за м.з.в Ø 9/11 мм. | бр. | 130 | 131,65 | 17 114,50 |
| 42 | Носителна клема глуха за проводник AC 95 | бр. | 1 | 86,04 | 86,04 |
| 43 | Носителна клема глуха за проводник AC 120 | бр. | 1 | 86,04 | 86,04 |
| 44 | Носителна клема глуха за проводник AC 150 | бр. | 3 | 86,04 | 258,12 |

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП



"ИМПУЛС КО" ООД

Изграждане на електроенергийни обекти

www.impuls-ko.com - e-mail: office@impuls-ko.com



СЕРТИФИКАТЫ МЕНЕДЖМЕНТА СИСТЕМ
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Адрес: 1а кореспонденция 1309 София, ул. „Врачан“ № 11а

См. токодство:
Строителство
Линии съст. за:
Екип ИСУ:

тел 02/812 97 60 - факс 02/812 97 96
тел 02/812 97 84 - факс 02/812 97 96
тел 02/812 97 63 - факс 02/812 97 96
тел 02/812 97 85 - факс 02/812 97 96

Сметка в лева:
Приемен банк България
BGKSPB R0501600574569 PIRNBBGSE

| | | | | | |
|----|---|------|-----|--------|-----------|
| 45 | Носителна клема глуха за проводник АС 185 | бр. | 40 | 86,04 | 3 441,60 |
| 46 | Носителна клема глуха за проводник АС 240 | бр. | 10 | 100,14 | 1 001,40 |
| 47 | Носителна клема глуха за проводник АСУ 300 | бр. | 10 | 116,67 | 1 166,70 |
| 48 | Носителна клема глуха за проводник АСО 300 | бр. | 10 | 101,24 | 1 012,40 |
| 49 | Носителна клема глуха за проводник АСО 400 | бр. | 100 | 101,24 | 10 124,00 |
| 50 | Носителна клема глуха за проводник АСО 500 | бр. | 30 | 116,67 | 3 500,10 |
| 51 | Носителна клема откачваща за проводник АС 95 | бр. | 1 | 116,67 | 116,67 |
| 52 | Носителна клема откачваща за проводник АС 120 | бр. | 1 | 116,67 | 116,67 |
| 53 | Носителна клема откачваща за проводник АС 150 | бр. | 2 | 131,75 | 263,50 |
| 54 | Носителна клема откачваща за проводник АС 185 | бр. | 10 | 131,75 | 1 317,50 |
| 55 | Носителна клема откачваща за проводник АС 240 | бр. | 3 | 131,75 | 395,25 |
| 56 | Носителна клема откачваща за проводник АСУ 300 | бр. | 3 | 147,18 | 441,54 |
| 57 | Носителна клема откачваща за проводник АСО 300 | бр. | 3 | 147,18 | 441,54 |
| 58 | Носителна клема откачваща за проводник АСО 400 | бр. | 10 | 147,18 | 1 471,80 |
| 59 | Носителна клема откачваща за проводник АСО 500 | бр. | 5 | 147,18 | 735,90 |
| 60 | Тежест 25 кг. комплект с арматура за захващане | к-кт | 5 | 101,24 | 506,20 |
| 61 | Спирална опъвателна клема за м.з.в Ø 9 мм., вкл. ухо | бр. | 140 | 77,90 | 10 906,00 |
| 62 | Спирална опъвателна клема за м.з.в Ø 11 мм., вкл. ухо | бр. | 30 | 85,98 | 2 579,40 |
| 63 | Опъвателна клема за проводник АС 95 | бр. | 2 | 116,94 | 233,88 |
| 64 | Опъвателна клема за проводник АС 120 | бр. | 2 | 170,42 | 340,84 |
| 65 | Опъвателна клема за проводник АС 150 | бр. | 4 | 170,42 | 681,68 |
| 66 | Опъвателна клема за проводник АС 185 | бр. | 30 | 170,42 | 5 112,60 |

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП



“ИМПУЛС КО” ООД

Изграждане на електроенергийни обекти

www.impulse.bg | e-mail: office@impulse.bg



Member of CISCO Associate
DELEGATED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

Адрес: за кореспонденция: 1309 София, ул., Варна № 114

Сметководство: тел. 02/812 97 60 • факс 02/812 97 96
Строителство: тел. 02/812 97 84 • факс 02/812 97 96
Личен състав: тел. 02/812 97 63 • факс 02/812 97 96
Екип ИСУ: тел. 02/812 97 85 • факс 02/812 97 96

Сметка в лева. Първост, Банк България
БГБЗРНВ 80501600574569 PIRBGSE

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|--------|-----------|
| 67 | Опъвателна клема за проводник AC 240 | бр. | 2 | 170,42 | 340,84 |
| 68 | Опъвателна клема за проводник ACU 300 | бр. | 4 | 170,42 | 681,68 |
| 69 | Опъвателна клема за проводник ACO 300 | бр. | 4 | 210,54 | 842,16 |
| 70 | Опъвателна клема за проводник ACO 400 | бр. | 70 | 210,54 | 14 737,80 |
| 71 | Опъвателна клема за проводник ACO 500 | бр. | 15 | 255,38 | 3 830,70 |
| 72 | Съединител за междустълбие за проводник AC 95 | бр. | 1 | 62,28 | 62,28 |
| 73 | Съединител за междустълбие за проводник AC 120 | бр. | 3 | 85,90 | 257,70 |
| 74 | Съединител за междустълбие за проводник AC 150 | бр. | 3 | 85,90 | 257,70 |
| 75 | Съединител за междустълбие за проводник AC 185 | бр. | 70 | 85,90 | 6 013,00 |
| 76 | Съединител за междустълбие за проводник AC 240 | бр. | 1 | 93,60 | 93,60 |
| 77 | Съединител за междустълбие за проводник ACU 300 | бр. | 3 | 117,24 | 351,72 |
| 78 | Съединител за междустълбие за проводник ACO 300 | бр. | 3 | 117,24 | 351,72 |
| 79 | Съединител за междустълбие за проводник ACO 400 | бр. | 100 | 117,24 | 11 724,00 |
| 80 | Съединител за междустълбие за проводник ACO 500 | бр. | 79 | 162,41 | 12 830,39 |
| 81 | Свързваща спирала за м.з.в Ø9 мм. | бр. | 40 | 69,26 | 2 770,40 |
| 82 | Свързваща спирала за м.з.в Ø11 мм. | бр. | 70 | 77,38 | 5 416,60 |
| 83 | Токови клеми за стоманено поцинковано въже Ø9/Ø11 мм. | бр. | 85 | 15,50 | 1 317,50 |
| 84 | Токови клеми за проводник AC 95 | бр. | 2 | 54,44 | 108,88 |
| 85 | Токови клеми за проводник AC 120 | бр. | 2 | 54,44 | 108,88 |
| 86 | Токови клеми за проводник AC 150 | бр. | 2 | 54,44 | 108,88 |
| 87 | Токови клеми за проводник AC 185 | бр. | 10 | 54,44 | 544,40 |
| 88 | Токови клеми за проводник AC 240 | бр. | 2 | 123,78 | 247,56 |
| 89 | Токови клеми за проводник ACU 300 | бр. | 4 | 123,78 | 495,12 |
| 90 | Токови клеми за проводник ACO 300 | бр. | 4 | 123,78 | 495,12 |
| 91 | Токови клеми за проводник ACO 400 | бр. | 20 | 123,78 | 2 475,60 |

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП



"ИМПУЛС КО" ООД

Изграждане на електроенергийни обекти

www.impuls-ko.com • e-mail: office@impuls-ko.com



Адрес за кореспонденция: 109 София, ул. „Връзки“ № 114

Съ-товардство: тел. 02/812 97 60 - факс 02/812 97 96
Строителство: тел. 02/812 97 84 - факс 02/812 97 96
Лицензирана система: тел. 02/812 97 62 - факс 02/812 97 96
Банк ИС.У: тел. 02/812 97 85 - факс 02/812 97 96

Сметка в лева: Градеж: Баня България
УНЧРКБ № 0501000574569 РИББГСГ

| | | | | | |
|-----|---|-----|-----|--------|-----------|
| 92 | Токови клеми за проводник АСО 500 | бр. | 10 | 139,40 | 1 394,00 |
| 93 | Съединител за мост за проводник AC 95 | бр. | 1 | 31,06 | 31,06 |
| 94 | Съединител за мост за проводник AC 120 | бр. | 1 | 38,76 | 38,76 |
| 95 | Съединител за мост за проводник AC 150 | бр. | 2 | 43,37 | 86,74 |
| 96 | Съединител за мост за проводник AC 185 | бр. | 10 | 43,37 | 433,70 |
| 97 | Съединител за мост за проводник AC 240 | бр. | 1 | 54,23 | 54,23 |
| 98 | Съединител за мост за проводник ACU 300 | бр. | 2 | 54,23 | 108,46 |
| 99 | Съединител за мост за проводник ACO 300 | бр. | 2 | 54,23 | 108,46 |
| 100 | Съединител за мост за проводник ACO 400 | бр. | 40 | 54,23 | 2 169,20 |
| 101 | Съединител за мост за проводник ACO 500 | бр. | 24 | 54,23 | 1 301,52 |
| 102 | U-болт M 16 | бр. | 20 | 21,54 | 430,80 |
| 103 | U-болт M 20 | бр. | 10 | 40,12 | 401,20 |
| 104 | U-болт M 24 | бр. | 10 | 49,56 | 495,60 |
| 105 | Пеперуда компл. с болт П 70 | бр. | 140 | 69,70 | 9 758,00 |
| 106 | Пеперуда компл. с болт П 75 | бр. | 30 | 71,23 | 2 136,90 |
| 107 | Пеперуда компл. с болт П 115 | бр. | 40 | 107,24 | 4 289,60 |
| 108 | Пеперуда компл. с болт П 122 | бр. | 40 | 115,92 | 4 636,80 |
| 109 | Пеперуда компл. с болт П 140 | бр. | 20 | 173,55 | 3 471,00 |
| 110 | Комплект обица и кратунка размер 16 по IEC 60 120 | бр. | 200 | 66,38 | 13 276,00 |
| 111 | Комплект обица и кратунка размер 20 по IEC 60 120 | бр. | 150 | 97,32 | 14 598,00 |
| 112 | Комплект обица за рог и кратунка за рог размер 16 по IEC 60 121 | бр. | 30 | 96,54 | 2 896,20 |
| 113 | Комплект обица за рог и кратунка за рог размер 20 по IEC 60 121 | бр. | 50 | 117,78 | 5 889,00 |
| 114 | Разряден рог, горещо поцинкован | бр. | 80 | 48,41 | 3 872,80 |
| 115 | Заземител за СРС, повърхностен двукулов | бр. | 180 | 194,08 | 34 934,40 |
| 116 | Заземител за СРС, повърхностен двуулъчев | бр. | 60 | 236,57 | 14 194,20 |
| 117 | Блайхерка за обтяжка | бр. | 400 | 21,68 | 8 672,00 |
| 118 | U-болт M36-M42 за обтяжка | бр. | 5 | 396,80 | 1 984,00 |
| 119 | Гайки M36-M42 за обтяжка | бр. | 300 | 27,94 | 8 382,00 |

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП



“ИМПУЛС КО” ООД

Изграждане на електроенергийни обекти

www.impuls-ko.com • e-mail: office@impuls-ko.com



Адрес: за кореспонденции: 1399 София ул. „Врана“ № 14

Сан-инжерато:
Строителство:
Принчп състав
Екип ИСУ

тел. 02/912 97 60 - факс 02/912 97 96
тел. 02/912 97 84 - факс 02/912 97 96
тел. 02/912 97 63 - факс 02/912 97 96
тел. 02/912 97 85 - факс 02/912 97 96

Сметка в лева:

Бирюс Банк България
BG5PIRB 60501600574569 PIRBBGSE

| | | | | | |
|-----|--|-----|------|--------|-----------|
| 120 | Виброгасител за мзв | бр. | 4 | 77,44 | 309,76 |
| 121 | Виброгасител за проводник AC 95 с глухо захващане | бр. | 1 | 108,46 | 108,46 |
| 122 | Виброгасител за проводник AC 120 с глухо захващане | бр. | 1 | 108,46 | 108,46 |
| 123 | Виброгасител за проводник AC 150 с глухо захващане | бр. | 1 | 108,46 | 108,46 |
| 124 | Виброгасител за проводник AC 185 с глухо захващане | бр. | 100 | 108,46 | 10 846,00 |
| 125 | Виброгасител за проводник AC 240 с глухо захващане | бр. | 1 | 108,46 | 108,46 |
| 126 | Виброгасител за проводник ACU 300 с глухо захващане | бр. | 2 | 108,46 | 216,92 |
| 127 | Виброгасител за проводник ACO 300 с глухо захващане | бр. | 2 | 108,46 | 216,92 |
| 128 | Виброгасител за проводник ACO 400 с глухо захващане | бр. | 300 | 108,46 | 32 538,00 |
| 129 | Виброгасител за проводник ACO 500 с глухо захващане | бр. | 244 | 108,46 | 26 464,24 |
| 130 | Виброгасител за проводник AC 95 с откачащо захващане | бр. | 1 | 115,20 | 115,20 |
| 131 | Виброгасител за проводник AC 120 с откачащо захващане | бр. | 2 | 115,20 | 230,40 |
| 132 | Виброгасител за проводник AC 150 с откачащо захващане | бр. | 2 | 115,20 | 230,40 |
| 133 | Виброгасител за проводник AC 185 с откачащо захващане | бр. | 20 | 115,20 | 2 304,00 |
| 134 | Виброгасител за проводник AC 240 с откачащо захващане | бр. | 1 | 115,20 | 115,20 |
| 135 | Виброгасител за проводник ACU 300 с откачащо захващане | бр. | 2 | 115,20 | 230,40 |
| 136 | Виброгасител за проводник ACO 300 с откачащо захващане | бр. | 2 | 115,20 | 230,40 |
| 137 | Виброгасител за проводник ACO 400 с откачащо захващане | бр. | 50 | 115,20 | 5 760,00 |
| 138 | Виброгасител за проводник ACO 500 с откачащо захващане | бр. | 10 | 115,20 | 1 152,00 |
| 139 | Доставка на изолаторни елементи тип U 160 BL/U 160 BS | бр. | 800 | 60,32 | 48 256,00 |
| 140 | Доставка на изолаторни елементи тип U 120 В | бр. | 1200 | 49,58 | 59 496,00 |

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП



“ИМПУЛС КО” ООД

Изграждане на електроенергийни обекти

www.impuls-ko.com • e-mail: office@impuls-ko.com



Адрес за кореспонденция: 1309 София, ул. „Врачан“ № 114

Сътоварство: тел. 02/812 97 60 • факс 02/812 97 96
Строителство: тел. 02/812 97 84 • факс 02/812 97 96
Лични състави: тел. 02/812 97 63 • факс 02/812 97 96
Екип ИСУ: тел. 02/812 97 85 • факс 02/812 97 96

Сметка в лева Григор Банк България
БГСБРНБ 80501620374569 PIRBBGSF

| | | | | | |
|-----|---|-----|-----|-----------|------------|
| 141 | Доставка на полимерен изолатор за 110 кV, тип 1 | бр. | 80 | 387,62 | 31 009,60 |
| 142 | Доставка на полимерен изолатор за 110 кV, тип 2 | бр. | 60 | 398,36 | 23 901,60 |
| 145 | Доставка на устройства за защита от птици | бр. | 200 | 24,78 | 4 956,00 |
| 146 | Разпонка за снопов проводник | бр. | 50 | 116,21 | 5 810,50 |
| 147 | OPGW тип 1 | км. | 30 | 11 464,96 | 343 948,80 |
| 148 | OPGW тип 2 | км. | 30 | 11 464,96 | 343 948,80 |
| 149 | OPGW тип 3 | км. | 30 | 12 196,80 | 365 904,00 |
| 150 | OPGW тип 4 | км. | 20 | 11 464,96 | 229 299,20 |
| 151 | OPGW тип 5 | км. | 20 | 11 464,96 | 229 299,20 |
| 152 | OPGW тип 6 | км. | 10 | 11 464,96 | 114 649,60 |
| 153 | OPGW тип 7 | км. | 10 | 11 464,96 | 114 649,60 |
| 154 | OPGW тип 8 | км. | 10 | 11 464,96 | 114 649,60 |
| 155 | OPGW тип 9 | км. | 10 | 11 464,96 | 114 649,60 |
| 156 | OPGW тип 10 | км. | 10 | 11 464,96 | 114 649,60 |
| 157 | OPGW тип 11 | км. | 10 | 11 464,96 | 114 649,60 |
| 158 | OPGW тип 12 | км. | 10 | 11 464,96 | 114 649,60 |
| 159 | OPGW тип 13 | км. | 5 | 11 464,96 | 57 324,80 |
| 160 | OPGW тип 14 | км. | 5 | 11 464,96 | 57 324,80 |
| 161 | OPGW тип 15 | км. | 2 | 11 464,96 | 22 929,92 |
| 162 | OPGW тип 16 | км. | 2 | 11 464,96 | 22 929,92 |
| 163 | OPUG тип 1 | км. | 5 | 8 944,00 | 44 720,00 |
| 164 | OPUG тип 2 | км. | 1 | 8 944,00 | 8 944,00 |
| 165 | Носително окачване за OPGW тип 1/ тип 9 | к-т | 30 | 348,48 | 10 454,40 |
| 166 | Носително окачване за OPGW тип 2/ тип 10 | к-т | 30 | 348,48 | 10 454,40 |
| 167 | Носително окачване за OPGW тип 3/ тип 11 | к-т | 30 | 348,48 | 10 454,40 |
| 168 | Носително окачване за OPGW тип 4/ тип 12 | к-т | 20 | 348,48 | 6 969,60 |
| 169 | Носително окачване за OPGW тип 5/ тип 13 | к-т | 20 | 348,48 | 6 969,60 |
| 170 | Носително окачване за OPGW тип 6/ тип 14 | к-т | 10 | 348,48 | 3 484,80 |
| 171 | Носително окачване за OPGW тип 7/ тип 15 | к-т | 10 | 348,48 | 3 484,80 |
| 172 | Носително окачване за OPGW тип 8/ тип 16 | к-т | 5 | 348,48 | 1 742,40 |
| 173 | Опъвателно окачване за OPGW тип 1/ тип 9 | к-т | 30 | 286,53 | 8 595,90 |

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП



“ИМПУЛС КО” ООД

Изграждане на електроенергийни обекти

www.impuls-ko.com • e-mail: office@impuls-ko.com



Member of CISI Federation
Съюз на инженерни консултантски и строителни фирми

Адрес за колекооперациите: 1309 София, ул. „Ирина“ № 114

Сч. токодство:

тел. 02/812 97 60 • факс 02/812 97 96

Строителство:

тел. 02/812 97 84 • факс 02/812 97 96

Личен състав:

тел. 02/812 97 63 • факс 02/812 97 96

Екип ИСУ:

тел. 02/812 97 85 • факс 02/812 97 96

Сметка в лева:

Пирес Банк България

BG65PIRB 80501600574569 PIRBBGSF

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|------|----------|----------------------|
| 174 | Опъвателно окачване за OPGW тип 2/ тип 10 | к-т | 30 | 286,53 | 8 595,90 |
| 175 | Опъвателно окачване за OPGW тип 3/ тип 11 | к-т | 30 | 286,53 | 8 595,90 |
| 176 | Опъвателно окачване за OPGW тип 4/ тип 12 | к-т | 20 | 286,53 | 5 730,60 |
| 177 | Опъвателно окачване за OPGW тип 5/ тип 13 | к-т | 20 | 286,53 | 5 730,60 |
| 178 | Опъвателно окачване за OPGW тип 6/ тип 14 | к-т | 10 | 286,53 | 2 865,30 |
| 179 | Опъвателно окачване за OPGW тип 7/ тип 15 | к-т | 10 | 286,53 | 2 865,30 |
| 180 | Опъвателно окачване за OPGW тип 8/ тип 16 | к-т | 5 | 286,53 | 1 432,65 |
| 181 | Основа С-блок | бр. | 160 | 210,26 | 33 641,60 |
| 182 | Виброгасител за OPGW тип 1/ тип 9 | бр. | 40 | 71,24 | 2 849,60 |
| 183 | Виброгасител за OPGW тип 2/ тип 10 | бр. | 40 | 71,24 | 2 849,60 |
| 184 | Виброгасител за OPGW тип 3/ тип 11 | бр. | 40 | 71,24 | 2 849,60 |
| 185 | Виброгасител за OPGW тип 4/ тип 12 | бр. | 30 | 71,24 | 2 137,20 |
| 186 | Виброгасител за OPGW тип 5/ тип 13 | бр. | 30 | 71,24 | 2 137,20 |
| 187 | Виброгасител за OPGW тип 6/ тип 14 | бр. | 30 | 71,24 | 2 137,20 |
| 188 | Виброгасител за OPGW тип 7/ тип 15 | бр. | 15 | 71,24 | 1 068,60 |
| 189 | Виброгасител за OPGW тип 8/ тип 16 | бр. | 15 | 71,24 | 1 068,60 |
| 190 | Фиксираща клема за OPGW | бр. | 460 | 24,88 | 11 444,80 |
| 191 | Съединителна кутия | к-т | 25 | 1 830,00 | 45 750,00 |
| 192 | Оптичен разпределителен панел | бр. | 4 | 2 554,90 | 10 219,60 |
| 193 | Шкаф за оптична дистрибуция | бр. | 4 | 3 408,00 | 13 632,00 |
| 194 | ADSS | м | 1000 | 16,24 | 16 240,00 |
| 195 | Носително окачване за ADSS | к-т | 6 | 145,98 | 875,88 |
| 196 | Опъвателно окачване за ADSS | к-т | 8 | 271,12 | 2 168,96 |
| 197 | Тръба поцинкована 2" | м. | 15 | 29,44 | 441,60 |
| II. Монтажни работи | | | | | 10 447 318,54 |
| 1 | Пикетаж и кариране на изкоп за основи на CPC | бр. | 238 | 247,44 | 58 890,72 |
| 2 | Хоризонтална и вертикална планировка на изкопи за фундаменти на стоманорешетъчни стълбове | бр./ст | 238 | 104,67 | 24 911,46 |

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП

| | | | | | |
|----|---|----------------|-----------|-------------|--------------|
| 3 | Направа на изкоп, машинно в земна почва | м ³ | 7760 | 46,74 | 362 702,40 |
| 4 | Направа на изкоп, машинно в средно скална почва | м ³ | 6776 | 69,96 | 474 048,96 |
| 5 | Направа на изкоп, машинно в скална почва | м ³ | 2750 | 117,72 | 323 730,00 |
| 6 | Направа на изкоп, ръчно | м ³ | 50 | 71,18 | 3 559,00 |
| 7 | Ремонт на съществуващи бетонови фундаменти с изчукване на стария бетон и полагане на бетон, вкл. армировка и кофраж | м ³ | 9 | 478,32 | 4 304,88 |
| 8 | Водочерпене от основи на стълбове – машинно | м.см | 49 | 156,20 | 7 653,80 |
| 9 | Водочерпене от основи на стълбове – ръчно | ч.ч. | 10 | 27,50 | 275,00 |
| 10 | Монтаж и нивелиране на стоманорешетъчни основи | кг | 75 500,00 | 4,62 | 348 810,00 |
| 11 | Полагане на готов бетон в основи на СРС с кофраж | м ³ | 4 411,00 | 98,76 | 435 630,36 |
| 12 | Зариване и трамбоване на пръст в основи на стомано-решетъчни стълбове | м ³ | 15 335,00 | 44,96 | 689 461,60 |
| 13 | Разхвърляне на пръст около основи на стомано-решетъчни стълбове | м ³ | 3756 | 39,87 | 149 751,72 |
| 14 | Направа на подложка от пясък за монтажни фундаменти, вкл. доставка м-ли | бр./ст. | 20 | 160,56 | 3 211,20 |
| 15 | Монтаж и нивелиране на монтажни фундаменти с 4 крака | бр./ст. | 20 | 601,25 | 12 025,00 |
| 16 | Монтаж и изправяне на стоманорешетъчни стълбове болтова конструкция | т | 831 | 4 015,08 | 3 336 531,48 |
| 17 | Изграждане на стоманорешетъчни стълбове болтова конструкция | т | 106 | 5 219,60000 | 553 277,60 |
| 18 | Монтаж и изправяне на стоманорешетъчни стълбове заваръчна конструкция | т | 10 | 2 867,20 | 28 672,00 |
| 19 | Изправяне на СРС с помощта на летателна техника | т | 5 | 17 203,20 | 86 016,00 |
| 20 | Възстановяване и дублиране на профили, включително доставка на помощни материали | кг. | 650 | 10,41 | 6 766,50 |
| 21 | Подмяна на звена или възли от СР конструкция | кг. | 7320 | 11,34 | 83 008,80 |

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП



“ИМПУЛС КО” ООД

Изграждане на електроенергийни обекти

www.impuls-ko.com • e-mail: office@impuls-ko.com



Member of CISQ Federation
RISQ
CENTRAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Адрес за кореспонденция: 1309 София, ул. „Врачан“ № 114

Съ. предсъдство: тел. 02/812 97 60 • факс 02/812 97 96

Строителство: тел. 02/812 97 84 • факс 02/812 97 96

Пищен състав тел. 02/812 97 63 • факс 02/812 97 96

Екип ИСУ: тел. 02/812 97 85 • факс 02/812 97 96

Сметка в лева:

Пирис Банк България

BGRIBPIB 80501600574569 PIRHRSF

| | | | | | |
|----|---|----------|-------|----------|------------|
| 22 | Монтаж, развиване и регулиране м.з.в. - еднопроводна линия в равнине терен | км. | 64,2 | 3 780,00 | 242 676,00 |
| 23 | Монтаж, развиване и регулиране м.з.в. - еднопроводна линия в планински терен | км. | 37,65 | 5 031,00 | 189 417,15 |
| 24 | Монтаж на опъвателно окачване за м.з.в - комплект | бр. | 177 | 108,24 | 19 158,48 |
| 25 | Монтаж на съединител за междустълбие за м.з.в | бр. | 28 | 47,08 | 1 318,24 |
| 26 | Монтаж на носителна клема за м.з.в | бр. | 277 | 101,55 | 28 129,35 |
| 27 | Монтаж на мостове за м.з.в | бр. | 88 | 73,24 | 6 445,12 |
| 28 | Направа на спусъци от МЗВ до заземител, с доставка на материали | бр. | 14 | 637,51 | 8 925,14 |
| 29 | Монтаж виброгасители мзв | | 4 | 107,03 | 428,12 |
| 30 | Монтаж, развиване и регулиране OPGW - еднопроводна линия в равнине терен | км. | 26,1 | 3 928,80 | 102 541,68 |
| 31 | Монтаж, развиване и регулиране OPGW - еднопроводна линия в планински терен | км. | 32,12 | 5 064,54 | 162 673,02 |
| 32 | Монтаж на опъвателно окачване за OPGW, в комплект с арм. части | бр. | 170 | 159,84 | 27 172,80 |
| 33 | Монтаж на носително окачване за OPGW, в комплект с арм. части | бр. | 167 | 86,54 | 14 452,18 |
| 34 | Монтаж на С-блок за OPGW, в комплект с арм. части | бр. | 167 | 73,82 | 12 327,94 |
| 35 | Монтаж на виброгасители на OPGW, комплект с арм. части (еднопроводна линия) | бр.межд. | 253 | 106,78 | 27 015,34 |
| 36 | Монтаж и укрепване на съединителни кутии за OPGW | бр | 22 | 156,35 | 3 439,70 |
| 37 | Монтаж на фиксиращи клеми за OPGW | бр | 400 | 26,43 | 10 572,00 |
| 38 | Доставка, монтаж и закрепване на стоманена поцинкована тръба Ø2,5" по портал, вкл. доставка на закрепващи материали | м | 30 | 73,24 | 2 197,20 |
| 39 | Доставка и изтегляне на OPUG в метална тръба, HDPE тръба, полагане в кабелен канал, вкл. доставка на закрепващи материали | м | 1455 | 19,21 | 27 950,55 |

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП



“ИМПУЛС КО” ООД

Изграждане на електроенергийни обекти

www.impuls-ko.com • e-mail: office@impuls-ko.com



Адрес за кореспонденция: 1309 София, ул. „Врачанска“ № 114

Сътоварство:
Строителство:
Лични сътоварства:
Екип ИСУ:

тел. 02/812 97 60 • факс 02/812 97 96
тел. 02/812 97 84 • факс 02/812 97 96
тел. 02/812 97 43 • факс 02/812 97 96
тел. 02/812 97 85 • факс 02/812 97 96

Сметка в лева.

Бирюс Банк България
BG55PRB 90301000574569 PRBBGSF

| | | | | | |
|----|---|----------------|------|----------|-----------|
| 40 | Направа на изкоп с размери 0,6/1 м. и полагане на OPUG в PVC тръба ф110 мм., вкл. доставка на материали и включено зариване и трамбоване | м | 324 | 69,24 | 22 433,76 |
| 41 | Доставка и монтаж на полимерен шлаух с вградена плоска метална вложка | м | 106 | 27,21 | 2 884,26 |
| 42 | Доставка и полагане на предпазна сигнална лента "Внимание оптичен кабел" | м | 104 | 1,24 | 128,96 |
| 43 | Монтаж на разпр. шкаф, ODF и принадлежности за терминиране на опт. кабел с 24 опт. влакна, вкл. доставка на помощни материали | бр | 5 | 208,22 | 1 041,10 |
| 44 | Доставка и монтаж на стойка за навиване на аванс в ЛАЗ | бр | 6 | 236,58 | 1 419,48 |
| 45 | Терминиране на опт. кабел с 24 опт. влакна, вкл. доставка на материали | бр | 20 | 1 780,25 | 35 605,00 |
| 46 | Монтаж, развиване и регулиране ADSS - еднопроводна линия | м. | 1000 | 3,75 | 3 750,00 |
| 47 | Монтаж на носително окачване за ADSS в комплект с арм. части | бр. | 6 | 88,24 | 529,44 |
| 48 | Монтаж на опъвателно окачване за ADSS в комплект с арм. части | бр. | 8 | 160,22 | 1 281,76 |
| 49 | Монтаж на обтяжки на портални стълбове със стоманено поцинковано въже вкл. монтаж на клинове, корпуси, коуши и блайхерки - комплекта за стълб | бр./ст. | 27 | 1 278,35 | 34 515,45 |
| 50 | Отвесиране на портален стълб с обтяжки - на стълб | бр./ст. | 27 | 329,76 | 8 903,52 |
| 51 | Обмазване на нарязаната част на U- болтовете на 1 стълб с графитна смазка, включително доставка на графитна смазка | бр/ст | 27 | 78,86 | 2 129,22 |
| 52 | Подмяна на U-болт за обтяжка, с доставка на материали | бр. | 4 | 2 934,60 | 11 738,40 |
| 53 | Извиване на демонтирани стъклени изолаторни елементи за повторна употреба | бр. | 8820 | 2,68 | 23 637,60 |
| 54 | Подготовка за нанасяне на АКЗ | м ² | 3136 | 4,36 | 13 672,96 |

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП

| | | | | | |
|----|--|-------|------|----------|------------|
| 55 | Нанасяне на дълготрайно (>10год.) анткорозионно покритие по Система за анткорозионна защита №1 върху нови стоманорешетъчни стълбове (с доставка на м-те) | m^2 | 300 | 8,68 | 2 604,00 |
| 56 | Нанасяне на дълготрайно (>10год.) анткорозионно покритие по Система за анткорозионна защита №2 върху нови стоманорешетъчни стълбове (с доставка на м-те) | m^2 | 300 | 15,61 | 4 683,00 |
| 57 | Нанасяне на дълготрайно (>10год.) анткорозионно покритие по Система за анткорозионна защита №3 върху съществуващи стоманорешетъчни стълбове (с доставка на м-те) | m^2 | 2196 | 19,98 | 43 876,08 |
| 58 | Нанасяне на дълготрайно (>10год.) анткорозионно покритие по Система за анткорозионна защита №4 върху съществуващи стоманорешетъчни стълбове (с доставка на м-те) | m^2 | 2048 | 27,78 | 56 893,44 |
| 59 | Направа на подпорна стена суха зидария (с доставка на материали) | m^3 | 80 | 564,81 | 45 184,80 |
| 60 | Направа на подпорна стена с бетон и армировка (с доставка на материали) | m^3 | 100 | 1 062,27 | 106 227,00 |
| 61 | Направа на габион и запълване с камъни, включително доставка на материали | m^3 | 60 | 320,98 | 19 258,80 |
| 62 | Монтаж на двуколови двуколови заземители на стоманорешетъчни стълбове | бр. | 118 | 168,21 | 19 848,78 |
| 63 | Монтаж на повърхностни двулучеви заземители на стоманорешетъчни стълбове | бр. | 67 | 106,48 | 7 134,16 |
| 64 | Монтаж и окачване на носителни изолаторни вериги за 110 kV | бр. | 352 | 224,63 | 79 069,76 |
| 67 | Монтаж и окачване на опъвателни изолаторни вериги за 110 kV | бр. | 537 | 229,38 | 123 177,06 |
| 70 | Монтаж на кобилица за прехвърляне на мост на опъвателни стълбове | бр. | 1 | 382,29 | 382,29 |
| 71 | Монтаж на тежест | бр. | 5 | 118,01 | 590,05 |

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП



“ИМПУЛС КО” ООД

Изграждане на електроенергийни обекти

www.impuls-ko.com • e-mail: office@impuls-ko.com



Адрес за кореспонденция: 1309 София, ул. „Врачан“ № 114

Сътвърдство:

тел. 02/812 97 60 • факс 02/812 97 96

Строителство:

тел. 02/812 97 84 • факс 02/812 97 96

Личен състав:

тел. 02/812 97 63 • факс 02/812 97 96

Екип ИСУ:

тел. 02/812 97 85 • факс 02/812 97 96

Сметка в лева:

Гиресурс Банк България

BG65PIRD 90501600574569 PIRBBG5F

| | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----------|---------------------|
| 72 | Развиване, монтаж и регулиране на проводници до АС 185 – машинно, в равнинен терен, приравнено към трипроводна линия | км. | 13 | 9 421,64 | 122 481,32 |
| 73 | Развиване, монтаж и регулиране на проводници до АС 185 – машинно, в планински терен, приравнено към трипроводна линия | км. | 10 | 14 199,81 | 141 998,10 |
| 74 | Развиване, монтаж и регулиране на проводници до АСО 500 (вкл. снопови) – машинно, в равнине терен, приравнено към трипроводна линия | км. | 35 | 22 068,84 | 772 409,40 |
| 75 | Развиване, монтаж и регулиране на проводници до АСО 500 (вкл. снопови) – машинно, в планински терен, приравнено към трипроводна линия | км. | 20 | 29 448,50 | 588 970,00 |
| 76 | Монтаж носителна клема за фазов проводник до 185 mm ² | бр. | 230 | 78,85 | 18 135,50 |
| 77 | Монтаж носителна клема за фазов проводник до 500 mm ² | бр. | 130 | 102,44 | 13 317,20 |
| 78 | Подготовка и монтаж на пресови контактни съединения | бр. | 75 | 43,30 | 3 247,50 |
| 79 | Монтаж на мост за фазов проводник | бр. | 340 | 394,88 | 134 259,20 |
| 80 | Монтаж разпонка за фазов проводник | бр. | 50 | 105,18 | 5 259,00 |
| 81 | Монтаж на виброгасители на фазови проводници | бр. | 260 | 107,06 | 27 835,60 |
| 82 | Доставка и монтаж на ОЖ табели върху СРС | бр. | 250 | 58,09 | 14 522,50 |
| 83 | Номериране, датиране и направа на надписи с диспечерско наименование на стоманорешетъчни стълбове (вкл. доставка на м-ли) | бр. | 250 | 131,62 | 32 905,00 |
| 84 | Монтаж на устройства за защита от птици | бр. | 540 | 35,74 | 19 299,60 |
| III. | Демонтажни работи | | | | 3 137 476,79 |
| 1 | Демонтаж на МЗВ/OPGW - еднопроводна линия равнинен терен | км. | 100 | 3 084,67 | 308 467,00 |
| 2 | Демонтаж на МЗВ/OPGW - еднопроводна линия планински терен | км. | 50 | 4 292,20 | 214 610,00 |

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП



“ИМПУЛС КО” ООД

Изграждане на електроенергийни обекти

www.impuls-ko.com • e-mail: office@impuls-ko.com



СЕРТИФИКАЦИИ
БГ-09-1-БД-05-07
ББ-ИНАС-10-03

Адрес: г. София, ул. „Врачанска“ № 114

Он търговство:

тел. 02/812 97 60 • факс 02/812 97 96

Строителство:

тел. 02/812 97 84 • факс 02/812 97 96

Лична състава:

тел. 02/812 97 63 • факс 02/812 97 96

Екип ИСУ:

тел. 02/812 97 85 • факс 02/812 97 96

Сметка в лева:

Пиреос Банк България

BG65PIRB 80501600574569 PIRBBGSF

| | | | | | |
|----|--|---------------------|------|-----------|------------|
| 3 | Демонтаж на трипроводна линия от АС 95 до АСО 500, равнинен терен | км. | 50 | 15 356,86 | 767 843,00 |
| 4 | Демонтаж на трипроводна линия от АС 95 до АСО 500, планински терен | км. | 25 | 20 493,32 | 512 333,00 |
| 5 | Демонтаж на опъвателни и носителни клеми за м.з.в | бр. | 855 | 96,05 | 82 122,75 |
| 6 | Демонтаж на носителни и опъвателни изолаторни вериги за 110 кV | бр. | 832 | 90,89 | 75 620,48 |
| 9 | Демонтаж на стоманобетонни стълбове и разбиване на части удобни за транспортиране | бр./ст. | 57 | 866,93 | 49 415,01 |
| 10 | Демонтаж и разглобяване на стоманорешетъчни стълбове на звена | т | 10 | 1 070,90 | 10 709,00 |
| 11 | Демонтаж и нарязване на стоманорешетъчни стълбове на части удобни за транспортиране | т | 580 | 1 331,81 | 772 449,80 |
| 12 | Демонтаж на обтяжки на портални стълбове, включително демонтаж на клинове, корпуси, коуши и бляйхерки - на стълб | бр./ст. | 20 | 830,12 | 16 602,40 |
| 13 | Разрегулиране на еднопроводна линия м.з.в | км. | 3 | 1 807,78 | 5 423,34 |
| 14 | Разрегулиране на фазови проводници (приравнено към трипроводна линия) | км. | 3,3 | 9 891,84 | 32 643,07 |
| 15 | Анкерирание на стълб | бр. | 4 | 3 068,90 | 12 275,60 |
| 16 | Изкоп за разкриване на основи | м ³ | 2108 | 56,48 | 119 059,84 |
| 17 | Разбиване на бетон в основи | м ³ | 381 | 127,64 | 48 630,84 |
| 18 | Разбиване на бетон в основи, ръчно | м ³ | 9 | 208,87 | 1 879,83 |
| 19 | Демонтаж на съществуващи подпорни стени на CPC | бр. | 2 | 1 047,96 | 2 095,92 |
| 20 | Изваждане на фундаменти с кран за един стълб | бр./ст. | 134 | 278,12 | 37 268,08 |
| 21 | Навиване на демонтиран проводник/м.з.в/OPGW на дървени барабани | км. | 6 | 1 705,98 | 10 235,88 |
| 22 | Демонтаж на виброгасители | бр. | 130 | 86,42 | 11 234,60 |
| 23 | Демонтаж на разпонки | бр. | 120 | 74,53 | 8 943,60 |
| 24 | Извозване на разбит бетон и части от стоманобетонни стълбове (м ³ х километър) | м ³ . км | 3075 | 2,35 | 7 226,25 |

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП



“ИМПУЛС КО” ООД

Изграждане на електроенергийни обекти
www.impuls-ko.com • e-mail: office@impuls-ko.com



Адрес: г. София, ул. „Владимир Желев“ № 114

Сч. токодство: тел 02/812 97 60 • факс 02/812 97 96
Строителство: тел. 02 812 97 84 • факс 02/812 97 96
Промен. с. - тел. тел 02/812 97 63 • факс 02/812 97 96
Един ИСУ тел. 02/812 97 85 • факс 02/812 97 96

Сметка в лева: Пиринско Банк България
BG65PBRB 80501600574569 PIRBUGSF

| | | | | | |
|------------------------|--|---------|-----------|-----------|---------------------|
| 25 | Извозване на демонтирани материали (тон х километър) | т. км | 45 000,00 | 0,65 | 29 250,00 |
| 26 | Извозване на стълбове (тон х километър) | т. км | 1 750,00 | 0,65 | 1 137,50 |
| IV. Измервания | | | | | 116 999,96 |
| 1 | Измерване на затихване на оптична линия, двупосочко | бр. | 4 | 3 304,47 | 13 217,88 |
| 2 | Измерване контактни съединения при монтаж | ч.ч. | 247 | 58,66 | 14 489,02 |
| 3 | Измерване преходно съпротивление на заземители на CPC | ч.ч. | 415 | 58,66 | 24 343,90 |
| 4 | Заснемане и представяне на хартиен носител на координати на стъпки на CPC (център и ъглови точки) в коорд. с-ма WGS84 UTM-N35 и в коорд. с-ма 1970 г. и на цифров носител - във формати *.CAD, *.ZEM и *.dwg | бр. ст. | 249 | 260,84 | 64 949,16 |
| V. Други работи | | | | | 1 037 889,73 |
| 1 | Обезопасяване на мрежи н.н. и електрифициран градски транспорт | бр. | 9 | 4 468,18 | 40 213,62 |
| 2 | Временно кабелиране на ВЛ 6-20 kV с доставка на материали | бр. | 11 | 16 774,00 | 184 514,00 |
| 5 | Подготовка за изтегляне на линия над ВЛ 110kV | бр. | 7 | 5 144,00 | 36 008,00 |
| 6 | Подготовка за изтегляне на линия над ВЛ 20kV | бр. | 17 | 2 438,00 | 41 446,00 |
| 7 | Подготовка за изтегляне на линия над автомагистрала | бр. | 3 | 14 250,00 | 42 750,00 |
| 8 | Подготовка за изтегляне на линия над първокласен (второкласен) път | бр. | 34 | 5 142,00 | 174 828,00 |
| 9 | Подготовка за изтегляне на линия над третокласен път | бр. | 19 | 3 140,00 | 59 660,00 |
| 10 | Подготовка за изтегляне на линия над общински път | бр. | 9 | 3 140,00 | 28 260,00 |
| 11 | Подготовка за изтегляне на линия над електрифицирана ЖП линия | бр. | 4 | 7 849,00 | 31 396,00 |
| 12 | Подготовка за изтегляне на линия над водно течение | бр. | 1 | 6 279,00 | 6 279,00 |
| 13 | Подготовка за изтегляне на линия над водоем | бр. | 1 | 6 279,00 | 6 279,00 |
| 14 | Почистване на площадка от дървета и храсти | дка. | 10 | 1 384,00 | 13 840,00 |

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП



“ИМПУЛС КО” ООД

Изграждане на електроенергийни обекти

www.impuls-ko.com • e-mail: office@impuls-ko.com



Адрес за кореспонденция: 1309 София, ул. „Врачан“ № 114

Смитоводство: тел. 02/812 97 60 • факс 02/812 97 96
Строителство: тел. 02/812 97 64 • факс 02/812 97 96
Личен съвет: тел. 02/812 97 63 • факс 02/812 97 96
Екип ИСУ: тел. 02/812 97 85 • факс 02/812 97 96

Сметка в лева Банк България
BG6SPRB 80501600574569 PIRBBGSE

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|------|-----------|----------------------|
| 15 | Временни пътища и подходи - направа и разширение с булдозер с широчина на гребло \geq 2м. | м.см. | 84 | 1 040,00 | 87 360,00 |
| 16 | Доставка и насыпване на трошен камък (м ³ х километър) | м ³ .км | 2500 | 81,31 | 203 275,00 |
| 17 | Доставка на пръст за обратна засипка (м ³ х километър) | м ³ .км | 143 | 51,39 | 7 348,77 |
| 18 | Изработка на предпазна мрежа над тръбопровод | | | | |
| 18,1 | Доставка и изправяне на стоманобетонни стълбове 20 кV, включително изкопи и доставка материали | бр. ст. | 4 | 1 258,00 | 5 032,00 |
| 18,2 | Доставка, развиване и регулиране на стоманено въже за предпазна мрежа, с помощни материали | м | 200 | 8,70 | 1 740,00 |
| 18,3 | Доставка и монтаж на възел за окачване към стоманобетонни стълбове 20 кV на предпазната мрежа | бр. | 16 | 298,20 | 4 771,20 |
| 19 | Направа на ВЧ обработка (съгласно т. 7.1. от технически изисквания) | бр. | 3 | 6 582,54 | 19 747,62 |
| 20 | Монтаж на предпазна еластична ограда (мантинела) с дължина 5 м., с доставка на материали | бр. | 2 | 19 084,22 | 38 168,44 |
| 21 | Рекултивиране на терен | дка. | 7 | 710,44 | 4 973,08 |
| VI. | Обща цена за целите на оценката (т. I+II+III+IV+V): | - | - | - | 30 396 310,47 |

Ценообразуващи параметри:

- часовна ставка на персонала (лв/ч.ч.) 14.50 лв/ч.ч.;
- цена на транспорт (лв/т.км) 1,10 лв/ т.км ;
- цена на машиносмяна по видове механизация (лв/м.см.) 300 лв/час;
- доставно-складови разходи (%) 10 %;
- допълнителни разходи за труд(%) 100%;
- допълнителни разходи за механизация(%) 30%;
- печалба (%) 10%

При несъответствие между цифровата и изписаната словом общата предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом общата предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом общата предлагана цена на офертата

При несъответствие между предложените единични цени и примерна общата предлагана цена за изпълнение по рамковото споразумение, валидна ще бъде общата

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП



“ИМПУЛС КО” ООД

Изграждане на електроенергийни обекти

www.impuls-ko.com • e-mail: office@impuls-ko.com



Member of DSO Federation

Съветът на инженерите и архитектите
на Република България
БГРБ

Адрес за кореспонденция: 1309 София ул „Вгжан“ № 11а

Състовардство: тел. 02/812 97 60 - факс 02/812 97 96
Строителство: тел. 02/812 97 84 - факс 02/812 97 96
Принч системи тел. 02/812 97 62 - факс 02/812 97 96
Екип ИСУ: тел. 02/812 97 85 - факс 02/812 97 96

Сметка в лева: Пирейс Банк България
BGASPIRB 805016000574569 PIRBAGSF

предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител по рамковото споразумение по настоящата процедура, се задължаваме да приведем единичните цени в съответствие с посочената в оферта обща предлагана цена. Приведените единични цени (ако има такива), в съответствие с общата предлагана цена, са максимални/пределни за срока на рамковото споразумение.

Заличено по чл. 36а,
ал.3 от ЗОП

Дата: 05.06.2019г.

Подпись