



Спецификация на съоръженията					
поз	означение	наименование	бр	пом.чертеж	заб.
1	POLIM-S 33 Ur= 41,3 kV, Uc= 33 kV	Вентилен отвод, металоокисен	3		ABB
2	1200	Присъединителна планка, алуминиева	3		ABB
3	2200	Основа R=130, неизолирана гальванизирана стомана	3		ABB
4	M 12x 60, клас на якост 8.8	Болт с гайка и шайба за монтаж на ВО	9		
5	U12, L=1750 mm	Стомана П-образна горещовалцована	2		стр.черт.
6	U12, L=2000 mm	Стомана П-образна горещовалцована	2		
7	M 12x 40, клас на якост 8.8	Болт с гайка и шайба за монтаж на заземителна шина	3		
8	АС-185	Проводник	-		
9	617-208	Пресова кабелна обувка за проводник АС 185	3		
10	M 12x40, клас на якост 8.8	Болт с гайка и шайба за монтаж на клеми	3		
11		Клема пресова отклонителна "ACO-500 - АС-185"	3		
12	U12, L=745 mm	Стомана П-образна горещовалцована	1		стр.черт.
13	140x140x8	Планка	4		стр.черт.
14	M 12x35/25 клас на якост 8.8	Болт с гайка и шайба за монтаж на стоманена конструкция към стълба	3		стр.черт.

А	2015. 08	К. КРУМОВ		Определен е типа на ВО.
ИЗМ.	ДАТА	НАПРАВЕНО ОТ	ПОДПИС	ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

ПРОЕКТАНТ:

ОБЕКТ: П/ст "ДОБРУДЖА" 400/220/110 kV
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УРЕДБА 31,5 kV

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО-ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ

ТОМ № -

ДАТА: 2015. 08

ФАЗА: РП

ФОРМАТ: А3

МАЩАБ: 1: 20

ЛИСТ: 1/1

Име на чертежа:
МОНТАЖ НА ВЕНТИЛНИ ОТВОДИ
КЪМ АТ 402, ТРЕТИЧНА НАМОТКА 31,5 kV

чертеж № 52-35621-А

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ	ПОДПИС	СПЕЦИАЛНОСТ	ИМЕ	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	К. КРУМОВ				
ГЛИНЖЕНЕР	инж. К. БУРВАНОВ				
Зам.УПРАВИТЕЛ	инж. ЦВ. ЦВЕТАНОВ				

Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД на основание на чл.3, ал.1, т.8 от ЗАПСП и чл. 162, ал.2 и ал. 3 от ЗУТ. Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквато и да било форма, както и да се предава на трети страни без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.