

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Надлъжен разрез "А-А" е даден на черт. 52-41482.
2. При монтажа на ошиновката между съоръженията шините да се оформят чрез огъване по предварително направени шаблони или чрез заваряване при спазване на съответната технология. Болтови съединения се допускат само за присъединяване на съоръженията. Отклонинеата от събирателната шинна система да се изпълнят с шинодържатели квадратни за отклонения (ШОК-А-80).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	"ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД				
ПРОЕКТАНТ:	електро ЕНЕРГОПРОЕКТ				
ОБЕКТ:	П/ст "ДОБРУДЖА" 400/220/110 kV РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УРЕДБА 31,5 kV				
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО-ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ		ТОМ № -	ДАТА: 2015. 07	ФАЗА: РП
			ФОРМАТ: А3	МАЩАБ: 1: 50	ЛИСТ: 1/1
Име на чертежа: ТРАФО ВХОД АТ-402 ПОГЛЕД ОТГОРЕ			чертеж № 52-41479		
			СЪГЛАСУВАЛИ:		
ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ	ПОДПИС	СПЕЦИАЛНОСТ	ИМЕ	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	К. КРУМОВ				
ГЛ.ИНЖЕНЕР	инж. К. БУРВАНОВ				
Зам.УПРАВИТЕЛ	инж. Цв. ЦВЕТАНОВ				

Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД на основание на чл.3, ал.1, т.8 от ЗАПСП и чл. 162, ал.2 и ал. 3 от ЗУТ. Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквато и да било форма, както и да се предава на трети страни без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.