



ОБЩ ВИД НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ




ОПОРНА РАМКА



РАЗКРОЙКА НА СТОМАНЕНА ЛАМАРИНА

| | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|----|----------|------|
| 3 | L 50.50.5 l=600 | Стомана ъглова горещоваляцована | 2 | | |
| 2 | L 50.50.5 l=1760 | Стомана ъглова горещоваляцована | 2 | | |
| 1 | Ламарина 2 мм БДС 4542-72 | 1,12 м ² Стомана листова | 1 | | |
| поз | означение | наименование | др | материал | заб. |

| | | | | | |
|---|---------------|--|--|------------|----------|
| Информацията, съдържаща се в този документ, е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД и "НЕК" ЕАД. Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквато и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД и "НЕК" ЕАД в писмена форма. | | | | | |
|  <div>електро ЕНЕРГОПРОЕКТ</div> | | | | № 52-35610 | |
| | | ОБЕКТ: П/см "ДОБРУДЖА" 400/220/110 кV ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УРЕДБА 31,5 кV | | | |
| ДЛЪЖНОСТ | ИМЕ | ПОДПИС | Уредба 31,5 кV ПРОХОДНА ПЛОЧА, ОТКРИТ МОНТАЖ С 3 др ПРОХОДНИ ИЗОЛАТОРИ 35 кV, 1000 А СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | ЛИСТА: | |
| ПРОЕКТАНТ | К.КРУМОВ | | | ВС.ЛИСТА: | |
| ГЛ.ПРОЕКТАНТ | К.КРУМОВ | | | ФАЗА: | РП |
| ГЛ.ИНЖЕНЕР | М.ГОЛЕМЕХОВ | | | МАЩАБ: | 1: 20 |
| УПРАВИТЕЛ | См.ГОЛЕМЕХОВА | | | ДАТА: | 02, 2012 |
| | | | | ФОРМАТ: | A3 |

| | | |
|----------|-----|-------------------|
| РЕДАКЦИЯ | № 0 | ДАТА 02.2012 год. |
| ФАЙЛ | C:\ | |