Бухолц реле		Температурен индикатор			Дистанц. термо–метър	Манометър 1		Манометър 2	
Сигнал	Изключ–ване	Изключ–ване	Сигнал	Повишена t° контактен термометър		Ниско налягане	Високо налягане	Ниско налягане	Високо налягане





25

Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД.
Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквото и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.

електро ЕНЕРГОПРОЕКТ			No 52–35510
		ОБЕКТ: п/ст "Добруджа" 400/220/110 kV ПОДОБЕКТ: Подмяна на силов автотрансформаторАТ401. Етап 3. Уредба 31,5kV.	
ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ	Реактор 2	ЛИСТА: 1
			ВС.ЛИСТА: 1
ПРОЕКТАНТ	В.НАУМОВА	Монтажна схема клемна кутия реактор	ФАЗА: РП
ГЛ.ИНЖЕНЕР	К.БУРВАНОВ		МАЩАБ: /
ЗАМ.УПРАВИТЕЛ	Ц.ЦВЕТАНОВ		ДАТА: 2012г.
			ФОРМАТ: А3

РЕДАКЦИЯ	No–0	2006 г.
ФАЙЛ С: \My Documents\OBEKTI\DOBRUDJA_31,5kV\25_REAKTOR_1_KLEMNA_KUTIA		