



Обиколен кабел 220V AC – СН 0,4кV
за щкафове в уредба 31,5 кV



Команден шкаф	11AP	Автоматичен прекъсвач– еднополюсен ,220V AC	iC60N	6A	4	Schneider
	1T,1R	Термостат и отоплител	220V AC	50W	1	РБ
	K2	Монофазен контакт	220V AC	10A	1	РБ
	K1	Контакт трифазен	380V AC	25A	1	РБ
	Л1	Лампа луминисцентна с ключ	18W		1	РБ
място на монтаж	Означение	Наименование	Tun	Техн. данни	K–до	Д–ка
Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД. Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквото и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.						
 електро ЕНЕРГОПРОЕКТ				No 52–35533		
		ОБЕКТ: н/ст "Добруджа" 400/220/110 кV ПОДОБЕКТ: Реконструкция на уредба 31,5 кV				
ДЪЛЖНОСТ	ИМЕ	Автотрансформатор AT402–стр.31,5кV		ЛИСТА:	1	
				ВС.ЛИСТА:	1	
ПРОЕКТАНТ	В.НАУМОВА	Разгъната схема отопление и осветление команден шкаф		ФАЗА:	Р	
ГЛИНЖЕНЕР	К.БУРВАНОВ			МАЩАБ:	/	
ЗАМ.УПРАВИТЕЛ	Ц.ЦВЕТАНОВ			ДАТА:	2012г.	
				ФОРМАТ:	A3	