

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

ECO-5791/1/11.07.2019г.

ОТНОСНО: Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ЗРУ 31,5 kV в п/ст „Добруджа“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ЕСО – 579/1/09.07.2019 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие, Ви предоставям отговор на следните въпроси:

Въпрос 1:

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка „Реконструкция на ЗРУ 31,5 kV в п/ст „Добруджа“ моля за повече информация – тип, тегло, габарити, размер и евентуално чертежи на:

1. Реактор 50 MVA_g;
2. Трансформатор СН 31,5/0,4 kV;
3. Техническа документация за направеното преустройство на ЗРУ 31,5 kV през 2012 год.

Отговор 1:

1. В раздел. III. Технически спецификации за изготвяне на работния проект, т. 2.9. Изисквания към част: Пътен подход за обслужване на ЗРУ 31,5 kV е посочена ориентируваща маса на реактор 50 MVA_g в транспортен вид - 45 тона.

В т.2.10. Изисквания към част: ВиК - присъединяване на маслоприемни вани за реактор 50 MVA_g и за трансформатор СН към съществуваща маслосборна канализация от същия раздел на документацията за участие е вписано изискването „Оразмеряването на новия участък от маслоотвеждащата канализация да се извърши за аварийен теч от реактора 50 MVA_g с обем на маслото 20 m³“.

В раздел III. Технически спецификации за изготвяне на работния проект, т. 1.1.1. Изходни данни от документацията за участие е записано „Технически данни за реактора ще бъдат предоставени на участника, избран за изпълнител след сключване на договора“.

2. В раздел I. Пълно описание на обекта на поръчката , в т. 2. Съществуващо положение, т. 2.4. Строително конструктивна за сграда от документацията е записано „От южната страна в близост до сградата е изграден фундамент с поставен на него трансформатор за СН 630kVA, 31,5/0.4 kV“

Участникът в процедурата при извършване на оглед има възможност да заснеме необходимата му допълнителна информация за трансформатор СН 31,5/0,4kV, който се намира на обекта.

3. В раздел I. Пълно описание на обекта на поръчката , в т. 2. Съществуващо положение, т. 2.4. Строително конструктивна за сграда от документацията за участие е описано направеното преустройството на сградата през 2012г.

Участникът в процедурата при извършване на оглед има възможност да заснеме необходимата му допълнителна информация за изготвяне на архитектурни и конструктивни схеми и всички дейности свързани с оферирание на последващо проектиране и изпълнение на СМР, необходими за изпълнение на обекта и въвеждане в експлоатация, съгласно действащите нормативни изисквания и правила.

Техническа документация за направеното преустройство на ЗРУ 31,5 kV, налична при Възложителя, ще бъде предоставена на участника, избран за изпълнител след сключване на договора съгласно чл. 10.1 от Проекта на договора от документацията за участие.

С уважение,
Ангелин Цачев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

