

РЕШЕНИЕ

№ 1026.....

София 25.04..... 2019 г.

На основание чл. 108, т. 1, във връзка с чл. 181, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в протокол на комисия, назначена със Заповеди № ЦУ-ЗАП-599/ 09.05.2019г., № ЦУ-ЗАП-713/ 23.05.2019г., № ЦУ-ЗАП-805/ 13.06.2019г. и № ЦУ-ЗАП-922/ 05.07.2019г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Буря – Чардафон, ВЛ 110 кV „Смилово и ВЛ 220 кV „Куманица”, Обособена позиция № 1 „Монтаж на OPGW на ВЛ 220 кV „Куманица“**“, открита с Решение № 511/ 12.04.2019 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2019-0057 на 12.04.2019 г.,

О Б Я В Я В А М:

I. Класиране на участниците в обособена позиция № 1 „Монтаж на OPGW на ВЛ 220 кV „Куманица“, въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена“, въз основа на предложената обща цена за първоначална доставка, използвана за целите на оценката:

на I-во място: „ЕМУ“ АД с обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 319 155,67 (триста и деветнадесет хиляди сто петдесет и пет лева, 67 стотинки) лева без ДДС.

II. Участника „ЕМУ“ АД, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка.

III. Отстранените участници:

1. ДЗЗД „ОПТИКА 2019“, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП със следните

Мотиви: Техническото предложение на участника в част предложение за изпълнение на поръчката не е представено в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, както следва:

В т.4.1. от своето предложение, участникът е посочил, че прилага „*Техническа спецификация/таблица за съответствие с приложимите стандарти, на които отговарят предлаганите материали*“, но такава не е приложена.

Съгласно т. 2.3.1. от раздел III „Указания към участниците“, от документацията за обществената поръчка, всеки участник представя предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено по приложения в документацията образец.

В раздел IV „Образци на документи от офертата” от документацията е приложен образец на предложение за изпълнение на поръчката, съгласно който всеки участник трябва да представи към предложението си за изпълнение на поръчката посочената липсваща спецификация/таблица.

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП, всеки участник трябва да се придържа точно към изискванията на възложителя при изготвяне на своята оферта.

2. „ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ“ ООД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП със следните

Мотиви: Техническото предложение на участника в част предложение за изпълнение на поръчката не е представено в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, както следва:

2.1. В приложената таблица за съответствие на предлаганите материали, ред 1, не е посочено, че мълниезащитното въже тип OPGW ще отговаря на IEC 61089 (1991-06) или еквивалент; IEEE Std 1138-2009 или еквивалент; БДС EN 60793-1 или еквивалент, каквото е изискването на възложителя, поставено в документацията за обществената поръчка, раздел I, Б, т.2.

Съгласно т. 2.3.1. от раздел III „Указания към участниците”, от документацията за обществената поръчка, всеки участник представя предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено по приложения в документацията образец.

В раздел IV „Образци на документи от офертата” от документацията е приложен образец на предложение за изпълнение на поръчката, съгласно който всеки участник трябва да представи към предложението си за изпълнение на поръчката Техническа спецификация/таблица за съответствие с приложимите стандарти, на които отговарят предлаганите от участника материали

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП, всеки участник трябва да се придържа точно към изискванията на възложителя при изготвяне на своята оферта.

2.2. В приложената таблица за съответствие на предлаганите материали, ред 1, не е посочено на кои стандарти ще съответства HDPE тръба, която участникът предлага да вложи при изпълнението на поръчката.

Съгласно т. 2.3.1. от раздел III „Указания към участниците”, от документацията за обществената поръчка, всеки участник представя предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено по приложения в документацията образец. В раздел IV „Образци на документи от офертата” от документацията е приложен образец на предложение за изпълнение на поръчката, съгласно който всеки участник трябва да представи към предложението си за изпълнение на поръчката Техническа спецификация/таблица за съответствие с приложимите стандарти, на които отговарят предлаганите от участника материали

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП, всеки участник трябва да се придържа точно към изискванията на възложителя при изготвяне на своята оферта.

2.3. Не е изпълнено минималното изискване на възложителя към основните технически характеристики на използваните носителни клеми за OPGW тип 3, поставено в документацията за обществената поръчка, раздел I, Б, т.2.2.1. Участникът е предложил за параметъра „Сила на приплъзване на OPGW (20% от RTS)” стойност от 15 kN. Изискването на възложителя за стойността на посочения параметър е ≥ 16 kN.

Съгласно т. 2.3.1. от раздел III „Указания към участниците”, от документацията за обществената поръчка, всеки участник представя предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП, всеки участник трябва да се придържа точно към изискванията на възложителя при изготвяне на своята оферта.

Всяко едно от посочените несъответствия на техническото предложение на участника с предварително обявено условие на Възложителя представлява самостоятелно основание за отстраняване на участника.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Телефон: 02 9356113

Държава: Република България

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал.1, т.7, буква „а” от ЗОП.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, в деня на изпращането на решението, същото да се публикува в профила на купувача на адрес: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=czFHSUpJN01xQk5xNzl0dzFybEgvZz09

Възложител:

Ангелин Николаев Пачев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

