



## РЕШЕНИЕ

№ 1030

София 25.04. 2019 г.

На основание чл. 108, т. 1, във връзка с чл. 181, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в протокол на комисия, назначена със Заповеди № ЦУ-ЗАП-599/ 09.05.2019 г., № ЦУ-ЗАП-713/ 23.05.2019 г., № ЦУ-ЗАП-805/ 13.06.2019 г. и № ЦУ-ЗАП-922/ 05.07.2019 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Буря – Чардафон, ВЛ 110 кV „Смилово и ВЛ 220 кV „Куманица“, Обособена позиция № 3 „Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Смилово“, открита с Решение № 511/ 12.04.2019 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2019-0057 на 12.04.2019 г.,

### О Б Я В Я В А М:

**I. Класиране на участниците в обособена позиция № 3 „Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Смилово“,** въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена“, въз основа на предложената обща цена за първоначална доставка, използвана за целите на оценката:

**на I-во място:** „ЕМУ“ АД с обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 105 356,01 (сто и пет хиляди триста петдесет и шест лева, 01 стотинка) лева без ДДС

**на II-ро място:** „МЕГА ЕЛ“ ЕООД с обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 109 532,57 (сто и девет хиляди петстотин тридесет и два лева, 57 стотинки) лева без ДДС.

**II. Участника „ЕМУ“ АД,** класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка.

### III. Отстранените участници:

**1. „ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ“ ООД,** на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Техническото предложение на участника в част предложение за изпълнение на поръчката не е представено в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, както следва:

1.1. В приложената таблица за съответствие на предлаганите материали, ред 1, не е посочено, че мълниезащитното въже тип OPGW ще отговаря на IEC 61089 (1991-06) или еквивалент; IEEE Std 1138-2009 или еквивалент; БДС EN 60793-1 или еквивалент, каквото е изискването на възложителя, поставено в документацията за обществената поръчка, раздел I, Б, т.2.

1.2. В приложената таблица за съответствие на предлаганите материали, ред 1, не е посочено на кои стандарти ще съответства HDPE тръба, която участникът предлага да вложи при изпълнението на поръчката. Не е изпълнено изискването на възложителя,

поставено в документацията за обществената поръчка, раздел I, Б, т.2.

1.3. Не е изпълнено минималното изискване на възложителя към основните технически характеристики на използваните носителни клеми за OPGW тип 3, поставено в документацията за обществената поръчка, раздел I, Б, т.2.2.1. Участникът е предложил за параметъра „Сила на приплъзване на OPGW (20% от RTS)“ стойност от 15 kN. Изискването на възложителя за стойността на посочения параметър е  $\geq 16$  kN.

Съгласно т. 2.3.1. от раздел III „Указания към участниците“ от документацията за обществената поръчка, всеки участник представя предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП, всеки участник трябва да се придържа точно към изискванията на възложителя при изготвяне на своята оферта.

Всяко едно от посочените несъответствия на техническото предложение на участника с предварително обявено условие на Възложителя представлява самостоятелно основание за отстраняване на участника.

**2. ДЗЗД „ОПТИКА 2019“**, на основание чл. 107, т.3 от ЗОП със следните

**Мотиви:** Ценовото предложение на участника ДЗЗД „ОПТИКА 2019“ за изпълнение на обособена позиция № 2 от обществената поръчка е с 26.26 % по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници в обособената позиция на обществената поръчка.

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо № ЦУ-ЕСО-123#15/ 21.06.2019 г. е изисквана подробна писмена обосновка от участника за начина на образуване на предложената цена за всяка обособена позиция поотделно.

В законоустановения срок участникът не е представил обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП.

**Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:**

**Официално наименование:** Комисия за защита на конкуренцията

**Адрес:** гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18

**Електронна поща:** cpcadmin@cpc.bg

**Интернет адрес:** [www.cpc.bg](http://www.cpc.bg)

**Телефон:** 02 9356113

**Държава:** Република България

**Срок за подаване на жалби:** съгласно чл. 197, ал.1, т.7, буква „а“ от ЗОП.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, в деня на изпращането на решението, същото да се публикува в профила на купувача на адрес: [https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/page2.php?intNo=czFHSUpJN01xQk5xNzl0dzFybEgVZz09](https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=czFHSUpJN01xQk5xNzl0dzFybEgVZz09)

**Възложител:**

**Ангелин Николаев Цачев**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

