

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ - МЕР "БУРГАС"

8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 1, тел. 056 / 851 741, факс 056 / 841 231, e-mail: eso@bs.eso.bg

РЕШЕНИЕ№ МЕР-БС-ЗАП-⁸⁶⁹.....Бургас,^{16.08}.....2019 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със заповеди №№ МЕР-БС-ЗАП-530/04.06.2019 г., МЕР-БС-ЗАП-684/03.07.2019 г. и МЕР-БС-ЗАП-744/19.07.2019 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Бургас”, Обособена позиция № 4: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст „Индустрия“, открита с Решение № МЕР-БС-ЗАП-398/24.04.2019 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2019-0069 на 30.04.2019 г.**

ПРЕКРАТЯВАМ:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Бургас”, Обособена позиция № 4: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст „Индустрия“** на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП със следните

Мотиви: В Раздел I: Технически спецификации, част В. Технически спецификации за изготвяне на работния проект, отнасящи се за всяка обособена позиция от документацията за участие са установени следните нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които тя е обявена:

1. В т.3. Изисквания към част: Видеонаблюдение не е предвидено:

Видеонаблюдение в ЗРУ 20 kV- общ поглед на уредбата, като за целта да се предвиди по една (при по-големи дължини – две) камера за всеки главен коридор в закритата уредба.

2. В т.4. Изисквания към част: Пожароизвестяване не е предвидено:

Системата за пожароизвестяване да осигурява обобщен сигнал „Задействало пожароизвестяване“ със статус „Аларма/Нормално“.

3. За т.5. Изисквания към част: Сигнално-охранителна система и т.6. Изисквания към част: Периметрова охрана не е предвидено:

СОТ и периметрова охрана да бъдат изградени като единна система.

Периметровата охрана на външната ограда да обхваща целия периметър от вътрешната част на цялата подстанция (без мъртви зони). Периметровата охрана на вътрешната ограда да обхваща вътрешната част на вътрешната ограда на ОРУ (без мъртви зони).

Системата за сигнално-охранителна дейност и периметрова охрана трябва да бъде проектирана така, че да осигурява възможност за предаване на цялата информация от нея към фирма, наета да осъществява охрана на обекта.

4. За т. 7. Изисквания към част: Контрол на достъпа не е предвидено:

Не се изгражда система за контрол на достъпа в обектите.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията.

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №18.

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращането на решението, същото да се публикува в профила на купувача на адрес https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=UG11SXFNZWY4dnExWUhDUkd6YklrK1ZCVnBIVVdJL3lxTHhqWnRxYU90RT0=

Възложител: *чл. 36а, ал. 3 от*
ВЕЛИЧКО ЗОП **КИСЕЛКОВ**
РЪКОВОДИТЕЛ МЕР БУРГАС

*пълномощник на изп. директор, съгласно пълномощно № 1609/14.01.2019 г.,
нот. заверено с рег. № 347/14.01.2019 г. на нотариус В. Василева № 320 на Нот. Камара*

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

