

Изм. № ЦУ - ЕСО - 6890/1/19.08.2019 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на КРУ Ср. Н.“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ЕСО – 6890/15.08.2019 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие, Ви предоставям отговор на следният въпрос:

Въпрос: Моля дайте разяснения за конфигурацията и дължините на шинен мост за връзка между отделните КРУ по позиции 11, 12, 21 и 22 от Таблица 1.1?

Отговор:

1. Шинен мост за връзка между отделните КРУ по позиции 11 и 12 от Таблица 1.1

Поради конструктивните особености - съществуващи носещи колони в помещенията, в които се предвижда да се монтират КРУ се налага прекъсване на редиците на КРУ. Колоните са разположени в предния край на КРУ и не пресичат осите на шинната система. Шинните мостове трябва да осъществят връзката между двете КРУ, разположени от двете страни на колоната. В документацията за обществената поръчка, раздел I. „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ“, т.1.4 „Изпълнение на доставката“, възложителят е предвидил изпълнителят да изготви проект в обем от първична комутация, вторична комутация и типов конструктивен чертеж за монтажа на доставяните КРУ, въз основа на предоставени от Възложителя изходни данни - принципни схеми на вторичната комутация. С всяка поръчка за доставка възложителят ще предоставя еднолинейна/и схема/и и общ поглед отгоре на уредбата/ите Ср.Н, за които са предвидени доставяните КРУ.

Дължината на тези шинни мостове ще се определи в конкретната конфигурация и проект, като няма да бъде по-голяма от широчината на КРУ за трафовход.

2. Шинен мост за връзка между отделните КРУ по позиции 21 и 22 от Таблица 1.1

Шинните мостове трябва да осъществят връзката между двете КРУ, разположени перпендикулярно (във форма на буква Г). Конфигурацията и размерите на тези шинни мостове трябва да осигуряват възможност за нормална експлоатация и обслужване на КРУ, свързани с тези шинни мостове.

С уважение,
Ангелин Цачев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Камен Тодоров
Зам. Изпълнителен Директор
пълномощник на изп. директор
съгласно пълномощно рег. № 2213/19.08.2018
на нотариус В. Василева № 320 на Нот. Камара

