

РЕШЕНИЕ**№ 1204****София 30.02.2019 г.**

На основание чл. 108, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в изпълнение на чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № ЦУ-ЗАП-1020/24.07.2019 г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на измервателни трансформатори за напрежение 110 кV, обособена позиция №2 „Доставка на напреженови измервателни трансформатори 110 kV“**, открита с Решение № 787/11.06.2019 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 1379-2019-0109 на 14.06.2019 г.,

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателни трансформатори за напрежение 110 кV, обособена позиция №2 „Доставка на напреженови измервателни трансформатори 110 kV“**** въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена“, както следва:

На I-во място: „**Електротехника Артече Херманос**“ С.Л. с предлагана обща цена за целите на оценката 2 105 916,00 (два милиона сто и пет хиляди деветстотин и шестнадесет) лева без ДДС;

На II-ро място: „**АББ България**“ ЕООД с предлагана обща цена за целите на оценката 2 436 300,00 (два милиона четиристотин тридесет и шест хиляди и триста) лева без ДДС.

II. Участника „Електротехника Артече Херманос“ С.Л, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №2.

III. Отстранените участници

1. „Т и Д Инженеринг“ ЕООД на основание чл. 107, т. 2, буква а“ от ЗОП.

Мотиви:

Техническото предложение на участника в част предложение за изпълнение на поръчката не е представено в съответствие с предварително обявените условия на възложителя.

Предложението на участника не отговаря на изискванията на възложителя:

В Таблица 3.1 Технически параметри на напреженовите трансформатори, Позиция 2.2 от Конструктивни параметри от Документацията за възлагане на обществена поръчка, Възложителят е заложил изискване за Вид на първичната клемна връзка –планка отгоре.

Участникът е деклариран за Вид на първичната клемна връзка –планка отгоре.

От представените Документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, като технически характеристики, заверени от фирмата производител, каталоги, проспекти и др., както и от представените монтажни чертежи с габаритни размери и тегла е видно, че на предлаганите напреженови трансформатори първичната клемна връзка е планка, разположена отстрани. В представените към техническото предложение документи (чертежи с №№ 2GKV614918A1120 и 2GKV614918A1121), доказващи параметрите на декларираните (посочените) от участника технически данни е показано, че предлаганата първична клемна връзка не е разположена отгоре, а отстрани на конструкцията на напреженовия трансформатор, а към нея допълнително е монтирана шинна връзка за удължаване на клемата. Фактът, че клемата е разположена отстрани на конструкцията на напреженовия трансформатор се потвърждава и от приложения документ

„Ръководство Външни измервателни трансформатори тип EMF-E“. На стр. 12 под описание 2. Изглед на първична клема е разположен чертеж, от който е видно, че предлаганата първична клемна връзка не е разположена отгоре, а отстрани на конструкцията. Същото се установява и на стр.21 от същия документ. Комисията констатира несъответствие между деклариранныте данни в предложението за изпълнение на поръчката и представените документи (чертежи), доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, което не може да бъде отстранено без това да промени техническото предложение на участника.

В раздел I., „Технически спецификации“ от документацията за участие в процедурата, в част „Пълно описание на предмета на поръчката“, т. 2.5. Възложителят е посочил предварително обявеното си условие участниците да представят към своето техническо предложение, Документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, като технически характеристики заверени от фирмата производител, каталози, проспекти и др. Изискването за представяне на документи за доказване на декларираното от участника по таблица 3.1. е преповторено и в образца на предложение за изпълнение на поръчката (Раздел IV от документацията за участие в процедурата) Това изискване (посочено в раздели I и IV от документацията за участие) не е изпълнено от участника, тъй като, както е посочено по-горе, представените от него документи, не доказват декларираното от него в Таблица 3.1., че предлаганата от него първичната клемна връзка е с планка отгоре.

В техническите спецификации от документацията за участие в процедурата, под таблица 3.1. в част забележки изрично е посочено, че „Минималните изисквания на възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на участника“.

В Раздел III. „Указания към участниците“, т. 2.3.1. от документацията за участие в процедурата, е посочено, че участниците представят предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената/ите позиция/и, за които участва участникът като същото се изготвя по приложения в документацията образец.

Съгласно чл. 101, ал. 5 ЗОП при изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. „Витоша“ № 18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Телефон: 02 9356113

Държава: Република България

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал.1, т.7, буква „а“ от ЗОП.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците, като в деня на изпращането му, същото да се публикува в Профил на купувача на ЕСО ЕАД на адрес:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=OURYSHI3NmU1WTBVT2QzdkU1aTdP
UT09

Възложител:

Ангелин Николаев *Член*
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

