

РЕШЕНИЕ

№1205.....

София30.08..... 2019 г.

На основание чл. 108, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в изпълнение на чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № ЦУ-ЗАП-1020/24.07.2019 г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на измервателни трансформатори за напрежение 110 кV**“, обособена позиция №3 „**Доставка на комбинирани измервателни трансформатори 110 кV**“, открита с Решение № 787/11.06.2019 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 1379-2019-0109 на 14.06.2019 г.,

О Б Я В Я В А М:

I. Класирането в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на измервателни трансформатори за напрежение 110 кV**“, обособена позиция №3 „**Доставка на комбинирани измервателни трансформатори 110 кV**“ въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена“, както следва:

На I-во място: „Електротехника Артече Херманос“ С.Л. с предлагана обща цена за целите на оценката 355 698 (триста петдесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и осем) лева без ДДС.

На II-ро място: „Сименс“ ЕООД с предлагана обща цена за целите на оценката 527 536,23 (петстотин двадесет и седем хиляди петстотин тридесет и шест лева и двадесет и три стотинки) лева без ДДС.

II. Участника „Електротехника Артече Херманос“ С.Л, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №3.

III. Отстранените участници

1. „АББ България“ ЕООД на основание чл. 107, т. 2, буква а“ от ЗОП.

Мотиви:

Техническото предложение на участника в част предложение за изпълнение на поръчката не е представено в съответствие с предварително обявените условия на възложителя.

Предложението на участника не отговаря на изискванията на възложителя:

1.1. В Таблица 4.1 Технически параметри на комбинираните измервателни трансформатори, Позиция 12. от Електрически параметри на токов трансформатор от Документацията за възлагане на обществена поръчка, Възложителят е заложил изискване за номинална мощност на трето ядро – 60VA. Участникът е предложил измервателен трансформатор със стойност на съответния параметър – 50 VA.

1.2. За Позиция 15. от Електрически параметри на токов трансформатор на същата таблица, Възложителят е заложил изискване за номинална мощност на четвърто ядро – 60VA.

Участникът е предложил измервателен трансформатор със стойност на съответния параметър – 50 VA.

1.3. За Позиция 18. от Електрически параметри на токов трансформатор на същата таблица, Възложителят е заложил изискване за номинална мощност на пето ядро – 60VA. Участникът е предложил измервателен трансформатор със стойност на съответния параметър – 40 VA.

1.4. Относно констатираните несъответствия по т.3.1.1.-3.1.3. на техническото предложение на участника с предварително обявени условия на Възложителя :

Изискванията на възложителя относно посочените по т.3.1.1.-3.1.3. параметри са посочени както в Техническите спецификации, така и в Образеца на предложение за изпълнение на поръчката – в Раздел IV от документацията за участие по процедурата.

В техническите спецификации от документацията за участие в процедурата, под таблица 4.1. в част забележки изрично е посочено, че „Минималните изисквания на възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на участника“. Това изискване е преповторено и в Раздел IV от документацията за участие в процедурата – в образеца за изпълнение поръчката

В Раздел III. „Указания към участниците“, т. 2.3.1. от документацията за участие в процедурата, е посочено, че участниците представят предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената/ите позиция/и, за които участва участникът като същото се изготвя по приложения в документацията образец.

Съгласно чл. 101, ал. 5 ЗОП при изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

Всяко едно от посочените несъответствия на Техническото предложение на участника с предварително обявените условия по процедурата представлява самостоятелно основание за отстраняване на участника.

2. ЕТ „Стефан Запрянов“ на основание чл. 107, т. 2, буква а“ от ЗОП.

Мотиви:

Техническото предложение на участника в част предложение за изпълнение на поръчката не е представено в съответствие с предварително обявените условия на възложителя.

Предложението на участника не отговаря на изискванията на възложителя:

Участникът не е представил „Волтамперни характеристики на ядрата за защита в графичен и табличен вид“, съгласно изискванията, посочени в раздел I: Технически спецификации, т. 4. Технически спецификации, т. 4.5. Комплектност на предложението.

Изискването за прилагане на „Волтамперни характеристики на ядрата за защита в графичен и табличен вид към предложението за изпълнение на поръчката“ е преповторено и в образеца на предложение за изпълнение на поръчката (Раздел IV от документацията за участие в процедурата) - в част „Приложения“, т. 4.

В Раздел III. „Указания към участниците“, т. 2.3.1. от документацията за участие в процедурата, е посочено, че участниците представят предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената/ите позиция/и, за които участва участникът като същото се изготвя по приложения в документацията образец.

Съгласно чл. 101, ал. 5 ЗОП при изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. „Витоша“ № 18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Телефон: 02 9356113

Държава: Република България

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал.1, т.7, буква „а“ от ЗОП.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците, като в деня на изпращането му, същото да се публикува в Профила на купувача на ЕСО ЕАД на адрес:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=OURYSHI3NmU1WTBVT2QzdkU1aTdPUT09

Възложител:

Ангелин Николаев Цачев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

