

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на присъединения 20 kV в п/ст Марек” - реф. № МЕР-СФО/2019/037.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено запитване вх. № ЕСО-СО-1423/08.10.2019 г. по документацията за участие, на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, Ви предоставям разяснения на следния въпрос:

Въпрос:

„ 1.Оперативни клеми

1.1 П/СТ Марек

В част Технически изисквания към материалите и апаратурата доставка на Изпълнителя, т.5/стр.9, абзац „Също така под изолираните гнезда да бъде снабдена с отваряема подвижна (оранжева) част за видимо разкъсване на оперативните вериги;.....“

Това изискване за определен цвят на подвижният елемент на клемата който осигурява видимото разкъсване, съществена част ли е от техническите изисквания на Възложителя или представлява лобиране в полза на определен производител?„

Отговор:

Изискването за определен цвят на подвижната част за видимо разкъсване на оперативните вериги от техническите изисквания на Възложителя е пояснение.

Ще бъдат приети всички предложения осигуряващи видимо разкъсване на оперативните вериги, ако е спазено условието на последния абзац на стр. 29 от Техническите спецификации:

„Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. ...“

ДИМИТЪР ПЕТЪВ ДИМИТРОВ Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП

РЪКОВОДИТЕЛ МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ

Пълномощно № 1476/15.05.2018 г. на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД, заверено от нотариус Валентина Василева с рег. № 320 на Нотариалната камара

