

ПРОТОКОЛ

От дейността на комисия, назначена със Заповед № ЦУ-ЗАП-1503/15.11.2018 г. на Изпълнителния директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, за разглеждане на постъпилите заявления за включване в Квалификационна система (КС) с предмет **„Почистване просеки на електропроводи от преносната мрежа на РБългария, обслужвани от ЕСО ЕАД“**

Състав на комисията:

Председател:

Дияна Костова - лесоинженер, отдел „Електропроводи“, дирекция „Пренос на електрическа енергия“

и членове:

- 1. Любен Любенов** – инженер пренос на електроенергия, отдел „Електропроводи“, дирекция „Пренос на електрическа енергия“;
- 2. Никола Новев** – инженер пренос на електроенергия, отдел „Електропроводи“, дирекция „Пренос на електрическа енергия“;
- 3. Елена Маврова** – експерт, обществени поръчки, отдел „Подготовка и провеждане на обществени поръчки“, управление „Обществени поръчки“;
- 4. Радослава Павлова** – юристконсулт, отдел „Подготовка и провеждане на обществени поръчки“, управление „Обществени поръчки“.

Резултати от работата на комисията:

На 21.10.2019 г. комисията проведе заседание за разглеждане на постъпил доклад от Ръководител МЕР Горна Оряховица, вх.№ ГО-Д-983/ 20.08.2019 г., относно прекратяване на договор № ГО-ДОГ-29/ 24.06.2019 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Почистване просека по ВЛ 110кV „Острец“, ВЛ 110кV „Бачо Киро-Поп Харитон“ и ВЛ 110кV „Еделвайс“. Изпълнител по договора е „ЮКОС-С“ ЕООД.

Обществената поръчка попада в обхвата на квалификационна система с предмет „Почистване просеки на ВЛ от преносната мрежа на Р България, обслужвани от ЕСО ЕАД“ и е възложена чрез провеждане на ограничена процедура, в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и „Правила и критерии за създаване на квалификационната система“.

Обектите, ВЛ 110кV „Острец“, ВЛ 110кV „Бачо Киро-Поп Харитон“ и ВЛ 110кV „Еделвайс“, предмет на горепосочения договор, са предадени на изпълнителя с предавателно – приемателни протоколи.

За завършване дейностите по ВЛ 110кV „Острец“ изпълнителят писмено е уведомил възложителя с писмо № ЕСО-ГО-807 от 25.07.2019 г.

На основание чл. 5.4. от договора за изпълнение, възложителят е поискал отстраняване на констатираните недостатъци по изпълнението на обекта (електропровода), както следва: Просеката не е почистена в посочената ширина и съгласно техническите изисквания на възложителя, неразделна част от договора за изпълнение. Оформени са само пътеки.

За завършване дейностите по ВЛ 110кV „Бачо Киро-Поп Харитон“ изпълнителят писмено е уведомил възложителя с писмо № ЕСО-ГО-858 от 05.08.2019 г.

На основание чл. 5.4. от договора за изпълнение, възложителят е поискал отстраняване на констатираните недостатъци по изпълнението на обекта (електропровода), както следва:

Просеката не е почистена в посочената ширина и съгласно техническите изисквания на възложителя, неразделна част от договора за изпълнение. Оформени са само пътеки.

За завършване дейностите по ВЛ 110кV „Еделвайс“ изпълнителят писмено е уведомил възложителя с писмо № ЕСО-ГО-908 от 16.08.2019 г.

На основание чл. 5.4. от договора за изпълнение, възложителят е поискал отстраняване на констатираните недостатъци по изпълнението на обекта (електропровода), както следва: Просеката не е почистена в посочената ширина и съгласно техническите изисквания на възложителя, неразделна част от договора за изпълнение. Оформени са само пътеки.

Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по договора, поради което последният е прекратен на основание чл. 8.3 във връзка с чл. 8.4.3. от същия.

В „Правила и критерии за създаване на квалификационната система“, раздел IV, т. 3.2, възложителят е поставил условие за прекратяване на участието в квалификационната система при наличие на обстоятелството кандидатът да не е изпълнил едно или няколко от посочените задължения по договор за конкретна обществена поръчка, възложена по реда на квалификационната система.

Комисията разгледа представените документи и информация, и констатира:

С Решение № 76/ 22.01.2019 г. кандидатът „ЮКОС-С“ ЕООД е включен в КС с предмет: „Почистване просеки на електропроводи от преносната мрежа на Р България, обслужвани от ЕСО ЕАД“, Обособена позиция № 2 „Почистване просеки на електропроводи от преносната мрежа на Р България, обслужвани от Мрежови експлоатационен район (МЕР) Монтана, МЕР Плевен и МЕР Горна Оряховица“.

За кандидата е налице обстоятелство по неизпълнение на задължения по договор, за конкретна обществена поръчка, възложена по реда на КС.

Комисията предлага да се прекрати участието на кандидата „ЮКОС-С“ ЕООД в КС с предмет: „Почистване просеки на електропроводи от преносната мрежа на Р България, обслужвани от ЕСО ЕАД“, Обособена позиция № 2 „Почистване просеки на електропроводи от преносната мрежа на Р България, обслужвани от Мрежови експлоатационен район (МЕР) Монтана, МЕР Плевен и МЕР Горна Оряховица“, на основание чл. 141, ал. 14 от ЗОП, въз основа на констатирано наличие на обстоятелство, определено при създаването на квалификационната система, обявено в „Правила и критерии за създаване на квалификационната система“, раздел IV, т. 3.2.4.

Настоящият протокол е съставен на 21.10.2019 г.

Председател: Дияна Костова

Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП

и членове:

1. Любен Любенов

Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП

2. Никола Новев

Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП

3. Елена Маврова

Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП

4. Радослава Павлова

Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП