



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

1618 София, бул. „Цар Борис III“ № 201; тел. (02) 9688802; факс (02) 9626188; e-mail: eso@eso.bg

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

Изх. № ЦУ-ЕСО-9490/2/22.11.2019г.

ОТНОСНО: Искане за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на трансформатори Ср.Н./0,4 kV“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ЕСО-9490#1/18.11.2019 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие на следните

Въпроси:

➤ В Таблица № 1 Техническите изисквания в т.13 Група на свързване, пише Y_{zn-5} за $P_n \leq 100kVA$; Дуп-5 за $P_n \geq 100kVA$. По този начин записано трансформатор с мощност 100kVA попада и в двете категории. Моля да изясните каква е групата на свързване на трансформаторите с мощност 100kVA.

➤ В т. 3.2 Допълнителни технически изисквания и спомагателно оборудване, в следните подточки:

• Наличие на захвати за прикачване на повдигателни съоръжения:

- на капака - за повдигане на целия трансформатор или капака с активната част;
- на казана - за повдигане на целия трансформатор

Моля да се уточни дали и двата начина за прикачване на повдигателни съоръжения са необходими. Според нас ще е достатъчно такива захвати да има само на капака на трансформаторите поради неголямото им тегло.

➤ Моля за уточнение на загубите, с които да се оферират трансформаторите с максимално първично напрежение 36kV. Съгласно Таблица 1.3. Корекция на загубите на късо съединение и на празен ход в случай на други комбинации от напрежения за намотките или две напрежения в едната или и в двете намотки (обявена мощност $\leq 3150 kVA$) от

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 548/2014 при Едната намотка с $U_m = 36 \text{ kV}$, а другата — с $U_m < 1,1 \text{ kV}$ е дадено, че максимално допустимите загуби съгласно таблици I.1 и I.2 се увеличават с 15 % за загубите на празен ход и с 10 % за загубите на късо съединение. В случай на корекция моля същите да бъдат поправени и в Таблица № 1 Технически изисквания.

Отговор:

След като се запозна с цитираните по-горе въпроси, възложителят констатира наличие на неточности в техническите изисквания, които ще бъдат отстранение по реда на чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвид естеството на измененията, които ще бъдат направени в документацията, срокът за получаване на оферти ще бъде удължен, съгласно чл. 100, ал. 7, т. 1 от ЗОП.

**С уважение,
Ангелин Цачев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**


Зам. Изпълнителен Директор
пълномощник на главен директор
съгласно пълномощно рег. № 22137 19.03.2018
на нотариус В. Василева № 320 на Нот. Камара